

Сводные данные о технологических нарушениях

по ОАО "УСК" за 2 квартал 2016 года

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Потребители
АПРЕЛЬ						
1	02.04.2016	Павловского р-на	яч.5 ПС Павловка	МТЗ. РПВ успешно.	02.04.2016	После осмотра включена в работу
2	02.04.2016	Павловского р-на	яч.5 ПС Павловка	МТЗ. РПВ успешно.	02.04.2016	После осмотра включена в работу
3	02.04.2016	Павловского р-на	яч.5 ПС Павловка	МТЗ.Схлёт проводов на вновь установленной опоре подрядной организацией в сторону КТП-26	02.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.04.2016	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ№4 от ТП-34	Падение дерева в пролёте оп.108-109	02.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	02.04.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ. РПВ успешно.	02.04.2016	После осмотра включена в работу
6	03.04.2016	Барышского р-на	яч.6 РП-2	Падение ветки дерева в пролёте оп.18/19-18/20	03.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	04.04.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помряскино	КИ.Причина не обнаружена.	04.04.2016	После осмотра включена в работу

8	07.04.2016	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	Обрыв шлейфа на РЛНД-10 оп.137 в сторону КТП-28	07.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	08.04.2016	Вешкаймского р-на	яч.2 ПС Вешкайма	Повреждение каб.воронки на ЗТП-15(резерв)	08.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	08.04.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи	Повреждение в сетях МРСК	08.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	08.04.2016	ДГЭС	яч.50 ПС МГ	Повреждение КЛ-10кВ от РП-1 до ТП-2	08.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	09.04.2016	ДГЭС	яч.25,33 ПС МГ	Повреждение в сетях МРСК,КЛ-10кВ яч.25 и от ТП-85 до ТП-96 яч.33	09.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	10.04.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (МРСК)	Повреждение КЛ-10кВ(МРСК)	10.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	10.04.2016	Ульяновского р-на	яч.3 ПС Бирючѳвская (МРСК)	Повреждение проходных изоляторов на КТП(МРСК)	10.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	11.04.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	МТЗ.РПВ успешно.	11.04.2016	После осмотра включена в работу

16	11.04.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	МТЗ.Разрушение траверсы с замыканием РЛНД-10 на деревянной оп.63	11.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	13.04.2016	ДГЭС	яч.12,15 ПС Лынокомбинат	Падение дерева на ВЛ-10кВ яч.7 РП-2	13.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	16.04.2016	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ ф.ГПТУ от КТП-24	Схлест проводов ф.В и С в пролёте оп.3-4. Сгорели ПН-250А	16.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	17.04.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Помряскино(МРСК)	Повреждение на ТП"Садовое об-во"	17.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	17.04.2016	Мелекесского р-на	яч.10 ПС Тиинск(МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	17.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	18.04.2014	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Рязаново(МРСК)	РПВ успешно	18.04.2014	После осмотра включена в работу
22	20.04.2016	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	РПВ успешно	20.04.2016	После осмотра включена в работу
23	21.04.2016	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	КИ.Повреждение изолятора ф.А оп.№27	21.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

24	21.04.2016	Ульяновского р-на	яч.25,30 ПС Ишеевка(МРСК)	Падение дерева на ВЛ- 10кВ в сетях МРСК	21.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	21.04.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	РПВ успешно	21.04.2016	После осмотра включена в работу
26	21.04.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	МТЗ.Падение дерева на КТП-16	21.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	21.04.2016	Барышского р-на	ВЛ- 10кВ№5(МРСК)яч.305 ПС Барыш-220.Отпайка УСК от РС-46 до ЗТП- 63	Падение дерева на ВЛ- 10кВ(УСК) в пролёте оп.5-6.Обрыв проводов в пролёте оп.3-8,повреждены 3 траверсы.	22.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	21.04.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК),ТП- 1770,1381,1848	После осмотра РПВ успешно.	22.04.2016	После осмотра включена в работу
29	23.04.2016	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№6 от РП-2	МТЗ.Повреждение разрядника на ТП-72	23.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	23.04.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП- 1318(УСК)	МТЗ.РПВ успешно.	23.04.2016	После осмотра включена в работу
31	24.04.2016	ДГЭС	яч.7 РП-11	Схлёт проводов в рез- те вырубki дерева.	24.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

32	25.04.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	РПВ успешно	25.04.2016	После осмотра включена в работу
33	26.04.2016	Ульяновского р-на	ТП-3236(базаУСК)	Замыкание на землю в сетях УЛЬГЭС на ПС" Южная"	26.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	26.04.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	Повреждение РВО-10 на КТП-55	26.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	26.04.2016	Майнского р-на	яч.4 ПС Майна КТП-11 ВЛ-0,4кВ№3	Возгорание бани	26.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	27.04.2016	Мелекесского р-на	яч.№8 ПС Мулловка	МТЗ. Повреждение КЛ-10 кв от яч.8 до ЗТП-5	28.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	28.04.2016	Барышского р-на	яч.16 ПС Измайлово	РПВ успешно.	28.04.2016	После осмотра включена в работу
38	29.04.2016	Новоспасского р-на	яч.5 ПС Репьёвка(МРСК) На балансе УСК ЗТП-071П	Разрушение 2-х разрядников ф.А и В на ЗТП-071П	29.04.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАЙ						
1	06.05.2016	Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	ТО.РПВ успешно.	06.05.2016	После осмотра включена в работу
2	07.05.2016	ДГЭС	яч28 ПС МГ	Причина откл. не обнаружена.Работал Энергомодуль.	07.05.2016	После осмотра включена в работу

3	07.05.2016	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	Повреждение на потребительской ТП.Работал Энергомодуль.	07.05.2016	После осмотра включена в работу
4	09.05.2016	Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Цемзавод	КИ.Включена после осмотра.	09.05.2016	После осмотра включена в работу
5	09.05.2016	Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Цемзавод	Обрыв вязки Ф.В на оп.30	09.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	09.05.2016 ?	Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Цемзавод.ЗТП-7.	Повреждение кабельной разделки в РУ-10кВ.	10.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	10.05.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	Т.О.Падение ветки дерева на РЛНД ЗТП-10	10.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	10.05.2016	Майнского р-на	яч.5 ПС Тагай(МРСК),ТП-4,5,6,7,8,11(УСК)	Падение дерева на ВЛ-10кВ в сетях МРСК	10.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	11.05.2016	Сенгилеевского р-на	яч.14 ПС Сенгилей-город ВЛ-0,4кВ№2 от КТП-31	Обрыв провода в пролёте оп.20-21 из-за разгрузки а/м КАМАЗ.	11.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	11.05.2016	Новоспасского р-на	яч.11 ПС Новоспасская	Повреждение на кабельной муфте оп.26.	11.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

11	12.05.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помряскино	МТЗ.Повреждение в сетях МРСК.	12.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	12.05.2016	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ№7 от ГКТП-1	Обрыв проводов в пролётах оп.7/4/2-7/4/5 из-за падения дерева.	12.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	12.05.2016	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-13	Обрыв проводов в пролёте оп.11-12.Ветер.	12.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	13.05.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ТПС Налейка	Т.О.Повреждение связки провода ВЛ-10кВ оп.8-9.	13.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	14.05.2016	Ульяновского р-на	яч.19 ПС Ишеевка	Т.О.Замыкание между ф.А и В КЛ-10кВ от яч.19 ПС Ишеевка до ЗТП-35.	14.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	15.05.2016	Сурского р-на	яч.3 ПС Сурское	Обрыв ф.В на отпайке в сторону КТП-31 на оп.180	15.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	16.05.2016	Ст.Кулаткинского р-на	яч.2 ПС Ст.Кулатка	МТЗ.РПВ успешно.	16.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

18	17.05.2016	Майнского р-на	яч.23 ПС Майна	К.И.Штыревой из-р оп.23, натяжной из-р оп.1 и ОПН.	17.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	19.05.2016	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	Т.О.Повреждение изолятора ф.С на оп.34.	19.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	20.05.2016	Барышского р-на	Вл-10кВ №6 ТПС Барыш	Т.О.Падение ветки дерева в пролёте оп.44-45.	20.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	20.05.2016	Ульяновского р-на	яч13 ПС Луговая(МРСК).На балансе УСК КТП-1220.	Повреждение на ВЛ-10кВ МРСК.	20.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	20.05.2016	Николаевского р-на	яч.3 ПС Ключики ГКТП-8.	Повреждение тр-ра 250 кВА со стороны ВН Ф."А".(заменён).	21.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	24.05.2016	ДГЭС	яч.8 ПС Черемшанская	Т.О.Включено после осмотра.	24.05.2016	После осмотра включена в работу
24	24.05.2016	Барышского р-на	ТПС Барыш ф.№8,9,11	Повреждена каб. воронка на РС-31.	24.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	24.05.2016	Барышского р-на	РП-2 яч.9 ЗТП-66	Повреждение КЛ-10кВ к ТМ-2.	24.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

26	25.05.2016	Кузоватовского р-на	яч.14 ПС Кузоватово	Повреждение КЛ-10кВ от яч.14.(МРСК).	25.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	25.05.2016	ДГЭС	яч.33 ПС МГ	Повреждение КЛ-10кВ от яч.33 ПС МГ.	25.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	25.05.2016	Мелекесского р-на	ПС Мулловка 2 СШ-10кВ.УСК яч.11,12.	Повреждение КЛ-10кВ яч.16(МРСК).	25.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	26.05.2016	Б.Сызганского р-на	яч.8 ПС Глотовка	МТЗ.РПВ неуспешно с выбросом масла в яч.8.Отключена ТП-101(потреб.)	26.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	27.05.2016	Барышского р-на	яч.14 ПС Редуктор	КИ.Повреждение разрядника ф.А на оп.1.	27.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	28.05.2016	Цильнинского р-на	ПС Нагаткино 1СШ-10кВ.УСК яч.3.	Повреждение на яч.7	28.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	28.05.2016	Ульяновского р-на	яч.24 ПС Ишеевка(МРСК).На балансе УСК КТП-1683.	Обрыв вязки на оп.604	28.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

33	29.05.2016	Барышского р-на	яч.4 РП-2	МТЗ.Гроза.РПВ успешно.	29.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	29.05.2016	Барышского р-на	яч.10 РП-2	МТЗ.Гроза.РПВ успешно.	29.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	29.05.2016	Барышского р-на	яч.6 РП-2	МТЗ.Гроза.РПВ успешно.	29.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	29.05.2016	Барышского р-на	яч.9 РП-2	МТЗ.Гроза.РПВ успешно.	29.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	29.05.2016	Ульяновского р-на	яч.24 ПС Ишеевка(МРСК).На балансе УСК КТП-1683.	Повреждение в сетях МРСК.	29.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	29.05.2016	Барышского р-на	яч.6 РП-2	Падение ветки дерева в пролёте оп.36-37.	29.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	30.05.2016	Базарносызганского р-на	яч.8 ПС Готовка	Повреждение разрядника на РС-1.	30.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

40	30.05.2016	Базарносызганского р-на	яч.8 ПС Глотовка	Повреждение проходных из-ров яч.8 ПС Глотовка.	30.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	30.05.2016	Кузоватовского р-на	яч.15 ПС Кузоватово	Упал СИП ВЛ-10кВ№16(Вита) на ВЛ-10кВ№15 в пролёте оп.7-8.	30.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	31.05.2016	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ№5 от ГКТП-26	Трактором сбита оп.№5/5/1 ВЛ-0,4кВ	31.05.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ИЮНЬ						
1	02.06.2016	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Никольское-1	Отключение вводного выключателя 35кВ на ПС Никольское-1.	02.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.06.2016	Мелекесского р-на	яч.10 ПС Тиинск(МРСК).УСК ТП-1497.	Повреждение в сетях 35кВ.	02.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.06.2016	Радищевского р-на	яч11 ПС Радищево.	МТЗ.Падение ветки дерева в пролёте оп.120-121 ВЛ-10кВ.	02.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	04.06.2016	Н. Малыклинского р-на	яч.3 ПС Черемшанская	Автомобилем сбита опора №50, акт составлен	04.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

5	05.06.2016	Базарносызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	МТЗ.РПВ неуспешно .Повреждён КЛ-10кВ РС-9-РС-2.	05.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	05.06.2016	ДГЭС	яч.45 ПС Мелекес-городская.На балансе УСК КТП-167 и РП-12.	Повреждение на КТП-242(энергомодуль).	06.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	06.06.2016	Барышского р-на	яч.2 ПС Тимошкино.	МТЗ.РПВ успешно.	06.06.2016	После осмотра включена в работу
8	07.06.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК).УС К ТП-1848.	РПВ успешно.	07.06.2016	После осмотра включена в работу
9	09.06.2016	Базарносызганского р-на	КТП-9 (250кВА) яч.14 ПС Б.Сызган.	Отгорела шпилька нулевого вывода на тр-ре.	09.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	10.06.2016	ДГЭС	яч.4,15,19 ПС Береговая. УСК ТП-270,241.	Причина не известна работает Энергомодуль.	10.06.2016	После осмотра включена в работу
11	11.06.2016	Новоспасского р-на	яч.11 ПС Новоспасская	Разрушение разрядника на оп.2 ф.С ВЛ-10кВ.	11.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	13.06.2016	Ульяновского р-на	яч.24 ПС Ишеевка(МРСК).На балансе УСК КТП-1683.	К.И.Обрыв провода ВЛ-10кВ оп.598 в сетях МРСК.	13.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

14	15.06.2016	Вешкаймского р-на	яч.19 ПС Вешкайма ЗТП-24	Повреждение тр-ра №2 ТМ	15.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	17.06.2016	Ульяновского р-на	яч.19 ПС Ишеевка	Повреждение концевой разделки кабеля Т-2 на ЗТП-36.	17.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	17.06.2016	Барышского р-на	яч.6 ПС Жадовка	РПВ после грозы.	17.06.2016	После осмотра включена в работу
17	17.06.2016	Барышского р-на	яч.8 ПС Барыш-220(МРСК).УСК ТП-49,55.	Дождь,гроза.Повреждение в сетях МРСК.	17.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	17.06.2016	Барышского р-на	яч.18 ПС Жадовка(МРСК).УСК ЗТП-11.	Дождь,гроза.Повреждение в сетях МРСК.	18.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	19.06.2016	ДГЭС	яч.28,29 ПС МГ.	Повреждение КЛ-10кВ от ТП 39 до ТП-41.Работал энергомодуль.	19.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	19.06.2016	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	МТЗ.РПВ успешно.	19.06.2016	После осмотра включена в работу
21	19.06.2016	Радищевского р-на	яч8,11,12 ПС Радищево	Отключение ВЛ-110кВ Коптевка-Радищево.	19.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	19.06.2016	Ст.Кулаткинского р-на	яч.19 ПС Ст.Кулатка	РПВ успешно.Дождь,гроза.	19.06.2016	После осмотра включена в работу

23	19.06.2016	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	МТЗ.Повреждён изолятор оп.144.	19.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	20.06.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	РПВ успешно.Дождь,гроза.	20.06.2016	После осмотра включена в работу
25	20.06.2016	Барышского р-на	ВЛ-10кВ№20 ПС Тимшкино	РПВ успешно.Дождь,гроза.	20.06.2016	После осмотра включена в работу
26	20.06.2016	Барышского р-на	ВЛ-10кВ№20 ПС Тимшкино	Повреждение концевой разделки кабеля на тр-ре ЗТП-16	20.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	20.06.2016	Николаевского р-на	яч.3,5 ПС Ключики	Т.О.Схлёт проводов в пролёте оп.54-55 ВЛ-10кВяч.3 с проводом в пролёте оп.101-102 яч.5	20.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	20.06.2016	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	ТО.РПВ успешно.	20.06.2016	После осмотра включена в работу
29	20.06.2016	Майнского р-на	яч.5 ПС Тагай(МРСК),ТП-4,5,6,7,8,11(УСК)	Повреждение в сетях (МРСК).Обрыв провода на оп.112	20.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	20.06.2016	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	Разрушение изоляторов ,слетел провод на оп.11.	20.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

31	21.06.2016	Барышского р-на	яч.8 ПС Сельхозтехника(МРСК) УСК ТП-45,59.	Повреждение в сетях МРСК.Причина неизвестна.	21.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	22.06.2016	Новомалыклинског о р-на	ЗТП-4122 яч.9 ПС Н.Черемшанск ф.1 ВЛ- 0,4кВ.	Подбита оп.6 в рез-те обрыв проводов в пролёте оп.6-7-8.	22.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	22.06.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	МТЗ.РПВ успешно.	22.06.2016	После осмотра включена в работу
34	22.06.2016	Барышского р-на	яч.9 ПС Редуктор	Неустановленным а/транспортом подбита оп.21 ВЛ- 10кВ.	22.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	22.06.2016	Б.Сызганского р-на	КТП-9 (250кВА) яч.14 ПС Б.Сызган.	Повреждение тр-ра ТМГ-10/250кВА	22.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	23.06.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	Повреждение прокалывающего зажима на оп .45	23.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	23.06.2016	Вешкаймского р-на	яч.17,22 ПС Вешкайма	МТЗ.РПВ успешно.	23.06.2016	После осмотра включена в работу
38	23.06.2016	Барышского р-на	яч.2 ПС Тимошкино.	МТЗ.Оп.11 ВЛ-10кВ слетел изол-р.	23.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

39	23.06.2016	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от ТП-12 яч.27 ПС Чердаклы.	Схлест проводов в пролёте оп.17-18 из-за падения ветки дерева на ВЛ-0,4кВ.	23.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	25.06.2016	Теренгульского р-на	яч.19 ПС Тереньга	А/транспортом сбита оп.101 ВЛ-10кВ.	25.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	25.06.2016	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	РПВ успешно.	25.06.2016	После осмотра включена в работу
42	26.06.2016	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ№6 ЗТП-13 яч.7 ПС Сенгилей-город.	Обрыв провода в пролёте оп.4-5 из-за падения дерева.	26.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	26.06.2016	Ульяновского р-на	яч.24 ПС Ишеевка(МРСК).На балансе УСК КТП-1683.	Включена после осмотра	26.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	26.06.2016	Николаевского р-на	яч.7 ПС Ключики	Т.О.Дождь,гроза.Отгорел шлейф от РС-10.	26.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	26.06.2016	Барышского р-на	яч.12 РП-1	Падение дерева на КВЛ-10кВ№13 оп.15-16.	26.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	27.06.2016	Вешкаймского р-на	яч.11,15 ПС Чуфарово	РПВ успешно.	27.06.2016	После осмотра включена в работу

47	27.06.2016	Николаевского р-на	яч.3,5,7,9 ПС Ключики	Отключение 1 СШ-10кВ из-за грозы.	27.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	27.06.2016	Барышского р-на	яч.2 ПС Тимошкино.	МТЗ.КТП-12 повреждён разрядник.	27.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	28.06.2016	Мелекесского р-на	яч.8 ПС Мулловка.ЗТП-5.	Падение дерева на ВЛ-0,4кВ ф"Кузница" из-за несанкционированной вырубki.	28.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	29.06.2016	Павловского р-на	ТП-22 яч.6 ПС Павловка	Повреждён тр-р 400 кВА	29.06.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу