

Сводные данные о технологических нарушениях за 2009 год

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
ЯНВАРЬ						
1	04.01.09г.	Инзенский	яч.6 ТПС Инза	К.З. на КЛ-10 кВ	04.01.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
2	06.01.09г.	ДГЭС.	яч.33 ПС «МГ»	К.З. по 0,4 кВтП-49	06.01.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
3	11.01.09г.	Николаевский	яч..7 ТПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.01.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
4	12.01.09г.	Николаевский	яч.3 ТПС Ключики	К.З. на ВЛ- 0,4 кВ	12.01.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
5	16.01.09г.	ДГЭС.	яч.50 ПС «МГ»	К.З. на КЛ-10 кВ	16.01.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
6	18.01.09г.	ДГЭС.	яч.8 и яч.16 РП-3	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.01.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
ФЕВРАЛЬ						
7	01.02.09г.	ДГЭС.	яч.15 ПС «Льнокомбинат»	К.З. на ведомственной ТП-16	01.02.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
8	04.02.09г.	Ульяновский	яч.11 ПС Ишеевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.02.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
9	07.02.09г.	ДГЭС	яч.5,7 РП-11	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.02.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
10	09.02.09г.	Карсунский	яч.15 ПС Карсун	К.З. на ВЛ- 0,4 кВ	09.02.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
11	21.02.09г.	Инзенский	яч.11 ТПС Инза	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.02.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
МАРТ						
12	06.03.2009	Инзенский	яч.5 ПС «ПОШ»	Повреждение ТМ КТП-16	06.03.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
13	20.03.09.	Инзенский	яч.10 ПС «ПОШ»	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.03.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
14	21.03.2009	Барышский	ЗТП-15	Повреждение ТМ-160 кВа ЗТП-15	21.03.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
15	24.03.09.	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	К.З. на КЛ-10 кВ	24.03.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
16	26.03.09.	Вешкаймский	яч.7 яч.22 ПС Вешкайма	КЗ на шинах 10 кВ в ТП-11	26.03.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
17	28.03.09.	ДГЭС	яч.25 ПС Черемшанская	К.З. на КЛ-10 кВ	28.03.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

18	29.03.09.	Новоульяновск	яч. 507 ПС Кременки	К.З. на ВЛ-6 кВ	29.03.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
19	29.03.09.	Барышский	яч. 8 ТПС Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.03.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
АПРЕЛЬ						
20	02.04.09.	Вешкаймский	яч.7 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.04.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
21	03.04.2009	Инзенский	яч.11 ПС Инза	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.04.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
22	04.04.2009	Вешкаймский	яч.7 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.04.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
23	04.04.2009	Вешкаймский	яч.22 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.04.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
24	07.04.09.	Вешкаймский	яч.7 ПС Вешкайма	Повреждение ТМ-160кВА. на КТП-6	07.04.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
25	08.04.09.	ДГЭС	яч.28 ПС МГ	К.З. на КЛ-10 кВ	08.04.09.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
26	10.04.2009	Николаевский	яч.5 ТПС Ключики	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.04.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
27	13.04.2009	Кузоватовский	яч. 8 ПС Коромысловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.04.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
28	14.04.2009	Кузоватовский	яч.15 ПС «Кузоватово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	14.04.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
29	18.04.09г.	Инзенский	яч.11 ТПС «Инза»	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.04.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
30	18.04.09 г.	Барышский	яч.14 ПС «Редуктор»	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
31	18.04.09 г.	Барышский	яч.10 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
32	18.04.09 г.	Барышский	яч.27 ПС «Барыш-220	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
33	18.04.09 г.	Карсунский	15 ПС «Карсун»	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
34	18.04.09 г.	Карсунский	яч.3.4 ПС «Карсун»	возгорание в частном секторе	18.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
35	19.04.09 г.	Вешкаймский	яч.17 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
36	19.04.09 г.	Павловский	яч.5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
37	20.04.09 г.	Сенгилеевский	яч.6 ПС «Цемзавод»	К.З. на ВЛ-6 кВ	20.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

38	22.04.09 г.	Чердаклинский	яч.14 ПС «Чердакль»	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
39	24.04.09г.	Радищевский	яч.12 ПС Радишево	стихийное бедствие	24.04.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
40	29.04.09г.	Барышский	яч.1 РП-2 ТПС Барыш	К.З. на КЛ-10 кВ	29.04.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
41	29.04.09г.	Барышский	г. Барыш ЗТП-44	К.З. на КЛ-10 кВ	29.04.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
42	30.04.09 г.	Сенгилевский	яч.5 ПС «Сенгилей»	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
43	30.04.09 г.	Мелекесский	яч.3 ПС «Н.Черемшансю»	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
44	30.04.09 г.	Чердаклинский	яч.14 ПС «Чердакль»	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.04.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

МАЙ

45	01.05.09 г.	Инзенский	яч.11 ПС Инза	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
46	01.05.09 г.	Кузоватовский	яч.7 ПС «Кузоватово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
47	01.05.09 г.	Новоульяновск		К.З. на ВЛ-6 кВ	01.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
48	03.05.09 г.	Карсунский	яч.15 ПС Карсун	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
49	04.05.09 г.	Чердаклинский	яч.37 ПС «Чердакль»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
50	04.05.09 г.	Инзенский	яч.11 ТПС «Инза»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
51	19.05.09 г.	Вешкаймский	7 ПС «Вешкайма»	К.З. в сетях МРСК	19.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
52	20.05.09 г.	ДГЭС	ф.23 ПС «М.Г.»	К.З. на КЛ-10 кВ	20.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
53	21.05.09 г.	Барышский	яч.8 ТПС «Барыш»	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
54	21.05.09 г.	ДГЭС	ф.28 ПС «МГ»	К.З. на КЛ-10 кВ	21.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
55	24.05.09 г.	Новомалыклинский	ф.12 ПС «Н.Малыкла»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
56	24.05.09 г.	Барышский	РП-3 г. Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
57	24.05.09 г.	ДГЭС	ф.4 ПС «Береговая»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

58	24.05.09 г.	ДГЭС	ф.15 ПС «Льнокомбинат»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
59	24.05.09 г.	Сенгилеевский	ф.5 ПС «Сенгилей-г.»	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
60	25.05.09 г.	Барышский	ф.10 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
61	25.05.09 г.	Николаевский	яч.3 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
62	25.05.09 г.	Николаевский	яч.3 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
63	25.05.09 г.	Кузоватовский	ф.8 ПС «Коромысловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
64	26.05.09 г.	Старокулаткинский	ф.2 ПС «Ст.Кулатка»	Неисправность МВ-10 кВ	26.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
65	30.05.09 г.	ДГЭС.	яч.12 ПС «Н.Малыкла»	К.З. на КЛ-10 кВ	30.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
66	31.05.09 г.	Вешкаймский	ф.17 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
67	31.05.09 г.	Вешкаймский	ф.17 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
68	31.05.09 г.	Барышский	ф.1 ТПС Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
69	31.05.09 г.	Новомалыклинский	яч.12 ПС «Н.Малыкла»	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.05.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

ИЮНЬ

70	01.06.09 г.	Сенгилеевский	ч.5 ПС «Сенгилей»	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
71	02.06.09 г.	Инзенский	яч.8 ПС «Глоток»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
72	04.06.09 г.	Николаевский	ф.7 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
73	04.06.09 г.	ДГЭС	яч.50 ПС "М.Г".	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
74	04.06.09 г.	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая.	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
75	12.06.09 г.	Чердаклинский	ф.37 ПС «Чердаклы»	К.З. на КЛ-10 кВ	12.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
76	13.06.09 г.	Николаевский	ф.7 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
77	13.06.09 г.	Новопасский	ф.13 ПС «Нагорное»	погодные условия	13.06.09 г.	После осмотра и устранения
78	14.06.09 г.	Николаевский	ф.7 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	14.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

79	18.06.09 г.	ДГЭС	яч.5 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.06.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
----	-------------	------	------------------------	------------------	-------------	---

ИЮЛЬ

80	03.07.09 г.	Радищевский	ф.11 ПС «Радищево»	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.07.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
81	03.07.09 г.	Павловский	ф.5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.07.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
82	05.07.09 г.	Николаевский	ф.7 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.07.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
83	07.07.09 г.	Павловский	яч.5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.07.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
84	07.07.09 г.	Вешкаймский	ф.4,15 ПС «Чуфарово»	погодные условия	07.07.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
85	10.07.09 г.	Новоульяновск	ф.230 ПС «Кремёнки»	К.З. на КЛ-6 кВ	10.07.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
86	16.7.09г.	Кузоватовский	ф.15 ПС Кузоватово	К.З. на КЛ-10 кВ	16.7.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
87	17.7.09г	Кузоватовский	ф.15 ПС Кузоватово	погодные условия	17.7.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
88	17.7.09г	Кузоватовский	ф.7 ПС Кузоватово		17.7.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
89	20.7.09г.	Старокулаткинский	ф.2,3,19 ПС Ст. Кулатка	погодные условия	20.7.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
90	20.7.09г.	Сурский	яч.3 ПС Сурская	Повреждение ТМ ТП-8	20.7.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
91	22.7.09г	ДГЭС	яч.12 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на КЛ-10 кВ	22.7.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

АВГУСТ

92	05.08.09г.	ДГЭС	яч.12 ПС Льнокомбинат	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
93	05.08.09г.	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	К.З. на КЛ-10 кВ	05.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
94	05.08.09г.	ДГЭС	яч. 5 ПС Льнокомбинат	К.З. на КЛ-10 кВ	05.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
95	08.08.09г	Сенгилеевский	Ф-14 ПС «Сенгилей-город»	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.08.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
96	11.08.09г	Чердаклинский	ф.27 ПС «Чердаклы»	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.08.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
97	14.08.09г.	Павловский	ф.5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	14.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
98	14.08.09г.	Чердаклинский	ф.14 ПС «Чердаклы»	погодные условия	14.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

99	15.08.09г.	Николаевский	Ф-5 ПС «Ключики»	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
100	15.08.09г.	ДГЭС	яч. 29 ПС «МГ»	К.З. на КЛ-10 кВ	15.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
101	21.08.09г.	Барышский	ф.1 ПС Бикшанка	повреждение в сетях МРСК	21.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
102	21.08.09г.	Инзенский	Ф.5 и Ф.10 ПС «ПОШ»	погодные условия	21.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
103	21.08.09г.	Барышский	ф.10 ПС Измайлово	Повреждение ТМ-100 кВА КТП-6	21.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
104	21.08.09г.	Барышский	ф.16 ПС Измайлово	погодные условия	21.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
105	22.08.09г.	Теренгульский	ф.19 ПС «Тереньга»	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
106	23.08.09г.	Барышский	Ф.20 ПС «Ст. Тимощино»	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
107	23.08.09г.	Сенгилеевский	Ф.14 "Сенгилей-Город"	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
108	23.08.09г.	Сенгилеевский	Ф.10 ПС "Сенгилей цементзавод"	К.З. на ВЛ-6 кВ	23.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
109	23.08.09г.	Радищевский	ф.11 ПС «Радицево»	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
110	23.08.09г.	Барышский	ф.8 ПС «Барыш»	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
111	24.08.09г.	Барышский	ф.14 ПС Редуктор	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
112	24.08.09г.	Барышский	ф.6 РП-2 г. Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
113	26.08.09г.	Радищевский	ф.11 ПС «Радицево»	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
114	26.08.09г.	Инзенский	ф.6 ПС «Инза»	К.З. на КЛ-10 кВ	26.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
115	28.08.09г.	Цильнянский	Ф-3 ПС «Нагаткино»	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
116	31.08.09г.	Инзенский	ПС «ПОШ» Ф-26	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
117	31.08.09г.	ДГЭС	ПС «Льнокомбинат» яч. 5	К.З. на КЛ-10 кВ	31.08.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
СЕНТЯБРЬ						
118	01.09.09г.	Новоульяновск	яч.507 ПС Кременки	К.З. на КЛ-6 кВ	01.09.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

119	05.09.09г.	Майнский	ф.4 ПС «Майна»	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.09.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
120	09.09.09 г.	ДГЭС	5 на РП-7 г. Димитровград	К.З. на КЛ-10 кВ	09.09.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
121	09.09.09 г.	ДГЭС	яч. 18 на ПС «Черемшанская»	Повреждение ТМ-400 кВА. на ТП-130	09.09.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
122	12.09.09г	Старокулаткинский	2 ПС «Ст. Кулатка»	повреждение яч. 2	12.09.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
123	16.09.2009	Старокулаткинский	2 ПС «Ст. Кулатка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
124	18.09.09г	Инзенский	ф.5 ПС ПОШ	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.09.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
125	19.09.09г.	ДГЭС	яч.15 ПС «Береговая»	К.З. на КЛ-10 кВ	19.09.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
126	21.09.09г.	Инзенский	ф.11 ТПС «Инза»	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.09.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
127	23.09.09г.	Карсунский	ф.16 ПС «Карсун»	стороннее воздействие	23.09.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
128	28.09.2009	ДГЭС	яч.16 ПС «Черемшанская»	К.З. на КЛ-10 кВ	28.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
129	28.09.2009	ДГЭС	яч.49 ПС «Черемшанская»	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
130	28.09.2009	Ульяновский	Ф-5 ПС «Ишеевка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
131	29.09.2009	Инзенский	ф.19 ПОШ	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
132	29.09.2009	ДГЭС	яч.48 ПС МГ	К.З. на КЛ-10 кВ	29.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
133	29.09.2009	ДГЭС	яч.50 ПС МГ	К.З. на КЛ-10 кВ	29.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
134	30.09.2009	ДГЭС	яч.1 на РП-8	К.З на ТП-173	30.09.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

ОКТАБРЬ

135	01.10.09г.	Новоульяновск	ф.507 ПС «Крменки»	стороннее воздействие	01.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
136	01.10.09г.	Инзенский	ф.10 ПС «ПОШ»	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
137	02.10.09г	ДГЭС	яч. 29 ПС «Мелекесс - город»	К.З. на КЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
138	02.10.09г	ДГЭС	яч. 19 ПС «Береговая»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

139	02.10.09г	Барышский	Ф-14 ПС «Редуктор»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
140	02.10.09г	Сенгилеевский	ТП-42 г. Сенгилей	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
141	02.10.09г	Барышский	Ф-16 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
142	02.10.09г	Чердаклинский	яч. 14 ПС «Чердаклы»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
143	02.10.09г	Новоспасский	яч.13 ПС «Нагорная»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
144	02.10.09г	Майнский	яч. 4 ПС «Майна»	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
145	05.10.09г	Барышский	ф.8 ТПС «Барыш»	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
146	05.10.09г	Павловский	ф.5 ПС «Павловка»	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
147	07.10.09г	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	К.З. на ведомственной ТП-189	07.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
148	09.10.09г	Барышский	ф.14 ПС Редуктор	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
149	09.10.09г	Новоульяновск	ф.4 ЦРП г. Новоульяновск	К.З. на ВЛ-6 кВ	09.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
150	09.10.09г	Барышский	ф.10 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.10.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
151	14.10.09 г.	Инзенский	Ф-10 ПС «ПОШ»	стороннее воздействие	14.10.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
152	18.10.09г.	Цильнинский	яч.3 ПС Нагаткино	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
153	18.10.09г.	ДГЭС	яч. 28 ПС «Мелекес - город»	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
154	22.10.2009	Барышский	Ф-10 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.10.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
155	22.10.2009	Барышский	Ф-16 ПС «Измайлово»	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.10.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
156	25.10.09г.	Новочеремшанский	яч.3 ПС «Новочеремшанская»	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
157	25.10.09г.	Новоспасский	ф.7 ПС «Новоспасское»	стихийное бедствие	25.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
158	25.10.09г.	Барышский	ф.2 РП-2 г Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
159	29.10.09г.	Новоульяновск	ф.1 ЦРП-1 г.Новоульяновск	К.З. на КЛ-6 кВ	29.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

160	29.10.09г.	ДГЭС	яч.41 ПС «МГ»	К.З. на ведомственной ВЛ-10 кВ	29.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
161	29.10.09г.	Цильнинский	ф.3 ПС «Нагаткино».	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
162	29.10.09г.	Цильнинский	ф.16 ПС «Нагаткино»	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.10.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

НОЯБРЬ

163	20.11.2009	Изенский	Ф-11 ТПС «Изна»	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.11.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
164	23.11.2009	ДГЭС	яч.10 ПС «Береговая»	К.З. на ведомственной ТП-263	23.11.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
165	24.11.09г	Барышский	ф.2 РП-2 г.Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.11.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
166	24.11.09г	Новочеремшанский	яч.9 ПС Новочеремшанская	К.З. на н/в щите 0,4 кВ ТП-4143	26.11.09 г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
167	24.11.09г	Николаевский	яч.7 ТПС Ключики	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.11.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
168	29.11.2009	Кузоватовский	Ф-8 ПС Коромысловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.11.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

ДЕКАБРЬ

169	17.12.2009	ДГЭС	Ф-0,4 кВ от ЗТП-30 г. Димитровград	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	17.12.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
170	17.12.2009	Барышский	ЗТП-43 запитанная с РП-2 Ф-6 г.Барыш	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	17.12.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
171	17.12.2009	Барышский	ЗТП-13 запитанная с РП-2 Ф-2, г. Барыш	Повреждение ТМ-250 кВА. на ЗТП-13	17.12.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
172	22.12.09г	Цильнинский	ф.3 ПС «Нагаткино»	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.12.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
173	23.12.09г	ДГЭС	ТП-34 г. Димитровград	Повреждение ТМ-160 кВА. на ЗТП-34	23.12.09г	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
174	25.12.2009	ДГЭС	яч. 18 ПС «Черемшанская»	К.З. на КЛ-10 кВ	25.12.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
175	26.12.2009	Майнский	яч. №5 ПС «Майна»	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.12.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
176	26.12.2009	Майнский	ЗТП-22 р.п. Майна	Повреждение ТМ-630 кВА. на ЗТП-34	26.12.2009	После осмотра и устранения повреждения введена в работу
177	27.12.09г.	Чердаклинский	яч.37 ПС Чердаклы	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.12.09г.	После осмотра и устранения повреждения введена в работу

Начальник ОДС

Милованов С.А.

Согласованно:
Главный инженер ОАО "УСК"

Мизонин С.С.