

## Сводные данные о технологических нарушениях

по АО "УСК" за 4 квартал 2016 года

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
<b>ОКТАБРЬ</b>						
1	01.10.2016	Ульяновского р-на	яч.5,10 ПС Ишеевка	Вкл. После осмотра. АПВ яч.10.	01.10.2016	После осмотра включена в работу
2	01.10.2016	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от ГКТП-41	Падение оп.1/6/2.Сгнил пасынок.	01.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.10.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Помряскино(МРСК).УСК ТП-46.	Повреждение на потреб. ТП(Мотом).	02.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.10.2016	Майнского р-на	яч.5 ПС Майна(УСК) и яч.19 ПС Майна(МРСК).УСК К ГКТП-44.	МТЗ.Обрыв проводов на ВЛ-10кВ яч.19 ПС Майна из-за падения дерева.	03.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	05.10.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП-1318(УСК)	Повреждение в сетях РЖД.Сгорела траверса из-за пробоя из-ра на ВЛ-10кВ.	05.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	06.10.2016	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	МТЗ.РПВ успешно.	06.10.2016	После осмотра включена в работу
7	06.10.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ.Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.212-213, в результате несанкционированной вырубкой.	06.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	06.10.2016	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-0,4кВ№2 ТП-4122 яч.9 ПС Новочеремшанск	А/транспортом подбита оп.8 ВЛ-0,4кВ.Обрыв в 4 пролётах.	06.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	08.10.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помряскино(МРСК) УСК ТП-46.	МТЗ.Повреждение в сетях МРСК на ТП с.о."Луговое".	08.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

10	08.10.2016	ДГЭС	яч.4 ПС Береговая(ввод РП-11),яч.7 РП-11.	Повреждение в сетях Энергомодуля ТП-165.	08.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	08.10.2016	Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай(МРСК).УСК ТП-1.	РПВ успешно.	08.10.2016	После осмотра включена в работу
12	09.10.2016	Ульяновского р-на	яч.11 ПС Ишеевка	КИ.МТЗ.Повреждение изолятора на оп.65.	09.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	14.10.2016	Ст.Кулаткинского р-на	яч.2 ПС Ст.Кулатка	МТЗ.РПВ успешно.	14.10.2016	После осмотра включена в работу
14	15.10.2016	Майнского р-на	яч.8 ПС Уржумское(МРСК).УСК ТП-4,5,6,7,11.	МТЗ.РПВ успешно.	15.10.2016	После осмотра включена в работу
15	16.10.2016	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	МТЗ.Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-2142	16.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	17.10.2016	Майнского р-на	яч.8 ПС Уржумское(МРСК).УСК ТП-4,5,6,7,11.	КИ.Повреждение в сетях МРСК.	17.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	17.10.2016	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№1 РП-2	Т.О.РПВ успешно.	17.10.2016	После осмотра включена в работу
18	23.10.2016	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ от ТП-6	Повреждение КЛ-0,4кВ от ТП до опоры.	23.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	28.10.2016	Ульяновского р-на	КТП-1770	Повреждение тр-ра.	29.10.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
<b>НОЯБРЬ</b>						
1	06.11.2016	Сенгилеевского р-на	ГКТП-18	К.З. на вводном АВ потребителя.	06.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

2	07.11.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	Снег,дождь.После осмотра вкл.	07.11.2016	После осмотра включена в работу
3	07.11.2016	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная	Снег,дождь.После осмотра вкл.	07.11.2016	После осмотра включена в работу
4	07.11.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	Снег,дождь.РПВ успешно.	07.11.2016	После осмотра включена в работу
5	07.11.2016	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№14 яч.9 ПС Редуктор.	Т.О.Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ оп.13.	07.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	08.11.2016	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№14 яч.9 ПС Редуктор.	Падение ветки дерева вблизи ВЛ- 10кВ оп.18/2.	08.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	09.11.2016	Ульяновского р-на	яч.113 ПС Южная(УльГЭС). УСК ТП-3609.	МТЗ.Повреждение в сетях УльГЭС.	09.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	09.11.2016	Барышского р-на	КТП-78 яч.15 ПС Тимошкино(МРСК ).	Повреждение РВО- 10 на КТП-78.	09.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	10.11.2016	Барышского р-на	яч.6 ПС Жадовка	Откл.ВЛ-35кВ Барыш-Жадовка.	10.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в
10	11.11.2016	Николаевского р-на	яч.7 ПС Ключики ВЛ-0,4кВ№4 от ТП-36.	А/транспортом сбита оп.22 ул.Советская.	11.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	11.11.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).У СК ТП-1220.	МТЗ.Вкл.после осмотра.	11.11.2016	После осмотра включена в работу
12	11.11.2016	Барышского р-на	яч.20 ПС Тимошкино	Повреждение проходного из-ра ф.А на КТП-3 и ПК- 10 на КТП-2.	11.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	13.11.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).У СК ТП-1220.	МТЗ.Вкл.после осмотра.	13.11.2016	После осмотра включена в работу

14	15.11.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).У СК ТП-1220.	Обрыв проводов ВЛ-10кВ оп.49-50 в сетях МРСК.	15.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	20.11.2016	Барышского р-на	яч.18 ПС Жадовка(МРСК)	РПВ	20.11.2016	После осмотра включена в работу
16	20.11.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК)	РПВ	20.11.2016	После осмотра включена в работу
17	20.11.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК)	РПВ	20.11.2016	После осмотра включена в работу
18	21.11.2016	Новоспасского р-на	КТП-15	Повреждение вводного рубильника в РУ- 0,4кВ( ф"В" неподвижный контакт)	21.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	21.11.2016	Мелекесского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-2 яч.11 ПС Мулловка	повреждение трансформатора тока фаза "А"	21.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	22.11.2016	База УСК	яч.373 ПС Южная УлГЭС,ТП-3236 база УСК	Т.О.Повреждение КЛ-6кВ в сетях УлГЭС.	22.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	23.11.2016	Кузоватовского р-на	яч.7,14,15 ПС Кузоватово.яч.8 ПС Налейка.	Повреждение в сетях МРСК ВЛ- 110кВ.	23.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	25.11.2016	ДГЭС	яч.15 ПС Береговая ТП- 270(УСК).	Т.О.Повреждение КЛ-10кВ между ТП- 4 и ТП-13,концевой муфты на ТП- 2.Повреждение в сетях Энергомодуля.	25.11.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	30.11.2016	Ульяновского р-на	яч.1 ПС Луговая(МРСК).У СК ТП- 1584,1586,1587,15 88,1593.	РПВ успешно.	30.11.2016	После осмотра включена в работу
<b>ДЕКАБРЬ</b>						
1	01.12.2016	Н.Малыклинского р-на	яч.3,9 ПС Н.Черемшанск.	Аварийное откл. ВЛ-110кВ.	01.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

2	05.12.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).У СК ТП-1220.	МТЗ.РПВ.Сильный ветер.	05.12.2016	После осмотра включена в работу
3	06.12.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).У СК ТП-1220.	МТЗ.РПВ.Сильный ветер.	06.12.2016	После осмотра включена в работу
4	06.12.2016	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская ВЛ- 0,4кВ №2 КТП-53.	Схлест проводов в пролёте оп.37- 38.Ветер.	06.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	06.12.2016	Майнского р-на	ВЛ-0,4кВ№3 ТП- 17.	Включена после осмотра.	06.12.2016	После осмотра включена в работу
6	06.12.2016	Майнского р-на	яч.4 ПС Майна .	РПВ.Сильный ветер.	06.12.2016	После осмотра включена в работу
7	06.12.2016	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская ВЛ- 0,4кВ №2 КТП-53.	Повреждён тр-р ТМ- 250 кВА.	06.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	06.12.2016	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	Отгорел шлейф Ф.А на ТП-2142.	06.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	10.12.2016	Чердаклинского р-на	ТП-26	Повреждение наконечника Т.Т. Ф В.	10.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	14.12.2016	Павловского р-на	яч.5 ПС Павловка	МТЗ.Включена после осмотра.	14.12.2016	После осмотра включена в работу
11	18.12.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помрякино(М РСК) УСК ТП-46.	Повреждение в сетях МРСК на ТП- 3239.	18.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	19.12.2016	Цильнинского р-на	ВЛ-0,4кВ от КТП- 2378.	Пожар в частном доме ул.Степная- 10.	19.12.2016	После осмотра включена в работу
13	20.12.2016	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун	Повреждение разрядников и проходного изолятора на ТП- МТС,ТП--Билайн.	20.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

14	20.12.2016	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун	Повреждение не обнаружено после осмотра ВЛ-10кВ и КТП.	20.12.2016	После осмотра включена в работу
15	21.12.2016	Мелекесского р-на	яч.1 ПС Рязаново(МРСК). УСК ТП-1631.	Обрыв провода ВЛ-10кВ в сетях МРСК.	21.12.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу