

14.09.2023 № МР6/120/100/3235
На _____ от _____

**АО "Ульяновская сетевая
компания"**
Генеральному директору
С.С. Мизонину

О графиках аварийного ограничения и
противоаварийной автоматики

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №290 от 06.06.2013 г. уведомляю Вас о том, что:

1. Разработанные и утвержденные Графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, а также график временного отключения потребления по АО "Ульяновская сетевая компания" включены в сводный график.

2. Сводный график согласован с Филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области, утвержден Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС».

3. По заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ разработан график размещения объема автоматической частотной разгрузки (АЧР). Согласно разработанному графику нагрузка Вашего предприятия заведена под действие устройств противоаварийной автоматики.

Обращаю Ваше внимание на то, что схема АЧР выполнена с запретом АПВ и АВР, при этом запрещается перевод питания отключенной нагрузки на связанные источники электроснабжения.

Наименования присоединений, отключаемых от действия устройств АЧР, приведены в Приложении к данному письму.

Период действия утвержденных графиков – с 01.10.2023 по 30.09.2024 гг.

Довожу до Вашего сведения выписки из согласованных и утвержденных графиков:

- ограничения режима потребления электрической энергии;
- ограничения режима потребления электрической мощности;
- временного отключения потребления.

Прошу Вас:

- довести вышеуказанные графики до потребителей, в них участвующих;
- обеспечить наличие направляемых выписок из согласованных и утвержденных графиков на рабочих местах оперативного персонала.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

И.о. директора

С.Я. Анисимович

Исп. Усольская Анна Викторовна
(Служба электрических режимов)
(8422) 697-767



Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической энергии на 2023/2024 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт·ч										Потребитель	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	АО "Ульяновская сетевая компания"	
1	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 2						1 297	1 297	1 297	1 297	1 297		
2	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 3						1 297	1 297	1 297	1 297	1 297		
3	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 19						1 297	1 297	1 297	1 297	1 297		
4	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 22							7 133	7 133	7 133	7 133		
5	ПС 110 кВ Глоговка	яч. № 8	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	6 737	АО "Ульяновская сетевая компания"	
6	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 9		6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670	6 670		
7	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 18			1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853	1 853		
8	ПС 110 кВ Чуфарово	яч. № 11				8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538	8 538		
9	ПС 110 кВ Чуфарово	яч. № 15				865	865	865	865	865	865	865		
10	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 7								18 271	18 271	18 271	АО "Ульяновская сетевая компания"	
11	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 14					2 223	2 223	2 223	2 223	2 223	2 223		
12	ПС 110 кВ Мирная	яч. № 2	7 848	7 848	7 848	7 848	7 848	7 848	7 848	7 848	7 848	7 848		
13	ПС 110 кВ Мулловка	яч. № 11							1 032	1 032	1 032	1 032		
14	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 13					11 286	11 286	11 286	11 286	11 286	11 286		
15	ПС 35 кВ Никольская-1	яч. № 3			12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	12 833	АО "Ульяновская сетевая компания"	
16	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 3	17 248	17 248	17 248	17 248	17 248	17 248	17 248	17 248	17 248	17 248		
17	ПС 110 кВ Игнатовка	яч. № 7				6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225	6 225		
18	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 10									46 984	46 984		
19	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 19		15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254	15 254		
20	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 3			19 435	19 435	19 435	19 435	19 435	19 435	19 435	19 435	АО "Ульяновская сетевая компания"	

6	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 13	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	АО "Ульяновская сетевая компания"
7	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 37	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	900	АО "Ульяновская сетевая компания"
8	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 10								1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	1 958	АО "Ульяновская сетевая компания"
9	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 15								917	917	917	917	917	917	917	АО "Ульяновская сетевая компания"
10	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 16									608	608	608	608	608	608	АО "Ульяновская сетевая компания"
11	ПС 110 кВ Игнатовка	яч. № 9														696	АО "Ульяновская сетевая компания"
12	ПС 110 кВ Сурская	яч. № 3										962	962	962	962	962	АО "Ульяновская сетевая компания"
13	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 19										449	449	449	449	449	АО "Ульяновская сетевая компания"
14	ПС 110 кВ Нагорная	яч. № 13										1 217	1 217	1 217	1 217	1 217	АО "Ульяновская сетевая компания"
15	ПС 35 кВ Новоспасская	яч. № 11											913	913	913	913	АО "Ульяновская сетевая компания"
Итого:			2 150	2 150	2 858	6 581	10 354	11 267	11 267	13 767	13 767	1 217	913	913	14 463		

Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС»

Е.С. Кожуров