

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

по АО "УСК" за 2023 г.

№	Дата отключения	Время отключения	Наименован МРЭС	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Время включения	Время простоя	Потребители
ЯНВАРЬ										
1	02.01.2023	13-55	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ТПС Ключики (РЖД). На бал. УСК ТП-45 (д.Белокаменка)	Нарушение в сетях РЖД.	02.01.2023	17-24	3ч. 29мин.	Водозабор, население.
2	03.01.2023	15-20	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная	(м.т.з.) РПВ-успешно	03.01.2023	15-52	32мин.	2 местных котельных,1 квартальная котельная, 2 д/с, ЦРБ, КНС, 3 водоканчки, 3 б/с, база РЭС
3	07.01.2023	02-05	5	Базарносызганского р-на	яч.8,9 ПС Глотовка	Повреждение в сетях 110кВ	07.01.2023	02-30	25 мин	Адм-я, школа, дет сад, котельная 2 шт, водонасосная, скважина, население
4	07.01.2023	8-08	1	Ульяновского р-на	яч.17 ПС Ишеевка (Россети) на бал. УСК ТП-44, ТП-1446	Повреждение в сетях Россети	07.01.2023	9-13	1ч.5мин.	население
5	07.01.2023 откл-ли	21-56	2	Новоспасского р-на	ВЛ 10 кВ №10 ПС Нагорная (Россети). На балансе УСК-отпайка от оп. 39 (5 ТП)	опер. переключения	07.01.2023	22-30	34мин.	Д/с, население.
6	08.01.2023	9-15 отключили	1	Цильнинского р-на	яч.3 ПС Цильна	РТП-2316 повреждение ножа фаза С	08.01.2023 отключили	9-35	20 мин.	нефтеперерабатывающий завод, население
7	08.01.2023	13-39 отключили	5	Вешкаймского р-на	яч.2 ПС Вешкайма	повреждение МВ-10 кВ яч.2 ПС Вешкайма (Россети)	08.01.2023	13-42 вкл. ТП-13,27 ; 14-25 вкл. ТП-15 по	3мин. 46мин. 2ч.56 мин.	котельная, центр реабилитации инвалидов, ЦРБ 2 водонасосных 1
8	08.01.2023	13-39 появилась "земля" 14-50 отключили	5	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	включена после осмотра	08.01.2023	15-10 вкл.яч.7 ПС Вешкайма, отключены РО-7-01, РО-7-02, 16-04 яч.7 ПС Вешкайма вкл.в работу	20 мин. 1ч.14мин.	2 котельных, 3 насосных, ж/д вокзал, РОВД, прокуратура, д/с
9	09.01.2023	12-02	3	Мелекесского р-на	яч.9 ПС Тиинск (Россети). На балансе УСК ТП-1319	МТЗ. РПВ-успешно	09.01.2023	12-04	2 мин.	Население

10	10.01.2023	4-50 отключили по запросу МЧС	3	Мелекесского р-на с.Никольское на Черемшане	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-2	пожар ул.Лермонтова д.56	10.01.2023	5-50	1 час.	Население
11	11.01.2023	00-14 откл-и по запросу ЕДДС	2	Новоспасского р-на	ВЛ-0.4кВ №5 от ТП-12	Возгорание д.48 пос. Мясокомбинат	11.01.2023	00-44	30 мин	Население
12	12.01.2023	12-10	5	Барышского р-на	яч.323 ПС Барыш- 220(Россети) ТП-49,55(УСК)	повреждение в сетях Россетей	12.01.2023	13-00	50 мин.	население
13	13.01.2023	10-02 откл-и	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №7 РП-2	Слетел изолятор ф.С на опоре №49	13.01.2023	10-39	37 мин	население
14	14.01.2023	23-34	5	Б.Сызганского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган	Неисправность в сетях 110кВ	15.01.2023	1-27 вкл. от яч.9 ПС Должниково без ТП-3,9,18 1-33 вкл. ТП- 9,18 1-49 вкл. ТП-3	1ч.53мин. 1ч.59мин. 2ч.15 мин.	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа, котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат,
15	15.01.2023	15-40		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	МТЗ. Разрушение грозоразрядника ф.А на ТП-39	15.01.2023	16-05	25 мин	1 водозабор, 4 скважины, база РЭС, больница, 3 б/с, адм-ция МО, школа, д/с, котельная, население.
16	19.01.2023	05-33	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Ключики	Т.О. Повреждение кабельной муфты на оп. №1	19.01.2023	07-26 от ВЛ- 10кВ №8(3) ПС Ключики.	1ч 53мин	б/с, школа, котельная, кот. РОВД, 4 водокачки, Росгвардия, судебный департамент, УФСИН, КНС, население.
17	19.01.2023	16-00 откл-и	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №10 ПС Ишеева	Ревизия шлейфа на ЗТП- №29	19.01.2023	16-36	36мин.	санэпидемстанция, администрация, центр ветеринарии, прокуратура, роспотребнадзор, УФСИН, судебный департамент, судебные приставы, центр хозобеспечения УМВД
18	24.01.2023	4-45		Карсунского р-на	ВЛ-10 кВ №15 ПС Карсун	Земля. На КТП №8	24.01.2023	5-45 от ВЛ-10 кВ №4 ПС	1ч. 00 мин.	прокуратура, школа, 2 д/с,
19	26.01.2023	8-40		Ульяновского р-на	ТП-3236	II СШ ПС Южная. Повреждение в сетях Россети	26.01.2023	8-40	30 секунд	База УСК

20	30.01.2023	20-29	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №37 ПС Чердаклы	АПВ-успешно	30.01.2023	20-29	3 сек.	Скважина, котельная, школа, дет сад, население.
ФЕВРАЛЬ										
1	15.02.2023	9-29	2	Новоспасского, Радищевского, Ст. Кулаткинского р-на	ПС Новоспасская, ПС Нагорная, ПС Радищево, ПС Ст. Кулатка.	Просадка напряжения на ЛЭП-110 кВ Коптевка-Клин в сетях Россети. АПВ-успешное	15.02.2023	9-29	(0,32 сек)	Население, Д/С, С/Ш, КНС, водозабор, ЦРБ, база РЭС
2	16.02.2023	20-28		Майнского р-на	ЗТП №16/400 кВа	Самопроизвольное отключение ВНР, срабатывание взводного механизма.	16.02.2023	21-17	49 мин.	Население, баня.
3	17.02.2023	11-30	3	Мелекесского р-на	яч.28 ПС МГ (энергомодуль) ТП-271,210 (УСК)	повреждение в сетях энергомодуля	17.02.2023	14-00	2ч.30мин.	промсервис
4	21.02.2023	21-20 откл-и по запросу ЕДДС	2	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-7	пожар по ул. Комунальная д.1 кв.1	21.02.2023	22-45	1ч.15мин.	население
5	22.02.2023	20-00 отключили по запросу МЧС	3	Чердаклинского р-на	ЗТП-5	возгорание ул.Ленина д.36 м-н "Стройдвор"	22.02.2023	21-30	1ч.30мин.	население, м-н "Стройдвор", м-н "Пятёрочка"
6	23.02.2023	14-35 отключили	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП-4104 с. Новочеремшанск	Обрыв проводов в пр. оп. №3-5, №5-7	23.02.2023	20-45	6ч 10 мин	1 жилой дом, магазин.
7	24.02.2023	19-34		Ульяновского р-на	ТП-3236	Повреждение КЛ-6 кВ в сетях УльГЭС.	24.02.2023	20-59	1ч. 25мин.	База АО "УСК"
8	25.02.2023	22-25	3	СУ Димитровград	яч.4 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-208, ТП-274	Повреждение в сетях Энергомодуль	25.02.2023	23-55	1ч.30мин.	население
9	26.02.2023	05-50	3	Мелекесского р-на	яч.0 ПС Н.Майна	Повреждение в сетях Россети	26.02.2023	7-38	1ч.48 мин.	население
10	26.02.2023	13-04 откл-и	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Ишеевка	Повреждение штыревого изолятора ф.А на опоре №128	26.02.2023	15-24	2ч 20 мин	котельная, КНС, население

11	26.02.2023	13-25	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-3353 откл., ТП-46 "Лесная быль")	Повреждение в сетях Россети	26.02.2023	15-22	1ч 57 мин	Население
12	26.02.2023	14-08 откл-и		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	Повреждение на потреб ТП	26.02.2023	14-13	5 мин	Водозабор, котельная, школа, дет сад, население.
13	26.02.2023	15-43	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-3353 откл., ТП-46 "Лесная быль")	Повреждение на потреб ТП-3354(УМЗ)	26.02.2023	18-00	2ч 17 мин	Население
14	26.02.2023	18-10		Карсунского р-на	ТП-8	Сработал ПК-10кВ Ф.А повреждение трансформатора	27.02.2023	1-55	7ч.45мин.	Население
15	26.02.2023	19-40	3	Новоспасского р-на	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Репьевка (Россети). На балансе УСК - ТП-42518, ЗТП-071, ТП-42547	К.И. повреждение в сетях Россетей	26.02.2023	20-41	1ч.1мин.	водокачка, КНС, больница
16	27.02.2023	10-26	5	г. Барыш	ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП №18 КВЛ-10 кВ №6 РП-2	Повреждение рубильника, схлест проводов в пролёте оп. № 4/2 - 4/3 ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП №18 в результате наезда т/с и падения опоры не принадлежащей АО "УСК"	27.02.2023	14-37	4ч. 11 мин.	Население, кафе.
17	27.02.2023	11-46		Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС Ишеевка (Россети). На бал. УСК ТП-1683 (с.Салмановка)	Повреждение в сетях Россети.	27.02.2023	12-15	29 мин.	ГРП, население.
МАРТ										
1	05.03.2023	17-36 18-38	5	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	опора №136 слетел изолятор фазы С, падение дерева у КТП-13	05.03.2023	18-33 до РО-15-1, в 19-44 вкл.в работу	57мин. 2ч.8мин.	население
2	05.03.2023	17-52	5	Вешкаймского р-на	яч.4ПС Чуфарово	РПВ-успешно	05.03.2023	18-00	8 мин.	котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС

3	05.03.2023	17-58	5	Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	РПВ-успешно	05.03.2023	18-09	11 мин.	котельная, водозабор, 2 КНС, школа, д/с
4	05.03.2023	18-30	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи(Россети) ТП-1381,1848(УСК)	повреждение в Россетях	05.03.2023	20-10	1ч.40мин.	население
5	05.03.2023	18-20		Майнского р-на	яч. №8 ПС Уржумская (Россети) на балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13	повреждение в Россетях	05.03.2023	19-38	1ч.38 мин.	интернат (+котельная), 2 д/с(+1 котельная), адм-ция, школа, 2 скважины
6	05.03.2023	21-20	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/10 кВ Новочеремшанская	РПВ-успешно	05.03.2023	21-35	15мин.	3 водонапорных башни, 1 котельная
7	05.03.2023	21-50	3	Новомалыклинского р-на	КТП-4112	заменяли ПК-10 3шт.	06.03.2023	0-46	2ч.56мин.	население
8	06.03.2023	07-45	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Новоспасская	МТЗ. Попадание 2-ух котов на КТП-48. Сработали ПК-10 ф. А,В,С.	06.03.2023	08-09 без КТП-48 09-00 всё вкл	24 мин 1ч 15 мин	АТС, 3 котельных, 2 КНС, школа, спортшкола, д/с, водокачка, 2 б/с,население
9	07.03.2023	12-05		Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ишеевка	АПВ неуспешное. Падение ветки в пр. опор №100-101 ф-А; В.	07.03.2023	12-50	45 мин.	Население, котельная, КНС, Д/С, лицей, спортшкола, ЦРБ.
10	09.03.2023	2-20	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10 кВ №13 ПС Нагорная	МТЗ. РПВ неуспешное. Протекание крыши на ЗТП №11	09.03.2023	4-39 до РС-3 5-23 без ЗТП №11 6-50 вкл. полностью	2 ч. 19 мин. 3 ч. 03 мин. 4 ч. 30 мин.	2 местных котельных, 2 д/с, ЦРБ, диализный центр, КНС, 3 водокачки, 3 б/с, база РЭС
11	09.03.2023	11-34	5	Вешкаймского р-на	яч.3 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	09.03.2023	11-51	17 мин.	птицефабрика
12	09.03.2023	11-34	5	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	09.03.2023	12-00	26 мин.	2 котельных, ветлечебница, 3 насосных, ж/д вокзал, РОВД, прокуратура, д/с
13	09.03.2023	19-45	3	СУ Димитровград	яч 33 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль) на бал.УСК ТП-265.	Повреждение в сетях Энергомодуль	09.03.2023	22-05 вкл. ТП-265	2ч.20мин.	население
14	10.03.2023	0-23	5	Вешкаймского р-на	яч.3 ПС Вешкайма	Повреждение шлейфов ф. "А", "В" на опоре №1	10.03.2023	3-48	3ч.25мин.	птицефабрика
15	10.03.2023	11-20	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №1 РП-2	Повреждение кабельной муфты на ЗТП-60	10.03.2023	12-07 без ЗТП-60 15-39 всё вкл	47 мин 4ч 19 мин	Школа, водозабор, население.

16	10.03.2023	15-42 откл-и	2	Радищевского р-на	ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево	Подтопление КТП-47 талыми водами	10.03.2023 11.03.2023	15-57 без КТП- 47 17-50	15 мин 26ч. 8мин.	Население
17	11.03.2023	15-20	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП №3	Повреждение отходящего кабеля от ТП к первой опоре.	11.03.2023	18-57	3ч 37мин	С/Ш, Население.
18	12.03.2023	19-15	5	г.Барыш	КВЛ-10кВ №1 РП-2	РПВ успешное. (повреждений при осмотре не обнаружено)	12.03.2023	19-40 вкл. без ЗТП-60 19- 54 вкл. Полностью	25 мин. 39 мин.	население
19	12.03.2023	21-38		РЭС Ульяновского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП №1770 с. Б.Ключищи	повреждений при осмотре не обнаружено	12.03.2023	22-45	1ч. 7мин.	население
20	13.03.2023	1-06	5	г.Барыш	КВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор	РПВ успешное.	13.03.2023	1-18	12 мин.	центр хозобеспечения УМВД(+котельная), б/с, адм-ция МО, ФСБ
21	13.03.2023	5-44	5	г.Барыш	КВЛ-10кВ №2 РП-2	Отгорел шлейф от РК- №9	13.03.2023	6-37 до РС-10, 8-58 вкл.в работу	53 мин. 3ч.14мин.	3 скважины, б/с, котельная ЦРБ (резерв), ЦРБ, 2 АТС, 4 котельных, школа, д/с, база Россети, РТРС
22	13.03.2023	08-20 откл-и	3	Мелекесского р-на	яч.4 ПС Лебяжье(Россети) ТП-1444(УСК)	повреждение в сетях Россетей	13.03.2023	16-55	8ч.35мин.	школа, ФАП, адм-ция, котельная
23	13.03.2023	9-17 откл-и 20-30 откл-и	2	Радищевского р-на	ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево	Подтопление КТП-47 талыми водами	13.03.2023	9-55 без ТП-47 20-42 все вкл.	38 мин. 12мин.	Население
24	13.03.2023	09-30	3	Мелекесского р-на	яч.9 ПС Лебяжье(Россети) ТП-1554(УСК)	повреждение в сетях Россетей	13.03.2023	10-30	2ч.10 мин.	школа, б/с, 2 котельных, д/с, ФАП
25	13.03.2023	9-26 откл-и	2	С.Кулаткинского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС С.Кулатка	Подтопление КТП-12 талыми водами	13.03.2023	9-55 без ТП-12	29 мин.	2 школ. Котельных, 2 школы, база РЭС, д/с, б/с, водокачка
26	13.03.2023	11-05 откл-и	2	С.Кулаткинско го р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-11	Подтопление домов по ул.Метро	13.03.2023	14-20	3ч.15мин.	Население
27	13.03.2023	13-37 откл-и	2	С.Кулаткинского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС С.Кулатка	Подтопление КТП-12 талыми водами	13.03.2023	13-57 вкл.работу	29 мин.	2 школ. Котельных, 2 школы, база РЭС, д/с, б/с, водокачка
28	13.03.2023	15-05 откл-и	2	Радищевского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-24	Подтопление домов талыми водами	13.03.2023	20-15	5ч.10мин.	Население
29	13.03.2023	15-05 откл-и	2	Радищевского р-на	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-25	Подтопление домов талыми водами	13.03.2023	20-15	5ч.10мин.	Население
30	13.03.2023	15-05 откл-и	2	Радищевского р-на	ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП-8	Подтопление домов талыми водами	13.03.2023	20-15	5ч.10мин.	Население

31	14.03.2023	21-55		Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) ТП-1381, 1848(УСК)	РПВ	14.03.2023	22-08	13 мин.	население
32	15.03.2023	9-15	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ № 29 ПС Мелекесс-город. На балансе УСК ТП-103	Повреждение в сетях Энергомодуль	15.03.2023	10-22	1ч. 7 мин.	Котельная №17
33	17.03.2023	18-57		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Тагай (Россети) на бал. УСК ТП №-3, 9, 10, 12.	РПВ-успешно	17.03.2023	19-55	1ч.2мин.	школа(+котельная), 2 скважины, население
34	18.03.2023	13-46 откл-и	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Б.Ключищи (Россети) на бал. УСК ТП-1576П	Обрыв провода 10кВ в сетях Россети	18.03.2023	14-38	52 мин	с. Кукушки
35	18.03.2023	21-57	5	Барышского р-на	яч.21 ПС Тимошкино (Россети) ТП-78,80(УСК)	сработал разрядник фазы С на ТП-80	18.03.2023	22-40 ТП-78,80 вкл. с Д-Г, 23-30 яч.21 вкл. в работу	1ч.33мин.	Психоневрологический интернат, дом интернат
36	21.03.2023	11-20	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ № 29 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль). На балансе УСК ТП-103	повреждение в сетях энергомодуля	21.03.2023	12-40	1ч.20мин.	ООО "Жгут комплект"
37	21.03.2023	13-43		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Майна	М.Т.З. сработали разрядники на КТП-42	21.03.2023	14-30	57мин.	д/с(+котельная), ветеринария
38	21.03.2023	13-58 отключили		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС Майна	сработал разрядник на ГТП-25	21.03.2023	14-14 без ГТП-25, 14-35 вкл.ГТП-25	16 мин. 37мин.	детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат
39	21.03.2023	16-37	2	Новоспасского р-на	яч.11 ПС Новоспасская	РПВ-успешно	21.03.2023	16-50	13 мин.	1 котельная, 2 местных котельных, адми-ция, 2 водокачки, водонапорная башня, школа, ДШИ, д/с,
40	23.03.2023	13-54 откл-ли	5	Барышского р-на	КЛ-10 кВ №11 ТПС Барыш (Ввод РП-2 I СШ 10 кВ, запитаны КВЛ-10 кВ №1 РП 2, КВЛ-10 кВ №2 РП-2)	Контроль изоляции. КВЛ-10 кВ №1 оп. №56/2 разрушение разрядника ф-С, повреждение в сетях Энерготрансеть.	23.03.2023	14-47 14-49 15-27	53 мин. 55 мин. 1ч.33мин.	2 СШ, 4 Д/С, 2 скважины, 3 котельные, население.
41	24.03.2023	16-05	3	Мелекесского р-на	яч.9 ПС Тиинск (Россети) на бал. УСК ТП-1319	РПВ-успешно	24.03.2023	16-16	11мин.	население

42	25.03.2023	1-35	2	Новоспаского р-на	ВЛ-10 кВ №11 ПС Новоспаская	МТЗ. При РПВ появилась "земля" Повреждение КЛ-10 кВ оп. №26-27	25.03.2023	5-20 вкл.до РС-1 5-48 вкл.от яч.13 ПС Нагорная	3ч.45 мин. 4ч.13 мин.	Население, Д/С, водозабор, котельная, техникум, ДШИ
43	25.03.2023	2-58		Цильнинского р-на	ВЛ-10 кВ №3 ПС Б. Нагаткино.	РПВ-успешно	25.03.2023	3-04	6 мин.	Население, очистные, база РЭС, школа, д/с, техникум
44	26.03.2023	4-20	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ № 30 ПС Ишеевка(Россети) на бал. УСК ТП-22,27,33	(мтз) Повреждение в сетях Россети	26.03.2023	7-08	2ч.48мин.	население
45	30.03.2023	12-42	5	Барышского р-на	яч. №323 ПС Барыш-220(Россети). На балансе УСК ТП-49,55	Повреждение в сетях Россети	30.03.2023	15-20	2ч 38 мин	Водозабор, население.
46	31.03.2023	10-38 отключили	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №21 ПС Тимошкино (Россети) На балансе УСК ТП-78 (дом-интернат для престарелых), ЗТП-80 (псих. невр. интернат)	Выход из строя проходного изолятора 10 кВ ф-А на ЗТП-80 (псих. невр. интернат)	31.03.2023	11-38 вкл. ВЛ-10 кВ №21, ТП-78. 11-55 ЗТП-80 вкл. В раб.	1ч. 00 мин 1ч. 17 мин	Психоневрологический интернат, дом интернат, Котельная, КНС, водозабор.
47	31.03.2023	19-34		Ульяновского р-на	ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Ключищи (Россети). На балансе УСК ТП-1381 (п.Б.Ключищи), ТП-1848 (п.Плодовый)	РПВ-успешно. Повреждение в сетях Энергопромгрупп.	31.03.2023	19-42	8 мин	Население
АПРЕЛЬ										
1	06.04.2023	11-45	5	Вешкаймского р-на С.У.Шарлово	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-2	неустановленным авто подбита опора №2	06.04.2023	12-10	25мин.	население
2	08.04.2023	13-10	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ № 51 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль). На балансе УСК ТП 227; 256 (ООО "БАШ")	МТЗ. Нарушение в сетях Энергомодуль.	08.04.2023	13-43	33 мин.	ООО "БАШ"
3	08.04.2023	16-34 отключили по запросу МЧС	1	Цильнинского р-на	ВЛ-10 кВ №6 ПС Цильна	Возгорание на элеваторе.	08.04.2023	17-26 без ЗТП-2 (Элеватор) 19-45 вкл-и ЗТП-2	52 мин. 2ч.49мин.	Элеватор
4	09.04.2023	09-46 откл-и		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	КИ. Обрыв 2-ух проводов ф.А и ф.В на оп.65	09.04.2023	11-15	1ч 29 мин	Дет.дом, прокуратура, полиция, МЧС, котельная, население.

5	10.04.2023	5-55	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ-10 кВ №3 ПС Новочеремшанская	МТЗ.попадание голубя на трансформатор ТП-4104	10.04.2023	8-15	2ч.20мин.	3 водонапорных башни, 1 котельная, население.
6	10.04.2023	9-00	1	Сенгилеевского р-на	ЗТП-7	сработал ПК-10, повреждение ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП-7 опоры 22-23 автомобилем Камаз-мусоровоз сбита опора №23	10.04.2023	11-03 без ВЛ-0,4 кВ №4 18-50 вкл.ВЛ-0,4 кВ №4	2ч.03мин. 9ч.50мин.	администрация, котельная, население
7	11.04.2023	12-36	5	Барышского р-на	ВЛ-10кВ №309 ПС Барыш-220(Россети). На балансе УСК ТП-71	Повреждение в сетях Россети	11.04.2023	13-30	54 мин	Население
8	13.04.2023	21-47	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10 кВ №11 ПС Новоспасская	МТЗ. РПВ успешное.	13.04.2023	22-14	27 мин.	Население
9	14.04.2023	0-32		Сурского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-№12	Обрыв провода в пр. оп. №29-30	14.04.2023	1-20	48 мин.	Население
10	14.04.2023	1-36		Майнского р-на. СУ Тагай	ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская (Россети) на балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13	МТЗ. РПВ неуспешное. Нарушение в сетях Россети.	14.04.2023	3-59	3ч.23мин.	интернат (+котельная), 2 д/с(+1 котельная), адм-ция, школа, 2 скважины
11	14.04.2023	3-49 отключили		Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №1 ПС Б. Ключищи (п. Зеленый)	"земля" повреждение изолятора фаза А на КТП-4	14.04.2023	6-16 до оп. №1, 8-51 вкл.в работу	2ч.27мин. 5ч.02мин.	Население
12	14.04.2023	10-28	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш, КВЛ-10 кВ №13	падение ветки дерева в пролете опор 14-15	14.04.2023	10-37 вкл.ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш, 11-12 вкл. КВЛ-10 кВ №13	44 мин.	2 д/с, квартальная котельная, база МРЭС, насосная, скважина
13	14.04.2023	11-41		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская (Россети) на балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13	повреждение в сетях Россети	14.04.2023	12-02	21мин.	интернат (+котельная), 2 д/с(+1 котельная), адм-ция, школа, 2 скважины
14	14.04.2023	17-37	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №17 ПС 110/35/10 кВ Вешкайма	При осмотре видимых повреждений не обнаружено	14.04.2023	19-32 вкл. до РС-17-2 20-55 все вкл.	1ч.55мин. 3ч.18мин.	котельная, школа, д/с
15	14.04.2023	17-52	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Чуфарово	РПВ-успешно	14.04.2023	18-00	8 мин.	котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС

16	14.04.2023	18-51 отключили		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Майна	задымление на КТП-2, повреждение АВ ВЛ-0,4 кВ №1,2; повреждение кабельной вставки на ф- 1(0,4кВ)	14.04.2023	19-18 без КТП- 2 22-00 вкл-и КТП-2 без ф-1(0,4кВ) 22-12 все вкл.	27мин. 2ч.9мин.	детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат
17	14.04.2023	20-08	2	Старокулаткинского р-на	ВЛ-10кВ №19 ПС Ст.Кулатка	повреждения не обнаружены	14.04.2023	22-45	2ч.37мин.	2 котельные, ЕДДС, д/с, население
18	16.04.2023	6-10	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряськино(Россети) ТП-46(УСК)	Нарушение в сетях Россети.	16.04.2023	8-02	1ч. 52мин.	Т/б Лесная быль.
19	17.04.2023	9-14 откл-и		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	Для ревизии РТП-6	17.04.2023	9-56	42мин.	детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат
20	18.04.2023	15-42	3	Мелекесского р-на	яч.51 ПС Мелекесс- город.(энергомодуль) На балансе УСК - ТП 227, 256	Повреждение в сетях энергомодуля	18.04.2023	20-50	5ч.08мин.	(ООО БАШ)
21	19.04.2023	10-55		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №23 ПС Майна	МТЗ. Повреждение КЛ- 10кВ от оп.19 до оп.20	19.04.2023	15-45 вкл.от ВЛ-10 кВ №4 ПС Майна	4ч 50 мин	население
22	19.04.2023	13-23	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №11 ПС Чуфарово	ТО. Повреждение проходного изолятора ф.А на КТП-18(РЖД), повреждение концевой кабельной муфты на ЗТП- 20(НСК)	19.04.2023	14-59 без ЗТП- 20(НСК)	1ч 36 мин	население
23	20.04.2023	9-02		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС Майна	АПВ успешное	20.04.2023	9-02	0 мин.	ЦРБ (+котельная), центральная котельная, МЧС(+котельная), полиция детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат
24	20.04.2023	15-05	3	Мелекесского р-на	яч. №-51 ПС Мелекесс- город. На бал. УСК ТП 227, 256 (ООО БАШ)	Нарушение в сетях Энергомодуль	20.04.2023	15-28	23 мин.	ООО "БАШ"
25	21.04.2023	18-40	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №37 ПС Чердаклы	МТЗ. РПВ успешное	21.04.2023	18-41	1 мин.	Население, МЧС, 3 скважины, школа (+котельная), 2 котельные, д/с(+котельная) котельная, ЦРБ (+насосная)

26	21.04.2023 отключили	18-55	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №37 ПС Чердаклы	Пожар на ул. Первомайская д. 57. ЗТП №5 - замена ПК-10 кВ ф-А; В; С. В результате пожара в пр. оп. №45-47 ф-№1/0,4 кВ произвели замену оплавленного СИПа (55 метров)	21.04.2023	19-40 без ТП- 5 20-40 ТП- 5 вкл. в раб.	45 мин. 1ч.45мин.	Население, МЧС, 3 скважины, школа (+котельная), 2 котельные, Д/С(+котельная) котельная, ЦРБ (+насосная)
27	21.04.2023	21-35	2	Павловского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП- №16	Наезд легкового а/м на ж/б опору №2 ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП-№16. Замена ж/б опоры.	22.04.2023	2-00	4ч.25мин.	Население.
28	24.04.2023	11-14	5	Барышского р-на	КЛ-10 кВ №9 ТПС Барыш. (Ввод II СШ-10 кВ РП-2, запитаны КВЛ-10 кВ №6 яч. №6 РП №2, КВЛ-10 кВ №7 яч. №4 РП №2.	МТЗ. РПВ успешное	24.04.2023	11-22	8 мин.	Население, скважина, С/Ш, техникум, б/с, котельная Зшт.
29	24.04.2023	11-59	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №6 яч. №6 РП №2	Т.О. Сильный ветер, срыв кровли с жилого дома и ее падение на ЛЭП, в пр. оп. №21/12- 21/13 обрыв проводов ф- А;В;С.	24.04.2023	13-09 без ТП- №16; №33 14-35 вкл. в раб. ТП-№16; №33	1ч. 10мин. 2ч. 36мин.	Население, скважина, С/Ш, техникум, котельная.
30	24.04.2023	19-12	1	Ульяновского р-на	ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Ключищи (Россети). На бал. УСК ТП- 1381(п.Б.Ключищи, ул. Фабричная, ул. Каштанкина), 1848 (п.Плодовый,1-ый пер. Плодовый, ул. Ягодная, ул. Земляничная, ул. Плодовая)	МТЗ. повреждение масляного выключателя 10кВ в рез-те падения дерева в сетях 10кВ Россети	24.04.2023	ТП-1848 вкл в 20-25 ТП- 1381 вкл в 21- 15	1ч 13 мин 2ч 3 мин	Население
31	25.04.2023	15-35	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш (ввод РП-1), КВЛ-10кВ №13 РП-1	Повреждение проходных изоляторов на ГКТП-4	25.04.2023	15-44 вкл. по рез. КВЛ- 10кВ №8 16- 40 вкл. КВЛ- 10кВ№13 до РС-21 17-58 все вкл.	9мин. 1ч.05мин. 2ч.23мин.	2 д/с, следственный комитет, росгвардия,прокуратура,ФСИН, 2 поликлиники, квартальная котельная, база МРЭС, 2 б/с, военкомат,МЧС, насосная, скважина

32	26.04.2023	13-05		г. Ульяновск	ТП-3236 УльГЭС	аварийное отключение яч.373 ПС Южная	26.04.2023	14-15	1ч.10мин.	База УСК
33	26.04.2023	16-16		г. Ульяновск	ТП-3236 УльГЭС	отключение в сетях Россетей АПВ ВЛ-110 кВ успешно.	26.04.2023	16-16	0 мин.	База УСК
34	26.04.2023	18-20 отключили	3	Н.Черемшанск	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-4121	перетяжка провода пролет опор 3/16-3/17	26.04.2023	18-45	25 мин.	частный сектор
35	28.04.2023	14-55	2	Павловского р-на	ВЛ-10 кВ №11 ПС Павловка (1 ТП - маслозавод)	Повреждение в сетях Россети.	28.04.2023	15-55 от ВЛ-10 кВ №14 ПС Павловка (Россети)	1 час	Маслозавод
36	29.04.2023	20-35		Сурского р-на	1 СШ ПС 110/35/10 Сурская. На бал. УСК ВЛ-10 кВ №3 ПС Сурская	Повреждение в сетях Россети	29.04.2023 30.04.2023	22-22 ВЛ-10 кВ №3 ПС Сурская от ВЛ-10 кВ №6 ПС Сурская ч/з РК-16 9-28 вкл. по норм.схеме	1ч. 47мин.	д/с, центр ветеринарии, МЧС, МВД, котельная, администрация МО, военкомат.
37	30.04.2023	3-45 отключили по запросу МЧС	5	Базарносызганского р-на	ВЛ-0,4 кВ №5 от ЗТП №3	Возгорание жилого дома ул. Полевая д. №6	30.04.2023	4-37	52 мин.	Население
38	30.04.2023	13-00 отключили по запросу МЧС	1	С.У. Б.Нагаткино	КТП-2254	пожар ул.Мелиораторов д.3	30.04.2023	13-33	33 мин.	население
МАЙ										
1	01.05.2023	14-19	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-7	Сработали вставки ф.А и ф.С. Схлест проводов в пролете опор №321-322	01.05.2023	18-14	3ч 55 мин	население
2	01.05.2023	14-40		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	МТЗ. Повреждение грозоразрядника ф.А на КТП-6	01.05.2023	15-22	42 мин	Дет дом, прокуратура, военкомат, мчс, население.

3	02.05.2023	3-16 появилась "земля" 4- 17 отключили		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	на КТП-27 повреждение проходного изолятора фазы В со стороны ВЛ- 10 кВ №5 ПС Майна	02.05.2023	4-50	33 мин	Дет дом, прокуратура, военкомат, мчс, население.
4	02.05.2023	7-59			ТП-3236 (База АО УСК)	отключение в сетях Россетей АПВ ВЛ-110 кВ успешно.	02.05.2023	7-59	0 мин.	База АО УСК
5	02.05.2023	9-15 отключили		Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №18 ПС Б.Ключищи (Россети) На бал. УСК ТП-1377, ТП- 1770	Повреждение в сетях Россети	02.05.2023	9-40	25 мин.	Население
6	05.05.2023	17-10		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская	Разрушение грозоразрядника ф.А на КТП-26	05.05.2023	19-13	2ч 13 мин	школа, д/с, котельная, население
7	06.05.2023	8-46	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №27 ПС Чердаклы	АПВ успешное.	06.05.2023	8-46	0 мин.	школа, квартальная котельная, адм-ция района, суд, ГАИ, скважина, следственный комитет, РОВД, Росгвардия, б/с
8	08.05.2023	17:48		Майнского района	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Майна	При осмотре видимых повреждений не обнаружено	08.05.2023	20-11 вкл. участок до РС- 217, РК-23/4 21-00 вкл. участок за РС- 217 21-58 все вкл.	2ч.23мин. 3ч.12мин. 4ч.10мин.	детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат, ЦРБ, МЧС, полиция, население
9	10.05.2023	18-20	5	Вешкаймского р-на	КТП-№13	Перегорание высоковольтных вставок 10 кВ ф-А;В. Оплавление наконечника на ВА-250А ВЛ-0,4 кВ №1	10.05.2023	19-35	1ч.15мин.	Население
10	11.05.2023	9-31	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помрякино (Россети) на бал. УСК ТП- 46	Повреждение на КТП- б/н(ООО Мотом)	11.05.2023	10-41 до РС- 3066 13-45 все вкл. без КТП-б/н(ООО	1ч.10мин. 4ч.14мин.	т/б Лесная Быль

11	12.05.2023	10-10 отключили по запросу МЧС	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-12	пожар по ул.Колхозная д.7	12.05.2023	10-20	10 мин.	население
12	14.05.2023	12-02	1	Ульяновского р-на	ТП-3236 (База АО "УСК")	отключение в сетях Россети. АПВ ВЛ-110 кВ успешно.	14.05.2023	12-02	0 мин.	База АО "УСК"
13	14.05.2023	22-27	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Бряндино(Россети). На балансе УСК КТП- 48,29,50.	МТЗ. Повреждение в сетях Россети	14.05.2023	23-57	1ч 30 мин	Население
14	15.05.2023	12-10	3	СУ г.Димитровград	ВЛ-10 кВ № 45 ПС Мелекес- город(Энергомодуль). На балансе УСК - ТП-133, 167, 2 СШ РП-12	Повреждение КЛ-10кВ в сетях Энергомодуля	15.05.2023	12-45 вкл.2СШ РП- 12 14-10 все вкл.	35 мин. 2ч.	население
15	16.05.2023	18-12 отключили	5	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	"земля" опора №25 повреждение изолятора фазы В	16.05.2023	19-21	1ч.09мин.	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа,котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат, население
16	17.05.2023	14-14	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Кузоватого	Повреждение шлейфа ф. А,В,С на ЗТП-119. Повреждение подвижных ножей на РС- 7	17.05.2023	14-23 вкл ЗТП- 12,14 вкл.от ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысловк а. 14- 35 вкл ВЛ- 10кВ №7 до РС-7, 17- 25 всё вкл.	9 мин 21 мин 3ч 11 мин	Котельная, скважина, дет сад, школа, население
17	23.05.2023	12-08		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Сурское	РПВ-успешно	23.05.2023	12-12	5мин.	д/с, центр ветеринарии, МЧС, МВД, котельная, адм-ция МО,
18	23.05.2023	14-52		Ульяновского р-на	ТП-3236 (База АО "УСК")	отключение в сетях Россети. АПВ успешно.	23.05.2023	14-52	0 мин.	База АО "УСК"

19	23.05.2023	21-39	5	Барышского р-на	ЗТП-51, КЛ-0,4 кВ №4	Перегорание высоковольтной вставки 10 кВ ф-А, выход из строя кабеля АВВГ 4*50 на КЛ-0,4 кВ №4	23.05.2023 24.05.2023	22-04 без КЛ-0,4 кВ №4 01-51 полностью вкл. в раб.	25 мин. 4ч. 11мин	Население (МКД ул. Больничная д.32)
20	25.05.2023	04-30 по запросу МЧС	2	Ст.Кулаткинского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-9	Возгорание частного дома по адресу ул. Кирова д.116	25.05.2023	08-50	4ч 20 мин	Население
21	25.05.2023	13-10		Майнского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-32	обрыв проводов в пролёте оп. 4/3-4/5 в результате падения ветки дерева	25.05.2023	15-00	1ч 50 мин	Население
22	25.05.2023	13-54	3	Н.Малыклинского р-на	яч.9 ПС Новочеремшанск	разрушение грозоразрядника ф.С на КТП-4143	25.05.2023	14-54 вкл яч.9 без КТП-4143 15-48 всё вкл	1ч 1ч 54 мин	Школа, население.
23	25.05.2023	14-38		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская	МТЗ. Разрушение неподвижного контакта ф.В на РС-19	25.05.2023	15-35	57 мин	Школа, дет сад, котельная, население.
24	25.05.2023	14-54	5	Б.Сызганского р-на	КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган	МТЗ. обрыв 3-х проводов в пролёте оп.51-52 в результате падения дерева.	25.05.2023	17-29	2ч 35 мин	Котельная, МЧС, школа, дет сад, водозабор, население.
25	25.05.2023	22-20 отключили	1	Сенгилеевского р-на п.Цемзавод	ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП-3	опоры 4-5 обрыв фазного провода фазы А в результате удара опоры №5 неустановленным авто, на опоре №4 вырезан провод фазы А.	25.05.2023	22-45	25 мин.	население
26	27.05.2023	05-22	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-город	Падение веток тополя на провода в пролётах опор №104-105, 171-172. Грозовой фронт.	27.05.2023	07-10	1ч 48 мин	Адм-ция, школа, дет сад, котельная, население
27	27.05.2023	8-11 откл-и	5	Вешкаймского р-на СУ Чуфарово	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-3	Мусоровозом сбита ж/б опорра №22 на ВЛ-0,4кВ. ГИБДД вызвали, мусоровоз на месте.	27.05.2023	15-15	7ч.4мин.	население

28	27.05.2023	8-25	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ №4 от ГКТП-23	Падение дерева в пролете опор № 5-6 ВЛ-0,4кВ, обрыв проводов	27.05.2023	11-28	3ч. 3мин.	население
29	28.05.2023	11-35 откл-и по запросу МЧС	2	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-9	возгорание сухой травы	28.05.2023	13-50	2ч.15мин.	население
30	28.05.2023	13-10 отключили	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №18 ПС Сенгилей-город	подгорели ножи РЛНД-10 РС-12 фаза С	28.05.2023	16-25	3ч.15мин.	МЧС,население
31	28.05.2023	13-47 отключили	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №13 ПС Чердаклы	возгорание сухой травы на территории спиртзавода	28.05.2023	14-34	45 мин.	2 скважины, насосная, котельная, д/с, ветлечебница
32	28.05.2023	14-42	3	С.У.Димитровград	ВЛ 10 кВ №10 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК- ТП-260(Композит, "Мир печати" , 236 (ИП), 288 (Вторпласт), 225 (ИП)	повреждение в сетях Энергомодуля	28.05.2023	15-47	1ч.05мин.	и.п.
33	28.05.2023	15-08	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Редуктор	аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россетей	28.05.2023	15-50 от ВЛ-10 №8 ТПС Барыш	42 мин.	центр хозяйбеспечения УМВД(+котельная), б/с, адм-ция МО, ФСБ
34	28.05.2023	15-15	5	Базарносызганского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково,яч.14 ПС Б.Сызган	аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россетей	28.05.2023	17-35 вкл.яч.14 ПС Б.Сызган, 18-16 вкл. ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково	2ч.20 мин. 3ч.01 мин.	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа,котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат,
35	28.05.2023	17-42	1	Сенгилеевского р-на	яч.5,7,14,18 ПС Сенгилей-гор.	аварийное отключение ВЛ-110 кВ в сетях Россетей	28.05.2023	18-15	33 мин.	административно-хозяйственный отдел МО, школа, нач.школа, техникум, д/с, судебный департамент (здание+котельная)школа, МЧС, служба гражд.защиты и пож.безопасности, АТС, д/с, следственный комитет
36	29.05.2023	6-15	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-16	падение ветки дерева и обрыв проводов в пролете опор №6-7	29.05.2023	08-03	1ч 48 мин	население

37	29.05.2023	16-32	1	Тереньгульского р-на	ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга	МТЗ. Повреждение на КТП-27(на балансе Тереньгульского лица при УЛГТУ)	29.05.2023	17-43 без КТП-27	1ч 11 мин	Школа, котельная, КНС, водозабор, население.
ИЮНЬ										
1	02.06.2023	19-52	3	Н.Малыклинского р-на	яч.12 ПС Н.Малыкла	РПВ прохождение грозового фронта	02.06.2023	20-01	9 мин.	прокуратура,ЕДДС,МВД,пен.фонд,соц.защита 5 местных котельных, 2 котельных, администрация, скважина, 2д/с, ветлечебница, 2 б/с, суд, судебные приставы, 2 школы, ДШИ, МЧС
2	02.06.2023	21-58	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Н.Черемшанская	Обрыв (отгорание) провода 10 кВ оп. №2 ф-А	03.06.2023	12-35	14ч. 37мин	3 водонапорных башни, 1 котельная, детский лагерь
3	06.06.2023	15-12	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Н.Черемшанская	МТЗ. Схлест проводов в пролёте оп.2-3 в рез-те падения дерева.	06.06.2023	17-50	2ч 38 мин	3 водонапорных башни, 1 котельная, детский лагерь
4	08.06.2023	13-18 сообщили	5	РЭС г.Барыш	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-55	Аварийное отключение	08.06.2023	14-45	1ч.27мин.	население
5	08.06.2023	14-40	3	СУ г. Димитровград	яч.28а ПС Мелекес-город (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-271,ТП-210	Повреждение в сетях Энергомодуля	08.06.2023	18-45	4ч.35мин.	население
6	09.06.2023	18-45		Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай(Россети) КТП-1(УСК)	прохождение грозового фронта повреждение в сетях Россетей	09.06.2023	19-30	45 мин.	ФАП
7	09.06.2023	18-45		Майнского р-на	яч.7 ПС Тагай(Россети) ТП-3,9,10,12(УСК)	прохождение грозового фронта повреждение в сетях Россетей	09.06.2023	19-30	45 мин.	школа(+котельная), 2 скважины
8	09.06.2023	18-45		Майнского р-на	яч.9 ПС Тагай(Россети) ТП-2(УСК)	прохождение грозового фронта повреждение в сетях Россетей	09.06.2023	19-30	45 мин.	население
9	09.06.2023	18-47		Майнского р-на	яч.19 ПС Майна (Россети) ТП-44(УСК)	прохождение грозового фронта	09.06.2023	20-30	1ч.43мин.	водозабор

10	09.06.2023	06-50		СУ Языково	яч.8 ПС Языково	Обрыв провода ВЛ-10кВ в пролёте оп.99-100 в рез-те несанкционированного наброса	09.06.2023	07-55	1ч 5 мин	Котельная, школа, водоканка, КНС, водозабор, население.
11	10.06.2023	12-20	5	Барышского р-на	ВЛ-10кВ №323 ТПС Барыш-220(Россети). На балансе УСК ТП-49,50.	Гроза. РПВ-успешно.	10.06.2023	12-36	16 мин	Частный сектор
12	11.06.2023	15:00	3	Новомалыклинского района	ВЛ 10 кВ №12 ПС 110/10 кВ Новая Малыкла	МТЗ. РПВ - успешное.	11.06.2023	15:08	8 мин	прокуратура, ЕДДС, МВД, пен. фонд, соц. защита 5 местных котельных, 2 котельных, администрация, скважина, 2 д/с, ветлечебница, 2 б/с, суд, судебные приставы, 2 школы, ДШИ, МЧС, население
13	14.06.2023	6-40	3	СУ г. Димитровград	яч.16 на РП-3 (Энергомодуль) на бал УСК ТП-211	Повреждение в сетях энергоблока	14.06.2023	11-29	4ч 49 мин	население
14	15.06.2023	20-26	5	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ №8 ТПС Коромысловка	КИ. Выведен в ремонт участок линии в пролёте оп. 183-187	15.06.2023	22-45 без ЗТП-3 02-25 вкл ЗТП-3	2ч 19 мин 5ч 59 мин	д/с, школа, котельная, б/с, 3 скважины, МЧС, техникум, население
15	18.06.2023	13-54	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-54	Слетел крюк ф.А с опоры №3/4	18.06.2023	14-54	1 час	Население
16	18.06.2023	14-57	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4209	Касание веток деревьев о провода в пролётах опор №7-8-9	18.06.2023	16-41	1ч 44 мин	Население (с.Новая Малыкла)
17	19.06.2022	19-55	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-13	обрыв 2-ух проводов в пролёте оп. 14-15 в рез-те падения дерева	19.06.2022	22-06	2ч 11 мин	население
18	19.06.2022	20-00 откл-и по запросу МЧС	2	Новоспассакого р-на	ВЛ-0.4кВ №1, №6 от КТП-17	возгорание деревянной постройки	19.06.2022	20-16	16 мин	население
19	20.06.2023	07-46	3	Мелекесского р-на	яч.№0 ПС Н.Майна (Россети), на бал. УСК ТП-1023	РПВ-успешно	20.06.2023	07-49	3мин.	население
20	20.06.2023	18-00	5	РЭС г. Барыш	яч.№4 РП-2 (КВЛ-10кВ №7)	Падение ветки на КВЛ-10кВ оп.№58	20.06.2023	18-31	31мин.	б/с, население

21	23.06.2023	15-20	2	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-19 (парк)	Падение высокорослого дерева на ВЛ-0,4 кВ №1 в результате спиливания администрацией Новоспасского р-на без согласования с АО "УСК". Обрыв проводов в пр. оп. №5,6,7,8,9.	23.06.2023	17-10	1ч. 50мин	Население
22	25.06.2023	13-00 откл-ли	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-30	Обрыв ввода в дом	25.06.2023	13-30	30 мин	население
23	25.06.2023	17-05	3	Новомальклинского района с. Новочеремшанск	ТП-4102	Отключение (РУ-0,4кВ) вводного автомата из-за касания веток деревьев ВЛ-0,4кВ	25.06.2023	19-40	2ч 35 мин	население
24	25.06.2023	20-30 сообщили	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2	При осмоте РУ-0,4кВ, был откл. АВ№2(250А)	25.06.2023	20-40	10мин.	население
25	26.06.2023	20-17	2	Новоспасского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Новоспасская	Повреждение кабеля от РТП-41 до ЗТП-41	26.06.2023	23-51 без ЗТП-41 2-18 все вкл.	3ч 34 мин 6ч 01 мин	АТС, 3 котельных, 2 КНС, школа, спортшкола, д/с, водоканал, 2 б/с, диализный центр (2 ввода), население
26	28.06.2023	05-27	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы	МТЗ. РПВ - успешно	28.06.2023	05-35	8 мин	школа, квартальная котельная, адм-ция района, суд, ГАИ, скважина, следственный комитет, РОВД, Росгвардия, б/с
27	28.06.2023	21-00 отключили по запросу ЕДДС	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-№2	Возгорание жилых домов по ул. Льва Толстого д. 38, 40, 42.	28.06.2023	22-30	1ч. 30мин.	Население
28	29.06.2023	13-50 откл-и	1	Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ишеевка	КИ. Повреждение изолятора на опоре 81	29.06.2023	14-18	28 мин	котельная, КНС, насосная, население
29	29.06.2023	18-02 сооб-ли	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2	Аварийное отключение	29.06.2023	18-30	28 мин	население
30	30.06.2023	10-09 отключили		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	Повреждение шлейфа ф.С на опоре №114	30.06.2023	10-34	25 мин	Водозабор, скважина, школа, население.

31	30.06.2023	13-25	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-4122	Схлёт проводов в пролёте опор №3-4-5	30.06.2023	14-08	43 мин	население
ИЮЛЬ										
1	01.07.2023	14-40	3	Мелекесского р-на	яч. №10 ПС Береговая. На балансе УСК ТП-260, 236, 288.	М.Т.З. Нарушение в сетях "Энергомодуль"	01.07.2023	16-35	1ч. 55мин.	Население, Мир печати, ИП.
2	03.07.2023	11-47	3	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС Чердаклы	АПВ успешно	03.07.2023	11-47	0 мин.	МЧС, 3 скважины, школа (+котельная), 2 котельные, д/с(+котельная)
3	03.07.2023	15-40 отключили	3	Чердаклинского р-на	ЗТП-31	искрение ножа РТП-31	03.07.2023	15-50	10 мин.	население
4	03.07.2023	18-18	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №2	РПВ прохождение грозового фронта, падение ветки дерева на РТП-75	03.07.2023	18-25	7 мин.	3 скважины, б/с, котельная ЦРБ (резерв), ЦРБ, 2 АТС, 4 котельных, школа, д/с, центр ветеринарии, база Россети, РТРС
5	03.07.2023	18-18	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №6	прохождение грозового фронта, падение ветки дерева в пролете опор 55/5-55/6	03.07.2023	18-36 вкл.до РС-53, 19-31 вкл.без ТП-26,45 20-52 все вкл.	18 мин. 1ч.13мин. 2ч.34мин.	население
6	04.07.2023	6-34		Майнского р-на	яч.19 ПС Майна(Россети) на бал.УСК ТП-44	РПВ- успешно.	04.07.2023	6-35	1мин.	водозабор
7	04.07.2023	9:37		Майнского района	ВЛ 10 кВ №23 ПС 110/10 кВ Майна	МТЗ. Повреждение изолятора на опоре 19	04.07.2023	11:20	1ч 43 мин	Б/С Мегафон (рез. питание)
8	04.07.2023	20-10	5	РЭС г.Барыш	Ф-5(0,4кВ) на ГКТП-15	повреждение ВА-125(А)	04.07.2023	21-40	1ч.30мин.	население
9	07.07.2023	12-35	3	С.У.Димитровград	яч.23 ПС Лынокомбинат(энергомодуль) ТП-276 (УСК)	Повреждение в сетях Россетей	07.07.2023	13-58	1ч.23мин.	население
10	10.07.2023	23-20 отключили	3	Чердаклинского р-на	КТП-24/250	Выход из строя трансформатора.	11.07.2023	8-05	8ч.45мин.	Население, магазин.
11	12.07.2023	7:53	5	Базарносызганского района	ЗТП №12	Срабатывание ПК-10 кВ ф.В,С	12.07.2023	9:31	1ч 38 мин	население
12	14.07.2023	1:44	5	Кузоватовского района	ТПС 110/10 кВ Коромысловка . На балансе УСК - ВЛ 10 кВ №8 яч.№18.	Отключение в сетях РЖД	14.07.2023	2:39	55 мин	д/с, школа, котельная, б/с, 3 скважины, МЧС, техникум, 2 котельных, водозабор, ЦРБ, РОВД, прокуратура, суд, адм-ция МО, население
13	14.07.2023	2:27 откл-и	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ТП №39	Отключение по запросу МЧС	14.07.2023	3:18	51 мин	население

14	14.07.2023	11-30 отключили	2	Новоспасского р-на	КТП-55	внутреннее повреждение трансформатора	14.07.2023	13-30	2 часа	население
15	16.07.2023	11:07 отключили	5	Вешкаймского района СУ Чуфарово	ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Чуфарово	КИ. Мусор на изоляторе оп.17. Сильный ветер	16.07.2023	11:58	51 мин	котельная, офис врача, водозабор, 2 КНС, школа, д/с, население\
16	16.07.2023	16-25 сооб-ли	5	Базарносызганского района	ВЛ-0,4 кВ №3 КТП -9	Сбита опора №3/6	16.07.2023	23-15	6ч.50мин.	население
17	16.07.2023	20-45 отключили	5	Барыш	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП-52	падение дерева пролет опор 2/2-2/3	16.07.2023	22-25	1ч.40мин.	население
18	17.07.2023	16-29 отключили	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ТПС Ключики (РЖД). На бал. УСК ТП-45 (д.Белокаменка)	Земля ф-В. Нарушение в сетях Россети.	17.07.2023	18-59	2ч. 30мин.	Население, водозабор.
19	17.07.2023	18-10	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ТПС Ключики.	Падение ветки дерева в пр. оп. №129-130	17.07.2023	19-00	50 мин.	КНС, котельная ЦРБ, УФМС, ветлечебница, б/с, РТРС, ГИБДД.
20	19.07.2023	6-40	5	Базарносызганского р- на	ВЛ-10 кВ №9 ТПС Должниково	повреждение на ЗТП- 103(ЛТЦ) на балансе СПСК	19.07.2023	8-06 вкл.от ВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Сызган, в 10-36 вкл.по норм.схеме	1ч.26 мин.	д/с, насосная, 2 КНС, скважина, ветеринария, б/с, котельная.
21	19.07.2023	6:40	5	Базарносызганского р- на	ВЛ-10 кВ №9 ТПС Должниково	Повреждение в сетях смежной сетевой организации	19.07.2023	8:06 10:36 по норм.схеме	1ч 26 мин 3ч 56 мин	д/с, насосная, 2 КНС, скважина, ветеринария, б/с, население
22	19.07.2023	8-14	5	Базарносызганского р- на	2 СШ-10 кВ ПС Б.Сызган (на балансе УСК: ВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Сызган, ВЛ- 10 кВ №9 ТПС Должниково)	РПВ аварийное отключение в сетях Россетей	19.07.2023	8-27	13 мин.	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа, котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат,
23	19.07.2023	14-48 отключили	3	Чердаклинского р-на	яч. 4 ПС Д.Помряськино	падение дерева опора №14	19.07.2023	15-27	39 мин.	ТП-46 "Лесная быль"
24	20.07.2023	08-31		РЭС Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Карсун	А/м УАЗ сбита ж/б опора 10кВ №27/1	20.07.2023	08-34 без КТП- 1, 19-45 вкл.КТП-1	3 мин	Скважина, дет сад, население.

25	20.07.2023	09-53 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №4 от ТП-24	падение сгнившей деревянной опоры №4/13 на забор по адресу переулок колхозный д.21	20.07.2023	14-26	4ч 33 мин	Население
26	20.07.2023	16-00	3	СУ Димитровград	яч.16 РП-3 (Энергомодуль). На балансе УСК ЗТП-211	повреждение РЛНД- 10кВ на ТП-193 в сетях Энергомодуля.	20.07.2023	16-19	19 мин	Население
27	20.07.2023	16-26	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-4276	Касание веток кустарников в пролётах опор 1/5-1/6-1/8-1/9 из-за сильного ветра.	20.07.2023	19-25	2ч 59 мин	Население
28	21.07.2023	20-48	5	Вешкаймского р-на	яч.13 ПС Каргино(Россети) ТП-1,2,3,4,5,6(УСК)	Повреждение в сетях Россети	21.07.2023	00-44	3ч 56 мин	Население
29	22.07.2023	04-20	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла	МТЗ. РПВ-успешно. Дождь.	22.07.2023	04-36	16 мин	школа, скважина, д/с, администрация, население
30	22.07.2023	06-37	3	Мелекесского р-на	яч.0 ПС Н. Майна (Россети) ТП-1023 (УСК)	МТЗ. РПВ-успешно. Дождь.	22.07.2023	06-40	3 мин	Население
31	22.07.2023	14-40 сооб-ли	5	Барышского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-52	Несанкционированный спил дерева, обрыв проводов в пролете опор 6-7	22.07.2023	19-09	4ч 29 мин	население
32	23.07.2023	17-08	1	Цильнинского р-на	ВЛ 10 кВ №5 ПС Большое Нагаткино (Россети). На балансе УСК - ТП-2256, 2275	Повреждение в сетях Россети	23.07.2023	18-38	1ч 30 мин	водокачки
33	24.07.2023	13-12	3	Мелекесского р-на	яч.9,10 ПС Тиинск(Россети). На балансе УСК ТП- 1319,1586.	Повреждение в сетях 35кВ Россети	24.07.2023	13-50	38 мин	Население
34	26.07.2023	19-44 отключили	5	Вешкаймского р-на	яч. 13 ПС Каргино (Россети, ст. Шарлово) ТП- 1,2,3,4,5,6(УСК).	Контроль изоляции. Нарушение в сетях Россети.	26.07.2023	23-36	3ч. 52мин.	3 водонасосных, ФАП, д/с, школа, население
35	27.07.2023	11-25	3	Чердаклинского р-на	ВЛ 10 кВ №5 ПС 35/10 кВ Бряндино (Россети). На балансе УСК ТП-48,49,50	повреждение в сетях Россетей	27.07.2023	13-00	1ч.35мин.	скважина, население

36	27.07.2023	20-44	5	Барышского района	ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП-18	Обрыв фазного провода в пролете опор 4/2-4/2/1 в результате неудачного приземления на парашлане	27.07.2023	21-28	44 мин	Население
37	28.07.2023	13-30	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-4105	Сработал автомат 250А	28.07.2023	14-30	1 ч	Население
38	28.07.2023	17-15	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	28.07.2023	17-35	20 мин	МЧС, адм-я, население
39	28.07.2023	20-12	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма	повреждение на ЗТП-52 (Энергопромгрупп)	28.07.2023	22-30	2ч.18 мин.	2 котельных, ветлечебница, 3 насосных, ж/д вокзал, РОВД, прокуратура, д/с
40	28.07.2023	22-10	1	Сенгилеевского р-на	яч.18 ПС Сенгилей гор.	падение веток дерева на провода опоры 95-97	29.07.2023	0-25 без ЗТП-9(И.П.) не работает	2ч.15 мин.	МЧС, население
41	28.07.2023	22-37 отключили	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП-7	падение деревьев на ВЛ, обрыв проводов	29.07.2023	7-15	8-38мин.	Население
42	29.07.2023	15:10	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №7 яч. №4 РП-2	Грозовой фронт. Падение дерева в пр. опор №17-18 ВЛ-10 кВ №7	29.07.2023	15:52	42 мин.	Население, б/с.
43	29.07.2023	16:00	3	Новомалыклинского района с. Новочеремшанск	ТП-4109	Сработали 3 ПК-10	29.07.2023	19:25	3ч 25 мин	Население
44	29.07.2023	16:12	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №1 яч. №7 РП-2	(Т.О.) РПВ успешное	29.07.2023	16:30	18 мин.	Население.
45	29.07.2023	16:37		Карсунского р-на	ВЛ-10 кВ №3, №4 ПС Карсун.	РПВ успешное	29.07.2023	16:39	2мин.	Население
46	29.07.2023	16:40	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ 10 кВ №18 ПС Сенгилей-Город	Т.О. Повреждений не обнаружено	29.07.2023	19:10	2ч 30 мин	Население, котельная, МЧС, отдел полиции
47	29.07.2023	16:42	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №7 ПС Вешкайма	РПВ успешное	29.07.2023	16:54	12 мин	2 котельных, ветлечебница, 3 насосных, ж/д вокзал, РОВД, прокуратура, д/с
48	29.07.2023	16:43	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ № 33 ПС Мелекес-город (Энергомодуль) На балансе УСК - ТП-265	Повреждение в сетях Энергомодуль	29.07.2023	22:10	5ч 27 мин	Население
49	29.07.2023	17:09		Карсунского р-на	ВЛ 10 кВ №16 ПС Карсун	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	18:19 от ф.3 ПС Карсун	1 ч 10 мин	скважина, медпункт, д/с, население
50	29.07.2023	17:09		Карсунского р-на	ВЛ 10 кВ №4 ПС Карсун	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	18:39 от ф.15 ПС Карсун	1ч 30 мин	1 водозабор, 4 скважины, база РЭС, больница, 3 б/с, адм-ция МО, школа, д/с, население

51	29.07.2023	17:15		Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Ключищи (Россети). На балансе УСК ТП-1381(п.Б.Ключищи, ул. Фабричная, ул. Каштанкина), 1848 (п.Плодовый, 1-ый пер. Плодовый, ул. Ягодная, ул. Земляничная, ул. Плодовая)	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	22:42	5ч 27 мин	население
52	29.07.2023	17:25		Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка	Падение деревьев вне охранной зоны	29.07.2023	21:15	3ч 50 мин	санэпидемстанция, администрация, центр ветеринарии, прокуратура, роспотребнадзор, УФСИН, судебный департамент, судебные приставы, центр хозобеспечения УМВД ,1 лицей, 2 котельных, 1 КНС, ЦРБ, население
53	29.07.2023	17:37	3	СУ Димитровград Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №10 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК- ТП-260(Композит, "Мир печати" , 236 (ИП), 288 (Вторпласт), 225 (ИП)	Повреждение в сетях Энергомодуль	29.07.2023	23:05	5ч 28 мин	ИП
54	29.07.2023	17:37	3	СУ Димитровград Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №4 ПС Береговая (энергомодуль) ТП-208, 274, 272	Повреждение в сетях Энергомодуль	29.07.2023	23:30	5ч 53 мин	Население
55	29.07.2023	17:37	3	СУ Димитровград Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №19 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК- РП-13	Повреждение в сетях Энергомодуль	30.07.2023	00:50	7ч 13 мин	Водозабор, население
56	29.07.2023	17:40	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Большое Нагаткино	Падение дерева вне охранной зоны в пролете опор 130-131	29.07.2023	20:25	2ч 45 мин	очистные, база РЭС, школа, д/с, администрация поселения, МФЦ, техникум, 2 квартальных котельных, прокуратура, суд, МВД, пожар.часть, население
57	29.07.2023	17:48 сооб-ли		Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №13 ПС Луговая (Россети). На балансе УСК - КТП-1220 (с.Луговое)	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	23:05	5ч 17 мин	население
58	29.07.2023	17:48 сооб-ли		Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №14 ПС Луговая (Россети). На балансе УСК - КТП-1318 (с.Луговое)	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	00:09	6ч 21 мин	население
59	29.07.2023	17:53	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №0 ПС Новая Майна (Россети). На балансе УСК ТП-1023	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	00:14	6ч 21 мин	Население
60	29.07.2023	17:53	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №9 ПС Тиинск (Россети). На балансе УСК ТП-1319	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	00:14	6ч 21 мин	Население

61	29.07.2023	18:00	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-3353 откл., ТП-46 "Лесная бэль")	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	00:14	6ч 14 мин	база отдыха
62	29.07.2023	18:00	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС 110/35/10 кВ Цильна (Россети). На балансе УСК отпайка за РО-140	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	19:40	1ч 40 мин	нефтеперерабатывающий завод, население
63	29.07.2023	18:00	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Цильна	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	19:40	1ч 40 мин	поликлиника, КНС, адм-ция МО, население
64	29.07.2023	18:00	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Большое Нагаткино (Россети). На балансе УСК - ТП-2256, 2275 (водокачки)	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	19:24	1ч 24 мин	2 водокачки
65	29.07.2023	18:00	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Большое Нагаткино (Россети). На балансе УСК ТП - 2254	Повреждение в сетях Россети	29.07.2023	19:26	1ч 26 мин	население
66	29.07.2023	18:00	1	Цильнинского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-2369	Обрыв проводов в пролете опор 207-208 из-за падения дерева	29.07.2023	22:30	4 ч 30 мин	население
67	29.07.2023	18:27	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №13 ПС Чердаклы	РПВ успешно	29.07.2023	18:45	18 мин.	2 скважины, насосная, котельная, д/с, ветлечебница, население
68	29.07.2023	18:27	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №27 ПС Чердаклы	РПВ успешно	29.07.2023	18:45	18 мин.	школа, квартальная котельная, адм-ция района, суд, ГАИ, скважина, следственный комитет, РОВД, Росгвардия, б/с, население
69	29.07.2023	18:27	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №37 ПС Чердаклы	Падение дерева на разьединитель	29.07.2023	20:15	1ч 48 мин	МЧС, 3 скважины, школа (+котельная), 2 котельные, д/с(+котельная), котельная, ЦРБ (+насосная)
70	29.07.2023	19:11	2	Павловского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Павловка (1 ТП - маслозавод)	Падение дерева вне охранной зоны в пролете опор 5-6	29.07.2023	20:50	1ч 39 мин	маслозавод
71	29.07.2023	20:25 сооб-ли	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-15	падение дерева в пролете опор 5/10-5/11	29.07.2023	23:00	2ч 35 мин	население
72	29.07.2023	20:53	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ПС Р. Мелекес (Россети). На балансе УСК ТП-1310	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	00:14	3ч 21 мин	Население
73	29.07.2023	21-20	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Вешкайма (Россети). На балансе УСК ГКТП 10/0,4кВ №1(В6-35/630)	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	10-10	12ч 50 мин	Завод Ульяновка
74	29.07.2023	21:47	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-21	Обрыв проводов в от ТП до оп.1 из-за ветра профлистом с крыши дома	30.07.2023	6:49	9ч 2 мин	население

75	29.07.2023	21:54	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Налейка	Выброс масла в ячейке. Падение дерева в пролете опор 6-7	30.07.2023	14-23	16ч 29 мин	котельная, школа, население
76	29.07.2023	23-17		Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС Б.Ключищи (Россети). На балансе УСК ТП-1576 (с.Кукушка, ул.Прибрежная, ул.Фруктовая)	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	08-11	8ч 54 мин	население
77	30.07.2023	3-35	3	Мелекесского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП 1023	Падение дерева в пролете опор 1-2	30.07.2023	11-00	7ч 25 мин	население
78	30.07.2023	05-55	3	Мелекесского р-на	яч.8 ПС Русский Мелекесс(Россети). На балансе УСК ТП-1310	Повреждение в сетях Россети	30.07.2023	10-23	4ч 28 мин	население
79	30.07.2023	15-41 откл-и	5	Кузоватовского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ПС Налейка	Повреждение шлейфа на опоре №5	30.07.2023	16-10	29 мин	котельная, школа, население
80	30.07.2023	17-05		Карсунского р-на	2 СШ ПС Карсун. На балансе УСК ВЛ-10кВ №4,16 ПС Карсун	Дождь, гроза. Повреждение в сетях Россети.	30.07.2023	18-00	55 мин	1 водозабор, 4 скважины, база РЭС, больница, 3 б/с, адм-ция МО, школа, д/с, население
81	30.07.2023	17-30	1	Цильнинского р-на	ВЛ-10кВ №6 ПС Цильна	удар молнии в оп.12. Опора загорелась, стоит в болоте без доступа. В результате возгорания образовался провис проводов над ЖД дорогой на высоте не более 4 метров.	30.07.2023	00-10	6ч 40 мин	Элеватор, нефтеперерабатывающий завод,
82	31.07.2023	14-30	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП-26	обрыв провода в пролете опор 2/6-2/7	31.07.2023	16-00	1ч.30мин.	реабилитационный центр, население
83	31.07.2023	17-23 отключили	3	Мелекесского р-на	яч.6 ПС Мулловка (Россети) ТП-1539(УСК) , яч.12 ПС Мулловка(Россети) ТП-1618 (УСК)	повреждение в сетях Россетей	31.07.2023	в 17-52 вкл. яч.6 ПС Мулловка (Россети) ТП-1539(УСК) , в 17-51 вкл. яч.12 ПС Мулловка (Россети) ТП-1618(УСК).	28мин. 29мин.	скважина, КНС
АВГУСТ										
1	02.08.2023	14-40	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ № 33 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль) На балансе УСК - ТП-265	Нарушение в сетях Энергомодуль.	02.08.2023	15-05	25мин.	Население.
2	03.08.2023	14-45	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помрякино (Россети) на бал. УСК отпайка от РС-3066, ТП-46	РПВ-успешно, после прохождения грозового фронта	03.08.2023	15-18	33мин.	т/б Лесная быль

3	03.08.2023	22-40	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Тиинск (Россети). На балансе УСК ТП-1319 п. Курлан.	РПВ-успешно.	03.08.2023	22-57	17мин.	Население.
4	04.08.2023	06-15	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Тиинск (Россети). На балансе УСК ТП-1319 п. Курлан.	РПВ-успешно.	04.08.2023	06-34	19мин.	Население.
5	08.09.2023	16-30	3	Новомалыклинского р-на	ТП-4171	сработали ПК-10 2 шт., кошка залезла в ТП	08.09.2023	18-55	2ч.25мин.	население
6	09.09.2023	06-32	5	г. Барыш	КВЛ-10 кВ №6 яч. №6 РП-2	Падение дерева на ВЛ в пр.оп. №55-55/1/1. Обрыв проводов фазы В,С.	09.09.2023	9-25	2ч.53мин.	население
7	10.09.2023	17-45	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС Вешкайма.	МТЗ. РПВ - не успешно, повреждение разрядника фазы В на опоре №1	10.09.2023	21-18	3ч.33мин.	котельная, центр реабилитации инвалидов, ЦРБ 2 водонасосных 1 котельная
8	11.09.2023	13-59 отключили	5	г. Барыш	КВЛ-10 кВ № 8 ТПС Барыш	Контроль изоляции. На траверсе оп. №13/1 лежала ворона.	11.09.2023	14-08	9 мин.	2 д/с, следственный комитет, росгвардия, прокуратура, ФСИН, 2 поликлиники, квартальная котельная, база МРЭС, 2 б/с, военкомат, МЧС, насосная, скважина
9	16.09.2023	15-24 откл-и по запросу ЕДДС		Майнского р-на	яч.5 ПС Майна	пожар ул.Моткова д.5	16.09.2023	15-49	25мин.	2 д/с, школа, 2 ДШИ, спортшкола, б/с, ФНС, судебные приставы
10	16.09.2023	15-49 откл-и		Майнского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-22	для устранения пожара ул.Моткова д.5	16.09.2023	16-35	46мин.	население
11	16.09.2023	17-35	3	Новомалыклинского р-на	яч. 3 ПС Н.Черемшанская	Грозовой фронт. Сгорели ПК-10 кВ ф-А,В,С на КТП-4101.	16.09.2023	19-47 без ТП-4101 20-47 вкл. полностью	2ч.12мин 3ч.12мин	3 водонапорных башни, 1 котельная
12	16.09.2023	18-15	5	Барышского р-на	яч.1 ПС Бекшанка (Россети) на бал. УСК ТП-1, ТП-2	Нарушение в сетях Россети	16.09.2023	21-30	3ч.15мин	п. Приозерный
13	17.09.2023	07--52	3	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС Чердаклы	повреждение проходного изолятора фазы С на ТП-31	17.09.2023	10-05 без ТП-31, 13-05 вкл. ТП-31	2ч.13мин.	население
14	17.09.2023	10-08 отключили	3	Мелекесского р-на	яч.9 ПС Тиинск (Россети) ТП-1319(УСК)	повреждение опоры в сетях Россетей	17.09.2023	12-05	1ч.57мин.	п.Курлан население

15	19.09.2023	06-08 отключили	5	Кузоватовского р-на	яч.15 ПС Кузоватово	Контроль изоляции. Нарушение в сетях Энерготрансэть на ТП- 102. ТП отключили.	19.09.2023	7-00 вкл. до РС-13 9-07 без ТП-19; 106; 22; 20; 105; 27; 26 10-15 вкл. полностью	52 мин. 2ч.59мин 4ч.07мин.	школа, котельная, 2 скважины, суд, д/с
16	19.09.2023	06-15	5	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	Аварийное отключение 1 СШ-10 кВ ПС Кузоватово	19.09.2023	6-50	35 мин.	котельная, скважина
17	20.09.2023	14-35 откл-и	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №15 ПС Чуфарово	(к.и.) Разрушение изолятора оп.№81 ф."А"	20.09.2023	15-43	1ч.08мин.	водозабор
18	20.09.2023	15-20 откл-и	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Ключики	Повреждение КЛ-10кВ от оп. 69 до ТП-62 на балансе Энергопромгрупп, работала бригада Энергопромгрупп	20.09.2023	15-47	27мин.	б/с, школа, котельная, кот. РОВД, 4 водокачки, Росгвардия, судебный департамент, УФСИН, КНС
19	22.09.2023	13:05	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №15 ПС Кузоватово	РПВ - успешное	22.09.2023	13:23	18 мин	школа, котельная, 2 скважины, суд, д/с, население
20	22.09.2023	14:31	5	Базарносызганского района	ВЛ-10 кВ яч.18 ф.№9 ТПС 110/10 кВ Должниково	Аварийное отключение	22.09.2023	15:24	53 мин	д/с, насосная, 2 КНС, скважина, ветеринария, б/с, население
21	25.09.2023	7:12	5	Барышского района	КВЛ 10 кВ №2 яч.№9 РП №2	Повреждение изолятора на оп. 1/3 в сетях Энерготрансэть	25.09.2023	7:27	15 мин	3 скважины, б/с, котельная ЦРБ (резерв), ЦРБ, 2 АТС, 4 котельных, школа, д/с, центр ветеринарии, база Россети, РТРС, население
22	25.09.2023	19-20	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-21	Схлест проводов на ВЛ- 0,4кВ	25.09.2023	19-50	30мин.	население
23	26.09.2023	21-52	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряськино (Россети) ТП-46(УСК)	(МТЗ) РПВ успешно	26.09.2023	22--02	10 мин.	турбаза "Берег"
24	27.09.2023	5-35	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряськино (Россети) ТП-46(УСК)	(МТЗ) РПВ успешно	27.09.2023	5--49	14 мин.	турбаза "Берег"
25	27.09.2023	7-45	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряськино (Россети) ТП-46(УСК)	(МТЗ) РПВ успешно	27.09.2023	8-00	15 мин.	турбаза "Берег"
26	27.09.2023	8:35	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряськино (Россети) ТП-46(УСК)	(МТЗ) РПВ успешно	27.09.2023	14:35	6 ч	турбаза "Берег"
ОКТАБРЬ										
1	01.10.2023	13:49		База АО "УСК"	ТП-3236 (УЛЬГЭС)	Повреждение в сетях УЛЬГЭС	01.10.2023	15:08	1ч 19 мин	База АО "УСК"

2	01.10.2023	20-33		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Майна	КИ. Попадание кошки на тр-р КТП-32	01.10.2023	21-19 без КТП-32 22-50 вкл КТП-32	46 мин 2ч 17 мин	Админ-я, котельная, водозабор, 2д/с, школа, население.
3	02.10.2023	9-57		РЭС г.Ульяновск	яч.202,302 ПС Восточная	аварийное отключение в сетях 110 кВ	02.10.2023	11--24	1ч.27мин.	д/с,санаторий, туберкулезный диспансер, население, ЗАГС, пенсионный фонд, ИП
4	04.10.2023	15-58	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №18 ПС Сенгилей-город	МТЗ. Слетел изолятор ф.С с опоры №64	04.10.2023	17-33	1ч 35 мин	Население, котельная, МЧС, отдел полиции
5	08.10.2023	05-10	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №33 ПС 110/35/10 кВ Чердаклы (Россети). На балансе УСК - ТП-18,27,2385	Повреждение в сетях Россети	08.10.2023	07-55	2ч 45 мин	база газовго участка, население
6	08.10.2023	10-10	3	Н.Малыклинского р-на	яч.12 ПС Н.Малыкла	МТЗ. РПВ-успешно	08.10.2023	10-19	9 мин	школа, скважина, д/с, администрация, население
7	08.10.2023	12-10	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-10	Сработал АВ-160А	08.10.2023	13-05	55 мин	население
8	08.10.2023	12-02	3	СУ Димитровград	яч.10 ПС Береговая(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-225,236,260,288	Повреждение в сетях ДСК	08.10.2023	13-25	1ч 23 мин	население
9	08.10.2023	17-06	5	Барышского р-на п. Приозерный	ВЛ-0.4кВ №7 от ТП-1	Обрыв проводов в рез-те падения дерева в пролёте оп.6-7	08.10.2023	18-17	1ч 11 мин	население
10	08.10.2023	17-15	1	Цильнинского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-2375	Обрыв проводов от ЗТП до оп.1 в рез-те падения дерева	08.10.2023	19-28	2ч 13 мин	частный сектор, гаражи.
11	12.10.2023	13-55	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(Россети). На балансе УСК ТП-1,2,3,4,5,6. (ст.Шарлово)	Повреждение в сетях 10кВ Россети. Повреждение в сетях 0.4кВ УСК. Падение опоры №25 на ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-5. Сильный ветер.	12.10.2023	16-47 вкл ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино без ВЛ-0.4кВ №1 ТП-5 18-04 всё вкл	2ч 52 мин 4ч 9 мин	население
12	12.10.2023	14-45	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-6кВ №6,10 ПС Сенгилей Цем. Завод.	Повреждение в сетях 110 кВ Россети.	12.10.2023	15-40	55 мин	больница, д/с, школа, котельная, население.

13	12.10.2023	15-50	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-20	Касание веток деревьев в пролёте опор №208-209. Сильный ветер.	12.10.2023	16-30	40 мин	Население
14	12.10.2023	16-10	1	Ульяновского р-на	ТП-3236 (База АО "УСК")	Повреждение в сетях 110 кВ Россети на ПС Южная	12.10.2023	16-28	18 мин	База УСК
15	12.10.2023	16-10	3	Мелекесского р-на СУ Никольское	ВЛ-0.4кВ №2 от КТП-8	Обрыв провода в пролётах оп.11-12-13	12.10.2023	17-55	1ч 45 мин	население
16	12.10.2023	18:55	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-31	Обрыв проводов в пролёте оп.103-104. Сильный ветер.	12.10.2023	20:32	1ч 37 мин	Население
17	12.10.2023	20:40	1	Сенгилеевского района п. Цементзавод	ВЛ 0,4 кВ №2 ЗТП-3	Падение дерева в пролёте оп.5-6. Сильный ветер.	12.10.2023	23:50	3ч 10 мин	д/с, население
18	12.10.2023	21:30	1	Ульяновского р-на	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП-1770 (с.Б.Ключищи)	Отключение АВ, сильный ветер	12.10.2023	21:50	20 мин	Население
19	13.10.2023	7-40	1	Сенгилеевского района п. Цементзавод	ВЛ 6 кВ №6 ПС Сенгилей-цементзавод	Нарушение в сетях Россети	13.10.2023	10-20	2ч 40 мин	Больница, д/с, котельная, население
20	16.10.2023	15-34	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-31	Обрыв проводов 0.4кВ в пролётах оп. 102-104. Сильный ветер.	16.10.2023	17-34	2ч	Население
21	17.10.2023	9:13		Майнского района	ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Майна (Россети). На балансе УСК - ТП-44 (с.Абрамовка, водозабор)	Повреждение в сетях Россети	17.10.2023	14:07	4ч 54 мин	водозабор
22	17.10.2023	10:10	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/35/10 кВ Вешкайма	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	10:24	14 мин	2 котельных, ветлечебница, 3 насосных, ж/д вокзал, РОВД, прокуратура, д/с, население
23	17.10.2023	10:58	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Вешкайма (Россети). На балансе УСК ГКТП 10/0,4кВ №1(В6-35/630)	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	11:02	4 мин	завод Ульянка
24	17.10.2023	11:32		Майнского района	ВЛ 10 кВ №4 ПС 110/10 кВ Майна	Аварийное отключение, АПВ - успешное	17.10.2023	11:32	0 мин	детдом, ПФР, прокуратура, б/с, военкомат; ЦРБ (+котельная), центральная котельная, МЧС(+котельная), полиция, население

25	17.10.2023	10:25	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №0 ПС Новая Майна (Россети). На балансе УСК ТП-1023	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	13:20	2ч 55 мин	население (с.Сабакаево)
26	17.10.2023	12:10	1	Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Ишеевка	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	14:05	1 ч 55 мин	б/с, котельная, КНС, насосная, население
27	17.10.2023	12:45	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-46 "Лесная быль")	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	13:10	25 мин	База отдыха
28	17.10.2023	13:58		Сурского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Сурская	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	14:05	7 мин	школа, д/с, котельная, ЦРБ, население
29	17.10.2023	14:15		Сурского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Сурская	Повреждение изолятора на оп.44	17.10.2023	15:38	1ч 23 мин	школа, д/с, котельная, ЦРБ, население
30	17.10.2023	15:00	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-46 "Лесная быль")	Аварийное отключение, РПВ - успешное	17.10.2023	18:27	3ч 27 мин	База отдыха
31	18.10.2023	11-56	5	Базарносызганского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ПС 110/10 кВ Глотовка	Повреждение КЛ-10кВ в пролете опор № 17-17/1, при производстве земляных работ сторонней организацией.	18.10.2023	14-03	2ч. 07мин.	адм-ция МО, база РЭС, ДШИ, амбулатория, школа, д/с, МЧС, 2 котельных, пост ЭЦ (РЖД), водонасосная (в/ч 55448), 3 б/с
32	18.10.2023	11-56	5	Базарносызганского р-на	ВЛ 10 кВ №9 ПС 110/10 кВ Глотовка	РПВ-успешно	18.10.2023	12-05	9мин.	скважина, б/с
33	19.10.2023	1-25	3	Мелекесского района	ВЛ-0,4 кВ №1, №14 (УСК) ТП-1567(ЭПГ)	Повреждение в сторонней сети	19.10.2023	2-30	1ч 5 мин	котельная (р.п. Новая Майна)
34	19.10.2023	13-46	5	Базарносызганского р-на	ВЛ 10 кВ №8,9 ПС 110/10 кВ Глотовка	Аварийное отключение в сетях Россетей	19.10.2023	15-00	1ч.14мин.	адм-ция МО, база РЭС, ДШИ, амбулатория, школа, д/с, МЧС, 2 котельных, пост ЭЦ (РЖД), водонасосная (в/ч 55448), 3 б/с, скважина,
35	21.10.2023	7-15 отключили	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ №12 ПС Мулловка (Россети). На балансе УСК ТП-1618 (скважина,КНС).	Земля. Нарушение в сетях Россети.	21.10.2023	9-12	1ч 57 мин.	Скважина, КНС.

36	21.10.2023	9-30	5	Базарносызганского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ПС Готовка	Аварийное отключение. АПВ успешное.	21.10.2023	9-30	0 мин.	адм-ция МО, база РЭС, ДШИ, амбулатория, школа, д/с, МЧС, 2 котельных, пост ЭЦ (РЖД), водонасосная (в/ч 55448), 3 б/с
37	21.10.2023	10-25	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешкайма	Аварийное отключение. Т.О. РПВ успешное.	21.10.2023	10-32	7 мин.	котельная, центр реабилитации инвалидов, ЦРБ (резерв), 2 водонасосных (резерв), 1 котельная (резерв)
38	21.10.2023	10-43	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешкайма (Россети). На балансе УСК ГКТП 10/0,4кВ №1(В6-35/630)	Аварийное отключение. Нарушение в сетях Россети.	21.10.2023	20-18	9ч 35 мин.	завод "Ульянка"
39	21.10.2023	11-37	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №2 ПС Вешкайма	Аварийное отключение. РПВ успешное.	21.10.2023	11-45	8 мин.	котельная, центр реабилитации инвалидов, ЦРБ (резерв), 2 водонасосных (резерв), 1 котельная (резерв)
40	21.10.2023	14-46		Карсунского р-на	ВЛ-10 кВ №15 ПС Карсун	Аварийное отключение. РПВ успешное.	21.10.2023	14-49	3 мин.	прокуратура, школа, 2 д/с, 4 котельных.
41	21.10.2023	21-50		Новомальклинского района	ПС 110 кВ Новочеремшанская (на балансе УСК ВЛ 10 кВ №3,9)	Аварийное отключение. Нарушение в сетях Россети.	21.10.2023	23-12	1ч 22мин.	3 водонапорных башни, 1 котельная, дет. лагерь, 5 котельных, адм-ция, школа, 2 водонапорных башни, д/с, население
42	22.10.2023	13-52 отключили		Сурского р-на	ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-9	Обрыв провода СИП в пролёте оп. №3-61 подрядной организацией.	22.10.2023	15-06	1ч 14 мин.	Население
43	23.10.2023	14-18	5	Вешкаймского района	яч. №4 ПС Чуфарово	Падение дерева пролет опор 28-29	23.10.2023	15-07	49 мин.	котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС
44	23.10.2023	21-15	5	Базарносызганского района СУ Готовка	ВЛ-10 кВ №8 ПС Готовка	АПВ успешное	23.10.2023	21-15	0 мин	адм-ция МО, база РЭС, ДШИ, амбулатория, школа, д/с, МЧС, 2 котельных, пост ЭЦ (РЖД), водонасосная (в/ч 55448), 3 б/с, население
45	24.10.2023	11-27	5	Б.Сызганского р-на	ВЛ-10кВ №9 ТПС Должниково, КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган	Включена после осмотра.	24.10.2023	13-54 вкл ВЛ-10кВ №9 ТПС Должниково. 14-28 вкл КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган до РС-5. 17-21 вкл КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган полностью.	2ч 27 мин 3ч 1 мин 5ч 54 мин	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа, котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат.

46	25.10.2023	10-11 оперативные переключения по заявке Россетей		Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №18 ПС Сенгилей-Город	Разрушение изолятора на РК-18 оп. №124 ф-В	25.10.2023	11-04	53 мин.	Котельная, отдел полиции, МЧС, население.
47	25.10.2023	11-05		Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Сенгилей-Город	Выгорание шлейфа ф-С неподвижного ножа РС №14 оп. №76	25.10.2023	11-57	52 мин.	Административно-хозяйственный отдел МО, школа, нач.школа, техникум, д/с, судебный департамент (здание+котельная) ЦРБ (корпус+котельная), адми-ция Корпорация развития, 3 кварт. Котельных, 4 местных котельных, отдел полиции
48	26.10.2023	11-10		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Тагай (Россети) на балансе УСК ТП -3, 9, 10, 12	аварийное отключение в сетях Россети ПС110/10 Тагай	26.10.2023	11-58	48мин.	школа(+котельная), 2 скважины
		11-10		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Тагай (Россети) на балансе УСК ТП -2	аварийное отключение в сетях Россети ПС110/10 Тагай	26.10.2023	11-58	48мин.	население
		11-10		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №15 ПС Тагай (Россети) на балансе УСК ТП -1	аварийное отключение в сетях Россети ПС110/10 Тагай	26.10.2023	11-58	48мин.	ФАП (+котельная)
49	29.10.2023	0-58	5	Вешкаймского р-на	яч. №4 ПС Чуфарово	РПВ успешное	29.10.2023	1-14	16 мин.	Котельная, КНС, адм-ция МО, МЧС
50	29.10.2023	17-32	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №17 ПС Ишеевка (Россети) На бал. УСК ТП-№44, №1446.	МТЗ. Нарушение в сетях Россетей	29.10.2023	18-05	33 мин.	кладбище, церковь
51	29.10.2023	17-32	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ишеевка	Аварийное отключение. РПВ успешное	29.10.2023	17-32	0 мин.	1 котельная лица, пожарная часть, 2 д/с, 1 б/с, спортшкола, ЦРБ, Население
52	29.10.2023	19-22 отключили	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ишеевка	оп. №87 ф-А отгорел шлейф.	29.10.2023	19-57	35 мин.	1 котельная лица, пожарная часть, 2 д/с, 1 б/с, спортшкола, население.

53	29.10.2023	22-51	5	Б.Сызганского р-на	ПС Готовка(Россети). На балансе УСК яч.8,9 ПС Готовка.	Повреждение в сетях Россети	29.10.2023	23-09	18 мин	адм-ция МО, база РЭС, школа, д/с, МЧС, 2котельных,водонасосная , 3 б/с
54	30.10.2023	9-17 сообщили	1	Ульяновского района	ТП-1446	произведена замена ПК-10 - 3шт., опорные изоляторы -3шт.	30.10.2023	10-40	1ч 23мин.	Кладбище, церковь
55	31.10.2023	1-15 отключили	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Налейка	КТП-1 оп. №24 ф-С отгорел шлейф	31.10.2023	2-27	1ч 12мин.	Население, котельная, школа
НОЯБРЬ										
1	02.11.2023	4-25	2	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	аварийное отключение в сетях Россетей	02.11.2023	5-16	51 мин.	2 местных котельных,1 квартальная котельная, 2 д/с, ЦРБ, КНС, 3 водокачки, 3 б/с,
2	03.11.2023	13-19	5	Вешкаймского р-на, СУ Чуфарово	ВЛ-10 кВ №11 ПС Чуфарово	РПВ успешно	03.11.2023	13-58	39 мин	котельная, офис врача, водозабор, 2 КНС, школа, д/с
3	05.11.2023	17-10	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10кВ №11 ПС Мулловка(Россети). На балансе УСК ТП-1539,1618	РПВ-успешно	05.11.2023	17-25	15 мин	Население
4	06.11.2023	0-17	5	Базарносызганского р-на	ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково совместно с КВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Сызган	РПВ-успешно	06.11.2023	0-30	13 мин.	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа,котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат,
5	06.11.2023	12-56 отключили	1	Сенгилеевского р-на	ГКТП-38 от ВЛ-10 кВ №14 ПС Сенгилей-Город	Перегорание изоляции выводов ВЛ-0,4 кВ №1,2,3,4 из РУ-0,4 кВ.	06.11.2023	18-45	5ч 49мин	Население
6	07.11.2023	23-50	3	СУ Димитровград	ВЛ-10 кВ №10 ПС Береговая (Энергомодуль). На бал. УСК ТП-260(Композит, "Мир печати" , 236 (ИП), 288 (Вторпласт), 225 (ИП)	МТЗ Нарушение в сетях "Энергомодуль"	08.11.2023	02-20	2ч 30мин	Композит, Мир печати, ИП, Вторпласт.

7	08.11.2023	10-05	3	РЭС Мелекесского района	яч.№28 ПС Мелекесс-Город (Энергомодуль) ТП 210, 271	Повреждение в сетях Энергомодуль	08.11.2023	10-45	40 мин	ИП
8	08.11.2023	13-12	5	РЭС Вешкаймского района	яч.№2 ПС Вешкайма	Повреждение в сетях Россетей	08.11.2023	13-30 потребители вкл. от ВЛ10 №17 ПС Вешкайма, 16- 02 вкл.яч.№2 ПС Вешкайма	18 мин. 2ч 50 мин	котельная, центр реабилитации инвалидов, ЦРБ (резерв), 2 водонасосных (резерв), 1 котельная (резерв)
9	09.11.2023	10-39	5	РЭС Барышского района	яч.№309 ПС Барыш-220(Россети). На балансе УСК ГКТП-71 (УСК)	Повреждение в сетях Россети	09.11.2023	10-49	10 мин	Население
10	09.11.2023	18-57	2	РЭС Старокулаткинского района	яч.19 ПС С.Кулатка	опора №39 повреждение штыревого изолятора, обрыв вязки провода	09.11.2023	20-53	1ч.56мин.	2 местных котельны, ЕДДС, д/с
11	09.11.2023	19-40	3	Мелекесского р-на	яч.8 ПС Русский Мелекесс(Россети) ТП-1310 (УСК)	Повреждение в сетях Россети	10.11.2023	1-13	5ч.33мин.	ФАП
12	09.11.2023	21-40	3	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	РПВ успешно	09.11.2023	21-53	13 мин.	2 скважины, насосная, котельная, д/с, ветлечебница
13	09.11.2023	23-07	3	Чердаклинского р-на	яч.11 ПС Зенит (Россети) ТП-2580,2581 (УСК)	РПВ успешно	09.11.2023	23-54	47 мин.	Население
14	10.11.2023	5-30 отключили	3	Мелекесского р-на р.п.Мулловка	ВЛ-0,4 №6 от ЗТП-2 д/с "Василек"	искрение на вводе в здание, находится на балансе д/с.	10.11.2023	7-15	1ч.45мин.	д/с
15	10.11.2023	10-10 отключили	5	РЭС Кузатовского района	КТП №30/160 от ВЛ-10 кВ №7 ПС Кузатово	Повреждение трансформатора.	10.11.2023	15-58	5ч 48мин	Население, лесхоз.
16	10.11.2023	10-00	3	СУ Димитровград	ВЛ-10 кВ №33 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль) На бал. УСК ТП-265	Аварийное отключение. Нарушение в сетях Энергомодуль	10.11.2023	11-45	1ч 45мин	Население, ИП
17	10.11.2023	14-21 отключили	5	РЭС Кузатовского района	ВЛ-10 кВ №7 ПС Кузатово	Обрыв провода в пролете опор №58-60 ф.А	10.11.2023	15-25 без ТП №- 14,15,16,17, 18,30. 16-03 вкл. в работу полностью	1ч 04мин 1ч 42мин	Население, котельная, скважина, реабилитационный центр, школа, д/с

18	10.11.2023	23-35	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Чуфарово	РПВ успешное	10.11.2023	23-45	10 мин	котельная, офис врача, водозабор, 2 КНС, школа, д/с, население
19	11.11.2023	9-45	5	Базарносызганского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган	(МТЗ), РПВ-успешно, при осмотре на КТП-13 обнаружено: разрушен ПК-10 ф."В", разрушение опорных изоляторов	11.11.2023	9-57 без КТП-№13 13-05 включили КТП-№13	12 мин. 3ч 20мин	адм-ция МО, котельная, ФСИН, суд, МЧС, 2 б/с, ФАП, больница, лесничество, ПФР, д/с, 2 школа, котельная школы, спортшкола (+котельная), 4 водозабора, насосная, соцзащита, школа - интернат,
20	13.11.2023	4-09	2	Старпокулаткинского р-на	яч.2 ПС Ст.Кулатка	Повреждение МВ-10кВ	13.11.2023	4-24 от яч.19	15мин.	2 школ. Котельных, 2 школы, база РЭС, д/с, б/с, водоканка
21	13.11.2023	5-58	5	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	13.11.2023	6-06	8мин.	котельная, школа, д/с
22	14.11.2023	11-31 отключили	2	РЭС Новоспасского р-на	ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП №6/400кВа	Обрыв проводов ВЛ-0,4 кВ оп. №1-2 неизвестным т/с	14.11.2023	13-10	1ч 39мин	Население
23	15.11.2023	18-53		ЦБ АО "УСК"	ТП-3236 (База УСК)	Аварийное отключение яч. №125, 373 ПС Южная	15.11.2023	20-43	1ч. 50мин.	База АО "УСК"
24	20.11.2023	14-40	2	РЭС Новоспасского района	ВЛ 10кВ, №7 ПС Новоспасская	РПВ успешно	20.11.2023	14-58	18мин	АТС, 3 котельных, 2 КНС, школа, спортшкола, д/с, водоканка, 2 б/с
25	20.11.2023	16-25	5	РЭС Кузоватовского района	ВЛ 10кВ №8 ПС Налейка	КТП-1, повреждение опорного изолятора ф"С", разрушение ПК-10-3шт.	21.11.2023	2-20 вкл. ВЛ-10кВ без ТП 2-36 вкл. КТП-2,5,6 2-52 вкл. КТП-3,4 5-40 вкл. КТП-1	8ч.55мин. 9ч.11мин. 12ч.15мин.	котельная, школа
26	20.11.2023	18-45	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(Россети) ТП-1318(УСК)	Повреждение в сетях Россети	20.11.2023	20-00	1ч.45мин.	население
27	23.11.2023	10-35	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №3 яч. №4 ПС Дм. Помряскино (Россети) на бал. УСК отпайка от РС-3066 (ТП-46)	РПВ-успешно	23.11.2023	10-58	23 мин	т/б Лесная быль
28	24.11.2023	15-41 отключили	5	Кузоватовского р-на	РС-28 на ВЛ-10 кВ №7 ПС Кузоватово	автомобилем сбита опора №160	24.11.2023	16-40	59 мин.	ТП "ОРТПЦ"резерв. питание
29	24.11.2023	20-50	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №13 ПС Чердаклы	РПВ-успешно	24.11.2023	20-58	8мин.	2 скважины, насосная, котельная, д/с, ветлечебница

30	25.11.2023	10-05	3	Чердаклинского р-на	ТП-37	Сработал ПК-10кВ Ф.В	25.11.2023	12-00	1ч 55 мин	население
31	26.11.2023	11-50	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №14 ПС Луговая (Россети). На балансе УСК КТП-1318, ТП-1883П (с.Луговое)	аварийное отключение. РПВ успешное	26.11.2023	13-11	1ч. 21мин.	население
32	26.11.2023	19-05		СУ Тагай	яч.8 ПС Уржумская(Россети). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13.	МТЗ. Повреждение в сетях Россети.	26.11.2023	19-47	42 мин	Котельная, скважина, интернат, адм-ция, население.
ДЕКАБРЬ										
1	01.12.2023	13-12		Центральная база АО "УСК"	ТП №3236	аварийное отключение в сетях УльГЭС	01.12.2023	14-32	1ч.20мин.	база АО "УСК"
2	02.12.2023	13-02	1	Ульяновского р-на	ТП №1576	повреждение трансформатора, РУ-0,4 кВ	02.12.2023	18-00	4ч.58 мин.	с.Кукушки население
3	04.12.2023	19-20	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №1 ПС Самайкино(Россети). На балансе УСК ВЛ-0.4кВ №1,2,3 от ТП-40217	МТЗ. РПВ-успешно	04.12.2023	19-39	19 мин	п. Фабричные выселки
4	06.12.2023	10-40 отключили	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4 кВ № 4 от ЗТП-7	опоры 3-4 обрыв провода при транспортировке Ёлки персоналом администрации	06.12.2023	11--47	1ч.07мин.	население
5	07.12.2023	22-31 отключили	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряськино (Россети) ТП-46 (УСК)	Повреждение в сетях Россетей	07.12.2023	22-47	16 мин.	База отдыха
6	07.12.2023	23-15		Сурского р-на	яч.6 ПС Сурская	Повреждение привода МВ-10 кВ яч.№6 ПС Сурская в сетях Россетей	08.12.2023	01-15 вкл.от ВЛ 10 кВ №3 ПС Сурская	2 часа	школа, д/с, котельная
7	08.12.2023	08-00	2	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП №26	Обрыв вязки проводов на изоляторе, ф. С, на оп.№9	08.12.2023	08-30	30 мин	29 абонентов
8	08.12.2023	08-55	2	Павловского р-на	ВЛ 10 кВ №6 ПС Павловка	МТЗ. Повреждение в сетях Россети.	08.12.2023	10-09 вкл.от ВЛ 10 кВ №5 ПС Павловка	1ч14мин	адм-ция МО, 4 котельных, школа, д/с, ДШИ, пожарная часть, КНС, техникум, скважина, база РЭС, центр ветеринарии, б/с

9	09.12.2023	09-33		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская	МТЗ. обрыв вязки провода ф.В и касание ф.С на опоре №42.	09.12.2023	10-55	1ч 22 мин	школа, дет сад, котельная, население.
10	12.12.2023	7-13	1	Сенгилеевского р-на	яч.6 ПС Сенгилей - цемзавод.	аварийное отключение. РПВ успешное.	12.12.2023	9-44	2ч 31мин	д/с, котельная
11	12.12.2023	10-42	1	Сенгилеевского р-на	яч.6 ПС Сенгилей - цемзавод.	Схлест проводов в пр. опор №30-31	12.12.2023	16-10	5ч 28мин	д/с, котельная
12	13.12.2023	05-17 откл-и по запросу ЕДДС		СУ Игнатовка	ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-9	Возгорание магазина по адресу ул. Гагарина д.10А	13.12.2023	05-30	13 мин	Население
13	14.12.2023	15-35 отключили по запросу МЧС	5	С.У.Глотовка	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП-5	пожар ул.Зимины д.9 повреждены надворные постройки	14.12.2023	15-52	17 мин.	население
14	16.12.2023	23-20 отк-и по запросу МЧС		Майнского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-35	пожар ул. Строителей д.13	17.12.2023	01-15	1ч 55мин	двух кв.дом
15	19.12.2023	6-54 откл-и		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская	к.и. фаза "С". Повреждение проходного изолятора ф.С на КТП-16	19.12.2023	09-35 без КТП-16 10-40 всё вкл	2ч 41 мин 3ч 46 мин	школа, д/с, котельная
16	20.12.2023	9-24		Сурского р-на	ВЛ 10 кВ №7 ПС Барышская Слобода(Россети). На балансе УСК - СТП-3399 (с. Полянки)	Разрушение трех верхних опорных изоляторов на СТП-3399 (с. Полянки)	20.12.2023	10-50	1ч 26мин	Водокачка
17	20.12.2023	22-45	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №1,2 от КТП-4	Сход снега с крыши на ВЛ-0.4кВ №1. Сработали ПН-250А ф.А,В,С на ВЛ-0.4кВ №1,2. Сработал ПК-10кВ Ф.С	20.12.2023	23-37	52 мин	Население
18	22.12.2023	10-15		Майнского р-на	ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Майна (Россети). На балансе УСК - ТП-44	РПВ успешно	22.12.2023	10-19	4 мин.	с.Абрамовка, водозабор
19	22.12.2023	12-45		Майнского р-на	ВЛ 10 кВ №19 ПС 110/10 кВ Майна (Россети). На балансе УСК - ТП-44	повреждение в сетях Россетей	22.12.2023	13-12	27 мин.	с.Абрамовка, водозабор

20	25.12.2023	10-04 откл-и		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	обрыв провода на ВЛ-10кВ в пролете оп. №28-29,102-103, разрушение разрядника на ТП-39	25.12.2023	11-38	1ч.34мин.	1 водозабор, 4 скважины, база РЭС, больница, 3 б/с, адм-ция МО, школа, д/с
21	25.12.2023	13-00	1	Цильнинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Б.Нагаткино	РПВ-успешно	25.12.2023	13-05	5 мин.	очистные, база РЭС, школа, д/с, администрация поселения, МФЦ, техникум
22	28.12.2023	9-35	2	Ст.Кулаткинского р-на	ВЛ-10 кВ №2,3,19 ПС Ст. Кулатка	Аварийное откл. Нарушение в сетях Россети.	28.12.2023	9-39	4 мин.	Население, 4 местных котельных, больница, ветлечебница, МВД, водокачка,пожарная часть, колледж, 2 б/с, почта