

## Сводные данные о технологических нарушениях за 2011 год

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
<b>ЯНВАРЬ</b>						
1	4.01.11г.	Цильнинский	КТП-2373	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	4.01.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	6.01.11 г.	Ульяновский	ТП-1735 ст. Лаишевка	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	6.01.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	8.01.11г.	Ульяновский	ТП-1735 ст.Лаишевка	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	8.01.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	09.01.2011	Цильнинский	ТП-2370, с. Б. Ногаткино)	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	09.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	10.01.2011	Цильнинский	яч. №3 ПС Нагаткино	К.З. на секции шин 10 кВ ПС Нагаткино (МРСК)	10.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	11.01.2011	Цильнинский	яч.№3 ПС Нагаткино	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	4.01.11 г.	Новоспасск	яч. 11 П/С Новоспасское	К.З. на ВЛ-10 кВ	4.01.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	5.01.11 г.	Новоспасск	яч. 11 П/С Новоспасское	К.З. на ВЛ-10 кВ	5.01.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	5.01.11 г.	Новоспасский	яч. 11 ПС "Новоспасское"	К.З. на ВЛ-10 кВ	5.01.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	13.01.2011	Павловский	яч.№5 ПС "Павловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	01.01.11	Н. Малыклинский	ТП-4171	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	01.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	02.01.11	Н. Малыклинский	ТП-4020	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	02.01.11	ДГЭС	яч.12 Льнокомбинат	к.з.наКЛ-10кВ	02.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	02.01.11	Чердаклинский	ТП-5	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	02.01.11	Чердаклинский	ТП-5	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	02.01.11	Чердаклинский	ТП-27	не обнаружена	02.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	03.01.2011	Нов.Малыкла	ТП-4007	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	03.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	03.01.2011	Нов.Малыкла	ТП-4209	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	03.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	02.01.2011	ДГЭС	яч.12 ПС Льнокомб.	поврежд. В\В кабеля	03.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	4.01.11 г.	ДГЭС	ТП-11	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	5.01.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	6.01.11 г.	Чердаклинский	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	6.01.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

22	10.01.2011	Новомалыклинский	ТП-4121	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	10.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	10.01.2011	Новомалыклинский	ТП-12	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	10.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	01.01.11	Карсунский	КТП-14)	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	01.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	02.01.11	Карсунский	ТП-1	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.01.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	03.01.2011	Карсун	ТП-27	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	03.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	07.01.2011	Карсунский	ТП-22	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	07.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	8.01.11г.	Карсунский	ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	8.01.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	09.01.2011	Майнский	ТП-42	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	09.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	14.01.2011	Сенгилеевский	ЗТП-30	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	14.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	15.01.2011	Вешкайма	яч.7 пс Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	18.01.11г	Барышский	ф.6 РП-2	РПВ	18.01.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	14.01.2011	Сенгилеевский	ЗТП-30 (ВЛ-10кВ №7 ПС "Сенгилей город")	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	14.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	18.01.11г	Барышский	ф.6 РП-2	РПВ	18.01.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	22.01.2011	Цильнинский	КТП № 2383 р.л. Б. Нагаткино	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	22.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	24.01.2011	ДРЭС	ТП № 52	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	24.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	24.01.2011	ДРЭС	ТП № 162	вышел из строя трансформатор Ртр.=250 кВА	24.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	25.01.2011	Барыш	яч.8 ПС Коромысловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	25.01.2011	Барыш	яч.8 ПС Коромысловка	Токовая отсечка	25.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	26.01.2011	ДГЭС	яч.7 Рп-11	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	26.01.2011	ДГЭС	яч.3, яч9 ЦРП (яч.25 ПС "Мелекес-город")	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	27.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	27.01.2011	Инзенский	№11 ТПС "Инза"	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	27.01.2011	Инза	яч№11 ТПС Инза	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	28.01.2011	Майна	яч.19(МРСК)ПС Майна	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	29.01.2011	ДГЭС	ТП-22	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	30.01.2011	ДГЭС	яч.18 ПС Черемшанская,яч.8,16 РП-3	К.З. на КЛ-10 кВ	30.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	30.01.2011	ДГЭС	яч.9,16 РП-3	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	31.01.2011	ДГЭС	ТП-4104	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	31.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

49	31.01.2011	ДГЭС	ТП-4105	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	31.01.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
<b>ФЕВРАЛЬ</b>						
1	02.02.2011	Н.Малыклинский	ТП-4127	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.02.2011	Н.Малыклинский	ТП-4171 (Ф-10 ПС "Н. Черемшанск "(МРСК-Волги))	К.З.на ВЛ-0,4 кВ	02.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	03.02.2011	Ульяновского р-на	КТП-1770 (Ф-18 ПС "Б. Ключици (МРСК-Волги))	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	04.02.2011	РЭС Ульяновского района Ишеевка	КТП-34	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	04.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	05.02.2011	ДГЭС	яч.12 ПС Лынокомбинат, яч.10 от ТП-92	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	06.02.2011	Ульяновский	В№11 ПС "Ишеевка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	07.02.2011	Ульяновский	яч. №24 ПС "Ишеевка"	Повреждение в сетях МРСК	07.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	07.02.2011	Ульяновский	ВЛ-10 кВ №4 ПС Бирючевка	Повреждение в сетях МРСК	07.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	08.02.2011	Ульяновский	КТП-34	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	08.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	08.02.2011	РЭС Ульяновского района с.Бол.Ключици	ТП-1770	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	08.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	10.02.2011	ст.Охотничья	ЯЧ.1 ПС Луговая (МРСК)	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	10.02.2011	Николаевский	яч. №3 ТПС "Ключики"	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	11.02.2011	С.Русский Мелекес	ТП-1310	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	11.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	11.02.2011	С.Русский Мелекес	ТП-1310	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	11.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	13.02.10г	Карсунский	яч.34 ПС"Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.02.10г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	13.02.10г	Инзенский	яч№11 ТПС "Инза" отТ.О.	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.02.10г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	13.02.10г	Маинский	КТП-9	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	13.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	13.02.2011	с.Бирючевка	яч.3(МРСК)ПС Бирючевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	13.02.2011	с.Бирючевка	яч.3(МРСК)ПС Бирючевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	15.02.2011	ДГЭС	яч. 51 ПС Черемшанская (яч. 5, яч. 2 РП-6)	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	16.02.2011	ДГЭС	яч. 32 ПС Черемшанская (яч. 12, яч. 15 РП-6)	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	16.02.2011	ДГЭС	яч. 4 ПС "Береговая" (яч.5, яч.7 РП-11)	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	16.02.11г	Н.Малыклинский	ТП-4027	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	16.02.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	18.02.2011	Барышский	яч.№11 ТПС "Барыш"	Не обнаружена РПВ успешно	18.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

25	18.02.2011	Барышский	ВЛ-10 кВ №2 РП-2 (ВЛ-10 кВ №11 ТПС "Барыш")	Не обнаружена РПВ успешно	18.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	21.02.2011	Барышский	ВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	22.02.2011	Барышский	ЗТП-68	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	22.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	22.02.2011	Тереньгульский	ЗТП-17 (ВЛ-10 №19 ПС "Тереньга")	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	22.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	22.02.2011	Барышский	КТП-49/100 и КТП-55/63 (с/х Фид №8, МРСК)	Повреждение в сетях МРСК-Волги (БПО)	22.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	23.02.2011	ДГЭС	ТП-31	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	23.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	24.02.11г	ДГЭС	ТП-26	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	24.02.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	25.02.2011	Вешкаймский	яч. №15 ПС "Чуфарово"	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	27.02.2011	Ульяновского района	КТП-31 (ВЛ-10 кВ №5 ПС "Ишеевка")	Не обнаружена	27.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	28.02.2011	ДГЭС	РП-7	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.02.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

**МАРТ**

1	1.03.11г.	Барышский	яч.18 ПС "Жадовка"	повреждение в сетях МРСК	1.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	03.03.11г.	Димитровград	яч.15 ПС"Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	3.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	04.03.2011	ДГЭС	яч.33 ПС МГ	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	04.03.2011	Карсунский п.Языково	ЗТП-11	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	04.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	05.03.2011	Н.Малыклинский	яч.12 ПС Н.Малыкла	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	05.03.2011	Н.Малыклинский	яч.12 ПС Н.Малыкла	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	5.03.11г.	ДГЭС	яч.12 ПС"Льнокомбинат"	не обнаружена	5.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	06.03.2011	Барышский	РП-2 Ф.6	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	06.03.2011	Н.Малыклинский	ТП-4107	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	06.03.2011	Н.Малыклинский	ТП-4024	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	06.03.2011	Н.Малыклинский	ТП-4102	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	06.03.2011	ДГЭС	ТП-122	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	06.03.2011	Карсунский	яч. №3 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	06.03.2011	Майнский	яч. №4 ПС "Майна"	Не обнаружена	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	06.03.2011	Майнский	яч.№7 ПС "Майна"	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	06.03.2011	ДГЭС	яч. 7 РП-11	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	06.03.2011	Барышский	ГКТП-20	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	06.03.2011	Ульяновский	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	06.03.2011	ДГЭС	яч. 7 РП-11	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

20	06.03.2011	Майнский	яч.№4 ПС "Майна"	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	06.03.2011	Барышский	ГКТП-20	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	06.03.2011	Н.Малыклинский	ТП-4102	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	06.03.2011	Чердаклинский	ТП-33	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	06.03.2011	Чердаклинский	ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	06.03.2011	Чердаклинский	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	06.03.2011	ДГЭС	ТП-9	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	06.03.2011	Чердаклинский	ТП-33	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	07.03.2011	Н.Малыклинский	ТП-4102	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	07.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	08.03.2011	Н.Малыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	08.03.2011	ДГЭС	яч.4 ПС Береговая	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	12.03.2011	Чердаклинский	яч.14 ПС Чердаклы	РПВ	12.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	13.03.11г.	ДГЭС	яч.4 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	14.03.11г.	Барышский	ЗТП-40	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	14.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	14.03.11г.	Барышский	ЗТП-25	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	14.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	15.03.11г.	ДГЭС	яч.10 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	15.03.11г.	Барышский	ЗТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	15.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	15.03.11г	Ульяновский	яч.11 ПС "Ишеевка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	15.03.11г	ДГЭС	яч.12 ПС Лынокомбинат	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	15.03.11г	Н.Черемшанск	ТП-4104	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	15.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	15.03.11г	Чердаклинский	яч. 37,27, 14 ПС "Чердаклы"	Повреждение в сетях МРСК-Волги, обрыв провода ВЛ-110 кВ	15.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	15.03.11г	Чердаклинский	ТП-40	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	16.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	15.03.11г	ДГЭС	яч. 19 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	16.03.11г	Ульяновский	яч.5 ПС "Ишеевка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	16.03.2011	Нов.Малыкла	яч.3 ПС Никольская	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	16.03.2011	ДГЭС	яч.7 РП-4	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.03.20011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	17.03.20011	Сенгилеевский	ТП-13	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	17.03.20011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	17.03.20011	ДГЭС	яч.18 ПС Черемшанская	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.03.20011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	17.03.11г.	Барышский	яч.8 ТПС "Барыш" от Т.О.	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	18.03.2011	ДГЭС	яч.12 ПС Лынокомбинат	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

50	18.03.2011	ДГЭС	яч.12 ПС Лынокомбинат	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	18.03.11г.	Барышский	яч.13 РП-1	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	18.03.11г.	Барышский	ТП-25	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	18.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	18.03.11г.	Кузоватовский	ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	18.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	18.03.11г.	Н.Малыклинский	яч.12 ПС"Н.Малыкла"	повреждение в сетях МРСК	18.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	18.03.11г.	ДГЭС	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	18.03.11г.	ДГЭС	ТП-245	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	18.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	19.03.11г.	Мелекесский	яч.8 ПС"Рус.Мелекес" (на балансе МРСК)	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	19.03.11г.	Сенгелеевский	КТП-6	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59	19.03.2011	РЭС Ульяновского района Ишеевка	ГКТП-5	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
60	19.03.2011	Новомалыклинский	ТП-4007	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
61	19.03.2011	РЭС Мелекесского района с.Новый Мелекес	ТП-4130	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
62	19.03.2011	Чердаклинский	ТП-33	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
63	21.03.11г	ДГЭС	яч.3,9 ЦРП	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.03.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
64	22.03.11 г.	Барышский СУ Ст. Тимошкино	ЗТП-11	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	22.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
65	23.03.11 г.	РЭС Ульяновского района с.Салмановка	яч.3 ПС Бирючевская	повреждение в сетях МРСК	23.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
66	23.03.11 г.	РЭС Ульяновского района	КТП-31	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	23.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
67	23.03.11 г.	Н. Малыклинский	ПС "Н.Черемшанск" (на балансе ОАО "УСК" яч. №3,№9)	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
68	24.03.11 г.	Инзенский	яч.26 ПС "ПОШ"	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
69	24.03.11 г.	Инзенский	яч.10 ПС "ПОШ"	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
70	24.03.11 г.	РЭС Ульяновского района	КТП-34	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	24.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
71	24.03.11 г.	ДГЭС	яч. 10 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
72	24.03.11 г.	Инзенский	яч.26 ПС "ПОШ"	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
73	24.03.2011	Карсунский	яч.4 ПС Карсун	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
74	24.03.2011	Н.Малыклинский	КТП-4276	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	24.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
75	25.03.11г.	Чердаклинский	яч.14 ПС"Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
76	25.03.11г.	Радищевский Старокулаткинский	яч.8,11,12 ПС"Радищево яч.2,3,19 ПС"Ст.Кулатка	откл.ВЛ-110кВ "Коптевка-Радищево" причина: разрушение опорного изолятора ПС"Нагорная"	25.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
77	25.03.11г.	Старокулаткинский	КТП-15	сгорел трансформатор 160кВт	26.03.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
78	26.03.11 г.	Барышский	ЗТП-25	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
79	26.03.11 г.	Барышский	КТП-47	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

80	26.03.11 г.	Барышский	ЗТП-21	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.03.11 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
81	27.03.2011	Н.Малыклинский	КТП-4104	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
82	28.03.2011	Барышский	ВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
83	29.03.2011	Сенгилеевский	КТП-19	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
84	29.03.2011	Мелекесский	ЗТП-1310, ВЛ-0,4 кВ от ЗТП-1310 (яч. №8 ПС Р.Мелекес, МРСК)	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
85	30.03.2011	ДГЭС	яч. 12 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
86	31.03.2011	РЭС Ульяновского района	яч.14 ПС Б.Ключицы	повреждение в сетях МРСК	31.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
87	31.03.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС Коромысловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
88	31.03.2011	РЭС Ульяновского района	яч.14 ПС Б.Ключицы	повреждение в сетях МРСК	31.03.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
<b>АПРЕЛЬ</b>						
1	02.04.11г.	Барышский	яч. 8 ТПС "Барыш"	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.04.2011	РЭС Ульяновского района	яч.4 ПС Россия (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-1269,1684,1351,1361, 1265,1266,1267	Повреждение в сетях МРСК	05.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	04.04.2011	Мелекесский	ЗТП-1554	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	05.04.2011	Н.Черемшанск	ТП-4004	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	05.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	07.04.2011	Цильнинский	КТП №2390/250 кВА	Повреждение трансформатора Р=250кВА	07.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	07.04.2011	ДГЭС	ТП-134	На повреждении	07.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	09.04.2011	ДГЭС	яч. 18 ПС "Черемшанская"	К.З. на КЛ-10 кВ	09.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	10.04.11г	Барышский	яч.2 ПС Тимошкино	РПВ	10.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	10.04.11г	Н.Черемшанск	ТП-4109	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	10.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	10.04.11г	ДГЭС	яч.12 ПС"Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	10.04.2011	РЭС Ульяновского района	яч.4 ПС Бирючевка	причина не выяснена.	10.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	12.04.2011	ДГЭС	Яч. №8 ПС "Черемшанская" на РП-7 яч. №6	К.З. на КЛ-10 кВ	12.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	13.04.2011	Новоспасский	яч.7 ПС "Новоспаская"	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	13.04.2011	ДГЭС	яч.№15 ПС "Льнокомбинат", яч.№7 и №8 РП-4	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	16.04.2011	ДГЭС	яч. 4 ПС "Береговая"	не обнаружена	17.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	17.04.2011	Новочеремшанск	ТП-4102,4109	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	17.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	17.04.2011	ДГЭС	яч.5,12 ПС Льнокомбинат	повреждение в сетях МРСК	17.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	18.04.2011	ДГЭС	яч. №15 ПС "Льнокомбинат"	повреждение в сетях МРСК-Волги	18.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	18.04.2011	Майна	яч.5 ПС Майна	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	19.04.2011	с.Лебяжье	яч.9 ПС Лебяжье(МРСК) ЗТП-1554(УСК)	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

21	19.04.2011	Майнский	яч.8 ПС "Уржумская" (МРСК-Волги), на балансе ОАО "УСК" 6 ТП 10/0,4 кВ	Повреждение в сетях МРСК-Волги	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	19.04.2011	Вешкаймский	ТП-8	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	19.04.2011	Цильнинский	яч.16 ПС "Б.Нагаткино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	19.04.2011	РЭС Ульяновского района	яч. 5 ПС "Ишеевка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	19.04.2011	Карсунский	яч.№15 ПС "Карсун"	Не известна РПВ успешно	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	19.04.2011	Карсунский	яч.№15 ПС "Карсун"	Не известна РПВ успешно	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	19.04.2011	Новоспаский	яч.1 ПС "Самайкино" (МРСК) на балансе ОАО "УСК" яч.№1,2,3 от ТП-40217 (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК-Волги	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	19.04.2011	Карсунский	ТП-25	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	19.04.2011	Карсунский	ТП-4	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	19.04.2011	Карсунский	ТП-35	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	19.04.2011	Чердаклинский	ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	20.04.2011	ДГЭС	ТП-82	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	20.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	20.04.2011	Н. Малыкла	ТП-4121	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	20.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	21.04.2011	Чердаклинский	ТП-21	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	21.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	22.04.2011	ДГЭС	ЗТП-15 яч.1	Несанкционированное проникновение посторонних лиц.	22.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	22.04.2011	ДГЭС	яч.50 ПС "Мелекес-город"	К.З. на КЛ-10 кВ	23.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	23.04.2011	ДГЭС	яч. 28 "А" ПС "Мелекес-город"	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	24.04.2011	ДГЭС	яч. 50 ПС "Мелекес-город"	К.З. на КЛ-10 кВ	24.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	24.04.2011	ДГЭС	ПС "Береговая" яч. 21,19,15,4,6,11,10	Повреждение в сетях МРСК	24.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	24.04.2011	ДГЭС	ПС "Береговая" яч.15	не обнаружена	24.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	24.04.2011	ДГЭС	ПС "Береговая" яч.6	не обнаружена	24.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	24.04.2011	ДГЭС	ПС "Черемшанская" яч.18	Повреждение в сетях МРСК	24.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	25.04.11г	Сурский	яч.3 ПС Сурская	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	25.04.11г	ДГЭС	ТП-134	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	25.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	26.04.11г.	ДГЭС	яч.№15 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.04.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	27.04.11г.	ДГЭС	яч.51 ПС "Мелекес-город"	К.З. на КЛ-10 кВ	27.04.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	27.04.11г.	Мелекесский	ЗТП-1003	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	27.04.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	27.04.11г.	ДГЭС	ТП-25	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	27.04.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	28.04.2011	РЭС Ульяновского района	яч. 25 ПС "Ишеевка" (МРСК-Волги) на балансе ОАО "УСК" ТП-41	Повреждение в сетях МРСК-Волги	29.04.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	30.04.11г	ДГЭС	яч.50 ПС "Мелекес-город"	К.З. на КЛ-10 кВ	30.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу



51	30.04.11г	Сенгилеевский	ТП-26	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	30.04.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАЙ						
1	1.05.11г.	Карсунский	ЗТП-15	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	1.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	1.05.11г.	Карсунский	ТП-8	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	1.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	1.05.11г.	Вешкаймский	яч.17 ПС"Вешкайма"	к.з.на ВЛ-10 оп.75	1.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	1.05.11г.	Карсунский	яч.8 ПС"Языково"	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	1.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	1.05.11г.	ДГЭС	яч. 8,12 РП-3	Повреждение КЛ-10 кВ от яч.11 ЦРП до яч.2 РП-4 и от яч. 2 ЦРП до яч.3 ТП-159	1.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	1.05.11г.	ДГЭС	ТП-162	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	1.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	2.05.11г	Н.Малыкла	ТП-4104	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	2.05.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	4.05.11 г	Языково	яч.8 ПС Языково	Повреждение на КТП-6	04.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	04.05.2011	Цильнинский	яч.№16 ПС "Б.Нагаткино"	РПВ-успешно	04.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	04.05.2011	Сенгилей	яч.18 ПС Сенг.-Город	РПВ-неуспешно	04.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	06.05.11г	Чердаклинский	ТП-15	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.05.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	07.05.2011	Карсун	ТП-6	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	07.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	07.05.2011	Радищево	яч.8 ПС Радищево	повреждение опоры ВЛ-10кВ	07.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	07.05.2011	Чердаклы	КТП-15	повреждение трансформатора	07.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	08.05.2011	Карсун	ТП-29	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	08.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	08.05.2011	Чердаклы	ТП-13	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	08.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	9.05.11г.	Николаевский	яч.3 ТПС "Ключики"	проникновение животного в РУ-10 на ЗТП-10	9.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	10.05.11г.	РЭС Ульяновского района	яч.№18 ПС Б.Ключищи (МРСК)	повреждение в сетях МРСК	10.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	10.05.11г.	РЭС Ульяновского района	яч.№14 ПС Б.Ключищи (МРСК)	повреждение в сетях МРСК	10.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	11.05.11г.	РЭС Ульяновского района	яч.№4 ПС "Бирючѳва" (МРСК)	повреждение в сетях МРСК	11.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	12.05.2011	ДГЭС	Ввод на ПС 35/10 ПС "Льнокомбинат"	Повреждение в сетях МРСК	12.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	14.05.2011	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	повреждение кабельной воронки КЛ-10кВ от ТП-53	14.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	14.05.2011	РЭС Ульяновского района	яч.18 ПС Б.Ключищи	повреждение в сетях МРСК Волги	14.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	15.05.2011	РЭС Ульяновского района	яч.14 ПС Б.Ключищи	повреждение в сетях МРСК Волги	15.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	16.05.11г	ДГЭС	У.О. по ул. Курчатова	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	16.05.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	19.05.2011	Мелекесский	яч.3 ПС Никольская	обрыв провода ВЛ-10кВ.	19.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	19.05.2011	Новочеремшанск	яч.3 ПС Новочеремшанск	М.Т.З.	РПВ-успешно	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	19.05.2011	ДГЭС	яч.18 ПС Черемшанская	К.И. яч.16 РП-3 слетел провод ВЛ-10кВ с изолятора.	19.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

29	22.05.2011	РЭС Ульяновского района	яч.14 ПС Б.Ключищи	повреждение штыревого изолятора ВЛ-10кВ(МРСК)	22.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	22.05.2011	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ "Таташная" от ТП-22	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	22.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	25.05.11г.	РЭС Ульяновского района	яч.14 ПС 110/10 "Б.Ключищи " (МРСК) К.И.	повреждение в сетях МРСК-Волги	25.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	25.05.11г.	ДГЭС	яч.15 ПС 35/10 "Льнокомбинат" ТО	Повреждение ВЛ-10 кВ в р-не опоры №16 при валке деревьев сторонней организацией	25.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	25.05.11г.	РЭС Ульяновского района	яч.30 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) МТЗ. ТП-22, ТП-27, ТП-33.	повреждение в сетях МРСК-Волги	25.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	25.05.11г.	РЭС Ульяновского района	яч.24 ПС 110/35/10 "Ишеевка" (МРСК) Т.О.	повреждение в сетях МРСК-Волги	25.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	25.05.11г.	Барышский	яч.2, яч 20 ПС "Стар.Тимошино"	РПВ-успешно	25.05.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	26.05.11г	Мулловка	ТП-1292	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.05.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	27.05.2011	Сенгилей	яч. 10 ПС Сенг-цемя.	обрыв шлейфа ВЛ-10кВ	27.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	27.05.2011	с. Славкино	ЗТП-43	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	27.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	27.05.2011	Сенгилей	яч.6 ПС Сенгилей	К.З. на КЛ-0,4 кВ	27.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	27.05.2011	Барыш	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-35	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	27.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	28.05.2011	Чердаклы	ВЛ-0,4кВ ул. Неверова	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	30.05.11г	Новоспасское	яч.7 ПС Новоспасская	не обнаружена	30.05.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
<b>ИЮНЬ</b>						
1	31.05.2011	ДГЭС	яч.15 ПС Береговая	К.З. на КЛ-10 кВ	31.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	31.05.2011	Сенгилеевский п.Цемзавод	яч.6 ПС Цемзавод	К.З. на КЛ-6 кВ	31.05.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.06.2011	ДГЭС	яч.8,16 РП-3	повреждение укуса опоры ВЛ-10кВ РЛ-27 неустановленным автотранспортом	01.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	1.06.11г.	ДГЭС	яч.4 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	1.06.11г.	ДГЭС	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	1.06.11г.	ДГЭС	яч.2 ПС "Мясокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	1.06.11г.	Барышский	яч.9 ПС "Редуктор"	Обрыв ВЛ-10кВ в пролете оп. 1 и 2.	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	31.05.2011	Сенгилеевский п.Цемзавод	КЛ-6кВ на ТП-3	К.З. на КЛ-6 кВ	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	1.06.11г.	Николаевский	ф-1 от ЗТП-43	Обрыв ВЛ-0.4кВ в пролете оп.№ 10 и 11	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	1.06.11г.	ДГЭС	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	1.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	02.06.2011	Чердаклинский	ТП-26	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	03.06.2011	Н.Черемшанск	ТП-4105 (замена тр-ра ТМ 100 кВа)	повреждение ТМ-160	03.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	03.06.2011	Новоспасское	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-3	упало дерево на ВЛ-0,4кВ, сломаны опоры№23,24	03.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	03.06.2011	ДГЭС	яч. 5,7 РП-11 (яч.4 ПС "Береговая")	К.З. на КЛ-10 кВ	03.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	04.06.2011	Кузоватовский	яч. 7 ПС "Кузоватово"	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

16	04.06.2011	Ульяновский	яч.4 ПС Отрада (МРСК)	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	04.06.2011	ДГЭС	яч.28 ПС М.Г	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	04.06.2011	Ст.Кулаткинский	яч.3 ПС Ст. Кулатка	повреждение ТМ (МРСК)	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	04.06.2011	Ульяновский	яч.1 ПС Луговая	повреждение ТМ (РЖД)	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	04.06.2011	Ульяновский	ПС Луговая	Повреждение в сетях МРСК-Волги	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	04.06.2011	Ульяновский	яч.5 ПС Ишеевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	04.06.2011	Мелекесский	ЗТП-2	обрыв ВЛ-0,4кВ.	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	04.06.2011	Новочеремшанский	ТП-4143	К.З. на КЛ-0,4 кВ	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	04.06.2011	Чердаклинский	ф.1 от ТП-26	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	05.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	04.06.2011	Майнский	КТП-26	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	05.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	04.06.2011	Вешкаймский	яч.7 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	5.06.11г.	Ульяновский	Ф-1 ПС "Луговая" (МРСК)	РПВ-успешно	5.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	5.06.11г.	Ульяновский	Ф-1 ПС "Луговая" (МРСК)	ремонт РЛНД-10 (МРСК)	5.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	5.06.11г.	Мелекесский	ТП-1413	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	5.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	05.06.2011	Ульяновский	яч.14 ПС Бол. Ключищи (МРСК).	Повреждение в сетях МРСК-Волги	05.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	05.06.2011	Ульяновский	ТП-1220 (яч. 13 ПС "Луговая")	Повреждение в сетях МРСК-Волги	05.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	06.06.2011	Ульяновский	яч.5 ПС Ишеевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	06.06.2011	Барышский СУ Ст. Тимошкино	яч.20 ПС Ст. Тимошкино	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	06.06.2011	Барышский	ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-2 (яч. 20 ПС "Ст. Тимошкино")	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	06.06.2011	Барышский	ВЛ-10 кВ №27 ПС "Барыш"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	06.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	08.06.2011	Нов.Малыкла	яч.9 ПС Н.Черемшанск	К.З. на КЛ-0,4 кВ	08.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	10.06.2011	Барышский СУ Ст. Тимошкино	ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ст. Тимошкино"	Обрыв ВЛ-10 кВ в районе КТП-12	10.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	10.06.2011	Барышский СУ Ст. Тимошкино	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-12 (ВЛ-10 кВ №2 ПС "Ст. Тимошкино")	Обрыв ВЛ-0,4 кВ в пролете опор №2-3	10.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	11.06.11г.	Н.Малыклинский	КТП-4105	Повреждение ТМ-160 кВа	11.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	11.06.11г.	ДГЭС	ТП-122	К.З. на КЛ-0,4 кВ	11.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	11.06.11г.	Н.Малыклинский	КТП-4109 ф.1	обрыв ВЛ-0,4 кВ на ф.1 между опорами №11 и №12	11.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	15.06.11г.	Кузоватовский	Ф-8 ПС"Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	15.06.11г.	ДГЭС	ф.0,4 кВ Власть Труда и ф.0,4 кВ Магазин от ТП-32	Обрыв ВЛ-0,4 кВ в пролёте опор №4 и №5	15.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	15.06.11г.	Кузоватовский	ф.15 ПС "Кузоватово"	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	15.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	16.06.2011	Карсунский	яч. 15 ПС Карсун	Повреждение в сетях МРСК-Волги	16.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

46	16.06.2011	ДГЭС	ф.0,4 кВ Дачи, ф.0,4 кВ рабочий от ТП-25	Автотранспортом сбита опора ВЛ-0,4 кВ от ТП-25.	16.06.2011г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	17.06.11г.	Ульяновский	Ф-13 ПС "Луговая" (МРСК)	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	17.06.11г.	Ульяновский	Ф-14 ПС "Б.Ключищи" (МРСК)	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	17.06.11г.	Чердаклинский	Ф-14,37 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	17.06.11г.	Карсунский Языковский СУ	Ф-8 ПС "Языково"	обрыв в пролете ВЛ-10кВ	17.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	17.06.2011	Мелекесский	с.Рязаново ТП-1191	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	17.06.2011	Н. Малыклинский	ТП-4109 ВЛ-0,4 кВ №1	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	18.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	18.06.11г.	Мелекесский	Яч. 3 ПС "Никольская-1"	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	18.06.11г.	ДГЭС	Яч. 10 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	18.06.11г.	Мелекесский	Яч. 3 ПС "Никольская-1"	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	18.06.11г.	Н.Малыклинский	ВЛ-0,4 кВ "частн. сектор" от ТП-4104	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	18.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	19.06.11г.	Цильнинский	Яч. 16 ПС "Б.Ногаткино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	19.06.11г.	Новомалыклинский	ТП-4025 ф.1	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.06.2011г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59	20.06.11г.	Базарносызганский Глотовка СУ	ВЛ-10 кВ №10 ПС "Глотовка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
60	20.06.2011	Ульяновский РЭС	яч.11 ПС Ишеевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
61	20.06.11	Радищевский	яч.11 ПС Радищево	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.06.2011г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
62	20.06.2011	Ст.Кулаткинский	яч.19 пс Ст.Кулатка	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
63	20.06.2011г.	Карсунский	яч.3,4,15.	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
64	20.06.2011г.	Барышский	РП-2 ф.6	Обрыв ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
65	20.06.2011г.	Барышский	ф.8 ТПС Барыш ТО	Обрыв ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
66	20.06.2011г.	Барышский	ф.14 ПС Редуктор	Обрыв ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
67	20.06.2011г.	Барышский	ф.1 РП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
68	20.06.2011г.	Кузоватовский	яч.8 ПС Коромысловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
69	20.06.2011г.	Барышский	РП-1 ф.13	обрыв на ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
70	20.06.2011г.	Барышский	яч.11 ПС Барыш	обрыв на ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
71	20.06.2011г.	Барышский	яч.16 ПС Измайлово	повреждение в сетях МРСК	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
72	20.06.2011г.	Кузоватовский	яч.7 ПС Кузоватово	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
73	20.06.2011г.	Барышский	ЗТП-25	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	21.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
74	20.06.2011г.	Барышский	ЗТП-39 ф.13	обрыв на ВЛ-0,4 кВ	21.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
75	20.06.2011г.	Барышский	ЗТП-6 ф.ул.Краснознаменная	обрыв на ВЛ-0,4 кВ	21.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

76	20.06.2011г.	Барышский	ЗТП-8 ф.ул.Песчанная	обрыв ВЛ-0,4 кВ	21.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
77	20.06.2011г.	Барышский	ГКТП-15 ф.ул.Гоголя	обрыв ВЛ-0,4 кВ	21.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
78	20.06.2011г.	Барышский	ПС Жадовка	повреждение в сетях МРСК	20.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
79	21.06.2011	Сенгилеевский	ВЛ 110 Кремёнки-Сенгилей	повреждение в сетях МРСК	21.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
80	21.06.11г.	Николаевский	Ф-5;Ф-3 ПС"Ключики"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
81	21.06.11г.	Кузоватовский	Ф-8 ПС"Налейка"	К.З. на КЛ-10 кВ	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
82	21.06.11г.	Чердаклинский	Ф-14;Ф37 ПС"Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
83	21.06.11г.	Н.Малыклинский	Ф-15 ПС"Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
84	21.06.11г.	Мелекесский СУ Н.Майнский СУ	Ф-3 ПС"Н.Майна"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
85	21.06.11г.	ДГЭС	ТП-122 Ф-0,4(ул. Черемшанская)	обрыв ВЛ-0,4 кВ	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
86	21.06.11г.	Н. Малыклинский	ТП-4206	Повреждение ТМ-160 кВа	22.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
87	21.06.11г.	Барышский	яч. 27 ПС "Барыш-220"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	21.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
88	22.06.11г.	Барышский	яч.1 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
89	21.06.11г.	Карсунский СУ Языково	яч. 8 ПС "Языково"	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
90	22.06.2011	Ст. Кулатка	КТП-11 (ВЛ-10 кВ №2 ПС " Ст. Кулатка)	Повреждение ТМ-250 кВа	22.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
91	23.06.2011	Ульяновский СУ Ст.Охотничья	ВЛ-10 кВ №1 ПС ЛУГОВАЯ	Повреждение в сетях МРСК-Волги	23.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
92	24.06.2011	ДГЭС	яч.12ПС Лынокомбинат	К.З. на ВЛ-10 кВ	24.06.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
93	24.06.11	Тереньгульский	ТП-6305	повреждение ТМ-160	24.06.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
94	24.06.11	Барышский	ТП-15	сломано две опоры ВЛ-0,4кВ.	24.06.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
95	24.06.11	Новоспасский	яч.13 ПС Нагорная	КТП-36 повреждение ТМ-160	24.06.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
96	25.06.11	Кузоватовский	яч.15 ПС Кузоватово	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.06.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
97	25.06.11г.	ДГЭС	Ф-уличное освещение от ТП-31А	сбита опора уличного освещения по ул. Куйбышева автотранспортом	25.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
98	26.06.11г.	Ульяновский	ТП-1770	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
99	26.06.11г.	Барышский	ГКТП-71	повреждение проходного изолятора	26.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
100	27.06.11г.	ДГЭС	яч-9 ЦРП	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
101	27.06.11г.	Ульяновский	Яч.5,7,11 ПС "Ишеевка"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	27.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
102	27.06.11г.	ДГЭС	яч.10 ПС "Береговая"	К.З. на КЛ-10 кВ	27.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
103	28.06.11г.	Кузоватовский	яч.8 ПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
104	29.06.11г.	Цильнинский	Ф-16 ПС "Нагаткино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.06.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
105	30.06.2011	Барышский	ВЛ 10Кв №1 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.06.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

			ИЮЛЬ			
1	01.07.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС Налейка	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	01.07.2011	Барышский	ГКТП-19	К.З. на КЛ-10 кВ	02.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.07.2011	с.Рязаново	ВЛ-0,4кВ от КТП-1413	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	02.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.07.2011	Базарносызганский Готовка	Ф-8 ПС "Готовка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	04.07.2011	ДГЭС	яч. 15 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на КЛ-10 кВ	04.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	04.07.2011	Барышский	ВЛ 10кВ №6 ПС "Жадовка"	повреждение в сетях МРСК	04.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	05.07.2011	Майнский	ВЛ №4, ВЛ №5, ВЛ №7 ПС Майна	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.07.2011 06.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	06.07.2011	Кузоватовский	ВЛ №7 ПС Кузоватово	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	07.07.2011	Чердаклинский	яч.37 ПС Чердаклы	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	07.07.2011	Чердаклинский	яч.14, 37 ПС Чердаклы	аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК	07.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	08.07.2011	Радищевский	ПС Радищево	аварийное отключение ВЛ-110кВ в сетях МРСК	08.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	08.07.11г.	Барышский	яч.8 ТПС "Барыш"	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.07.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	09.07.11г.	Вешкаймский	яч.7 ПС "Вешкайма"	поврежд. опоры ВЛ-10кВ №31/10 из-за наезда автомобилем	09.07.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	09.07.2011	Ульяновский	яч.25 ПС Ишеевка	повреждение в сетях МРСК	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	09.07.2011	Н.Бирючевка	яч.3 ПС Бирючевка	обрыв провода ВЛ-10кВ у ТП-1321	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	09.07.2011	Барышский	ф.9 ТПС Барыш яч.4, 7, 9 РП-2	обрывы проводов ВЛ-10 кВ	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	09.07.2011	Никольский	ПС Никольская	повреждение в сетях МРСК	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	09.07.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС Коромыслровка	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	09.07.2011	Барышский Ст.Тимошкино	яч.2 ПС Тимошкино	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	09.07.2011	Ульяновский	яч. 25 ПС Ишеевка ТП-1438	Повреждение в сетях МРСК.	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	09.07.2011	Новоспаский район	яч. 7 ПС "Новоспасская"	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	10.07.2011	Ульяновский	яч.5 ПС Ишеевка	повреждение МВ-10 кВ (повреждение в сетях МРСК)	10.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	10.07.2011	Барышский	яч.7 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	10.07.2011	Барышский	яч.27 ПС Барыш-220	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	10.07.2011	Барышский Ст.Тимошкино	яч.2 ПС Тимошкино	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	10.07.2011	Ульяновский Ст.Охотничья	ТП-1584	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	11.07.2011	Барышский	ф.11 ТПС Барыш	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	11.07.2011	Барышский	ф.6 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	12.07.2011	Мелекеский	яч. 3 ПС Никольское-1	Повреждение в сетях МРСК	12.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

30	12.07.2011	Ульяновский	ЗТП-32	К.З. на ВЛ-10 кВ	12.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	13.07.2011	Ульяновский	яч.10 ПС Ишеевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	13.07.2011	Ульяновский	яч.3 ПС Бирючевская	Повреждение в МРСК	13.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	14.07.2011	Ульяновский СУ Ст.Охотничья	яч.1 ПС Луговая	обрыв провода ВЛ-10 кВ повреждение в сетях МРСК	14.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	17.07.2011	Сурское	Яч.3 ПС Сурская	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	18.07.2011	Цильнинский	яч.3 ПС Цильна	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	18.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	18.07.2011	Чердаклинский	ТП-2	К.З. на кЛ-0,4 кВ	18.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	19.07.2011	Сенгилеевский	ТП-47	Повреждение ТМ-160 кВа	19.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	19.07.2011	Мелекесский	КТП-1292	повреждение ТМ-100 кВа	19.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	19.07.2011	Старокулатинский	яч.3 ПС "Стар.Кулатка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	19.07.2011	Барышский	яч.20 ПС "Стар.Тимошкино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	22.07.2011	Мелекесский	яч.10 ПС Рязаново	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	22.07.2011	Мелекесский	ТП-1574	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	23.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	23.07.2011	Мелекесский	яч.10 ПС Рязаново (МРСК-Волги)	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	23.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	24.07.2011	Николаевский	яч. 5 ТПС"Ключики"	Повреждение изолятора на опоре №32 ВЛ-10 кВ	24.07.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	25.07.2011	ДГЭС	частный сектор,У.О. от ТП-31А	Автотранспортом сбита ж/б опора №10 по ул. Куйбышева	25.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	26.07.2011	ДГЭС	яч. 12 ПС "Н.Малыкла"	Повреждение в сетях МРСК	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	26.07.2011	Карсунский	яч.16 ПС Карсун	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	26.07.2011	Кузоватовский	яч.7 ПС Кузоватово	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	26.07.2011	Новочеремшанский	яч.9 ПС Черемшанская	обрыв провода ВЛ-10 кВ между опорами 9-10	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	26.07.2011	ДГЭС	яч.28 ПС МГ	К.З. на кЛ-0,4 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	26.07.2011	ДГЭС	яч.18 ПС Черемшанская	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	26.07.2011	Н.Малыклинский	яч.12 ПС Н.Малыкла	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	26.07.2011	Н.Черемшанский	яч.3 ПС Н.Черемшанск	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	26.07.2011	Н.Черемшанский	ф.1 от ТП-4122	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	27.07.11г.	Барышский	яч.2 ПС "Тимошкино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.07.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	27.07.11г.	ДГЭС	яч.28"А" ПС "МГ"	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	27.07.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	28.07.2011	Ульяновский	яч. 24 ПС"Ишеевка"	Повреждение в сетях МРСК	28.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	29.07.2011	ДГЭС	ф.6 0,4 кВ на ТП178	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.07.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
			АВГУСТ			

1	01.08.2011	Новоспасский	яч.7, 11 ПС "Новоспасское", яч.13 ПС "Нагорное"	Повреждение в сетях МРСК	01.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	01.08.2011	Баз.сызганский	яч.14 ПС "Баз.Сызган"	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.08.2011	Барышский	яч.2 ПС "Тимошкино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	01.08.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС "Налейка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	02.08.2011	ДГЭС	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	02.08.2011	Ульяновский	яч.1 ПС "Луговая"	Повреждение в сетях МРСК	02.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	02.08.2011	Барышский	яч.2 ПС "Тимошкино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	03.08.2011	Ульяновский	яч.20 ПС "Б.Ногаткино"	Повреждение в сетях МРСК	02.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	03.08.2011	ДГЭС	яч.14 ПС "Чердаклы"	Повреждение изолятора на ВЛ 10кВ на опоре №12	03.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	04.08.2011	Барышский СУ Измайлово	яч.16 ПС Измайлово	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	05.08.2011	Барышский СУ Измайлово	яч.10 ПС Измайлово	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	05.08.2011	Барышский СУ Измайлово	яч.10 ПС Измайлово	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	05.08.2011	Барышский	яч.10 ПС "Измайлово"	повреждение проходного изолятора на КТП-6	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	05.08.2011	Барышский	частный сектор от ЗТП-11	Автотранспортом сбита ж/б опора № 2/3/3 по ул. Кирова	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	05.08.2011	Сенгилеевский	яч.402 ПС"ЗСК"	К.З. на КЛ-6 кВ	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	05.08.2011	Новоспасский	яч.11 ПС "Новоспасская"	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	05.08.2011	ДГЭС	яч.10 ПС "Рязаново"	К.З. на ВЛ-10 кВ	05.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	06.08.2011	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ от ТП-49	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	06.08.2011	Барышский	яч.4 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	08.08.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС "Налейка"	К.З. на КЛ-10 кВ	09.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	09.08.2011	Барышский	яч. 18 ПС "Жадовка" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	09.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	09.08.2011	Ульновский	яч. 3 ПС "Бирючевская" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	09.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	09.08.2011	Карсунский	яч.4 ПС "Карсун"	Повреждение проходного изолятора на тр-р на КТП "Искра-2"	09.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	10.08.2011	ДГЭС	яч.19 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	10.08.2011	ДГЭС	яч.12 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на КЛ-10 кВ	10.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	11.08.2011	ДГЭС	яч. 12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	11.08.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	18.08.2011	Чердаклинский	яч.27 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	18.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	20.08.2011	Кузоватовский	яч.7 ПС Кузоватово	повреждение ТТ в яч. 7 ПС Кузоватово	20.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	20.08.2011	Карсунский	яч-3 ПС Карсун	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу



31	20.08.2011	Карсунский	яч. 16 ПС Карсун	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	22.08.11г.	Вешкаймский	Ф-17 ПС Вешкайма	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.08.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	22.08.11г.	Майнский	яч.13 ПС "Игнатовка"	Повреждение в сетях МРСК	22.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	23.08.11г.	Цильнинский	яч.3 ПС "Б.Нагаткино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	24.08.2011	Ульяновский	ф.10 ЭТП№15	повреждение ТМ-160	24.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	26.08.11г.	Карсунский	Ф-3 ПС Карсун	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.08.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	27.08.2011	ДГЭС	яч.2 ПС Мясокомбинат	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	29.08.2011	Чердаклинский	яч.37 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
			СЕНТЯБРЬ			
1	1.09.11г.	Барышский	2секция ТПС "Барыш"	Повреждение в сетях МРСК	1.09.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	1.09.11г.	Чуфаровский СУ	Ф-15 ПС "Чуфарово"	Повреждение ТМ-160кВА	1.09.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	1.09.11г.	Карсунский	Ф-15 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	1.09.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.09.2011	ДГЭС	яч. 12 ПС "Льнокомбинат"	Повреждение изолятора на опоре №5 на ВЛ-10 кВ яч.7 РП-5	02.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	02.09.2011	Барышский	яч.10 РП-2	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.08.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	03.09.2011	Барышский	ВЛ-10кВ №9 ТПС "Барыш"	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	03.09.2011	Ульяновский	ВЛ-0,4кВ от ГКТП-1848	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	03.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	03.09.2011	Б.Ключищи	ВЛ-0,4кВ от КТП-1770	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	03.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	03.09.2011	ДГЭС	яч.5 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	03.09.2011	Карсунский	яч.3 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	03.09.2011	ДГЭС	яч.8,16 РП-3	К.З. на ВЛ-10 кВ	03.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	04.09.2011	ДГЭС	яч.5 ПС "Льнокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	04.09.2011	ДГЭС	яч.16 ПС "Черемшанская"	К.З. на ВЛ-10 кВ	04.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	04.09.2011	ДГЭС	яч. 10 ПС "Береговая"	Обрыв ВЛ-10кВ в пролете опор №121-122	04.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	06.09.2011	Мелекесский	яч. 3 ПС "Никольская"	К.З. на ВЛ-10 кВ	06.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	06.09.2011	ДГЭС	яч.2 ПС "Мясокомбинат"	Повреждение в сетях МРСК	06.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	07.09.2011	Барышский	яч.20 ПС "Старотимово"	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	09.09.2011	Кузоватово	яч.8 ПС Коромыловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	09.09.2011	Базарносызганский	Ф-9 ПС Должниково	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	10.09.2011	Чердаклинский	яч.37 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	10.09.2011	Старокулаткинский	яч. 2 ПС "Ст.Кулатка"	повреждение проходного изолятора на КТП-11	10.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

22	10.09.2011	Чердаклинский	яч. 37 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	10.09.2011	ДГЭС	ВЛ-0.4 кВ по ул.Гоголя ф.Чкалова от ТП-49	Сбита опора автотранспортом ВЛ-0.4 кВ	10.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	10.09.2011	Чердаклинский	яч. 33 ПС "Чердаклы" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	10.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	11.09.2011	Ульяновский	яч. 1 ПС "Луговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	11.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	12.09.2011	Базарносызганский	ТП-3	К.З. на ВЛ-10 кВ	12.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	13.09.2011	Ульяновский	яч.7 ПС Ишеевка	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	15.09.2011	ДГЭС	яч. 19 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	16.09.2011	Тереньгульский	яч.19 ПС Тереньга	К.И. между ТП-22 и ТП-10 на ВЛ-10кВ упал провод на траверсу.	16.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	20.09.2011	Кузоватовский	яч.8 пс коромысловка	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	20.09.2011	Барышский	зтп-67	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	20.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	21.09.11г.	Кузоватовский	яч.8 ПС "Налейка"	повреждение проходных изоляторов на КТП-3	21.09.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	26.09.2011	Ульяновский	яч.17 ПС "Ишеевка"	Повреждение в сетях МРСК	26.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	26.09.2011	Ульяновский	ф.1 ВЛ-0.4 кВ от ТП-1265 по ул.Новый Квартал	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	26.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	26.09.2011	Сенгилеевский	яч. 7 ПС "Сенгилей"	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	30.09.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС "Налейка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	30.09.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	30.09.2011	Базарносызганский	яч.9 ПС "Глотовка"	Между оп. № 113 и 114 возле КТП-103 обрыв ВЛ-10 кВ	30.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	30.09.2011	Карсунский	яч.3 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.09.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
			ОКТАБРЬ			
1	01.10.2011	ДГЭС	яч.6,13 РП-10	повреждение КЛ-10кВ от яч.8 ТП-127 до яч.6 РП-10 при производстве земляных работ ООО "Санаторий Сосновый бор".	01.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.10.2011	Ульяновский СУ Ст.Охотничья	яч.1 ПС Луговая	Повреждение в сетях МРСК	02.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.10.2011	Ст.Кулаткинский	яч.2 ПС Ст.Кулатка	К.З. на ВЛ-10 кВ	02.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.10.2011	Барышский СУ Ст.Тимошкино	яч.20 ПС Тимошкино	К.З. на КЛ-0,4 кВ	02.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	02.10.2011	Ульяновский СУ Ст.Охотничья	яч.1 ПС Луговая	повреждение изолятора ВЛ-10кВ (МРСК)	02.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	03.10.2011	ДГЭС	ТП-15	К.З. на КЛ-0,4 кВ	03.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	04.10.2011	ДГЭС	яч.14 РП-10	К.З. на КЛ-10 кВ	04.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	04.10.2011	Барышский	ф.1 ВЛ-0.4 кВ в КТП-61	обрыв проводов ВЛ-0.4 кВ грузовым автотранспортом между КТП-61 и оп. №1	04.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	04.10.2011	ДГЭС	ф. 50 лет Октября ТП-14	К.З. на КЛ-0,4 кВ	04.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	05.10.2011	Чердаклинский	яч.37 ПС "Чердаклы"	Повреждение в сетях МРСК	05.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	08.10.2011	Карсунский	яч. 15 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

12	08.10.2011	Старокулаткинский	яч. 19 ПС "Ст. Кулатка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	11.10.11г.	Ульяновский	ф-7 ПС"Ишеевка" (МРСК) ф-4 ПС"Бирючевка" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	11.10.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	11.10.11г.	ДГЭС	ф-дет.поликлиника (КЛ-0,4) от ТП-76	К.З. на КЛ-0,4 кВ	11.10.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	12.10.2011	Барышский	яч. 4, яч.6 РП-2	Обрыв между оп. 9 и 10 ВЛ 10кВ №4.	12.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	12.10.2011	Ульяновский	Т-2 ГПП-УРЛЗ	разрушение ОПН-110 Т-2 фаза"В"	12.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	13.10.2011	ДГЭС	яч.51 ПС МГ	К.З. на КЛ-10 кВ	13.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	13.10.2011	ДГЭС, с. Рязаново	ф. ул. Комарова ТП1430	К.З. на КЛ-0,4 кВ	13.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	15.10.2011	ДГЭС	яч.19 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	16.10.2011	Карсун	яч.15 ПС "Карсун"	пробой изолятора на ВЛ-10 кВ опора №151	16.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	16.10.11г	Майнский	ТП-44(УСК) от яч.19 ПС"Майна"(МРСК)	повреждение изолятора на оп №38 ВЛ-10кВ	16.10.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	17.10.2011	ДГЭС	яч.5 РП-11	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	20.10.2011	Ульяновский	яч. 14 ПС "Б. Ключище" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	20.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	20.10.2011	Цильнинский	КТП-2370	Повреждение ТМ-250 кВа	20.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	21.10.2011	ДГЭС	яч.19 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	21.10.2011	Радищевский	ТП-27	повреждение ТМ-160	21.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	21.10.2011	ДГЭС	яч.2 ПС "Мясокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	21.10.2011	ДГЭС	яч.2 ПС "Мясокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	21.10.2011	Николаевский	яч.3 ПС "Ключики"	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	22.10.2011	ДГЭС	яч.2 ПС "Мясокомбинат"	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	22.10.2011	ДГЭС	ТП-186 ВЛ-0,4кВ№1	К.З. на ВЛ-10 кВ	22.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	23.10.2011	Чердаклинский	яч.37 ПС"Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	23.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	23.10.2011	Карсунский	яч.4 ПС"Карсун"	К.З. на КЛ-0,4 кВ	23.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	25.10.2011	ДГЭС	ТП-126/2	К.З. на ВЛ-10 кВ	25.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	26.10.2011	ДГЭС	яч.15 яч.16 РП-12	К.З. на КЛ-10 кВ	26.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	27.10.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС"Коромысловка"	повреждение проходных изоляторов на КТП-24	27.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	27.10.2011	Ульяновский	яч.3 ПС"Россия" (МРСК-ВОЛГИ)	К.З. на ВЛ-10 кВ	27.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	28.10.2011	ДГЭС	яч. 15 РП-12	К.З. на КЛ-10 кВ	28.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	29.10.2011	ДГЭС	яч. 15 ПС"Береговая"	К.З. на КЛ-10 кВ	29.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	29.10.2011	ДГЭС	ТП-11	К.З. на КЛ-0,4 кВ	29.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	30.10.2011	Ульяновский	ГКТП-17	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

42	31.10.2011	ДГЭС	яч.3,6 от ТП-178	К.З. на ВЛ-10 кВ	31.10.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
			НОЯБРЬ			
1	01.11.2011	Барышский	Вл 10кВ №8 ПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	01.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	03.11.2011	Карсунский	яч.16 ПС "Карсун"	ВЛ-10кВ слетел изолятор	03.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	03.11.2011	Николаевский	яч.7 ПС "Ключики"	Обрыв провода ВЛ-10кВ	03.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	04.11.2011	Б.Сызганский	ПС "Б.Сызган" ПС "Глотовка" ПС "Должниково"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	04.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	04.11.2011	Инзенский	яч.8; 9 ПС "Глотовка"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	04.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	04.11.2011	Чердаклинский	ТП-14 ВЛ-0,4 кВ	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	05.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	05.11.2011	Барышский	ЗТП-3 ф. У.О. ВЛ-0.4 кВ	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	05.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	05.11.2011	Чердаклинский	ТП-1 ф.1 ВЛ-0.4 кВ	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	05.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	06.11.2011	Новомалыклинский	ТП - 4122 ф.1 ВЛ-0.4 кВ	Обрыв ВЛ-0.4 кВ между оп.№11 и 12	06.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	07.11.2011	Барышский	ВЛ-10 кВ № 8,9,11 ТПС "Барыш"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	07.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	07.11.2011	Кузоватово	яч.15 ПС Кузоватово	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	09.11.2011	Ульяновский	КЛ-10кВ (АСБ 3х150) от ЗТП -36 в сторону ЗТП-19	Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией (Водоканал)	09.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	10.11.2011	Вешкаймский	яч.13 Пс "Вешкайма"	К.З. на ВЛ-10 кВ	10.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	13.11.2011	ДГЭС	яч. 19 ПС "Береговая"	К.З. на ВЛ-10 кВ	13.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	15.11.11г	Вешкаймский	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-5	К.З. на ВЛ-10 кВ	15.11.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	16.11.11г	ДГЭС	яч.10 ЦРП	К.З. на КЛ-10 кВ	16.11.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	17.11.11г.	Сенгилеевский	Ф-2 (ВЛ-0,4) то ТП-16	сбита опора ВЛ-0,4 автотранспортом	17.11.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	18.11.2011	Сенгилеевский	ТП-14	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	19.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	19.11.2011	Сенгилеевский	яч.18 ПС Сенгилей-город	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	20.11.2011	Сенгилеевский	яч.18 ПС "Сенгилей-город"	К.З. на ВЛ-10 кВ	20.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	20.11.2011	Вешкаймский	Ф-17 ПС"Вешкайма"	Обрыв ВЛ-10кВ	20.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	20.11.2011	Ульяновский	Ф-3 ПС"Россия" (МРСК) на бал. УСК КТП-1164	Повреждение в сетях МРСК-Волги	20.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	20.11.2011	Барышский	Ф-8 ТПС"Барыш"	Обрыв ВЛ-10кВ ф-13 РП-1	20.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	20.11.2011	Н. Малыклинский	ТП4171	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	20.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	23.11.2011	Радищевский	яч.11 ПС"Радищево"	отгорел шлейф ВЛ 10 кВ на опоре №125	23.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	24.11.2011	Ульяновский	яч.1 ПС "Луговая"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	24.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	26.11.2011	ДГЭС	яч.45 ПС "МГ"	повреждение КЛ-10кВ от ТП-167 до ТП-133 сторонней организацией ООО"Ковротекс"	26.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	26.11.2011	ДГЭС	яч.28 ПС "МГ"	К.З. на ВЛ-10 кВ	26.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

29	26.11.2011	Ульяновский	яч.7 ПС "Ишеевка"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	26.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	27.11.2011	Мелекесский	яч. 8 ПС "Р.Мелекес"	повреждение в сетях МРСК, схлест проводов ВЛ 0,4кВ №3 ТП1310 на оп. 3	27.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	27.11.2011	Н.Малыклинский	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4206	на ВЛ-0,4кВ слетела вязка с изолятора из-за сильного ветра на оп. 64,65	27.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	27.11.2011	Н.Малыклинский	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4171	обрыв ВЛ 0,4кВ из-за сильного ветра между оп. 38 и 39	27.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	27.11.2011	Русский Мелекес	яч.3 ПС Русский Мелекес	Повреждение в сетях МРСК-Волги	27.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	28.11.2011	Ульяновский СУ Ст.Охотничья	яч.1 ПС Луговая	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	28.11.2011	Ульяновский СУ Ст.Охотничья	яч.1 ПС Луговая	Повреждение в сетях МРСК-Волги	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	28.11.2011	Сенгилеевский	ТП20 ВЛО,4кВ№1	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	28.11.2011	Сенгилеевский	ТП10 ВЛО,4кВ№3	на ВЛ-0,4кВ схлест проводов	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	28.11.2011	Сенгилеевский	ТП19 ВЛО,4кВ№2	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	28.11.2011	Мелекесский	ТП1023 ВЛ 0,4кВ №3	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	28.11.2011	Ульяновский	ТП19 ВЛО,4кВ№10	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	28.11.2011	Ульяновский	ТП8 ВЛО,4кВ№2	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	28.11.2011	Ульяновский	ТП10 ВЛО,4кВ№2	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	28.11.2011	Ульяновский	ТП9 ВЛО,4кВ№4	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	28.11.2011	Ульяновский	ТП7 ВЛО,4кВ№3	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	28.11.2011	Ульяновский	ТП8 ВЛО,4кВ№2	обрыв ВЛ- 0,4кВ	28.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	29.11.2011	Ульяновский	яч.1 ПС Луговая	Повреждение в сетях МРСК-Волги	29.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	30.11.2011	ДГЭС	яч.5 РП-11	К.З. на ВЛ-10 кВ	30.11.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
			<b>ДЕКАБРЬ</b>			
1	03.12.2011	ДГЭС	ТП-49	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	03.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.12.2011	Ульяновский	ВЛ-0,4 кВ от ТП-7 ф.2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	04.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	04.12.2011	Ульяновский	КТПП-10,ф.5 У.О.	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	04.12.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	6.12.11г.	Барышский	яч. 17 ПС "Измайлова"	К.З. на ВЛ-10 кВ	6.12.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	06.12.2011	Н. Малыклинский	ВЛ 0,4кВ №1 ТП 4142	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	06.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	06.12.2011	Чердаклинский	яч. 37 ПС "Чердаклы"	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	07.12.2011	Сенгилеевский	яч. 10 ПС "Сенгилей-Цемзавод"	К.З. на ВЛ-10 кВ	07.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	7.12.11г.	ДГЭС	яч.18 ПС "Черемшанская"	К.З. на ВЛ-10 кВ	7.12.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	8.12.11г.	Базарносызганский	яч.9 ПС "Должниково"	К.З. на ВЛ-10 кВ	8.12.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	08.12.2011	Глотовка	яч.9 ПС "Глотовка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	08.12.2011 09.12.2011 10.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

11	09.12.2011	Цильнинский	яч.16 ПС "Б.Нагаткино"	К.З. на ВЛ-10 кВ	09.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	13.12.2011	Ульяновский	яч. 24 ПС "Ишеевка" (МРСК) на балансе "УСК" ТП-1683	Повреждение в сетях МРСК	13.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	13.12.2011	Ульяновский	яч. 30 ПС "Ишеевка" (МРСК) на балансе "УСК" ТП-22,27,33	Повреждение в сетях МРСК	13.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	16.12.11г	Кузоватовский	ф-8 ТПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	16.12.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	17.12.11г	Кузоватовский	яч.8 ТПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	17.12.11г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	18.12.2011	Кузоватовский	яч.8 ПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	19.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	21.12.2011	Н.Малыкинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	21.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	24.12.2011	Чердаклинский	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-15	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	24.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	26.12.11г.	ДГЭС	ф-29 ПС "МГ"	К.З. на КЛ-10 кВ	26.12.11г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	28.12.2011	Ульяновский	ф.2 ВЛ-0,4 кВ от КТП-31	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	28.12.2011	Чердаклинский	ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	28.12.2011	Вешкаймский	яч. 7 ПС "Вешкайма"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	28.12.2011	Чердаклинский	ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	28.12.2011	Ульяновский	ф.4 ВЛ-0,4 кВ от КТП-5	К.З. на КЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	28.12.2011	Карсунский	ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-3	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	28.12.2011	Карсунский	ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-21	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	28.12.2011	Карсунский	ф.4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-10	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	28.12.2011	Карсунский	ф.3 ВЛ-0,4 кВ от ТП-9	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	28.12.2011	Карсунский	ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-24	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	28.12.2011	Карсунский	ф.4 ВЛ-0,4 кВ от ТП-13	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	28.12.2011	Карсунский	ф.2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-2	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	28.12.2011	Карсунский	ф.1 ВЛ-0,4 кВ от ТП-8	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	28.12.2011	Кузоватовский	яч. 8 ПС "Коромысловка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	28.12.2011	Вешкаймский	яч.7 ПС Вешкайма"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	28.12.2011	Новомалыкинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	28.12.2011	Новомалыкинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	Повреждение в сетях МРСК	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	29.12.2011	Новомалыкинский	яч. 9 ПС "Н.Черемшанск"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	29.12.2011	Ульяновский	ф.2 ТП-42 ВЛ-0,4 кВ	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	29.12.2011	Сенгилеевский	яч.18 ПС "Сенгилей"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	29.12.2011	Сенгилеевский	яч.14 ПС "Сенгилей"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

41	29.12.2011	Карсунский	яч. 16 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	29.12.2011	Карсунский	яч. 15 ПС "Карсун"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	29.12.2011	Карсунский	ф.2 ЗТП-6 ВЛ-0,4 кВ	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.12.11	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	29.12.2011	Кузоватовский	яч. 7 ПС "Кузоватово"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	29.12.2011	Новомалыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	29.12.2011	Новомалыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	29.12.2011	Новомалыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	28.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	29.12.2011	Новомалыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	29.12.2011	Чердаклинский	ф3,ф4. ВЛ-0,4 кВ от ТП-14	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	29.12.2011	Кузоватовский	яч. 15 ПС "Кузоватово"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	29.12.2011	Вешкаймский	яч. 7 ПС "Вешкайма"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	29.12.2011	Вешкаймский	яч. 7 ПС "Вешкайма"	ЗТП-3 повреждение проходного изолятора	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	29.12.2011	БазарноСызганский	яч.9 ПС "Глотовка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	29.12.2011	БазарноСызганский	яч.9 ПС "Глотовка"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	29.12.2011	Н. малыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	29.12.2011	ДГЭС	ТП-49 ВЛ 0,4кВ "Гоголя"	К.З. на ВЛ-0,4 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	29.12.2011	Вешкаймский	яч.22 ПС "Вешкайма"	К.З. на ВЛ-10 кВ	29.12.2011	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

Начальник ОДС



С.А. Милованов

Согласованно:  
Главный инженер ОАО "УСК"



С.С. Мизонин