

Сводные данные о технологических нарушениях за 2012 год

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
ЯНВАРЬ						
1	02.01.2012	ДГЭС	яч.28А ПС"Мелекес-Город"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.01.2012	Майнский	яч.5 ПС"Майна"	РПВ-успешно	04.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	04.01.2012	Новоспаский	КТП-43, в РУ-0,4 ВА-250 А на КТП-43	Внутреннее повреждение тр-ра на 100 кВа в КТП-43	04.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	05.01.2012	Чердаклинский	яч.27 ПС "Чердаклы"	КЗ на ВЛ-10кВ	05.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	05.01.2012	Участок ГПП"УРЛЗ"	яч.111 ГПП "УРЛЗ", Тр-р 1	причина неизвестна	05.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	06.01.2012	Чердаклинский	ТП-24	КЗ на ВЛ-0,4кВ	06.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	06.01.2012	Карсунский	ЗТП-25	КЗ на ВЛ-0,4кВ	06.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	07.01.2012	Чердаклинский	Ф-1 0,4 кВ от ТП-24	КЗ на КЛ-0,4кВ	07.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	14.01.2012	ДГЭС	яч. 50 ПС "Мелекес-город"	КЗ на ВЛ-10кВ	14.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	20.01.2012	ДГЭС	ф.-У.О. от ТП-41	К.З. в щите У.О.	20.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	20.01.2012	ДГЭС	Вводной рубильник 2 с.ш. РУ-0,4 кВ в ТП-150	КЗ на ВЛ-0,4кВ	20.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	21.01.2012	Ульяновский	ТП-1735 Ф-У .О	КЗ в цепях У.О.	21.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	20.01.2012	ДГЭС	ф.-У.О. от ТП-41	К.З. в щите У.О.	20.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	24.01.2012	ДГЭС	яч.13,14 РП-10	КЗ на КЛ-10кВ	24.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	29.01.2012	Ульяновский	яч.3 ПС"Бирючѳвка" (МРСК),на балансе ОАО "УСК" (КТП-1098,ТП-1131,1321)	Повреждение в сетях МРСК	29.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	31.01.2012	Ульяновский	ВЛ 0,4кВ №4 ГКТП-5	КЗ на ВЛ-0,4кВ	31.01.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ФЕВРАЛЬ						
1	02.02.12г.	Новомалыклинский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-4102	КЗ на ВЛ-0,4кВ	02.02.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.02.12г.	Чердаклинский	ВЛ 0,4 кВ ф.1 от ТП-19	КЗ на ВЛ-0,4кВ	02.02.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	4.02.12г.	ДГЭС	яч.15 ПС"Льнокомбинат"	КЗ на КЛ-10кВ	4.02.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

4	06.02.2012	СУ Измайлово	яч.10, яч.16 ПС "Измайлово"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	06.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	06.02.2012	Барышский	ЗТП-11	КЗ на ВЛ-10кВ	06.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	07.02.2012	Кузоватовский	яч. 8 ТПС "Коромысловка"	РПВ-успешно, причина неизвестна	07.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	07.02.2012	СУ Измайлово	яч.10, яч.16 ПС "Измайлово"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	07.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	08.02.2012	Базарносызганский СУ Глотовка	яч. 8 ПС "Глотовка"	КЗ на ВЛ-10кВ	08.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	08.02.2012	Ульяновский	ВЛ 0,4кВ №10 ЗТП-35	КЗ на ВЛ-0,4кВ	08.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	09.02.2012	ДГЭС	ВЛ-10 кВ яч.7 РП-5	КЗ на ВЛ-10кВ	09.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	10.02.2012	Ульяновский	ТП-35 ф.10 РУ-0.4 кВ	КЗ на ВЛ-0,4кВ	10.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	12.02.2012	ДГЭС	ВЛ 0,4кВ "Ул.Освещение" фаза "А", "С" ТП-86	КЗ на ВЛ-0,4кВ	12.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	15.02.2012	ДГЭС	ВЛ 10кВ №19 ПС "Береговая"	КЗ на ВЛ-0,4кВ	15.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	19.02.2012	ДГЭС	яч.15 ПС"Льнокомбинат"	КЗ на ВЛ-10кВ	19.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	19.02.2012	ДГЭС	яч. 19 ПС"Береговая"	КЗ на КЛ-10кВ	19.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	19.02.2012	Барышский	яч. 10,16 ПС "Измайлово"; яч. 6 ПС"Жадовка"	повреждение в сетях МРСК-Волги	19.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	25.02.2012	ДГЭС	ТП-233(абон.), 1 с.ш.	КЗ на КЛ-10кВ	25.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	26.02.2012	Новомалыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	РПВ-успешно	26.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	26.02.2012	ДГЭС	яч.28А ПС "МГ", яч.3,6 ТП-178	причина не обнаружена	26.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	29.02.2012	Барышский	яч. 18 ПС "Жадовка" (МРСК),на балансе ОАО "УСК" ТП-11,12	Повреждение в сетях МРСК	29.02.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

МАРТ

1	3.03.12г.	Б.Сызган	ф-2(0,4кВ) от ЗТП-23	КЗ на ВЛ-0,4кВ	03.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.03.2012	Мелекесский	ВЛ-0.4 кВ от ТП-1023	КЗ на ВЛ-0,4кВ	04.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	05.03.2012	Сенгилеевский	кЛ-0,4кВ на д.76А ул.Н.линия от ВЛ-0,4	КЗ на ВЛ-0,4кВ	05.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	09.03.12г.	Сенгилеевский	КТП-42 (160кВа)	Повреждение силового трансформатора	09.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	15.03.12г.	ДГЭС	яч.32 ПС "Черемшанская"	КЗ на КЛ-10кВ	15.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	18.03.2012	Барышский	ВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш	КЗ на ВЛ-0,4кВ	18.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	18.03.2012	СУ Жадовка	ул. Молодежная д. 2	КЗ на ВЛ-0,4кВ	19.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	18.03.2012	Майна	ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-32	КЗ на ВЛ-0,4кВ	18.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	18.03.2012	Ишеевка	яч. №11 ПС Ишеевка	возгорание на КТП-39 (400кВа) повреждение трансформатора	18.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

10	19.03.2012	Барышский	ВЛ 0,4кВ №1 ф."В" ЗТП-25	КЗ на ВЛ-0,4кВ	19.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	20.03.2012	Барышский	ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-11	КЗ на ВЛ-0,4кВ	20.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	20.03.2012	Барышский	ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ЗТП-5	КЗ на ВЛ-0,4кВ	20.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	20.03.2012	ДГЭС	яч. 5, 7 РП-11	КЗ на КЛ-10кВ	20.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	21.03.2012	ДГЭС	ул.Куйбышева д.311 ул. Черемшанская д.98	КЗ на ВЛ-0,4кВ	21.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	21.03.2012	Сенгилей	ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ТП-13	КЗ на ВЛ-0,4кВ	21.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	26.03.2012	РЭС Новоспасского р-на п.Бумажная фабрика	КТП 40217(МРСК) ВЛ-0,4кВ №1,2,3 (УСК)	повреждение ВЛ-10кВ яч.1 ПС Самайкино сети МРСК	26.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	26.03.2012	Барышский СУ Ст. Тимошкино	яч.20 ПС "Тимошкино"	КЗ на ВЛ-10кВ	26.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	27.03.12г.	ДГЭС	2 секция шин на ПС"Черемшанская" (на балансе "ФСК")	Повреждение Т-2 на ПС"Черемшанская"	27.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	27.03.12г.	ДГЭС	яч.5,7 РП-11	КЗ на КЛ-10кВ	27.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	27.03.12г.	Карсунский	Отключили яч.3 ПС"Карсун" (к.и.)	КЗ на ВЛ-10кВ	27.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	30.03.2012	Ульяновского р-на	ПС "Ишеевка" яч.7 (МРСК-Волги), КТП-1735 (УСК)	КЗ на ВЛ-10кВ	30.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	30.03.2012	Ульяновского р-на	ПС "Ишеевка" яч.24, 25 (МРСК-Волги), КТП-1683(УСК), КТП-41(УСК)	неустановлена	30.03.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	31.03.12г.	Сенгилеевский	яч.5 ПС"Сенгилей-город"	КЗ на ВЛ-10кВ	31.03.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
АПРЕЛЬ						
1	01.04.2012	ДГЭС	ВЛ-0.4 кВ ф.7 от ЗТП-45	КЗ на ВЛ-0,4кВ	01.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.04.2012	Майнский	яч.7 ПС "Майна"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.04.2012	Кузоватовский	яч.6 ПС "Кузоватово" (К.И.) КТП-34 на балансе ОАО "УСК".	повреждение в сетях МРСК	02.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.04.2012	Барышский	РП-2 яч.9, ЗТП-10	КЗ на ВЛ-0,4кВ	03.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	03.04.2012	Новомалыклинский	ПС "Нов. Малыкла" яч.12, ПС "Н.Черемшанск" яч.3,9	Повреждение в сетях МРСК-Волги	03.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	03.04.2012	Кузоватовский	ТПС "Налейка" яч.8	КЗ на КЛ-10кВ	04.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	03.04.2012	Кузоватовский	КТП-2,5,6	КЗ на КЛ-10кВ	04.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	04.04.2012	Сенгилеевского р-на п.Цемзавод	ЗТП-3, ВЛ-0.4кВ №2	КЗ на ВЛ-0,4кВ	04.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	04.04.2012	Николаевский	яч.3 ТПС Ключики	КЗ на КЛ-10кВ	04.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	07.04.2012	СУ Языково	ПС Языково яч.8	КЗ на ВЛ-10кВ	07.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	08.04.2012	Барышский	Ф-9 ТПС "Барыш"	РПВ-успешно	08.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	08.04.2012	Б.Сызган	яч.9 ПС "Должниково"	КИ на 2СШ ПС "Должниково"	08.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	09.04.2012	Майнский	яч. 23 ПС "Майна"	КЗ на КЛ-10кВ	09.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	10.04.2012	Майнский с.Тагай	яч. 8 ПС "Уржумская" (МРСК)	повреждение в сетях МРСК	10.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	10.04.2012	ДГЭС	яч. 19 ПС "Береговая"	Сильный ветер, гроза. РПВ-успешно	10.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

16	13.04.2012	СУ Силикатный	яч.402 ПС "ЗСК"	КЗ на ВЛ-10кВ	13.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	13.04.2012	Ульяновский	яч.14 ПС "Большие Ключищи"	повреждение в сетях МРСК	13.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	13.04.2012	ДГЭС	яч.13,14 РП-10	повреждение не обнаружено	13.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	14.04.2012	Карсунский	ф.3(0,4кВ) от ТП-35	КЗ на ВЛ-0,4кВ	14.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	14.04.2012	Новочеремшанск	ВЛ-0,4 кВ частный сектор от ТП-4171	КЗ на ВЛ-0,4кВ	14.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	14.04.2012	Вешкаймский	ПС "Вешкайма"	повреждение ВЛ-110кВ в сетях МРСК	14.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	14.04.2012	ДГЭС	яч.12 ПС "Льнокомбинат"	причина неизвестна	14.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	15.04.2012	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ №11 от ТП-115	КЗ на ВЛ-0,4кВ	15.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	16.04.12г.	Тереньгульский	ЗТП-1 (250кВа)	КЗ на КЛ-10кВ	16.04.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	16.04.12г.	СУ Старотимошкино	яч.20 ПС"Ст.timoшкино"	КЗ на ВЛ-10кВ	16.04.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	16.04.12г.	Маинский	Ф-2(0,4кВ) от ТП-8	КЗ на ВЛ-0,4кВ	16.04.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	17.04.2012	Чердаклинский	яч. 37 ПС "Чердаклы"	РПВ-успешно	17.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	17.04.2012	Н.Малыклинский	ф-1(0,4кВ) от ТП4122	КЗ на ВЛ-0,4кВ	17.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	18.04.2012	ДГЭС	яч.6,15 ПС "Береговая"	Не обнаружена	18.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	18.04.2012	Чердаклинский	яч. 37 ПС "Чердаклы"	РПВ-успешно	18.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	19.04.2012	Чердаклинский	ВЛ-0.4 кВ ф.1 от ЗТП-5	КЗ на ВЛ-0,4кВ	19.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	19.04.2012	Ульяновского р-на	яч.1 ПС "Луговая" (МРСК-Волги), КТП-1584 (УСК), КТП-1587 (УСК)	Повреждение в сетях МРСК-Волги	19.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	20.04.2012	ДГЭС	яч.25 ПС Черемшанская	КЗ на ВЛ-10кВ	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	20.04.2012	ДГЭС	яч.25 ПС "Черемшанская" вводная ячейка на 1сш РП-3	КЗ на КЛ-10кВ	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	20.04.2012	ДГЭС	яч.43 ПС "Черемшанская" вводная ячейка на 1сш РП-2	КЗ на КЛ-10кВ	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	20.04.2012	ДГЭС	яч.18 ПС "Черемшанская" вводная ячейка на 2сш РП-3	КЗ на КЛ-10кВ	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	20.04.2012	ДГЭС	яч. 51 ПС "МГ"	КЗ на ВЛ-10кВ	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	20.04.2012	ДГЭС	Т-1 на ТП-63	повреждение Т-1 Рн=560кВА	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	20.04.2012	Ульяновский	ВЛ-10кВ яч.14ПС"Б.Ключищи" (МРСК-Волги), на ТП-1848 (п.Плодовый) УСК	КЗ на ВЛ-10кВ	20.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	21.04.2012	Барышский	яч.2 ПС "Ст. Тимошкино"	КЗ на ВЛ-10кВ	21.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	22.04.2012	С.У. Глотовка	яч.8 ПС "Глотовка"	РПВ-успешно	22.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	24.04.12г.	Чердаклинского р-на	яч.27 ПС"Чердаклы"	КЗ на ВЛ-10кВ	24.04.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	24.04.12г.	Ульяновского р-на	яч.14 ПС"Б.Ключищи" (на балансе МРСК) на балансе УСК ТП-1848, ТП-1381	КЗ на ВЛ-10кВ	24.04.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	26.04.2012	Кузоватовский	КТП-2 (250 кВа) на ст. Налейка	Повреждение трансформатора на КТП-2 на 250 кВа на ст. Налейка	26.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	26.04.2012	Ульяновский	ЗТП-19 РУ-10 кВ	КЗ на КЛ-10кВ	26.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

46	27.04.2012	Ульяновского р-на	яч.1 ПС "Луговая" (на балансе МРСК-Волги), КТП-1584, КТП-1587 (на балансе УСК)	Возгорание опоры ВЛ-10кВ №1 ПС "Луговая" (МРСК)	27.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	27.04.2012	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС "Кузоватово"	РПВ успешно	27.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	27.04.2012	Ульяновского р-на	яч.30 ПС "Ишеевка"(МРСК)	КЗ на ВЛ-10кВ	27.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	27.04.2012	Кузоватовского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1,2,3 от КТП-23	КЗ на ВЛ-10кВ	27.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	28.04.12г.	Кузоватовский	яч.7 ПС"Кузоватово"	КЗ на ВЛ-10кВ	28.04.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	29.04.2012	Ульяновский	яч.30 ПС "Ишеевка"(МРСК) на балансе УСК КТП-22;КТП-27;КТП-33	КЗ на ВЛ-10кВ	29.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	29.04.2012	ДГЭС	яч.12 ПС "Льнкомбинат"	КЗ на ВЛ-10кВ	30.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	29.04.2012	Н.Малыклинский	яч.12 ПС "Н.Малыкла"	КЗ на ВЛ-10кВ	30.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	30.04.2012	Ульяновский	яч.13 ПС "Луговая" (МРСК) на балансе УСК КТП-1220	сильный ветер, дождь,гроза. повреждение в сетях МРСК	30.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	30.04.2012	ДГЭС	яч.7 РП-5	КЗ на ВЛ-10кВ	30.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	30.04.2012	Старокулаткинский	ПС "Ст.Кулатка"	Аварийное отключение Т-1 по 110 кВ (повреждение в сетях МРСК)	30.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	30.04.2012	Мелекесский	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-1078	КЗ на ВЛ-0,4кВ	30.04.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	30.04.2012	Ульяновский	яч.13 ПС "Луговая" (МРСК) на балансе УСК КТП-1220	Повреждение в сетях МРСК	01.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАЙ						
1	02.05.2012	Барышский	ВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш	РПВ успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.05.2012	Вешкаймский	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	РПВ успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.05.2012	Вешкаймский	ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма	РПВ успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.05.2012	Вешкаймский	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	02.05.2012	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	02.05.2012	Николаевского р-на	яч.3 ПС"Ключики"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	02.05.2012	Ст.Кулаткинского р-на	яч.3 ПС"Ст.Кулатка"	РПВ-успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	02.05.2012	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС"Налейка"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	02.05.2012	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС"Глотовка"	РПВ-успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	02.05.2012	Барышского р-на	яч.14 ПС"Редуктор"	РПВ-успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	02.05.2012	Барышского р-на	яч.9 ТПС"Барыш" вводная ячейка 2сш РП-2	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	02.05.2012	Барышского р-на	яч.1 ПС "Бекшанка"(МРСК) на балансе УСК ЗТП-1, КТП-2	Повреждение в сетях МРСК	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	02.05.2012	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС"Глотовка"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	02.05.2012	Барышского р-на	яч.14 ПС"Редуктор"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	02.05.2012	Базарносызганского р-на	яч.10 ПС"Глотовка"	РПВ-успешно	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	02.05.2012	Новомалыклинского р-на	яч.9 ПС"Н.Черемшанск"	КЗ на ВЛ-10кВ	02.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

46	25.05.12г.	Ульяновский	ВЛ 0,4 кВ ф-3 ГКТП-5	КЗ на ВЛ-0,4кВ	25.05.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	25.05.12.	Центральная база ОАО "УСК"	ТП-3236	Повреждение в сетях МРСК-Волги на ПС "Южная"	25.05.12г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	25.05.2012	Ульяновского р-на	яч. 18 ПС "Большие Ключицы" на балансе МРСК-Волги, КТП-1377 на балансе ОАО "УСК"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	25.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	25.05.2012	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ №3 фаза "А" от КТП-5	КЗ на ВЛ-0,4кВ	25.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	25.05.2012	Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Сенгилей-цемязавод	КЗ на ВЛ-0,4кВ	25.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	25.05.2012	Глотовка	яч.9 ПС Глотовка	РПВ	25.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	26.05.2012	Базарносызганского р-на, СУ Глотовка	яч.9 ПС "Глотовка"	КЗ на ВЛ-10кВ	26.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	26.05.2012	ДГЭС	яч.9 ЦРП	КЗ на ВЛ-10кВ	26.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	27.05.2012	Ульяновский	яч. 17 ПС "Ишеевка", на балансе ОАО "УСК" ГКТП-37, КТП-44	КЗ на ВЛ-10кВ	27.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	28.05.2012	СУ Языково	яч.8 ПС Языково	КЗ на ВЛ-10кВ	28.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	28.05.2012	Н.Малыклинский	ТП-4101	КЗ на ВЛ-10кВ	28.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	28.05.2012	Н.Малыклинский	ТП-4101	КЗ на ВЛ-10кВ	28.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	30.05.12г	Барышского р-на, СУ Жадовка	яч.6 ПС "Жадовка"	РПВ-успешно	30.05.12г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59	30.05.12г	ДГЭС	яч.33 ПС "МГ" вводная ячейка на РП-10	КЗ на КЛ-10кВ	30.05.12г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
60	31.05.2012	Павловский	яч.5 ПС "Павловка" от МТЗ	Повреждение на КТП-34 (потребительская)	31.05.2012	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

Начальник ОДС

С.А. Милованов

Согласованно:
Главный инженер ОАО "УСК"

С.С. Мизонин