

**Сводные данные о технологических нарушениях
по АО "УСК" за 3 квартал 2016 года**

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
ИЮЛЬ						
1	01.07.2016	Мелекесского р-на	яч.27 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1078.	Причина после осмотра не обнаружена.	01.07.2016	После осмотра включена в работу
2	03.07.2016	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	РПВ успешно.	03.07.2016	После осмотра включена в работу
3	03.07.2016	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган КТП-13	Сгорели 2 ПК-10	03.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.07.2016	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ от ТП-2136	Обрыв фазного провода на ВЛ-0,4кВ в пролёте оп.5-6.	04.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	04.07.2016	Вешкаймского р-на	яч.22 ПС Вешкайма	РПВ успешно.	04.07.2016	После осмотра включена в работу
6	04.07.2016	Павловского р-на	ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-10.	Автомобилем сбита оп.23, акт составлен.	05.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	05.07.2016	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№1 яч.7 РП-2 ТПС Барыш.	РПВ-успешно.Дождь,гроза.	05.07.2016	После осмотра включена в работу
8	05.07.2016	ДГЭС	РП-12	Повреждение КЛ-10кВ от яч.45 ПС МГ до ТП-242.	05.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

9	08.07.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ.РПВ успешно.	08.07.2016	После осмотра включена в работу
10	09.07.2016	ДГЭС	яч.28 ПС МГ	Включена после осмотра.УСК ТП-271,210.	09.07.2016	После осмотра включена в работу
11	09.07.2016	Барышского р-на	яч.9 ПС Редуктор	Падение ветки дерева на шлейфа тр-ра ТП-110.	09.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	09.07.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	РПВ успешно после осмотра.Дождь,гроза.	09.07.2016	После осмотра включена в работу
13	09.07.2016	Мелекесского р-на	яч.4 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1002,1003.	РПВ успешно после осмотра.Дождь,гроза.	09.07.2016	После осмотра включена в работу
14	12.07.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помряскино(МРС К) УСК ТП-46.	МТЗ.Повреждена КТП МРСК.	12.07.2016	После осмотра включена в работу
15	12.07.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помряскино(МРС К) УСК ТП-46.	МТЗ.Включена после осмотра.	12.07.2016	После осмотра включена в работу
16	13.07.2016	Сурского р-на	яч.3 ПС Сурское	Пожар в доме по ул. Петрушенькина 19.Вблизи ВЛ-10кВ.	13.07.2016	После осмотра включена в работу
17	13.07.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Дм.Помряскино(МРС К) УСК ТП-46.	МТЗ.Включена после осмотра.	13.07.2016	После осмотра включена в работу
18	14.07.2016	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	РПВ успешно.	14.07.2016	После осмотра включена в работу
19	14.07.2016	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	Отгорел шлейф на оп.135 ВЛ-10кВ.	14.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

20	14.07.2016	Ульяновского р-на	яч.7 ПС Б.Ключищи(МРСК). УСК ТП-1576.	Падение дерева на ВЛ- 10кВ в сетях МРСК.	15.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	15.07.2016	Барышского р-на	яч.9 РП-2	Повреждение разрядника ф.Б оп.105 РЛ-11.	15.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	18.07.2016	Мелекесского р-на	яч.0 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1023.	МТЗ.РПВ успешно.	18.07.2016	После осмотра включена в работу
23	19.07.2016	Н. Малыклинского р- на	ВЛ-0,4кВ№2 от ТП- 4122	Обрыв провода на ВЛ- 0,4кВ оп.14.	19.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	20.07.2016	ДГЭС	яч.33 ПС МГ.УСК ТП- 265.	Повреждение КЛ- 10кВ от яч.33 ПС МГ.	20.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	22.07.2016	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган.	РПВ успешно.	22.07.2016	После осмотра включена в работу
26	22.07.2016	Б.Сызганского р-на	яч.8 ПС Глотовка	ТО.Схлест проводов.	22.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	22.07.2016	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	КИ.Обрыв провода от оп.129 ВЛ-10 кВ.	22.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	23.07.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	МТЗ. РПВ успешно.	23.07.2016	После осмотра включена в работу

29	23.07.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	МТЗ. РПВ успешно.	23.07.2016	После осмотра включена в работу
30	24.07.2016	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №8 яч.18 ТПС Барыш.	МТЗ. РПВ успешно.	24.07.2016	После осмотра включена в работу
31	24.07.2016	Карсунского р-на	яч.16 ПС Карсун	МТЗ. РПВ успешно.	24.07.2016	После осмотра включена в работу
32	24.07.2016	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №8 яч.18 ТПС Барыш.	Падение птицы на РЛНД-10кВ ТП-34.	24.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	24.07.2016	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).УСК ТП-1220.	Повреждение на ТП МРСК.	24.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	28.07.2016	Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай(МРСК).УСК ТП-1.	Повреждение в сетях МРСК (сбита опора ВЛ-10кВ).	28.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	29.07.2016	Ульяновского р-на	яч.24 ПС Ишеевка(МРСК) на бал. УСК ТП-1683; яч.25 ПС Ишеевка(МРСК) на бал. УСК ТП-41	Повреждение в сетях МРСК	29.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	30.07.2016	СУ Чуфарово Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово(к.и.)	слетел изолятор фаза А опоры 91	30.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	31.07.2016	Б.Сызганского р-на	яч.14. ПС Б.Сызган	ВЛ-10кВ опора №1, повреждение подвижной части на РЛНД-10 ф."В".	31.07.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

38	31.07.2016	Барышского р-на	яч.107 ПС Барыш-220 (МТЗ)	РПВ-успешно	31.07.2016	После осмотра включена в работу
АВГУСТ						
1	01.08.2016	Барышского р-на	яч.18 ПС Жадовка(МРСК).УСК КТП-10	РПВ-успешно	01.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.08.2016	Чердаклинского р-на	яч.5 ПС Бряндино(МРСК).УС К ТП-48,49,50.	МТЗ.Гроза.РПВ успешно.	02.08.2016	После осмотра включена в работу
3	02.08.2016	Барышского р-на	яч.20 ПС Тимошкино	МТЗ.Гроза „дождь“.РПВ успешно.	02.08.2016	После осмотра включена в работу
4	02.08.2016	Майнского р-на	яч.19 ПС Майна(МРСК).На балансе УСК ТП-44	РПВ-успешно.После осмотра.	02.08.2016	После осмотра включена в работу
5	03.08.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	Разрушение изолятора ф"В" на оп.186.	03.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	03.08.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	МТЗ.Гроза „дождь“.РПВ успешно.	03.08.2016	После осмотра включена в работу
7	03.08.2016	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	МТЗ.Гроза „дождь“.РПВ успешно.	03.08.2016	После осмотра включена в работу
8	03.08.2016	Сенгилеевского р-на	яч.14 ПС Сенгилей- Город.	МТЗ.Оп.91 ВЛ-10кВ обнаружена птица.	03.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	03.08.2016	Сенгилеевского р-на	яч.14 ПС Сенгилей- Город.	МТЗ.Оп.90 ВЛ-10кВ обнаружена птица.	03.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

10	04.08.2016	Ульяновского р-на	яч.10,24 ПС Ишеевка(МРСК)УСК ТП- 1683,яч.25(МРСК)УС К ТП-41	Повреждение в сетях МРСК.Причина неизвестна.	04.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	04.08.2016	База УСК	яч.373 ПС Южная УлГЭС,ТП-3236 база УСК	Т.О.Повреждение КЛ- 10кВ в сетях УлГЭС.	04.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	05.08.2016	Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай(МРСК).УСК ТП-1.	РПВ успешно.	05.08.2016	После осмотра включена в работу
13	07.08.2016	Ульяновского р-на	ГКТП-5 ВЛ-0,4кВ№5	Падение дерева на ВЛ- 0,4кВ,сгорел ПН-2 Ф"В".	07.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	09.08.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП- 1318(УСК)	МТЗ.Гроза ,дождь.РПВ успешно.	09.08.2016	После осмотра включена в работу
15	10.08.2016	Мелекесского р-на	яч.3,4 ПС Н.Майна(МРСК)УСК ТП-1021,1003,1002.	РПВ успешно.	10.08.2016	После осмотра включена в работу
16	11.08.2016	Барышского р-на	РП-2 яч.13"Ввод-1", КВЛ-10кВ№1,№2.	Т.О.на КВЛ-10кВ№2 схлест проводов в пролёте оп.23/10- 23/11 из-за падения дерева.	11.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	11.08.2016	Майнского р-на	яч.19 ПС Майна(МРСК).На балансе УСК ТП-44	МТЗ.Обрыв проводов в пролётах оп.57-60 из- за падения дерева.	11.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	12.08.2016	Ульяновского р-на	яч.14ПС Луговая(МРСК)УСК ТП-1381,1220.	Повреждение в сетях МРСК.Пробой изолятора.	12.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

19	13.08.2016	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	МТЗ.Дождь,ветер. РПВ успешно.	13.08.2016	После осмотра включена в работу
20	13.08.2016	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская	МТЗ.Дождь,ветер. РПВ успешно.	13.08.2016	После осмотра включена в работу
21	14.08.2016	Сурского р-на	яч.6 ПС Сурская	Откл. ВЛ-110кВ "Сурская-2".	14.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	14.08.2016	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ГК ТП-4	Обрыв проводов в пролёте оп.3-4.	14.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	14.08.2016	Барышского р-на	яч.6 РП-2.	МТЗ.Повреждение разрядника на ТП-39 Ф."В".	14.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	15.08.2016	Барышского р-на	яч.18 ПС Жадовка(МРСК) УСК ЗТП-10.	КИ.Повреждение в сетях МРСК.	15.08.2016	После осмотра включена в работу
25	15.08.2016	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун от оп.59.	Возгорание в жил.секторе ул.Тельмана.Поврежд ён СИП ВЛ-0,4кВ Ф№2 отЗТП-22	16.08.2016	После осмотра включена в работу
26	17.08.2016	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№6 от РП-2	Т.О.Падение ветки дерева в пролёте оп.16- 17.	17.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	19.08.2016	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Никольское-1 (МРСК).УСК 12 ТП.	Повреждение изоляц-ра на оп.1.	19.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

28	19.08.2016	Николаевского р-на	яч.5 ТПС Ключики	МТО.РПВ успешно.	19.08.2016	После осмотра включена в работу
29	19.08.2016	Мелекесского р-на	КТП-11	Повреждение тр-ра ТМ-160.	19.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	21.08.2016	Барышского р-на	яч.27 ПС Барыш-220	ВЛ-10кВ оп.30 слетели изол-ры.	21.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	21.08.2016	Б.Сызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	Аварийное откл. ВЛ-110кВ.Гроза.	21.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	21.08.2016	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	МТЗ.РПВ успешно. Гроза.	21.08.2016	После осмотра включена в работу
33	21.08.2016	Б.Сызганского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от ГКТП-3	Повреждён АВ-0,4кВ при грозе.	21.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	21.08.2016	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская	Устранение неисправности на РЛНД-10 КТП-49.	21.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	21.08.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	Т.О.РПВ успешно. Дождь,гроза.	21.08.2016	После осмотра включена в работу
36	22.08.2016	Ульяновского р-на	яч.17,19,25 ПС Ишеевка	МТЗ.КИ.Повреждение не обнаружено.Дождь,гроза.	22.08.2016	После осмотра включена в работу
37	23.08.2016	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	Т.О.РПВ успешно. Дождь,гроза.	23.08.2016	После осмотра включена в работу

38	23.08.2016	Сурского р-на	РО-4 на ВЛ-10кВ яч.3 ПС Сурское.	Повреждение изоля-ра на оп.128 ф.С.Отгорел шлейф Рлнд-10 КТП-2 во время грозы.	23.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу
39	24.08.2016	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ от ГКТП-23	Обрыв проводов в пролёте оп.27-28 в рез- те разгрузки а/м.	24.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу
40	24.08.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Д.Помряскино(МРСК) .УСК ТП-46.	Пробой изоля-ра в сетях МРСК.	24.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу
41	24.08.2016	Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово ГКТП-9	Повреждение тр-ра.	24.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу
42	26.08.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	МТЗ.РПВ успешно.	26.08.2016	После осмотра включена в работу
43	26.08.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	МТЗ.РПВ успешно.	26.08.2016	После осмотра включена в работу
44	26.08.2016	Чердаклинского р-на	яч.3 Дм.Помряскино (МРСК) УСК ТП-46.	Пробой изоля-ра в сетях МРСК.	26.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу
45	27.08.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	Включение КТП-111 (потр) без осмотра.	27.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу
46	29.08.2016	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ№5 от ЗТП-7	Падение дерева в пролёте оп.14- 15, обрыв провода в пролёте оп.8-9.	29.08.2016	После осмотра и устранения повреждения повреждения включена в работу

47	29.08.2016	Сенгилеевского р-на	яч.7 ПС Сенгилей-город	МТЗ.РПВ успешно.	29.08.2016	После осмотра включена в работу
48	29.08.2016	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ ф.У.О. от ТП-138.	Сбита опора.	29.08.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	30.08.2016	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ от ТП-50.	Пожар в д.16 ул.Лесная.	30.08.2016	После осмотра включена в работу
СЕНТЯБРЬ						
1	01.09.2016	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	МТЗ.РПВ успешно.	01.09.2016	После осмотра включена в работу
2	01.09.2016	Ульяновского р-на	яч.25 ПС Ишеевка(МРСК).УСК КТП-41.	Повреждение в сетях МРСК.	01.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.09.2016	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	Аварийная работа на РТП-1900(МРСК).	01.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.09.2016	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-30.	Падение дерева на ввод д.5 ул.Дмитриева.	02.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	02.09.2016	Ульяновского р-на	яч.30 ПС Ишеевка(МРСК).УСК ТП-22,27,30.	Падение дерева на ВЛ-10кВ МРСК.	02.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	07.09.2016	Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай(МРСК).УСК КТП-1.	Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ.	07.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

7	08.09.2016	Н.Малыклинского р-на	яч.3 ПС Новочеремшанск	Возгорание в р.п.Новочеремшанск	08.09.2016	После осмотра включена в работу
8	11.09.2016	Майнского р-на	яч.19 ПС Майна(МРСК).На балансе УСК ТП-44	К.И. Вкл.после осмотра.	11.09.2016	После осмотра включена в работу
9	13.09.2016	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	МТЗ.Работал Энергомодуль.	13.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	14.09.2016	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4кВ№2 отКТП-26.	Задымление в здании гостиницы ул.Азина д.110.	14.09.2016	После осмотра включена в работу
11	14.09.2016	Кузоватовского р-на	яч.15 ПС Кузоватово	Возгорание РУ-0,4кВ на ТП-23.	14.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	16.09.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	КИ.Повреждение РВ-10 на оп.3 ВЛ-10кВ.	16.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	18.09.2016	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Майна	Наброс на ВЛ-10кВ в сетях МРСК.	18.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	20.09.2016	ДГЭС	ТП-210 яч.27 ПС" М-Г"	Обрыв по стороне ВН в тр-ре.	20.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	20.09.2016	Майнского р-на	яч.19 ПС Майна(МРСК).На балансе УСК ТП-44	Повреждение в сетях МРСК.	20.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

16	21.09.2016	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун	КИ.РПВ успешно после осмотра.	21.09.2016	После осмотра включена в работу
17	21.09.2016	Теренгульского р-на	яч.16 ПС Тереньга	Сработали 2 ПК-10 на КТП-16.	21.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	21.09.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	Т.О. ВЛ-10кВ оп. 263 пробит изолятор.	21.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	21.09.2016	Майнского р-на	яч.8 ПС Уржумское(МРСК).У СК ТП-4,5,6,7,11.	Повреждение яч.8.	21.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	21.09.2016	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун(УСК) КТП-П"Дворцовый ряд"ПКУ-10 (Инзасервис)	Пробой изол-ра на ПКУ-10 кВ.	22.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	22.09.2016	Барышского р-на	яч.16 ПС Измайлово	МТЗ.РПВ успешно.	22.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	22.09.2016	Барышского р-на	яч.16 ПС Измайлово КТП-7.	Сработали 2 ПК-10 на КТП-7.	22.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	22.09.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Налейка	Повреждение разрядника ф.В на КТП-1.	22.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

24	22.09.2016	Барышского р-на	яч.2 ПС Тимошкино.	Сработали 3 ПК-10 на ТП-11.	22.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	22.09.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	РПВ	22.09.2016	После осмотра включена в работу
26	22.09.2016	Майнского р-на	яч.5 ПС Майна	РПВ	22.09.2016	После осмотра включена в работу
27	23.09.2016	Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай(МРСК).УСК КТП-1.	Повреждение РЛНД-10 кВ(МРСК).	23.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	24.09.2016	Мелекесского р-на	яч.0,3 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1023,1002.	Откл. вводной ячейки.	24.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	24.09.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	РПВ успешно.	24.09.2016	После осмотра включена в работу
30	25.09.2016	Ст.Кулаткинского р-на	яч.2 ПС Ст.Кулатка	МТЗ.РПВ успешно.	25.09.2016	После осмотра включена в работу
31	26.09.2016	Ст.Кулаткинского р-на	яч.2 ПС Ст.Кулатка	МТЗ.Повреждение на ЗКТП-12.	26.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	28.09.2016	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная(МРСК).На балансе УСК ЗТП-43	РПВ успешно.	28.09.2016	После осмотра включена в работу
33	28.09.2016	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная(МРСК).На балансе УСК ЗТП-43	Повреждение в сетях МРСК(залёст веток деревьев на ВЛ-10кВ)	29.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

34	29.09.2016	Карсунского р-на	яч.8 ПС Языково	Т.О.Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролёте оп.25-26.Повреждение в приводе МВ.	29.09.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	30.09.2016	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная(МРСК).На балансе УСК ЗТП-43	РПВ успешно.	30.09.2016	После осмотра включена в работу