

16.09.2021

№ MP6/120/22/ 4616

На _____

от _____

**АО "Ульяновская сетевая
компания"**

Генеральному директору
С.С. Мизонину

О графиках аварийного ограничения и
противоаварийной автоматики

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №290 от 06.06.2013 г. уведомляю Вас о том, что:

1. Разработанные и утвержденные Графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, а также график временного отключения потребления по АО "Ульяновская сетевая компания" включены в сводный график.

2. Сводный график согласован с Филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области, утвержден Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС».

3. По заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ разработан график размещения объема автоматической частотной разгрузки (АЧР). Согласно разработанному графику нагрузка Вашего предприятия заведена под действие устройств противоаварийной автоматики.

Обращаю Ваше внимание на то, что схема АЧР выполнена с запретом АПВ и АВР, при этом запрещается перевод питания отключенной нагрузки на связанные источники электроснабжения.

Наименования присоединений, отключаемых от действия устройств АЧР, указаны в Приложении к данному письму.

Период действия утвержденных графиков – с 01.10.2021 по 30.09.2022 гг.

Довожу до Вашего сведения выписки из согласованных и утвержденных графиков:

- ограничения режима потребления электрической энергии;
- ограничения режима потребления электрической мощности;
- временного отключения потребления.

Прошу Вас:

- довести вышеуказанные графики до потребителей, в них участвующих;
- обеспечить наличие направляемых выписок из согласованных и утвержденных графиков на рабочих местах оперативного персонала.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Заместитель генерального директора –
директор филиала

Исп. Усольская Анна Викторовна
(8422) 697-767 



Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической энергии на 2021/2022 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт·ч												Потребители
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	ПС 110 кВ Готовка	яч.№ 8	7944	7944	7944	7944	7944	7944	7944	7944	7944	7944	7944	АО "Ульяновская сетевая компания"	
2	ПС 110 кВ Глововка	яч.№ 9	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	5263	АО "Ульяновская сетевая компания"	
3	ПС 110 кВ Редуктор	яч.№ 9							5243	5243	5243	5243	5243	АО "Ульяновская сетевая компания"	
4	ПС 110 кВ Редуктор	яч.№ 14							4910	4910	4910	4910	4910	АО "Ульяновская сетевая компания"	
5	ПС 110 кВ Редуктор	яч.№ 18							2178	2178	2178	2178	2178	АО "Ульяновская сетевая компания"	
6	ПС 110 кВ Чуфарово	яч.№ 11	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	3077	АО "Ульяновская сетевая компания"	
7	ПС 110 кВ Чуфарово	яч.№ 15	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	2340	АО "Ульяновская сетевая компания"	
8	ПС 35 кВ Кузоватово	яч.№ 7							18302	18302	18302	18302	18302	АО "Ульяновская сетевая компания"	
9	ПС 35 кВ Кузоватово	яч.№ 14							9996	9996	9996	9996	9996	АО "Ульяновская сетевая компания"	
10	ПС 110 кВ Мулловка	яч.№ 3		720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	АО "Ульяновская сетевая компания"	
11	ПС 110 кВ Мулловка	яч.№ 8		608	608	608	608	608	608	608	608	608	608	АО "Ульяновская сетевая компания"	
12	ПС 110 кВ Мулловка	яч.№ 11		1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	1040	АО "Ульяновская сетевая компания"	
13	ПС 110 кВ Мирная	яч.№ 2	7857	7857	7857	7857	7857	7857	7857	7857	7857	7857	7857	АО "Ульяновская сетевая компания"	
14	ПС 110 кВ Чердаклы	яч.№ 13		10475	10475	10475	10475	10475	10475	10475	10475	10475	10475	АО "Ульяновская сетевая компания"	
15	ПС 110 кВ Чердаклы	яч.№ 27		17490	17490	17490	17490	17490	17490	17490	17490	17490	17490	АО "Ульяновская сетевая компания"	
16	ПС 110 кВ Чердаклы	яч.№ 37		16264	16264	16264	16264	16264	16264	16264	16264	16264	16264	АО "Ульяновская сетевая компания"	
17	ПС 110 кВ Тереньга	яч.№ 19		27498	27498	27498	27498	27498	27498	27498	27498	27498	27498	АО "Ульяновская сетевая компания"	
18	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч.№ 3							14497	14497	14497	14497	14497	АО "Ульяновская сетевая компания"	
19	ПС 110 кВ Ишеевка	яч.№ 10										39283	39283	АО "Ульяновская сетевая компания"	
20	ПС 110 кВ Ишеевка	яч.№ 19										14404	14404	АО "Ульяновская сетевая компания"	

21	ПС 110 кВ Карсун	яч.№ 3																	14658	14658	14658	14658	АО "Ульяновская сетевая компания"
22	ПС 110 кВ Карсун	яч.№ 4																	14198	14198	14198	14198	АО "Ульяновская сетевая компания"
23	ПС 110 кВ Карсун	яч.№ 16																	2182	2182	2182	2182	АО "Ульяновская сетевая компания"
24	ПС 110 кВ Сурская	яч.№ 6	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	14222	АО "Ульяновская сетевая компания"
25	ПС 110 кВ Игнатовка	яч.№ 7		10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	10912	АО "Ульяновская сетевая компания"
26	ПС 35 кВ Новоспасская	яч.№ 7																	18459	18459	18459	18459	АО "Ульяновская сетевая компания"
27	ПС 110 кВ Нагорная	яч.№ 0	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	7091	АО "Ульяновская сетевая компания"
28	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч.№ 3																	9958	9958	9958	9958	АО "Ульяновская сетевая компания"
29	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч.№ 19																	14833	14833	14833	14833	АО "Ульяновская сетевая компания"
30	ПС 110 кВ Павловка	яч.№ 6			7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	7498	АО "Ульяновская сетевая компания"
31	ПС 110 кВ Радищеве	яч.№ 12		4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	4546	АО "Ульяновская сетевая компания"
			Итого:	34587	65620	100616	144845	169636	197934	224763	274261	327948	327948	327948	327948	327948	327948	327948	327948	327948	327948	327948	327948

Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической мощности на 2021/2022 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт										Потребители		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	ПС 110 кВ Редуктор	яч.№ 9			376	376	376	376	376	376	376	376	376	376	АО "Ульяновская сетевая компания"
2	ПС 110 кВ Редуктор	яч.№ 14			91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	АО "Ульяновская сетевая компания"
3	ПС 110 кВ Редуктор	яч.№ 18			118	118	118	118	118	118	118	118	118	118	АО "Ульяновская сетевая компания"
4	ПС 35 кВ Кузоватово	яч.№ 7								833	833	833	833	833	АО "Ульяновская сетевая компания"
5	ПС 35 кВ Кузоватово	яч.№ 14								91	91	91	91	91	АО "Ульяновская сетевая компания"
6	ПС 110 кВ Вешкайма	яч.№ 17					491	491	491	491	491	491	491	491	АО "Ульяновская сетевая компания"
7	ПС 110 кВ Чуфарово	яч.№ 11	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	АО "Ульяновская сетевая компания"
8	ПС 110 кВ Чуфарово	яч.№ 15	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	АО "Ульяновская сетевая компания"

9	ПС 110 кВ Мулловка	яч.№ 3	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	АО "Ульяновская сетевая компания"							
10	ПС 110 кВ Мулловка	яч.№ 8	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	АО "Ульяновская сетевая компания"							
11	ПС 110 кВ Мулловка	яч.№ 11	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	АО "Ульяновская сетевая компания"							
12	ПС 110 кВ Чердаклы	яч.№ 13																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
13	ПС 110 кВ Чердаклы	яч.№ 27																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
14	ПС 110 кВ Новая Малыкла	яч.№ 12		534															АО "Ульяновская сетевая компания"							
15	ПС 110 кВ Тереньга	яч.№ 19																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
16	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч.№ 3	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	АО "Ульяновская сетевая компания"							
17	ПС 110 кВ Ишеевка	яч.№ 10																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
18	ПС 110 кВ Ишеевка	яч.№ 19																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
19	ПС 110 кВ Карсун	яч.№ 3																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
20	ПС 110 кВ Карсун	яч.№ 4																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
21	ПС 110 кВ Карсун	яч.№ 16																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
22	ПС 110 кВ Сурская	яч.№ 6		593															АО "Ульяновская сетевая компания"							
23	ПС 110 кВ Игнатовка	яч.№ 7																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
24	ПС 35 кВ Новоспасская	яч.№ 7																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
25	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч.№ 3																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
26	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч.№ 19																	АО "Ульяновская сетевая компания"							
27	ПС 110 кВ Павловка	яч.№ 6		607															АО "Ульяновская сетевая компания"							
28	ПС 110 кВ Радищеве	яч.№ 12	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	164	АО "Ульяновская сетевая компания"							
Итого:																	1357	3091	4131	6242	7899	9044	9916	13077	13077	13077

Выписка из сводного графика
временного отключения потребления на 2021/2022 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, кВт										Потребители		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1	ПС 110 кВ Базарный Сызган	яч. № 14	697	697	697	697	697	697	697	697	697	697	АО "Ульяновская сетевая компания"		
2	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 22	153	153	153	153	153	153	153	153	153	153	АО "Ульяновская сетевая компания"		
3	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 15					959	959	959	959	959	959	АО "Ульяновская сетевая компания"		
4	ПС 110 кВ Новая Майна	яч. № 25	218	218	218	218	218	218	218	218	218	218	АО "Ульяновская сетевая компания"		
5	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 37	678	678	678	678	678	678	678	678	678	678	АО "Ульяновская сетевая компания"		
6	ПС 110 кВ Мирная	яч. № 2									327	327	АО "Ульяновская сетевая компания"		
7	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 5					1083	1083	1083	1083	1083	1083	АО "Ульяновская сетевая компания"		
8	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 16					640	640	640	640	640	640	АО "Ульяновская сетевая компания"		
9	ПС 110 кВ Сенгилей-город	яч. № 5					637	637	637	637	637	637	АО "Ульяновская сетевая компания"		
10	ПС 110 кВ Сенгилей-город	яч. № 7					750	750	750	750	750	750	АО "Ульяновская сетевая компания"		
11	ПС 110 кВ Сенгилей-город	яч. № 14					855	855	855	855	855	855	АО "Ульяновская сетевая компания"		
12	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 15						626	626	626	626	626	АО "Ульяновская сетевая компания"		
13	ПС 110 кВ Майна	яч. № 4									630	630	АО "Ульяновская сетевая компания"		
14	ПС 110 кВ Радищеве	яч. № 11				721	721	721	721	721	721	721	АО "Ульяновская сетевая компания"		
15	ПС 35 кВ Новоспаская	яч. № 11			1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	1066	АО "Ульяновская сетевая компания"		
Итого:			896	896	2811	3532	7815	8455	9081	9081	10039	10039	10039		

Заместитель директора - главный инженер
филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС»

И.К. Антонов

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора - главного инженера
заместитель главного инженера по техническому
развитию и эксплуатации
Филиала ПАО "Россети Волга" -
"Ульяновские распределительные сети"

Е.С. Кожуров
2021 г.

График по размещению объема автоматической частотной разгрузки (АЧР)
на объектах Филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"
и смежных субъектов электроэнергетики на 2021/2022 гг.

№ п/п	Наименование объекта			Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
1	2	Гц	сек	5			6	7
Филиал ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"								
Барышское производственное отделение								
ПС 110 кВ ПОИШ								
1	2-1	49,1	20	1 ст-10 кВ	2,1		ООО "Диагностический комбинат", потребители ООО "Ижевские электрические сети", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	20	2 ст-10 кВ	2		ООО "Диагностический комбинат", ООО ПФ "Ижевский ДОЗ", потребители ООО "Ижевские электрические сети", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Редуктор								
2	1-15	46,5	0,3	1 ст-10 кВ	1		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	1-15	46,5	0,3	2 ст-10 кВ	0,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	2-5	48,7	70	1 ст-10 кВ	1,0		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	2-5	48,7	70	2 ст-10 кВ	0,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ООО "Елховская птицефабрика", АО "Редуктор", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
Димитровградское производственное отделение								
ПС 110 кВ Мелекес-Городская								
3	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №45	0,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №48	0,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №50	2,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №51	0,2		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №53	0,8		АО "Димитровградхиммаш"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №54	0,3		АО "Димитровградхиммаш"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №55	0,3		ООО "Технивест"	
	1-1	48,8	0,3	яч. 10 кВ №56	0,2		ОАО "РЖД"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №45	0,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №48	0,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №50	2,5		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №51	0,2		Потребители ООО "Энергомодуль"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №53	0,8		АО "Димитровградхиммаш"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №54	0,3		АО "Димитровградхиммаш"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №55	0,3		ООО "Технивест"	
	2-2	49,0	10	яч. 10 кВ №56	0,2		ОАО "РЖД"	
	1-2	48,7	0,3	ВЛ 110 кВ Димитровград - Тиньск	4,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители ООО "Энергомодуль", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	2-2	49,0	15	ВЛ 110 кВ Димитровград - Тиньск	4,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители ООО "Энергомодуль", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	1-7	47,9	0,3	ВЛ 35 кВ Львокомбинат-1	4,7		ООО "Мельница куница Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", ООО "Салам-Авто", ОАО "Димитровградкрупно завод", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	1-7	47,9	0,3	ВЛ 35 кВ Львокомбинат-2	6,1		ООО "Мельница куница Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., ООО "Завод Трехсосенский", ООО "Моторедуктор", потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", МУП "Гортепло", ОАО "Димитровградкрупно завод", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Львокомбинат-1	4,7		ООО "Мельница куница Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", ООО "Салам-Авто", ОАО "Димитровградкрупно завод", потребители филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские распределительные сети"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совместная		
1	2	Гц	сек	5	6	7	8	9
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Лыскокомбинат-2		6,1	ООО "Мельница купца Маркова", ООО "ТД Димпласт", ИП Ракитин В.М., ООО "Завод Трехосенский", ООО "Мотордуктор", потребители ООО "Энергомодуль", ООО "Ульяновскоблводоканал", МУП "Гортепло", ОАО "Дмитровградкрупозавод", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-7	47,9	0,3	1 см-10 кВ		8	Потребители ООО "Энергомодуль", АО "Дмитровградхимман", ООО "ТексИнвест", ФКУ НК №3 УФСНИ по Ульяновской области, ООО "Дмитровградский элеватор", ООО "Лента", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-3	48,9	30	1 см-10 кВ		8,0	Потребители ООО "Энергомодуль", АО "Дмитровградхимман", ООО "ТексИнвест", ФКУ НК №3 УФСНИ по Ульяновской области, ООО "Дмитровградский элеватор", ООО "Лента", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-11	47,2	0,3	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1		0,5		
	1-11	47,2	0,3	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2		0,5		ООО "Диком", потребители ООО "Энергомодуль"
	2-4	48,8	50	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1		0,5		
	2-4	48,8	50	ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2		0,5		ООО "Диком", потребители ООО "Энергомодуль"
ПС 110 кВ Мирная								
	1-2	48,7	0,3	1 см-10 кВ		2,4	ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ НК №8 УФСНИ по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
4	1-2	48,7	0,3	2 см-10 кВ		2,9	ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ НК №8 УФСНИ по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-2	49,0	15	1 см-10 кВ		2,4	ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ НК №8 УФСНИ по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-2	49,0	15	2 см-10 кВ		2,9	ООО "Марс", ООО "Ульяновская птицефабрика", потребители АО "УСК", ФКУ НК №8 УФСНИ по Ульяновской обл., потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
ПС 110 кВ Муляевка								
	1-2	48,7	0,3	1 см-10 кВ		2,5	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
5	1-2	48,7	0,3	2 см-10 кВ		2,3	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "МАТЭКО"	
	2-2	49,0	15	1 см-10 кВ		2,5	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "Гиппократ", ООО "МАТЭКО"	
	2-2	49,0	15	2 см-10 кВ		2,3	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские РС", потребители АО "УСК", ООО "МАТЭКО"	
ПС 110 кВ Озерки								
	1-5	48,2	0,3	ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино		5,3	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефте", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-5	48,2	0,3	ВЛ 35 кВ Озерки - Суходол		2,2	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефте", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-5	48,2	0,3	1 см-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-5	48,2	0,3	2 см-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
6	2-3	48,9	25	ВЛ 110 кВ Озерки - Старое Матюшкино		5,3	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефте", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-3	48,9	25	ВЛ 35 кВ Озерки - Суходол		2,2	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", Ульяновский филиал ПАО НК "Ульяновскнефте", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-3	48,9	25	1 см-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-3	48,9	25	2 см-10 кВ		0,9	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек	6			7	
1	2	3	4	5			8	9
ПС 110 кВ Чердаклы								
7	2-1	49,1	35	ВЛ 110 кВ Чердаклы - Дмитриево Помракинно	3,5		АО "Ульяновский патронный завод", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-1	49,1	35	1 сш-10 кВ	5		Потребители АО "Авиастар-ОНЭ", ООО "Марс" (кондитерская фабрика), потребители АО "Ульяновская сетевая компания", ОАО "РЖД", ООО "Бати Шерпа", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-1	49,1	35	2 сш-10 кВ	5,5		Потребители АО "Авиастар-ОНЭ", ООО "Марс" (кондитерская фабрика), потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-1	49,1	35	1 сш-35 кВ	3,8		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	2-1	49,1	35	2 сш-35 кВ	2,5		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
Ульяновское производственное отделение								
ПС 110 кВ АЗЧ								
8	2-1	49,1	5	1 сш-6 кВ	3,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент", ИП Суркова Л.Ф.	
	2-1	49,1	5	2 сш-6 кВ	0,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-1	49,1	5	3 сш-6 кВ	3,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент", АО "УКВБ", ИП Суркова Л.Ф.	
	2-1	49,1	5	4 сш-6 кВ	1,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент"	
ПС 110 кВ Большие Ключи								
9	1-5	48,2	0,3	1 сш-10 кВ	1,0		ООО "НТЦ ВНЕ", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети, потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	25	1 сш-10 кВ		1,0		
ПС 110 кВ Восточная								
10	СО	49,2	0,3	2 сш-10 кВ	6,5		АО "Комета", ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭнергоХолдинг", ИП Кудина, ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	СО	49,2	0,3	3 сш 10 кВ	6,5		АО "Комета", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Автокомпонент 73", ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители АО "Авиастар-ОНЭ", ООО "Армалюкс", ООО "СК Синдикат", ООО "Ульяновскхлебпром"	
	СО	49,2	0,3	4 сш 10 кВ	6,5		УМУП "Ульяновскводоканал", ИП Шубин Б.И., ООО "Энергопром ГРУПП", АО "Авиастар-ОНЭ", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "Комета", ФНПЦ АО "НПО "Марс", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети, ООО "Лайн-Дор Плюс"	
	1-1	48,8	0,3	ВЛ 110 кВ Заводская-1	9,5		Потребители АО "Авиастар-ОНЭ"	
	1-1	48,8	0,3	ВЛ 110 кВ Заводская-2	7,5			
	2-2	49,0	5	ВЛ 110 кВ Заводская-1		9,5		
2-2	49,0	5	ВЛ 110 кВ Заводская-2		7,5			
ПС 110 кВ Инеевка								
11	1-6	48,0	0,3	ВЛ 110 кВ Инеевка - Раково	6,9		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети, потребители АО "Ульяновская сетевая компания", АО "Ульяновсксахар"	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Инеевка - Ундоры	2,5		Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-3	3,2		УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Водозабор-4	2			
	1-6	48,0	0,3	2 сш-10 кВ	2,5		ООО "Дизель", ООО "ТЕХМА", УМУП "Ульяновскводоканал", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №3	0,1		ООО "ТЕХМА"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №7	0,6		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №23	0,1		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №25	0,4		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №5	1		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №11	0,6		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №15	0,1		УМУП "Ульяновскводоканал"	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №17	1,9		Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети	
	1-6	48,0	0,3	яч.10 кВ №19	0,6		Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
2-3	48,9	30	ВЛ 110 кВ Инеевка - Раково		6,9	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети, потребители АО "Ульяновская сетевая компания", АО "Ульяновсксахар"		
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Инеевка - Ундоры		2,5	Ундоровский завод минеральной воды "Волжанка", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети		

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
1	2	Гц	сек	5	6	7	8	9
1	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-3		3,2	УМУП "Ульяновскводоканал", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Водозабор-4		2,0		
	2-3	48,9	30	2 шп-10 кВ		2,5	ООО "Дисель", ООО "ТЕХМА", УМУП "Ульяновскводоканал", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №3		0,1		ООО "ТЕХМА"
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №7		0,6	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №23		0,1	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №25		0,4	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №5		1,0	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №11		0,6	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"	
	2-3	48,9	30	яч.10 кВ №15		0,1	УМУП "Ульяновскводоканал"	
2-3	48,9	30	яч.10 кВ №17		1,9	Потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"		
2-3	48,9	30	яч.10 кВ №19		0,6	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания"		
ПС 110 кВ Карсуи								
12	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 кВ Сурская-2		2,3	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	1-8	47,7	0,3	ВЛ 110 кВ Карсуи - Сосновка		0,9		
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 кВ Сурская-2		2,3		
	2-4	48,8	35	ВЛ 110 кВ Карсуи - Сосновка		0,9		
	2-1	49,1	5	1 шп-10 кВ		1,8	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	2-1	49,1	5	2 шп-10 кВ		1,4		
ПС 110 кВ Лесная								
13	1-10	47,4	0,3	1 шп-6 кВ		1,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Энергосеть", ООО "Энергопром ГРУПП"	
	1-10	47,4	0,3	2 шп-6 кВ		1,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-10	47,4	0,3	3 шп-6 кВ		4	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	40	1 шп-6 кВ		1,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "Энергосеть", ООО "Энергопром ГРУПП"	
	2-4	48,8	40	2 шп-6 кВ		1,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	40	3 шп-6 кВ		4,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", АО "НПП "Завод Искра", ООО "ЭнергоХолдинг", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
ПС 110 кВ Луговая								
14	2-1	49,1	15	1 шп-10 кВ		1,5	ОАО "РЖД", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
14	2-1	49,1	15	2 шп-10 кВ		2,7		
ПС 110 кВ Майна								
15	1-1	48,8	0,3	1 шп-10 кВ		2,5	Потребители АО "Ульяновская сетевая компания", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-Ульяновские распределительные сети"	
	1-1	48,8	0,3	2 шп-10 кВ		2,3		
	2-2	49,0	5	1 шп-10 кВ		2,5		
	2-2	49,0	5	2 шп-10 кВ		2,3		
ПС 110 кВ Сивга								
16	1-13	46,9	0,3	1 шп-6 кВ		6,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	2 шп-6 кВ		7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	3 шп-6 кВ		7,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	1-13	46,9	0,3	4 шп-6 кВ		10,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭкоСеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	1 шп-6 кВ		6,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	2 шп-6 кВ		7,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	3 шп-6 кВ		7,3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
	2-5	48,7	55	4 шп-6 кВ		10,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "ЭкоСеть", ООО "ЭнергоАльянс"	
ПС 110 кВ Северная								
	1-9	47,5	0,3	1 шп-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБП", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В.	
	1-9	47,5	0,3	2 шп-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ИП Зиновьев В.В., ООО "РН-Энерго", ООО "Континент"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №38		3	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №39		2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №40		0,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №41		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №42		0,1	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №43		1,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №44		2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №49		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	

№ п/п	Наименование объекта			Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
	Номер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №50	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №51	1,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №52	0,1		ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П.	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №53	0,5		ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П., потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №54	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №55	1,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №56	1,1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №57	2,9		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №58	2,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №59	0,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №60	2,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №61	3,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №62	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №63	0,7		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №64	1		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №65	0,1		Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №66	0,6		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №67	2,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №68	1,2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-9	47,5	0,3	яч.10 кВ №69	0,2		ООО "Энергоходдинг"	
	2-4	48,8	35	1 см-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБН", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В.	
	2-4	48,8	35	2 см-6 кВ		0,7	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", АО "УКБН", ООО "Версаль", ИП Зиновьев В.В., ООО "РН-Энерго", ООО "Континент"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №38		3,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №39		2,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №40		0,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №41		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №42		0,1	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №43		1,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №44		2,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №49		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №50		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №51		1,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №52		0,1	ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П.	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №53		0,5	ФГБОУ ВО УИ ГА им. Гл. Маршала Авиации Бугаева Б.П., потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №54		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	2-4	48,8	35	яч.10 кВ №55		1,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №56		1,1	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №57		2,9	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №58		2,5	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №59		0,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №60		2,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №61		3,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №62		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №63		0,7	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №64		1,0	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №65		0,1	Ульяновский филиал ПАО "Т плюс"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №66		0,6	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №67		2,8	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №68		1,2	Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"		
2-4	48,8	35	яч.10 кВ №69		0,2	ООО "Энергоходдинг"		
1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Волозабор-1		1			
1-6	48,0	0,3	ВЛ 35 кВ Волозабор-2		1,2		УМУП "Ульяновскводоканал"	
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Волозабор-1			1,0		
2-3	48,9	30	ВЛ 35 кВ Волозабор-2			1,2		
ПС 110 кВ Тепличная								
18	2-1	49,1	15	1 см-10 кВ	2,7		АО "Тепличное", потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители филиала ПАО "Россети Волга"-	
18	2-1	49,1	15	2 см-10 кВ	1,6		"Ульяновские распределительные сети"	
ПС 110 кВ Центральная								
19	1-11	47,2	0,3	2 см-10 кВ	2		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Композит-Энерго", ОАО "РЖД"	
	1-11	47,2	0,3	3 см-10 кВ	5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Энерго Холдинг", ОАО "РЖД", потребители ООО "Композит-Энерго"	
	1-11	47,2	0,3	4 см-10 кВ	9,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	
	1-11	47,2	0,3	5 см-6 кВ	3,8		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", ОАО "РЖД", АО "Контактор", АО "УКБН", Ульяновский филиал ПАО "Т плюс", ООО "Версаль", АО "Авиастар-ОНЭ", ООО "РТС" (ТК "Спартак")	
	2-4	48,8	45	2 см-10 кВ	2,0		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Композит-Энерго", ОАО "РЖД"	
	2-4	48,8	45	3 см-10 кВ	5,0		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть", потребители ООО "Энерго Холдинг", ОАО "РЖД", потребители ООО "Композит-Энерго"	
	2-4	48,8	45	4 см-10 кВ	9,5		Потребители МУП "Ульяновская городская электросеть"	

Наименование объекта				Присоединения, подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечания
№ п/п	Помер очереди	Уставка АЧР			Подключенная	Совмещенная		
		Гц	сек	6			7	8
Финанс "Ульяновский" ПАО "Т плюс"								
Ульяновская ТЭЦ-2								
24	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-1	20,3		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-2	19,8		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Водозабор-1	5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-12	47	0,3	ВЛ 110 кВ Водозабор-2	5,6		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 110 кВ Новый город-1		20,3	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-4	48,8	50	ВЛ 110 кВ Новый город-2		19,8	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	50	ВЛ 110 кВ Водозабор-1		5,0	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	50	ВЛ 110 кВ Водозабор-2		5,6	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1	9,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Стройбаза-2	7,2		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-3	8,4		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Новый город-4	7,5		Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Промплощадка-1	18,4		АО "Авиастар-СП"	
	1-14	46,7	0,3	ВЛ 110 кВ Промплощадка-2	12,8		АО "Авиастар-СП"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Стройбаза-1		9,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Стройбаза-2		7,2	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Новый город-3		8,4	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
	2-5	48,7	60	ВЛ 110 кВ Новый город-4		7,5	Потребители АО "Авиастар-ОПЭ"	
2-5	48,7	65	ВЛ 110 кВ Промплощадка-1		18,4	АО "Авиастар-СП"		
2-5	48,7	65	ВЛ 110 кВ Промплощадка-2		12,8	АО "Авиастар-СП"		
ООО "Главные понижающие подстанции"								
ПС 110 кВ УМЗ								
25	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 5	0,35		АО "УМЗ", ООО "Инжиниринг Сервис-Путьмаш"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 6	2,2		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 7	0,6		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 9	1,6		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 16	0,2		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 18	0,7		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 20	0		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 21	0,45		АО "УМЗ"	
	2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 22	2,9		АО "УМЗ"	
2-1	49,1	25	яч. 6 кВ № 30	1,2		АО "УМЗ"		
ООО "Магистраль"								
ПС 110 кВ УР.ЛЗ								
26	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №103	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №105	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №107	0,2		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №208	1,4		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №308	2,0		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №403	0,1		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №407	1,4		МУП "УльГЭС"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №207	0,3		ОГАУ "Волга-Спорт-Арена"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №307	0,1		ОГАУ "Волга-Спорт-Арена"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №108	2,1		ООО "Остров Даус"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №408	2,0		ООО "Остров Даус"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №106	0,3		ООО "Энергохолдинг"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №406	0,3		ООО "Энергохолдинг"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №104	0,2		Потребители ООО "Магистраль"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №404	0,2		Потребители ООО "Магистраль"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №206	0,1		ООО "Милес +"	
	2-1	49,1	30	яч. 6 кВ №306	0,3		ООО "Милес +"	

Заместитель главного инженера по ОТиСУ -
начальник ЦУС

Заместитель начальника ЦС РЗА

Начальник СЭР

Мороз

Т.А. Кофман

П.А. Мишин

О.Ю. Ишимяков