

Сводные данные о технологических нарушениях
по АО "УСК" за 4 квартал 2015 г.

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	принятые меры
ОКТАБРЬ						
1	01.10.2015	Майнского р-на	яч.7 ПС "Тагай"(МРСК). На балансе УСК ЗТП-9, КТП-3	Отгорел шлейф на разъединителе опоры №50 в сторону КТП-5461	01.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.10.2015	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	падение ветки дерева на ВЛ-10кВ опоры №103	02.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	03.10.2015	ДГЭС	яч.2 ПС Мясокомбинат	После осмотра ВЛ и испытания КЛ причина откл не обнаружена. Под откл. потреб ТП-42.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.10.2015	Цильнинского р-на	яч.6 ПС "Цильна"	При осмотре причина откл не обнаружена. Сильный ветер, ливень.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	03.10.2015	Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-6	Обрыв провода от КТП-6 до опоры №1. Сильный ветер.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	03.10.2015	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	Обрыв проводов в пролетах опор №67-68-69 яч.3 РП-4 в рез-те падения дерева	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	03.10.2015	Ульяновского р-на	ф-5 ПС Ишеевка	При обходе причина откл не обнаружена. Сильный ветер, ливень.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	03.10.2015	Цильнинского р-на	ф-16 ПС "Б. Нагаткино"	Откл. 110кВ в сетях МРСК	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	03.10.2015	Вешкаймского р-на	яч.22 ПС Вешкайма	Откл. 110кВ в сетях МРСК	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	03.10.2015	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	РПВ-успешно	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	03.10.2015	Мелекесского р-на	яч.1 ПС Рязаново(МРСК). На балансе УСК ТП-1631	КИ	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	03.10.2015	Цильнинского р-на	яч.6 ПС "Цильна"	МТЗ. Обрыв провода в пролете опор №9-10	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	03.10.2015	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая	МТЗ. Обрыв проводов в пролёте оп.11-12 в рез-те падения дерева	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	03.10.2015	ДГЭС	яч.32 ПС Черемшанская	Т.О.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	03.10.2015	ДГЭС	яч.16 РП-3	Обрыв провод в пролетах опор №74-75-76 яч.16 РП-3 в рез-те падения дерева.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

16	03.10.2015	ДГЭС	яч.12 ПС Лынокомбинат	ТО Обрыв проводов в пролете опор 34-35 яч.10 РП-5 в рез-те падения дерева.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	03.10.2015	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	МТЗ. Сильный ветер. РПВ-успешно.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	03.10.2015	Н. Малыклинского р-на	яч.3 ПС Н. Черемшанская	МТЗ. Обрыв провода в пролете опор №9- 10	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	03.10.2015	Майнского р-на	яч.4 ПС Майна	МТЗ. Сильный ветер. РПВ-успешно.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	03.10.2015	Кузоватовский р-н	яч.8 ПС Коромысловка	МТЗ.Сильный ветер.РПВ-успешно.	03.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	04.10.2015	Барышский р-н	яч.9 ВЛ №14 ПС Редуктор	МТЗ.Сильный ветер.РПВ-успешно.	04.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	04.10.2015	РЭС Ульяновского района	яч.3 ПС Бирючевская(МРСК)	падение ветки дерева на ВЛ-10кВ	04.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	05.10.2015	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая	падение дерева на ВЛ-10кВ яч.16 РП-13 опоры 39-40	05.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	06.10.2015	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	МТЗ. Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №106-107.	06.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	07.10.2015	Новоспасского р-на	яч.10 ПС Нагорная (МРСК) на бал.УСК КТП-123	Повреждение потребительской ТП в сетях МРСК	07.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	08.10.2015	Ульяновского р-на	яч.30 ПС Ишеевка(МРСК)	повреждение шлейфа ВЛ-10 кВ в сетях МРСК	08.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	08.10.2015	Ульяновского р-на	ВЛИ-0,4кВ№1 от КТП-1220	Выбивает АВ	08.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	08.10.2015	Ульяновского р-на	ВЛИ-0,4кВ№1 от КТП-1220	Выбивает АВ	08.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	09.10.2015	Мелекесского р-на	яч.10 ПС"Тиинск"	отключили без согласования	09.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	09.10.2015	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС"Чердаклы"	РПВ-успешно, при осмотре обнаружено пробой проходного и опорного изолятора ф."А" на КТП-1	09.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	10.10.2015	Ульяновского р-на	ВЛИ-0.4кВ №1 от КТП-1220	при осмотре обнаружено отключенный вводной автомат на 250А, произведена ревизия РЩ-0,4кВ	10.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	13.10.2015	ДГЭС	яч.3 ТП-178	вкл.после осмотра	13.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	13.10.15г.	ДГЭС	яч.3 ТП-178	разрушение стопорной пружины на приводе МВ-10 яч.3	13.10.15г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	14.10.15г.	ДГЭС	ф-2 от ТП-4	наезд автомобилем ВАЗ-2112 на ж/б опору №3 ВЛ-0.4кВ. Акт составлен.	14.10.15г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

35	16.10.2015	ДГЭС	яч.50 ПС МГ	попадание кошки в яч.3 ТП-56	16.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	16.10.2015	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	включена после осмотра	16.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	16.10.2015	Чердаклинского р-на	яч.27 ПС Чердаклы	РПВ	16.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	17.10.2015	ДГЭС	яч.№18 ПС "Черемшанская"	Т.О.	17.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	20.10.2015	Майнского р-на	яч.5 ПС Майна	РПВ-успешно	20.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	20.10.2015	ДГЭС	ВЛ-0.4кВ ф. Максима Горького от ТП-35	Обрыв 3-х проводов в рез-те удара автомобилем угловой ж/б опоры №25. Акт составлен.	20.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	20.10.2015	Цильнинского р-на	ВЛ-0.4кВ ф-1 от КТП-2341	Обрыв 2-ух проводов из-за падения дерева в пролете опор №103-104 в рез-те несанкционированной вырубki. Акт составлен.	20.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	20.10.2015	Н. Малыклинского р-на	ВЛ-0.4кВ ф-1 от ТП-4025	Падение ветки дерева на провода в пролете опор №20-21.	20.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	23.10.2015	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ яч.8 ПС Коромысловка	РПВ успешно,порывы ветра ,снег.	23.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	24.10.2015	Вешкаймского	яч.22 ПС "Вешкайма"	МТЗ. РПВ успешно.	24.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	25.10.2015	Барышского	яч.2 ПС "Ст.Тимошкино".	Т.О. РПВ успешно.	25.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	25.10.2015	С.У. р.п.Глотовка	яч.8 ПС "Глотовка"	Т.О. Причина откл.не обнаружена	25.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	25.10.2015	Кузоватовского	яч.15 ПС "Кузоватово"	РПВ успешно	25.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	25.10.2015	Барышского р-на	яч.2 ПС "Тимошкино".	РПВ-успешно.	25.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	25.10.2015	Барышского р-на	яч.2 ПС "Тимошкино".	разрушение рарядника ф."А" на КТП-9	25.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	25.10.2015	Майнского р-на	яч.8 ПС"Уржумская" (МРСК) на бал.УСК ТП-6шт.	повреждение в сетях МРСК	25.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	26.10.2015	Мелекесского р-на	яч.8 ПС Р.Мелекесс (МРСК)	включена после осмотра	26.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	26.10.2015	Ульяновского р-на	ф-1(0,4кВ) от ТП-33	пожар ул. Строителей д.1	26.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

53	27.10.2015	Майнского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП-9	схлест проводов из-за обрыва провода ВЛ уличного освещения опоры № 9-10	27.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	28.10.2015	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	МТЗ. РПВ успешно	28.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	29.10.2015	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №2 яч.9 РП-2	ТО. РПВ успешно	29.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	29.10.2015	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №13 яч.12 РП-1	ТО. Падение ветки дерева на оп.21/6.	29.10.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
НОЯБРЬ						
1	03.11.2015	ДГЭС	ТП-76 ф-0,4кВ ул. Первомайская	Задета опора №2, обрыв 5-ти проводов.	03.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	03.11.2015	Ульяновского р-на	ТП-3236(база УСК)	Согласно плановой заявке	03.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	05.11.2015	Ульяновского р-на	ф-1 (0,4кВ) от ТП-7	Падение деревянной опоры №21	05.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	06.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ТПС "Коромысловка" (т.о.)	РПВ-не успешно, причина отключения не обнаружена	06.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	06.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ТПС "Коромысловка" (т.о.)	Не обнаружена	06.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	08.11.2015	ДГЭС	яч.№8 ПС "Черемшанская"	Повреждение КЛ-10 кВ от ТП-150 до ТП- 161	08.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	10.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	Падение дерева на ВЛ-10 кВ при самовольной валке деревьев у ЗТП-10	10.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	11.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Нaleyка	Выброс масла МВ. На КТП-1 сгорели 2 ПК, рассыпались 3 опорных изолятора, 2 проходных, на КТП-3 пробиты 3 проходных изолятора.	11.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	11.11.2015	СУ Чуфарово	яч.№11 ПС "Чуфарово"	Т.О. Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-20 ХПП(потреб).	11.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	11.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.№8 ПС "Коромысловка"	РПВ успешно.	11.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	11.11.2015	Мелекесского р-на	яч.№4 ПС "Н.Майна"(МРСК)	РПВ успешно	11.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	11.11.2015	Мелекесского р-на	яч.№0 ПС "Н.Майна"(МРСК) На балансе УСК ТП-1023	Повреждение опорного изолятора фаза Б на ТП-1023	11.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	13.11.2015	Сенгилеевского р-на	яч.7 ПС "Сенгилей-город"	Искрение на РЛНД-10 ГКТП №14	13.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	15.11.2015	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево (МТЗ)	РПВ- успешно	15.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

15	15.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ТПС "Коромысловка"	РПВ- успешно	15.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	16.11.2015	Ульяновского р-на	яч.4 ПС "Бирючевская"(МРСК) на бал. УСК ТП-10шт.	Заменяли ПК-10 -1шт. на ТП-1296	16.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	18.11.2015	Н.Малыклинского р-на	яч.9 ПС"Н.Черемшанск"	РПВ-успешно	18.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	18.11.2015	Ульяновского р-на	яч.1 ПС"Б.Ключищи"	Повреждение сторонней организацией КЛ-10кВ	18.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	18.11.2015	Н.Малыклинского р-на	яч.9 ПС"Н.Черемшанск"	Повреждение на ТП-4112(потреб.)	18.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	19.11.2015	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная(МРСК). На балансе УСК ТП-43.	повреждение в сетях МРСК	19.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	19.11.2015	Б.Сызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	Падение дерева в пролете опор №№21-22 ВЛ-10 кВ	19.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	19.11.2015	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая (МРСК)	РПВ-успешно	19.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	19.11.2015	Новоспасского р-на	яч.5 ПС "Коптевка" (МРСК) на бал. УСК КТП-40217	Обрыв провода в сетях МРСК	19.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	20.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС"Налейка" (к.и.)	Обрыв провода на ВЛ-10кВ в пролете оп. 23-24	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	20.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.№8 ТПС "Коромысловка"	МТЗ. РПВ успешно	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	20.11.2015	Вешкаймского р-на	яч.№7 ПС "Вешкайма"	МТЗ. РПВ успешно	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	20.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.№7 ПС "Кузоватово"	РПВ успешно	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	20.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.№8 ТПС "Коромысловка"	МТЗ. После осмотра ВЛ, причина отключения не обнаружена.	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	20.11.2015	ДГЭС	яч.№10 ПС "Береговая"	Т.О. Падение дерева в пролетах опор №№105-110 ВЛ-10 кВ	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	20.11.2015	Сенгилеевского р-на	яч.№5 ПС "Сенгилей-город"	АПВ	20.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	21.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.№8 ТПС "Коромысловка"	РПВ	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	21.11.2015	Кузоватовского р-на	яч.№8 ТПС "Коромысловка"	РПВ	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	21.11.2015	Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово	Включена после осмотра	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

34	21.11.2015	Чердаклинского	яч.13 ПС Чердаклы	РПВ-успешно	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	21.11.2015	Майнского р-на	яч.8 ПС Уржумская МРСК.	Обрыв в сетях МРСК	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	21.11.2015	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Нагаткино МРСК	В сетях МРСК обрыв шлейфа	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	21.11.2015	Ульяновского р-на	яч.11 ПС Ишеевка	АПВ-успешно	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	21.11.2015	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная	РПВ-успешно	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	21.11.2015	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	РПВ-успешно	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	21.11.2015	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	ТП-39 на РЛНД-10кВ отгорели 2 шлейфа	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	21.11.2015	Чердаклинского	яч.27 ПС Чердаклы	ТП-20 разрушены 2 проходных изолятора ТП-11 повр.2 разрядника	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	21.11.2015	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	Повреждение наТП-87(потр.) сгорели 3 ПК-10	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	21.11.2015	Н.Малыклинского р-на	яч.3 ПС Н.Черемшанская	После осмотра без ТП-4111	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	21.11.2015	Н.Малыклинского р-на	яч.3 ПС Н.Черемшанская	На ТП-4101,4104 повреждены опорные изоляторы	21.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	22.11.2015	Ульяновского р-на	яч.19 ПС Уржумское(МРСК). На балансе УСК ТП-1189п	Повреждение в сетях МРСК	22.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	22.11.2015	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	РПВ-успешно	22.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	22.11.2015	Кузоватовского р-на	ЗТП-3	Повреждение кабеля 10кВ от вставок до ТР (отсутствует 1 фаза)	22.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	22.11.2015	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	Падение ветки дерева на опору №40	22.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	22.11.2015	ДГЭС	яч.12 ПС Льнокомбинат	МТЗ.Обрыв провода оп.15-16 яч.7 РП-5	22.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	23.11.2015	ДГЭС	яч.28А ПС МГ	ТО.ТП-44 сгорел ПК-10,повреждён опрный изолятор,заливало ТП-49,дождь.	23.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	23.11.2015	Ульяновского р-на	яч.16 ПС Ишеевка(МРСК) на бал. УСК ТП-47	Повреждение в сетях МРСК(разрушение ячейки)	23.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	23.11.2015	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая	МТЗ,обрывы в прол.оп.59-60 и 60-61 падение деревьев.	23.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

53	23.11.2015	ДГЭС	яч.33 ПС МГ (т.о.)	Причина отключения не обнаружена	23.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	24.11.2015	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая (МТЗ)	Причина отключения не обнаружена	24.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	24.11.2015	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая	Неисправность МВ-10 кВ(МРСК)	24.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	24.11.2015	ДГЭС	КЛ-0,4кВ "Автостроителей д.50" от ТП-131	Повреждение КЛ-0,4кВ	24.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	24.11.2015	Ульяновского р-на	КТП-1576	Возгорание бани с. Кукушки ул.Сосновая д.22	24.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	25.11.2015	Новоспасского р-на	яч.10 ПС Нагорная(МРСК),ТП-121,122,123(УСК)	РПВ	25.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59	26.11.2015	Николаевского р-на	яч.№№5,7 ПС Ключики	ТО. После осмотра ВЛ,причина отключения не обнаружена	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
60	26.11.2015	СУ р.п. Жадовка	ПС "Жадовка." яч.№6/яч.№18(МРСК) на балансе УСК 2 ТП	Отключение ВЛ-35кВ	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
61	26.11.2015	Барышского р-на	ПС Барыш-220. ВЛ-10кВ №1 ПС Бекшанка(МРСК). На балансе УСК КТП-71	Повреждение в сетях МРСК	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
62	26.11.2015	Вешкаймского р-на	яч.№7 ПС Вешкайма	РПВ успешно	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
63	26.11.2015	Ульяновского р-на	яч.№14 ПС Луговая(МРСК). На балансе УСК ТП-1318	РПВ усп.	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
64	26.11.2015	Карсунского р-на	яч.№4 ПС Карсун	Причина отключения не обнаружена	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
65	26.11.2015	Новоспасского р-на	яч.№5 ПС "Канадей"(МРСК). На балансе УСК ТП-46	Повреждение в сетях МРСК	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
66	26.11.2015	Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4 кВ №3 КТП-18	Замена АВ-160 А	26.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
67	27.11.2015	СУ р.п. Жадовка	ПС "Жадовка." яч.№6/яч.№18(МРСК) на балансе УСК 2 ТП	Отключение ВЛ-35кВ	27.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
68	28.11.2015	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	РПВ-успешно	28.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
69	29.11.2015	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	Повреждение на ТП-1 АТП(потреб)	29.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

70	29.11.2015	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №6	Обрыв провода ф.А в пролете опор №21/4-21/5	29.11.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ДЕКАБРЬ						
1	01.12.2015	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-7	ул.Никонорова д.5 обрыв 2 проводов ввода 0,4 кВ из-за схода снега с крыши	01.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.12.2015	Майнского р-на	яч.№5 ПС Майна	Повреждение изолятора на опоре №11 ф."А".	02.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.12.2015	Ульяновского р-на	ЗТП-19 яч.19 ПС Ишеевка	Повреждение КЛ-10 кВ от ЗТП-36 до ЗТП-19	01.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.12.2015	Барышского р-на	яч.18 ПС Жадовка. На балансе УСК ТП-10,11	Повреждение в сетях МРСК.Отгорел нож на РЛНД-10 оп.112.	02.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	05.12.2015	ДГЭС	яч.7 РП-5	Падение дерева в пролете опор №№45-46 ВЛ-10 кВ	05.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	05.12.2015	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4 кВ№3 от ТП-40217(МРСК)	повреждение АВ	05.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	07.12.2015	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-31	А/транспортом задета опора №18 ВЛ-0,4 кВ. Акт составлен. Линия не отключалась.	07.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	07.12.2015	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ №7,8 от ЗТП-10	Обрыв проводов в пролете опор №2-3 в рез-те падения дерева	07.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	08.12.2015	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	Обрыв проводов в пролете опор №21-22 в рез-те падения дерева	08.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	08.12.2015	Барышского р-на	яч.9 РП-2 (т.о.)	РПВ-успешно	08.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	08.12.2015	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	Схлест проводов в пролете опор №43-44 в сторону КТП ЖД вокзал(на балансе РЖД)	08.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	08.12.2015	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун(к.и.)	Причина появления однофазного замыкания на землю не обнаружена	08.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	08.12.2015	Кузоватовского р-на	яч.8 ТПС Коромысловка (т.о.)	РПВ-успешно сильный ветер	08.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	08.12.2015	Б.Сызганского р-на	яч.9 ПС Глотовка (мтз)	РПВ-успешно сильный ветер	08.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	09.12.2015	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	Схлест проводов в пролете опор №43-44 в сторону КТП ЖД вокзал(на балансе РЖД)	09.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	09.12.2015	Цильнинского р-на	яч.16 ПС Нагаткино (т.о.)	Включена после осмотра	09.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	09.12.2015	ДГЭС	КЛ-0,4 кВ от РП-10 д .282А ул.Куйбышева	Повреждение при ведении земляных работ теплосетями	09.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

18	09.12.2015	Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП-13	Подрядная организация перепутала провода при установке ВПУ	09.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	10.12.2015	ДГЭС	яч.13 РП-3	"Земля" на яч.25 ПС Черемшанская. Повреждение КЛ-10 кВ от яч.13 РП-3 до яч.13 ЦРП	10.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	10.12.2015	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-11	А/транспортом сбита опора №19 ВЛ-0,4 кВ. Акт составлен. На ТП сработали 2 ПН-250А, поврежден ТТ ф."С".	10.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	13.12.2015	Сурского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-19 яч.6 ПС Сурское	А/транспортом сбита оп.42.Акт составлен.	13.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	15.12.2015	РЭС Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №2 яч.№9 РП-2	Т.О. Обрыв 3 проводов в пролете опор №№42-43, обрыв провода ф.С в пролете опор №№41-42 ВЛ-10 кВ в результате несанкционированной валки леса.	15.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	18.12.2015	Н.Малыклинского р-на	ТП-4212(160кВА)	Повреждение одной шпильки на стороне 0,4кВ трансформатора, повреждение отходящего автомата (заменяли трансформатор)	18.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	18.12.2015	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №14 ПС Редуктор	При осмотре обнаружено повреждение траверсы на оп.№15	18.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	20.12.2015	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	РПВ-успешно	20.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	20.12.2015	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирный	Обгорел шлейф на РЛНД-10 ТП-3352	20.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	20.12.2015	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ Гоголя от ТП-49	Повреждение КЛ-0,4 кВ от ТП-49 до опоры	20.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	21.12.2015	Базарносызганский р-н	яч.14 ПС Б.Сызган, яч.9 ПС Должниково	Отключилась ВЛ-110 кВ "Инза-Должниково". АПВ неуспешно.	21.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	21.12.2015	Карсунский р-н	яч.4 ПС Карсун	МТЗ. Повреждение проходных изоляторов на КТП-П ОАО "Мегафон"(потреб)	21.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	21.12.2015	Барышский р-н	яч.9 РП-2	МТЗ. РПВу. "КИ". ВЛ-10 кВ №4(связь РП-1/РП-2) на опоре №18 сработал разрядник ф."С".	21.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	21.12.2015	Барышский р-н	С/х ф.№5 ТПС Барыш (МРСК). На балансе УСК ГКТП-71.	Причина отключения не обнаружена.	21.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	22.12.2015	ДГЭС	яч.28 ПС "Мелекес-Городская"	Т.О. Отгорел шлейф на РЛ-1 опоры №11 ВЛ-10кВ.	22.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

33	22.12.2015	Майнского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС "Уржумская"(МРСК). На балансе УСК 6 ТП	Осмотр запланирован на светлое время суток.	22.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	23.12.2015	ДГЭС	яч.4;10 ПС Береговая (мтз)	Повреждение на РЛ-29(потреб.) ООО"Тайфун"	23.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	23.12.2015	ДГЭС	РП-4 ф-8 (частный сектор), ф-25 (уличное освещение)	Автомобилем сбито 2 опоры от РП-4: опора №55 ф-25 (УО) и опора №39 ф-8(частный сектор). Акт составлен.	23.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	24.12.2015	Вешкаймского р-на	яч.2 ПС Вешкайма	Сосновая ветка на ВЛ-10кВ в пролете опор 33-34	24.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	25.12.2015	Барышского р-на	яч. №17 ТПС Барыш	МТЗ. Отгорела ф."В" РК-24 КВЛ-10 кВ №6 яч.6 ТПС Барыш.	25.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	25.12.2015	Ульяновского р-на	ТП-3236	Замена ТТ	25.12.2015	после осмотра и устранения повреждения включена в работу