

Сводные данные о технологических нарушениях

по АО "УСК" за 1 квартал 2016 года

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Потребители
ЯНВАРЬ						
1	01.01.2016	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4кВ ф. ИП Шишкова от КТП-31	Пожар в пекарне	01.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	01.01.2016	Кузоватовского р-на	яч.18(ВЛ-10кВ) ТПС Коромысловка	оп.120 слетел провод с изолятора	01.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.01.2016	Б.Сызганского р-на	КВЛ-10кВ №9 ПС Готовка	МТЗ.РПВ-успешно	02.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.01.2016	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ ф.№1 ЗТП-1316	Сработал ПН-250А	03.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	03.01.2016	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ ф.№1 ЗТП-1316	Слетел крюк с оп.107	03.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	13.01.2016	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	МТЗ.РПВ-успешно	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	13.01.2016	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	МТЗ.Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ у ЗТП-12	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	13.01.2016	Ульяновского р-на	яч.25 ПС Ишеевка(МРСК),КТП-41(УСК)	Включена после осмотра	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

9	13.01.2016	Майнского р-на	ВЛ-0,4кВ ф№1 ЗТП-20	Схлест проводов ул.осв.с ВЛ-0,4кВ.Повреждён КЛ-0,кВ от ТП до оп.1	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	13.01.2016	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПСКоромысловка	МТЗ.Падение ветки дерева на РЛНД-10 ТП-10	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	13.01.2016	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПСКоромысловка	Т.О.Падение дерева в пролёте оп.229-230	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	13.01.2016	Павловского р-на	яч.6 ПС Павловка	МТЗ.Сильный ветер	13.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	16.01.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП-1318(УСК)	МТЗ.РПВ-успешно	16.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	17.01.2016	Павловского р-на	яч.6 ПС Павловка	МТЗ.РПВ-успешно,после осмотра	17.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	18.01.2016	Карсунского р-на	яч.15 ПС Карсун	Повреждение проходных изоляторов на ТП-33,37/разрушение 3-х изоляторов оп.25	18.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	18.01.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП-1318(УСК)	МТЗ.РПВ-успешно,после осмотра	18.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	18.01.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП-1318(УСК)	МТЗ.РПВ-успешно,после осмотра	18.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

18	19.01.2016	Павловского р-на	яч.6 ПС Павловка	Откл. ВЛ-110кВ Ключики-Павловка	19.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	19.01.2016	Павловского р-на	яч.6 ПС Павловка	Т.О.РПВ- успешно,после осмотра.сильный ветер	19.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	19.01.2016	Кузоватовского р- на	яч.15 ПС Кузоватово	МТЗ.РПВ- успешно,после осмотра	19.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	19.01.2016	Кузоватовского р- на	ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	Т.О.После осмотра ТП и ВЛ-10кВ причина не обнаружена,сильный ветер	19.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	20.01.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая(МРСК),ТП- 1318(УСК)	МТЗ.РПВ- успешно,после осмотра	20.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	22.01.2016	СУ Чуфарово Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово ТП-9	Повреждение тр-ра 630кВА	22.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	25.01.2016	ДГЭС	яч.41 ПС МГ	Т.О.Повреждение КЛ- 10кВ яч.41-РП-12	25.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	27.01.2016	Сурского р-на	яч.3 ПС Сурское	При очистке снега повреждение шлейфа от РЛНД-10кВ до ТП- 30	27.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	31.01.2016	Барышского р-на	Ввод-0,4кВ д.30 ул.Красноармейская	Обрыв ввода из-за схода снега с крыши	31.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	31.01.2016	Вешкаймского р-на	яч.2 ПС Вешкайма	Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ оп.32-33	31.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

28	31.01.2016	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС Чердаклы	РПВ успешно	31.01.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
ФЕВРАЛЬ						
1	03.02.2016	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная(МРСК).На балансе УСК ЗТП-43	Повреждение на проходных изоляторах ПС Мирная(МРСК)	03.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	03.02.2016	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	Обрыв провода на ВЛ-10кВ оп.10-11 в сторону ТП2136	03.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	03.02.2016	Чердаклинского р-на	яч.2 ПС Мирная	РПВ успешно	03.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	04.02.2016	Барышского р-на	ГКТП-41 ВЛ-0,4кВ№3	Обрыв ввода из-за схода снега с крыши ул.Кирова 137-А	04.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	04.02.2016	Сенгилеевского р-на	яч.7 ПС Сенгилей-город	Повреждение вводного кабеля ЗТП-17(потр.)	04.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	04.02.2016	ДГЭС	яч.33 ПС МГ(ввод на РП-10)	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-98 до ТП-43,от ТП-98 до ТП-111	04.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	10.02.2016	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	Т.О.Включено после осмотра	10.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	13.02.2016	ДГЭС	яч.18 ПС Черемшанская	Т.О.После осмотра ТП и ВЛ-10кВ причина не обнаружена.	13.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	16.02.2016	Мелекесского р-на	Ф-"Маширина-20" от КТП-1003	Повреждение КЛ-0,4кВ(на баланс.адм.)	16.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

11	16.02.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ.РПВ успешно.	16.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	17.02.2016	ДГЭС	яч.26 ПС МГ	Т.О.РПВ-успешно,после осмотра.сильный ветер	17.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	17.02.2016	Цильнинского р-на	яч.3 ПСНагаткино	МТЗ.РПВ успешно.	17.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	17.02.2016	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская	ВЛ-10кВ оп.17 нагрев контакта на КЛ-10кВ	17.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	17.02.2016	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ яч.7,14,15 ПС Кузоватово	Аварийное откл. в сетях МРСК на ПС Барыш-220	17.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	17.02.2016	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ яч.6,18 ПС Жадовка	Аварийное откл. в сетях МРСК на ПС Барыш-220	17.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	17.02.2016	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ яч.10,16 ПС Измайлово	Аварийное откл. в сетях МРСК на ПС Барыш-220	17.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	18.02.2016	ДГЭС	яч.4 ПС Береговая	МТЗ.Включена после осмотра	18.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	18.02.2016	Ульяновского р-на	яч.17 ПС Ишеевка(МРСК) УСК ТП-37,44	Повреждение на потр.участке ВЛ-10кВ от РЛ-160П.	18.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	19.02.2016	СУ Н.Майна Мелекесского р-на	КЛ-0,4кВ ф."АТС" от ЗТП-1002	При проведении земляных работ повреждена КЛ-0,4кВ	19.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

21	19.02.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	РПВ успешно	19.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	19.02.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	РПВ успешно	19.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	21.02.2016	Мелекесского р-на	Ф-Микрорайон-26 от КТП-1567	Повреждение КЛ-0,4кВ	21.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	22.02.2016	ДГЭС	яч.32 ПС Черемшанская	Т.О.Причина не обнаружена.	22.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	22.02.2016	Цильнинского р-на	Псш-10кВ ПС Нагаткино под откл. попали яч.4,18,20-МРСК яч.16-УСК	РПВ успешно. Ветер снег	22.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	22.02.2016	Новоспасского р-на	яч. 13 ПС Нагорная	РПВ успешно	22.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	23.02.2016	СУ Чуфарово	яч.4 ПС Чуфарово	РПВ- успешно. Ветер	23.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	23.02.2016	Новоспасского р-на	Яч. 7 ПС Новоспасская	РПВ- успешно.	23.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	23.02.2016	СУ Чуфарово	яч.4 ПС Чуфарово	РПВ успешно	23.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	23.02.2016	Радищевского р-на	яч. 11 ПС Радищево	РПВ успешно	23.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

31	23.02.2016	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2	Включена после осмотра	23.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	23.02.2016	Б. Ключищи	ВЛ-0,4 кВ У.О. от ТП-1381	обрыв провода опоры 206-207	23.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	24.02.2016	ДГЭС	яч.51. ПС Черемшанская	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-155 до ТП-186	24.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	26.02.2016	Н. Малыклинского р-на	яч. 3;9 ПС Н.Черемшанская, яч.12 ПС Н.Малыкла	Отключение в сетях 110 кВ	26.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	26.02.2016	Чердаклинского р-на	яч. 2 ПС Мирная	повреждение тр-ра на ТП-96(250 кВа)	26.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	26.02.2016	Чердаклинского р-на	ТП-33 яч. 13 ПС Чердаклы	повреждение тр-ра на ТП-33(250 кВа)	27.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	27.02.2016	Чердаклинского р-на	яч. 13 ПС Чердаклы	повреждение тр-ра на ТП-33(400 кВа)	27.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	28.02.2016	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская "земля"	РЛНД-10кВ опора №16 повреждение изолятора фаза Б	28.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	28.02.2016	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ ф. "част. Сектор"от ТП-31А	автомобилем сбита опора, акт составлен	28.02.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАРТ						

1	02.03.2016	ДГЭС	яч.5 ПС Лынокомбинат	Т.О.Повреждение КЛ-10кВ от ТП-14 до ТП-115 трактором МУП "Гор.дороги"	02.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.03.2016	Майнского р-на	яч.19 ПС Майна(МРСК).На балансе УСК ТП-44	Повреждение потр. ТП в сетях МРСК	04.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	07.03.2016	Барышского р-на	КТП-37	Повреждение тр-ра 160кВА	07.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	08.03.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Ундоры(МРСК)(К.И.) на балансе УСК КТП-1726	Повреждение в сетях МРСК	08.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	14.03.2016	Барышского р-на	ЗТП-25	Попадание кошки на тр-р.Сгорели 3 ПК-10 кВ	14.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	16.03.2016	Ульяновского р-на	яч.4 ПС Бирючёвская(МРСК)	МТЗ.РПВ успешно.	16.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	17.03.2016	Ульяновского р-на	яч.4,3 ПС Бирючёвская(МРСК)	Повреждение в КРУН-10 кВ (МРСК)	17.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	17.03.2016	ДГЭС	ТП-31А Ф-ул.осв. ул.Куйбышева	Сбита опора	17.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	19.03.2016	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-7	Обрыв провода ввода в д.26 ул. Луговая	19.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	21.03.2016	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	МТЗ.Повреждение кабельной воронки на КЛ-10кВ к ЗТП-15	21.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

11	21.03.2016	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	Повреждение разрядника на КТП- 22(потр.)	21.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	23.03.2016	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	МТЗ.РПВ успешно.	23.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	23.03.2016	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	МТЗ.РПВ успешно.	23.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	23.03.2016	СУ Чуфарово	яч.15 ПС Чуфарово	Повреждение разрядника Ф."А" ТП- 12	23.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	24.03.2016	ДГЭС	яч.49 ПС Черемшанская	Т.О.Причина откл. неизвестна.	24.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	24.03.2016	ДГЭС	яч.8 ПС Черемшанская	Т.О.Причина откл. неизвестна.	24.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	24.03.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Нaleyка	Аварийное откл. вводного В-110кВ	24.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	25.03.2016	Н. Малыклинского р-на	яч.12 ПС Н.Малыкла	РПВ успешно.	25.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	25.03.2016	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Луговая	РПВ успешно.	25.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	26.03.2016	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПСКоромысловка	Повреждение разрядника на ГКТП-8	26.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

21	26.03.2016	Кузоватовского р-на	яч.7 ПС Кузоватово	Повреждение разрядника на ГКТП-8	26.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	26.03.2016	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ.РПВ успешно.	26.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	26.03.2016	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	МТЗ.РПВ успешно.	26.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	26.03.2016	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	МТЗ.Включена после осмотра без ТП-16 и ТП-16А(потр)	26.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	27.03.2016	Ульяновского р-на	яч.10 ПС Ишеевка	МТЗ.Повреждение на ТП-51п(потр)	27.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	29.03.2016	Цильнинского р-на	яч.3 ПС Нагаткино	МТЗ.РПВ успешно.	29.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	29.03.2016	Цильнинского р-на	яч.3 ПС Нагаткино	МТЗ.РПВ успешно.	29.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	31.03.2016	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	МТЗ.РПВ успешно.	31.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу