

Сводные данные о технологических нарушениях за 2013 год

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
ЯНВАРЬ						
1	02.01.2013	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ ф. "ул. Западная, 22" ТП-118	Повреждение рубильника РПС-250	02.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.01.2013	Мелекесского р-на	яч.3 ПС "Никольское-1"	РПВ-успешно	04.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	04.01.2013	ДГЭС	ТП-53 ф. "уличное освещение"	При производстве земляных работ в р-не опоры №5 ф. "уличное освещение" ТП-53 была повреждена КЛ-0,4кВ работниками водоканала	05.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	13.01.2013	ДГЭС	яч.5 ПС "Льнокомбинат"	Повреждение КЛ-10кВ (на балансе потребителя) от ТП-253(потребительская) до РП-4	13.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	14.01.2013	Мелекесский	яч.2 ПС "Рязаново" (на балансе ОАО "УСК" : ТП-1413)	РПВ-успешно	14.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	16.01.2013	г. Барыш, СУ Измайлово	ВЛ-10кВ №10 ПС "Измайлово" (МТЗ)	Падение ветки дерева на ВЛ-10кВ №10 ПС "Измайлово" в пролете опор 42-43	16.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	20.01.2013	Старокулаткинского р-на	яч.2, 3, 19 ПС "Ст. Кулатка"	Повреждение в сетях МРСК-Волги	20.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	21.01.2013	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС "Вешкайма" ТО	РПВ-успешно	21.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	22.01.2012	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС "Вешкайма"	Причина после обхода не обнаружена	22.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	23.01.2013	ДГЭС	ТП 125 ВЛ-0,4кВ "Потаповой"	Схлест проводов в пролете оп. 3 и 4 ВЛ-0,4кВ	23.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	31.01.13г	Цильнинский	яч.16 ПС Нагаткино	РПВ	31.01.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ФЕВРАЛЬ						
1	02.02.13г	ДГЭС	КЛ-0,4 кВ№1 от ТП-44	повреждение кабеля от ТП-44 до дома №2 по ул.Чехова	02.02.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	04.02.2013	Ульяновского района	яч.3 ПС Бирючевская	повреждение в сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	04.02.2013	Барышский	яч.18 ПС Жадовка	повреждение в сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	04.02.2013	Барышский	яч.8 ТПС Барыш	повреждение в сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

5	04.02.2013	Барышский	яч. 18 ПС Жадовка		повреждение в сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	04.02.2013	Майнского р-на	яч. 13 ПС Игнатовка		повреждение в сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	04.02.2013	Новомалыклинский	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-45		Отключился ВА-0,4кВ	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	04.02.2013	РЭС Ульяновского района	яч. 14 ПС Б. Ключищи		Повреждение в эл. сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	04.02.2013	РЭС Ульяновского района	яч. 13 ПС Луговая		Повреждение в эл. сетях МРСК	05.01.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	04.02.2013	ДГЭС	яч. 9 ПС Лебяжье		Повреждение в эл. сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	04.02.2013	ДГЭС	яч. 3, 9 ПС Черемшанская	Н.	Повреждение в эл. сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	04.02.2013	ДГЭС	ТП 4101		Откл. ВА-0,4кВ	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	04.02.2013	ДГЭС	яч. 9 ПС Лебяжье		Повреждение в эл. сетях МРСК	04.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	05.02.2013	г. Барыш, СУ Измайлово	ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1		В результате осмотра ВЛ-0,4кВ №1 ТП-1 причина отключения не обнаружена, сгорели ПН-0,4кВ	05.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	05.02.2013	Новомалыклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4109		Обрыв ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4109 в пролете опор 47-48, из-за падения ветки дерева на ВЛ	05.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	05.02.2013	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ №8 ТП-1		Отгорела перекидка на опоре №4 ВЛ-0,4кВ №8 ТП-1 до здания Лифтсервис	05.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	11.02.2013	Кузоватовский	яч. 8 ТПС "Налейка"		КИ, повреждение кабеля 10 кВ, дефект привода МВ.	11.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	15.02.2013	Барышского района	ВЛ-0,4кВ №3, опора №9 ул. Степана Разина, ГКТП-16		Опора сбита легковым автомобилем. Акт составлен.	15.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	16.02.2013	Ульяновского района	ст. Охотничья КТП-1587		Отключился ВА	16.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	17.02.2013	ДГЭС	яч. 18 ПС "Черемшанская"		Повреждение на потребительской ТП "ВолгаТехКомплект"	17.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	21.02.13.	Базарносызганский	яч.9 ПС Должниково		повреждение кабельной воронки на опоре №141 КЛ-10 кВ на ЗТП-22	22.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	25.02.13г.	Н.Малыклинский	яч.3, яч.9 ПС 110/10 "Н.Черемшанская"		Повреждение в сетях МРСК-Волги	25.02.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

23	27.02.2013	Новомалыклинско го района	ТП-4105 ,ВЛ-0,4кВ №2,опора№18		Обрыв вязки, срыв фазного провода с изолятора опора №18	27.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	27.02.2013	Барышского района	ПС Тимошкино 10 кВ №2	ВЛ-	Повреждение РВО фазы А на КТП-9	27.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	27.02.2013	Новомалыклинско го района	ТП-4102 ,ВЛ-0,4кВ №1,опора №24-25		Схлест проводов в пролете опор №24-25	27.02.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАРТ							
1	16.03.2013	Ульяновского района	яч.3 ПС Бирючевская		Обрыв провода ВЛ-10 кВ (МРСК)	16.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	16.03.2013	Ст.Кулатка	яч.3 ПС Ст.Кулатка (КИ)		В результате сильного ветра стеклянный изолятор слетел с колпачка и провод упал на крюк опоры ВЛ-10кВ №18	16.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	17.03.13г.	Ульяновского р-на	яч.5 ПС "Ишеевка"		Ветка упала на проходные изоляторы КТП-38	17.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	18.03.13г.	Вешкайский СУ Чуфарово	яч.11 ПС 35/10 "Чуфарово" (МТЗ)		После обхода и осмотра ВЛ-10кВ причина отключения не обнаружена	18.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	18.03.13г.	Вешкайский СУ Чуфарово	яч.11 ПС 35/10 "Чуфарово" (МТЗ)		После обхода и осмотра ВЛ-10кВ причина отключения не обнаружена	18.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	18.03.13г.	Б.Сызганский СУ Глотовка	яч.9 ПС 35/10 "Глотовка" (КИ)		В пролёте опор 94-95 упало дерево на ВЛ- 10кВ	19.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	19.03.2013	Барышского р-на СУ Измайлово	КТП-7 ,ВЛ-0,4кВ №1 (ВА-0436 160А)		В пролёте опор 1/4/2- 1/4/4 упало дерево на ВЛ-0,4кВ	19.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	21.03.13г.	Николаевский	ВЛ-10 кВ №7 ПС "Ключики"		включена после осмотра оборудования	21.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	23.03.2013	Ульяновского района	ЗТП-31, ВЛ-0,4 кВ №4.Отключила защита АВ-0,4 кВ.		Возгорание в электрощитовой многоквартирного дома по ул. Кирова 1	23.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	23.03.2013	Чердаклинский	яч.37 ПС Чердаклы		РПВ	23.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	23.03.2013	ДГЭС	яч.50 ПС МГ		Повреждение КЛ-10кВ от яч.50 ПС"МГ" до яч.8 ЦРП	23.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	24.03.2013	Ульяновского района	КТП-19.		Сгорели ПК-10 фазы А и В.	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	24.03.2013	Ульяновского района	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП- 10.		Отключение ВА- 250А	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

14	24.03.2013	Ульяновского района	яч.25 ПС Ишеевка КТП-41 Сланцевый Рудник	Повреждение в электросетях МРСК	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	24.03.2013	Мелекесского района	ВЛ -0,4 кВ №1 от ТП-1413	Сгорели ПН-250 ВЛ -0,4 кВ №1 фазы А и В. КЗ ВЛ-0,4 кВ.	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	24.03.2013	Н.Малыклинского района	яч.9 ПС Н.Черемшанская	Сработала МТЗ. Причина не обнаружена	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	24.03.2013	Н.Малыклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-4143	Отгорел шлейф 0,4 кВ ф.В на ТП-4143.	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	24.03.2013	ДГЭС	ТП-4	КЗ на РПС-0,4 кВ №2, №3 ТП-4	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	24.03.2013	Ульяновского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-28	Сгорел ПН-250А фаза А. Причина не обнаружена.	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	24.03.2013	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ (ул. Гоголя) от ТП-49	Сгорел ПН-250А КЗ ВЛ-0,4кВ, ул. Берёзовая 20	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	24.03.2013	Ульяновского района	ВЛ-0,4кВ №3 от КТП-1098	Сгорел ПН-250А фаза В. КЗ ВЛ-0,4кВ №3.	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	24.03.2013	Н.Малыклинского района с.Лебяжье	ВЛ-0,4 кВ№1 от ТП-1554	Сгорели ПН-250А фаз А и В. Схлест проводов в пролете опор 3-4 (произведена	24.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	25.03.13г.	Майнского р-на	1с.ш. ПС"Майна"	Повреждение в сетях МРСК	25.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	25.03.13г.	Цильнинского района	яч.3 ПС Нагаткино	Замыкание КЛ-10 кВ от РС-2372 до РЛ-10 кВ КТП-2372.	26.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	25.03.13г.	ДГЭС	яч.32 ПС Черемшанская	Замыкание КЛ-10 кВ от РЛ-25 до ТП-89. МТЗ	26.03.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	29.03.2013	ДГЭС	яч.2 ПС Мясокомбинат	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-152 до ТП-9	29.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	31.03.2013	ДГЭС	Ф. УО от ТП-51	Сбита опора У.О. №35(концевая) Акт составлен	31.03.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
АПРЕЛЬ						
3	03.04.13г.	ДГЭС	яч.49 ПС"Черемшанская"	Замыкание КЛ-10кВ от яч.49 ПС"Черемшанская" до яч.13 РП-7	03.04.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.04.13г.	ДГЭС	ТП-117	Замыкание в кабельной воронке КЛ-10кВ на ТП-117	03.04.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
1	11.04.2013	Н.Малыклинского р-на	яч.3 , яч.9. ПС Н.Черемшанская	Повреждение в электросетях МРСК	11.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	14.04.2013	Чердаклинского района	яч.4 ПС Дмитриево-Помрякино.	не установлена	14.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

3	14.04.2013	ДГЭС	яч.25 ПС МГ	повреждение КЛ-10кВ от яч.25 ПС МГ до яч.3 РП-1(АСБ 3х185-2120м)	14.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	15.04.2013	Мелекесского района	яч. 11 ПС Мулловка	Повреждение вэлектросетях МРСК	16.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	15.04.2013	Мелекесского района	яч.3 ПС Мулловка	Повреждение вэлектросетях МРСК	16.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	15.04.2013	Мелекесского района	яч. 8 ПС Мулловка	повреждение КЛ-10кВ от яч.8 ПС Мулловка до ТП-5	16.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	16.04.2013	Ульяновского района	яч.11 ПС Ишеевка	повреждение КЛ-10 кВ в пролете опор№56-57	16.04.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
МАЙ						
1	08.05.2013	Барышского района	яч.9 ПС "Редуктор"	РПВ-успешно	08.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	08.05.2013	Вешкаймского р-на	Отключили яч. 17 ПС "Вешкайма"	Слетел провод с изолятора 10кВ на опоре №17 ВЛ-10кВ	08.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	12.05.2013	ДГЭС	яч.1 РП-8	повреждение 2 рубильников на ВЛ-0.4кВ №1 и №5 от ТП-13 по причине схлеста проводов в пролёте опор №2-3 ВЛ-0.4 кВ	12.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	13.05.13Г.	ДГЭС	яч.5 ПС"Льнокомбинат"	Автотранспортом при развороте задета опора №1 ВЛ-10кВ (акт составлен)	13.05.13Г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	13.05.13Г.	ДГЭС	яч.25А ПС"МГ"	Повреждение кабельной воронки КЛ-10кВ (переход ж/д путей) от РЛ-3 до ТП-204	13.05.13Г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	15.05.2013	ДГЭС	яч.32 ПС Черемшанская, яч.16 РП-6	повреждение кабельной разделки на опоре25-26 КЛ-10кВ от ЗТП-28 до ТП-25	15.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	15.05.2013	Измайлово	ПС Измайлово	аварийное отключение ВЛ-35кВ при грозе	15.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	15.05.2013	Кузоватово	яч.7 ПС Кузоватово	РПВ гроза	15.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	15.05.2013	Кузоватово	яч.8 ПСКоромысловка	Повреждение на участке от опоры №123 до яч.8 ПС Коромысловка ("земля" в сети 10 кВ)	15.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

10	17.05.2013	Базарносызганского р-на, СУ Глотовка	яч.9 ПС "Глотовка" (к.и.)	падение березы на ВЛ-10кВ (на балансе ж/д) в пролете опор №121-122	17.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	18.05.2013	ДГЭС	яч.15 ПС Лынокомбинат	Т.О.(касание провода срубленным деревом) на ВЛ-10 кВ яч.3 РП-4.	18.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	18.05.2013	ДГЭС	ВЛ-10 кВ яч.3 РП-4 (в пролёте опор № 50-51).	Касание провода срубленным деревом, повреждений провода нет.	18.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	18.05.2013	ДГЭС	ТП-44 ВЛ-0,4 кВ "Магазин"	Обрыв "Нулевого провода" во время разгрузки товара, данные для составления акта повреждения эл. оборуд. собраны. Откл. произвёл персонал ДГЭС.	18.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	19.05.2013	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС Должниково контроль изоляции	обрыв провода ВЛ-10кв из за падения дерева при валке неизвестными лицами в пролете опор №21-22	19.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	22.05.2013	Ульяновского района	КТП-1220	Контроль изоляции в сети ВЛ-10 кВ №13 ПС "Луговая" МРСК	22.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	23.05.13.	Б.Сызганского р-на	КТП-10, ВЛ-0,4 кВ	Повреждение КЛ-0,4 кВ в разделке на отходящей опоре.	23.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	26.05.13.	Барышского р-на	ЗТП-11, ВЛ-0,4 кВ №2	Во время дождя,порывом ветра свалило опору№20	26.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	26.05.13.	Сурского р-на	КТП-34, ВЛ-0,4 кВ №1	Отключено персоналом.Гроза, дождь. Повреждён ввод в дом (16 кв. дом) упала антенна	26.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	26.05.13.	Сурского р-на	КТП-7, ВЛ-0,4 кВ №1	Отключено персоналом.Гроза, дождь. Повреждёны провода 2 вводов от опоры к дому упало сухое дерево	26.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	27.05.13г	Ульяновского р-на	яч.1 ПС Луговая(МРСК)	РПВ	27.05.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

21	30.05.2013	Карсунский район	яч.15 ПС Карсун	Дождь, гроза. РПВ успешно.	30.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	30.05.2013	ДГЭС	яч.5 ПС Льнокомбинат	Повреждение сторонней организацией КЛ-10кВ от яч.5 ПС Льнокомбинат до яч.7 ТП-52.Акт составляется	30.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	30.05.2013	Мелекеского р-на	яч.1,2,3 ПС Рязаново(МРСК).ТП-1631,1191,1413,1522.	Отключение в эл. сетях МРСК	30.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	30.05.2013	Карсунский район	яч.3 ПС Карсун	Дождь, гроза. Не включение цепей управления приводом МВ	30.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	30.05.2013	Карсунский район	яч.15 ПС Карсун	Дождь, гроза. РПВ успешно.	30.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	30.05.2013	Карсунский район	яч.15 ПС Карсун	поврждение на потребительской КТП-"Инза-сервис"	30.05.13.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	31.05.2013	Майнский	ВЛ-0,4кВ от ГКТП-9	обрыв провода	31.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	31.05.2013	Сенгилеевский	яч.10 ПС Сенгилей-цемзавод	РПВ	31.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	31.05.2013	Ст.Тимошкино	яч.2 ПС Тимошкино	падение ветки дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №20-21	31.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	31.05.2013	Кузоватовский	яч.8 ПС Коромысловка	аварийное переключение на ПС Коромысловка КБЖД	31.05.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ИЮНЬ						
1	04.06.2013	Ульяновский район	Вл-0.4кВ №1 от КТП 1321	Обрыв провода на вводе в дом (механический износ)	04.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	06.06.2013	ДГЭС	яч.12 ПС Льнокомбинат	Повреждение КЛ-10 кВ от яч.12 ПС Льнокомбинат до ТП-92	06.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	07.06.2013	Вешкаймского район	яч.17 ПС Вешкайма	Слетел изолятор 10кВ с крюка на опере №26 ВЛ-10 кВ №17	07.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	07.06.2013	г. Барыш	яч.18 ТПС Барыш ВЛ-10 кВ №8, РП-1, яч.12 ВЛ-10 кВ №13.	Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ №13 в пролёте опор №21-22	07.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

5	08.06.2013	ДГЭС	ТП-105 ВЛ-0.4 кВ. ул. Краснознаменная	обрыв провода ВЛ-0.4кв из за падения дерева при валке неизвестными лицами в пролете опор №14-15 (свидетели опрошены, акт составлен)	08.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	09.06.2013	ДГЭС	ТП-312 (Соц. город) ВЛ-0.4 кВ	Автомобилем сбита опора (без №) ВЛ-0.4 кВ ТП-312 по ул. Ленина 42. ГАИ вызвана, акт составлен	09.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	09.06.2013	ДГЭС	РП-11, яч.7	Попадание постороннего предмета на ВЛ-10 кВ опора №6.	09.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	11.06.2013	ДГЭС	яч15 ПС"Льнокомбинат"	Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №67-68	11.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	11.06.2013	ДГЭС	яч.12 ПС"Н.Малыкла" ТП-1002:ТП-1003 (п.Н.Майна) ТП-1554 (с.Лебяжье) ТП-1520 (с.Рязаново)	Отключение в сетях МРСК	11.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	12.06.2013	Карсунского района	ЗТП-25,ВЛ-0,4кВ №1	Обрыв "О" провода при подъеме кузова автомобилем КАМАЗ в пролёте опор №8-9. Данные для составления акта собраны	12.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	12.06.2013	Новоспасского района	яч.11 ПС Новоспасская, КТП-19.	Земля в сети 10 кВ откл.персоналом МРСК ЮПО. На КТП-19 неизвестными слито масло из бака тр-ра.	12.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	17.06.2013	Н.Малыклинского района	ПС Н.Черемшанская яч.9	Т.О. РПВ успешно.	17.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	17.06.2013	Ульяновский район	яч. 14 ПС "Б.Ключищи" (МРСК). КТП 13.81	Аварийное отключение в эл.сетях МРСК	17.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	17.06.2013	Вешкаймский район	яч. 22 ПС "Вешкайма"	Замена штыревого изолятора на опоре №4 ВЛ-10кВ.	17.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	17.06.2013	Вешкаймский район	яч. 7 ПС "Вешкайма"	Падение опоры №42 на ж/б приставке ВЛ-10кВ №7	17.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

16	18.06.13г.	Барышского р-на	яч.6 ПС"Жадовка"	Т.О. сильный дождь, гроза, град	18.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	18.06.13г.	Барышского р-на	яч.6 ПС"Жадовка"	к.и. на шинном мосту ПС"Жадовка" (МРСК)	18.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	20.06.13 г.	Барышского р-на	ПС "Барыш" -тяговая яч. №17	Т.О. Падение ветки на ВЛ-10 кВ №6 около опоры № 18	20.06.13 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	27.06.2013	Новоспасского р-на	КТП-40217, ВЛ-0,4 кВ №3.	Отключение ВЛ-0,4 кВ №3 не произошло. Повреждён ввод от опоры №9 до дома №12, ул. Почтовая. Сообщено в полицию. Нарушители устанавливаются.	27.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	27.06.2013	Барышского р-на	яч.10, 16 ПС"Измайлово"	Прошёл ураган. Отключение в сетях 35 кВ БПО МРСК. При обходе персоналом "УСК" ВЛ-10кВ яч.10 обнаружено падение дерева в пролете оп.№21-22	27.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	27.06.2013	ДГЭС	яч.10 ПС"Береговая"	Падение дерева на ВЛ-10 кВ в пролете опор №149-150	27.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	27.06.2013	Мелекесского р-на	яч.11 ПС"Тиинск"(МРСК). КТП №1570	Отключение в эл. сетях МРСК	27.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	27.06.2013	Барышского р-на	ПС"Измайлово"	Персоналом БПО МРСК была выведена в ремонт ВЛ-35кВ для перетяжки провода	28.06.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	28.06.13г.	Барышского р-на	яч.10 ПС "Измайлово"	К.И. Касание шлейфа фазы "Б" на подвижном контакте РЛНД КТП №3	28.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	28.06.13г	Барышского р-на	яч.№1 ПС "Бекшанка" (МРСК)	Отключение в эл. сетях МРСК	28.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	28.06.13г.	Базарно-Сызганского р-на	яч.№9 ПС "Должниково"	Т.О. сильный дождь, гроза. После обхода ВЛ-10 кВ не обнаружив причину отключения, РПВ успешно	28.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

27	28.06.13г.	Базарно-Сызганского р-на	ЗТП-22, ВЛ-0,4 кВ МУП Исток(ведом).	Сработала вставка ПК-10 кВ фаза "В". Повреждение шинного моста	28.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	28.06.13г.	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ Упала ветка в пролёте опор № 63-64	29.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	29.06.13г.	Майнского р-на	КТП-7, ВЛ-0,4 кВ №2	Пожар на водозаборе отгорел "0" провод на вводе водозабора.	29.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	30.06.13г.	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС "Дм.Помряськино" (МРСК)	ворона на РЛ-3066	30.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	30.06.13г.	Карсунского р-на	яч.15 ПС "Карсун"	РПВ-успешно, после включения произведен обход ВЛ-10кВ причина отключения не обнаружена	30.06.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ИЮЛЬ						
1	01.07.2013	Карсунского р-на	яч.15 ПС Карсун	После обхода линии ВЛ-10кВ не обнаружив причину отключения было произведено включение	01.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	01.07.2013	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ с/х фидер №8 (МРСК) на бал. УСК КТП-49, КТП-55	Повреждение в сетях МРСК	01.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.07.2013		ТП-3236	Повреждение в сетях УльГЭС (к.з. на ТП-3936)	01.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	03.07.2013	Барышского р-на	яч.20 ПС "Старотимошкино"	Упала ветка дерева на ВЛ-10кВ в пролёте опор №54-55. РПВ-успешно	03.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	6.07.13г	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС "Глотовка"	Падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №101-102	6.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	6.07.13г	Базарносызганского р-на	яч.14 ПС "Б.Сызган"	РПВ-успешно	6.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	06.07.13Г.	Майнского р-на	КТП №5 яч.4 ПС "Майна". яч.4 ПС "Майна"	Ворона на шлейфе между проходными изоляторами и разрядником РВ-10	06.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	06.07.13г.	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС "Должниково"	Т.О. К.3 в сети 0,4 кВ ЗТП-102 КБК №1(на балансе потребителя)	06.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	07.07.13г.	ДГЭС	яч.15 ПС "Береговая"	Повреждение кабеля КЛ-10 кВ от ТП-13 до ТП-4	07.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

10	07.07.13г.	ДГЭС	яч.27 ПС "Чердаклы"	Произведен обход ВЛ-10 кВ, причина не обнаружена. РПВ успешно	07.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	07.07.13г.	Барышского р-на	яч.9 ТПС "Барыш"	Сильный дождь, гроза. РПВ успешно	07.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	8.07.13г.	ДГЭС	яч.32 ПС "Черемшанская"	к.з. в кабельной воронки, спуск с ВЛ-10кВ оп.№135 на ТП-31(абон.)	8.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	08.07.2013	Сенгилеевского района	яч.14 ПС "Сенгилей-город"	Сильный дождь, гроза. РПВ-успешно	08.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	08.07.2013	Сенгилеевского района	яч.6 ПС "Сенгилей-Цемзавод"	Произведен обход ВЛ-10кВ, причина отключения не обнаружена. РПВ-успешно.	08.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	09.07.2013	Базарносызганского р-на	яч.8,9 ПС "Глотовка"	Повреждение в сетях МРСК	09.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	09.07.2013	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	Сильный ветер, гроза, ливень.	09.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	09.07.2013	Базарносызганского р-на	яч.14 ПС Базарный Сызган	МТЗ. Сильный ветер, гроза, ливень.	09.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	09.07.2013	Базарносызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	ТО. Сильный ветер, гроза, ливень.	09.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	09.07.2013	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС Чердаклы	МТЗ. РПВ успешно.	09.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	10.07.13г	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	РПВ	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	10.07.13г	Николаевский	яч.7 ПС Ключики	отгорел шлейф на РС-10 опора №2	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	10.07.13г	Н.малыклинский	яч.12 ПС Н.малыкла	отключение ВЛ-110 в сетях МРСК.	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	10.07.13г	ДГЭС	яч.28А ПС МГ	попала птица на проходные изоляторы ТП-73	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	10.07.13г	Рязаново	яч.2 ПС Рязаново	повреждение в сетях МРСК.	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	10.07.13г	Ишеевка	яч.11 ПС Ишеевка	неисправность во вторичных цепях МВ МРСК	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	10.07.13г	Н.Черемшанск	яч.3,9 ПС Н.Черемшанск	повреждение а сетях МРСК.	10.07.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

27	11.07.2013	Ульяновского р-на	яч.7 ПС Ишеевка(МРСК)	повреждение а сетях МРСК.	11.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	11.07.2013	Ульяновского р-на	яч.11 ПС Ишеевка	РПВ успешно.Поврежде- ние т-ра 250 КВА КТП-42	11.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	11.07.2013	Базарносызгански й р-он	яч.9 ПС Глотовка	РПВ успешно	11.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	11.07.13г.	Барышского р-на	ф.9 яч.17 ТПС "Барыш"	Повреждение кабельной воронки КЛ-10 кВ в яч.17	11.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	11.07.13г.	Участок ГПП УРЛЗ	яч.№105 ГПП "УРЛЗ"	МТЗ	11.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	11.06.13г.	Барышского р-на	яч.9 РП-2	РПВ	11.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	11.07.13г.	Базарносызганског о р-на	ПС "Б.Сызган"	Повреждение в сетях МРСК	11.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	11.07.13г.	Ульяновского р-на	КТП-42 яч.11 ПС "Ишеевка"	повреждение тр-ра	11.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	11.07.13г.	Мелекесского р-на	яч.0 ПС "Н.Майна"(МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	12.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	13.07.2013	Вешкаймского р- на	яч.4 ПС Чуфарово	Повреждение проходных вводов 10 кВ КТП-24	13.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	13.07.2013	ДГЭС	яч.28А ПС М-Г	Т.О. Замыкание спровоцировало падение ветки в пролёте опор № 68-69 на ВЛ-10 кВ	13.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	13.07.2013	Барышского р-на	Опора №98 ВЛ-10 кВ № 6, яч.6 РП-2.	В 16-30 опора повреждена наездом автомобиля.Прото- кол составлен, данные на водителя собраны.		после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	13.07.2013	Чердаклинского р-на	яч.27 ПС Чердаклы	РПВ успешно	13.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	15.07.13г.	Вешкаймского р- на	яч.№7 ПС "Вешкайма"	Пробой штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ опора №37	15.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	15.07.13г.	Чердаклинского р- на	яч.27 ПС "Чердаклы"	Пробой штыревого изолятора на ВЛ-10 кВ опора №125	15.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	15.07.13г.	Барышского р-на	Опора № 21 ВЛ-0,4 кВ №11 ЗТП-22	Повреждение опоры в результате наезда автомобиля. Протокол составлен.	15.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

43	20.07.13г.	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС "Чуфарово"	Отгорел шлейф на опоре №12 ВЛ-10кВ	20.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	21.07.13г.	Ульяновского р-на	яч.24,яч.30 ПС "Ишеевка" (МРСК) ТП-27,33,22,1683 (УСК)	Повреждение в сетях МРСК	21.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	21.07.13г.	Мелекесского р-на	ТП-1191 яч.3 ПС "Рязаново"	Попадание животного на шинный мост. Сгорели ПК фаз А и Б	21.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
46	22.07.13г.	Базарносызганского р-на	яч.8 ПС "Глотовка"	РПВ-успешно идет сильный дождь	22.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	22.07.13г.	Ульяновского р-на	яч.7 ПС "Ишеевка" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	22.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	23.05.13г.	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС "Вешкайма"	Падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ опора № 123. Дождь, сильный ветер	23.05.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	23.05.13г.	Цильнинского р-на	яч.3 ПС "Нагаткино"	Сильный ветер, дождь. РПВ успешно	23.05.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	24.07.13г.	Новоспасского р-на	яч.11 ПС "Новоспасская"	идет ливневый дождь, гроза	24.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	24.07.13г.	ДГЭС	яч.25 ПС "Черемшанская"	При производстве работ Водоканалом повреждена КЛ-10кВ от РП-3 яч.15 до ТП-181	24.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	25.07.13г.	Ульяновского р-на	яч.10 ПС "Ишеевка"	Идет дождь, гроза. РПВ успешно	25.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	25.07.13г.	Ульяновского р-на	яч.10 ПС "Ишеевка"	Идет дождь, гроза. РПВ успешно	25.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	25.07.2013	ДГЭС	яч.15 ПС "Льнокомбинат"	Т.О. После обхода ВЛ-10 кВ не обнаружив причину отключения, РПВ успешно	25.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	25.07.2013	ДГЭС	яч.33 ПС "МГ"	Т.О. После обхода КЛ-10 кВ не обнаружив причину отключения, РПВ успешно	25.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	26.07.2013	ДГЭС	яч.33 ПС "МГ"	повреждение КЛ-10кВ: от яч.33 ПС МГ до РП-10, от яч.14 РП-10 до яч.3 ТП-82А, от яч.4 ТП-82А до яч.4 ТП-59	26.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	26.07.2013	Карсун	яч.3 ПС Карсун	повреждение шлейфа на разъединителе ТП-23 со стороны линии	26.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

58	26.07.2013	Новомалыклинский р-он	яч.12 ПС Н.малыкла	пробой проходного изолятора на ТП-4276	26.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59	28.07.2013	Сенгилеевский	яч.10 ПС Сенгилей-цементзавод	РПВ	28.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
60	28.07.2013	Чердыклинского р-на	яч.27 ПС "Чердаклы"	попадание животного на в/в ввода трансформатора ТП-15	28.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
61	29.07.2013	СУ Чуфарово	яч.11 ПС "Чуфарово"	РПВ-успешно	29.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
62	30.07.2013	Кузоватовский район	ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	гроза	30.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
63	31.07.2013	Чердыклинский район	яч.37 ПС "Чердаклы"	РПВ-успешно	31.07.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
64	31.07.13г.	Карсунского р-на	яч.4 ПС "Карсун"	РПВ успешно	31.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
65	31.07.13г.	Кузоватовского района	яч.8 ТПС "Коромысловка"	опора 10 кВ №13 повреждены 2 изолятора. На КТП №1 фаза. А повреждение гр.разрядника	31.07.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
АВГУСТ						
1	01.08.13г	Вешкаймского района	отключили яч.22 ПС Вешкайма	повреждение изолятора на опоре 10кВ №3	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	01.08.13г	Майнского р-на	яч.4 ПС "Майна"	МТЗ. Повреждение изоляторов внутри ячейки №4	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.08.13г	Барышского р-на	яч.9 ПС "Редуктор"	обнаружено на КТП-120(потр.) сгоревшие В/В вставки	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	01.08.13г	Сенгилеевского р-на	яч.14 ПС "Сенгилей-город"	АПВ-успешно	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	01.08.13г		ТП-3236(база УСК)	Посадка "У" по городу в сетях 110кВ	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	01.08.13г	Вешкаймского р-на СУ Чуфарово	яч.11 ПС "Чуфарово"	РПВ-успешно, идет дождь	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	01.08.13г	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС "Коромысловка"	РПВ-успешно, идет дождь	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	01.08.13г	Майнского р-на	яч.7 ПС "Игнатовка"	Повреждение на яч.2(МРСК) ПС "Игнатовка"	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	01.08.13г	Барышского р-на	яч.6 ПС "Жадовка"	РПВ-успешно, идет дождь	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

10	01.08.13г	Барышского р-на	яч.6 ПС"Жадовка"	МГЗ. Повреждение проходного изолятора на ТП-8 фаза "А"	01.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	2.08.13г.	Ульяновского р-на	яч.10 ПС"Ишеевка"	повреждение подвесного изолятора на опоре-10кв №103	3.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	3.08.13г.	СУ Чуфарово	яч.11 ПС "Чуфарово"	РПВ-успешно	3.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	3.08.13г.	СУ Чуфарово	яч.11 ПС "Чуфарово"	РПВ-успешно	3.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	03.08.2013	Н.Малыкла	яч.12 ПС Н.малыкла	повреждение кабельной воронки на ТП-4122	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	03.08.2013	Вешкайма	яч.2 ПС Вешкайма	падение ветки дерева на ВЛ-10кВ опора №41	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	03.08.2013	Майна	яч.4,5,7,19,23 ПС Майна	повреждение на ПС Майна (МРСК)	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	03.08.2013	Майна	яч.5 ПС Майна	обрыв шлейфа ВЛ-10 на РС-223	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	03.08.2013	Барыш	ВЛ-10№13 РП-1	РПВ	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	03.08.2013	Барыш	ВЛ-10№.6 РП-2	РПВ	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	03.08.2013	Барыш	ВЛ-10№2 РП-2	РПВ	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	03.08.2013	Барыш	ф.9 ТПС Барыш, ф.6,7 РП-2	РПВ	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	03.08.2013	Барыш	ф.13 РП-1	повреждение разрядника на ВЛ-10 кВ опора№14	03.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	04.08.2013	Мелекесский район	яч.27 ПС "Н.Майна" (МРСК). ТП-1078 (УСК)	Повреждение на ПС Н. Майна(МРСК)	04.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	04.08.13г.	Барыш	ВЛ-10№11 ТПС "Барыш" яч.2 РП-2	Повреждение выключателя ВВ-10 кВ яч.2	04.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	04.08.13г.	Барыш	ВЛ-10№1 яч.7 РП-2	повреждение в ввода трансформатора КТП-43	04.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	04.08.13г.	Барыш	ВЛ-10№6 РП-2	ВЛ-10 кВ №6 опора №47 повреждение разрядника	04.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	04.08.13г.	Мелекесский	яч.0 ПС "Н.Майна"	РПВ	04.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

28	04.08.13г.	Базарносызганский	яч.9 ПС "Глотовка"		падение ветки на ВЛ-10кВ опора № 113	04.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	05.08.13г.	Кузоватовского района	яч.7 ПС "Кузоватово"		РПВ-успешно	05.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	05.08.13г.	Кузоватовского района	яч.8 ПС "Коромысловка"		грозовой фронт, РПВ-успешно	05.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	05.08.13г.	Кузоватовского района	яч.7 ПС "Кузоватово"		РПВ-успешно	05.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	05.08.13г.	Кузоватовского района	яч.8 ПС "Коромысловка"		грозовой фронт, РПВ-успешно	05.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	05.08.13г.	Кузоватовского района	яч.7 ПС "Кузоватово"		РПВ-успешно	05.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
34	05.08.13г.	Кузоватовского района	яч.8 ПС "Коромысловка"		грозовой фронт, РПВ-успешно	05.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	06.08.13г.	Вешкайма	яч.2 ПС "Вешкайма"		РПВ-успешно	06.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	06.08.2013	ДГЭС	яч.18 ПС "Черемшанская"		Повреждение кабеля на выходе яч.16 РП-3 на опору №1 ВЛ-10кВ.	06.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	08.08.13г.	Мелекесского р-на	яч.2 ПС "Рязаново" (ТП-1413,1522)	(ТП-	Повреждение на ПС "Правда" яч.2(МРСК)	08.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	08.08.13г.	ДГЭС	яч.3,16 РП-13		попадание птицы на ВЛ-10 кВ №16 опора № 28	08.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	9.08.13г.	ДГЭС	яч.32 ПС "Черемшанская"		Падение дерева на в/в разрядник ВЛ-10кВ спуск на ТП-72 опора №4	9.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	10.08.13г.	ДГЭС	яч.12 ПС "Льнокомбинат"		Падение дерева в пролете опор №17-18 ВЛ-10 кВ №7 РП-5	10.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	10.08.2013	Вешкайма	яч.22 ПС "Вешкайма"		РПВ-успешно	10.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	10.08.2013	Мелекесского р-она	яч.3 ПС "Н.Майна" (МРСК) ТП-1002(УСК)		При осмотре ТП-1002 причина откл не обнаружена. РПВ-успешно.	10.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	11.08.2013	Ульяновского р-на	яч.14 ПС "Б.Ключищи" (МРСК) ТП-1381;1848(УСК)		При осмотре ТП-1381;1848 причина откл. не обнаружена.	11.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	11.08.2013	Чердаклинский	яч.37 ПС Чердаклы		РПВ-успешно	11.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	11.08.2013	ДГЭС	ВЛ -У.О. от ТП-31(не на балансе)		повреждение опоры на Ул.Менделеева-спуск Димитрова	11.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

46	12.08.13г.	Барыш	ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП-10	обрыв 2-х проводов,автомобилем подбита опора №14. Сообщено в полицию	12.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
47	13.08.13г.	ДГЭС	яч.2 ПС"Мясокомбинат"	Попадание птицы на ВЛ-10кВ опоры№29	13.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
48	13.08.13г.	ДГЭС	яч.2 ПС"Мясокомбинат"	повреждение КЛ-10кВ на потр.ТП-153	13.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
49	13.08.13г.	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-31А	Автомобилем сбита опора №7. Сообщено в полицию	14.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
50	14.08.2013	Ульяновского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 ТП-28	Повреждение кабеля на спуске в дом от опоры №108 по ул. Кирова 14.	14.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
51	16.08.13г.	ДГЭС	яч.4 ПС "Береговая"	МТЗ	16.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
52	17.08.13г.	ДГЭС	яч.15 ПС"Льнокомбинат"	При производстве земляных работ частным лицом поврежден кабель от ТП-53 до ВЛ-10кВ.Акт составлен	17.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
53	17.08.13г.	Сурского р-на	яч.6 ПС"Сурское"	Повреждение в сетях 110кВ, на ПС"Сурское" перевели нагрузку на Т-1	17.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
54	17.08.13г.	Карсунского р-на	яч.4;16 ПС"Карсун"	Повреждение в сетях 110кВ	17.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
55	18.08.2013	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ№3 ГКТП№15 ф.7 ПС"Барыш"	падение дерева на ВЛ-0.4кВ в пролете опор №6-7	18.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
56	18.08.2013	Новоспаского р-на	ТП-6 (160кВа) яч.13 ПС"Нагорная"	выброс масла из силового трансформатора, заменили трансформатор	18.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
57	19.08.2013	ДГЭС	яч.50 ПС МГ,яч.10 ЦРП	повреждение КЛ-10кВ от ТП-4 до ТП-13 теплосетями (акт составлен)	19.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
58	20.08.13г.	Ульяновского р-на	яч.14 ПС "Б.Ключищи"(МРСК). ТП-1381,1848(УСК)	Повреждение в эл.сетях МРСК	20.05.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
59	20.08.13г.	Кузоватовского р-на	яч.8 ТПС "Коромысловка"	РПВ успешно	20.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

60	22.08.13г.	Базарно сызганского р-на	яч.8 ПС "Глотовка"	Т.О. РПВ успешно	22.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
61	22.08.13г.	Базарносызганског о р-на	яч.8 ПС "Глотовка"	Т.О. РПВ успешно	22.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
62	25.08.13г.	Ульяновского р-на	яч.1 ПС "Луговая" (МРСК) на балансе "УСК" ТП- 1584;1586;1587	Обрыв фазного провода на ВЛ-10кВ (МРСК)	25.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
63	26.08.13г.	Ульяновского р-на	яч.4 ПС "Бирючевская" (МРСК)	Повреждение в сетях МРСК	26.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
64	26.08.13г.	ДГЭС	яч.16 РП-6	РПВ-успешно	26.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
65	28.08.13г.	ДГЭС	яч.№3 РП-4	При осмотре причина отключения не обнаружена	28.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
66	29.08.13г.	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	Повреждение концевой муфты КЛ- 10 кВ от ТП-53.	29.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
67	29.08.13г.	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ Красноармейская от РП-4	автотранспортом сбита опора №28	29.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
68	29.08.13г.	Майнского р-на	яч.16 ПС "Тереньга"	Повреждение трансформатора ЗТП- 14	29.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
69	29.08.13г.	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат	Повреждение концевой муфты КЛ- 10 кВ от ТП-53.	29.08.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
70	29.08.13г.	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ Красноармейская от РП-4	автотранспортом сбита опора №28	29.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
71	29.08.13г.	Тереньгульского р- на	яч.16 ПС "Тереньга"	Повреждение трансформатора ЗТП- 14	29.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
72	29.08.13г.	Майнского р-на	яч.5 ПС "Майна"	Повреждение в электросетях МРСК	29.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
73	29.08.13г.	ДГЭС	ВЛ уличного освещения от ТП-№32	Сбита опора У.О. неизвестным автотранспортом	29.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
74	30.08.13г.	Чердаклинский р- он	яч.27 ПС "Чердаклы"	РПВ-успешно	30.08.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
75	30.08.2013	Барышского р-на	яч.17 ПС Барыш тяговая , яч.7 РП-2 ВЛ- 10 кВ №7.	Сработала защита Т.О.Дефекта не обнаружено.	30.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
76	31.08.2013	ДГЭС	яч.5 ПС Льнокомбинат	повреждение КЛ- 10кВ от ТП-14 до ТП- 35	31.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
77	31.08.2013	ДГЭС	ТП-44 , ВЛ-0,4 кВ №7	Сброс посторонних предметов со строящегося дома на ввод 0,4 кВ	31.08.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

СЕНТЯБРЬ

1	01.09.2013	Чердаклинского р-на	яч.27 ПС Чердаклы	Произведён обход ВЛ-10 кВ, причина отключения не обнаружена. РПВ-успешно.	01.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	01.09.13г.	Барыш	яч.18 ТПС "Барыш"	Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ №8 опора №13	01.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	01.09.13г.	ДГЭС	яч.12 ПС "Льнокомбинат"	Падение дерева на ВЛ-10 кВ РП-5 яч.№7 в пролёте опор №38-44.	01.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	01.09.13г.	Новоспасское	яч.11 ПС Новоспасское	РПВ	02.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	01.09.13г.	Новоспасское	яч.7 ПС Новоспасское	залипание проводов в пролёте опор №111-112	02.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	02.09.13г.	Ульяновский р-он	ТП-1321 яч.3 ПС "Бирючевская"	Попадание птицы на в/ввод ТП-1321. Сгорела вставка фазы Б.	02.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	02.09.13г.	Ульяновский р-он	ГКТП-10 яч.10 ПС "Ишеевка"	Повреждение ГКТП-10	02.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	02.09.13г.	Ульяновский р-он	ГКТП-10 яч.10 ПС "Ишеевка"	Повреждение ГКТП-10	03.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	04.09.13г.	ДГЭС	яч.8,18 ПС "Черемшанская"	повреждение КЛ-10кВ от яч.8 ПС Черемшанская до яч.6 РП-7	04.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	04.09.13г.	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС "Мирный"(МРСК)	РПВ	04.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	04.09.13г.	ДГЭС	яч.15 ПС Льнокомбинат (контроль изоляции)	Повреждение КЛ-10кВ от яч.15 ПС Льнокомбинат до РП-4 во время ведения земляных работ	04.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	04.09.13г.	Б.Сызганского р-на	яч.8 ПС Глотовка	Повреждение КЛ-10кВ яч.8 ПС Глотовка	05.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	12.09.13г.	ДГЭС	яч.4 ПС "Береговая"	падение ветки дерева на ВЛ-10кВ	12.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	16.09.13г	ДГЭС	яч.8 ПС Черемшанская	Повреждение КЛ-10 кВ от яч.8 ПС Черемшанская до яч.6 РП-7.	16.09.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	16.09.13г	Чердаклинского р-на	яч.14 и подключеная к ней яч.37 ПС Чердаклы	Обрыв провода на отпайке ТП-37 ВЛ-10 кВ №14.	16.09.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	17.09.13г.	Кузоватовского р-на	яч.8 ПС "Налейка"	включена после осмотра	17.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

17	18.09.13г	ДГЭС	яч.50 ПС "МГ"		Повреждение кабеля от РП-1 яч.11 до РП-4 яч.2	18.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	20.09.13г	ДГЭС	яч.16 ПС Черемшанская		Повреждение КЛ-10кВ от ТП-97 до ТП-195	20.09.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	21.09.2013	Майнского р-на	яч.19 ПС Майна МРСК		Земля в сети 10 кВ	21.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	21.09.2013	Барышского р-на	яч.10 ПС Измайлово		МТЗ. Повреждение разрядника 10 кВ КТП-1	21.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	21.09.13г	ДГЭС	ВЛ У.О.ул.Ленина-Гвардейская		автотранспортом сбита опора	21.09.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	23.09.2013	ДГЭС	яч.4 ПС Береговая		МТЗ.Обрыв проводов в пролёте опор №133-131 ВЛ-10 кВ яч.7 РП-11. в рез-те падения дерева.	23.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	24.09.2013	ДГЭС	яч.15 ПС Лынокомбинат		Повреждение КЛ-10кВ от яч.8 РП-4 до яч.2 ТП-10	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	24.09.2013	Сенгилеевский	яч.18 ПС Сенгилей		АПВ	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	24.09.2013	Сенгилеевский	яч.18 ПС Сенгилей		АПВ	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	24.09.2013	Цильнинский	яч.3 и 16 Б. Нагаткино	ПС	МТЗ.Наброс провода опоры №53 ВЛ-10 кВ №3	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	24.09.2013	ДГЭС	яч.15 ПС Лынокомбинат		Повреждение КЛ-10кВ от яч.8 РП-4 до яч.2 ТП-10	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	24.09.2013	Сенгилеевский	яч.18 ПС Сенгилей		АПВ	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	24.09.2013	Цильнинский	яч.3 и 16 Б. Нагаткино	ПС	МТЗ.Наброс провода опоры №53 ВЛ-10 кВ №3	24.09.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	28.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.14 ПС"Б.Ключищи" (МРСК) на бал.УСК КТП-1381,КТП-1848		повреждение в сетях МРСК	28.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
31	28.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.17 ПС"Ишеевка" (МРСК) на бал.УСК ТП-37;21;44		повреждение в сетях МРСК	28.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	28.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.30 ПС"Ишеевка" (МРСК) на бал.УСК ТП-27;33;22		повреждение в сетях МРСК	28.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	28.09.13г.	ДГЭС	яч.10 ПС"Береговая"		падение дерева на ВЛ-10кВ в пролете опор №123-124	28.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

34	28.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.24 ПС "Ишеевка" (МРСК) на бал.УСК КТП-1683	повреждение в сетях МРСК	28.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
35	29.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.14 ПС "Б.Ключищи" (МРСК) на бал.УСК КТП-1381,КТП-1848	повреждение в сетях МРСК	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
36	29.09.13г.	Новоспасское	яч.11 ПС Новоспасская	обрыв шлейфа на РК-2 опора №134	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
37	29.09.13г.	Ульяновского р-на	КТП-1683	заменены 3 ПК-10	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
38	29.09.13г.	Вешкайма	яч.7 ПС Вешкайма	РПВ	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
39	29.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	падение ветки дерева опора №151	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
40	29.09.13г.	Барыш	ВЛ-0,4 кВ от ГКТП-18	сломана опора №4/8 при падении дерева	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
41	29.09.13г.	ДГЭС	яч.32 ПС черемшанская	неизвестным автомобилем стукнута опора №133	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
42	29.09.13г.	Ульяновского р-на	КТП-14	повреждение опорного изолятора 10 кВ	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
43	29.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.1 ПС Луговая МРСК	Повреждение в сетях МРСК.	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
44	29.09.13г.	Ульяновского р-на	яч.24 ПС "Ишеевка" (МРСК). На балансе УСК КТП-1683	Земля в сети 10 кВ	29.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
45	30.09.13г.	Чуфарово	яч.11 ПС Чуфарово	РПВ	30.09.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ОКТАБРЬ						
1	07.10.2013	Барыш	ф.8 яч.18 ТПС "Барыш"	Токовая отсечка. После обхода линии ВЛ-10 кВ не обнаружив причину отключения произведено включение	07.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	11.10.13г.	Сурского р-на	яч.3 ПС "Сурская"	Попадание птицы между шлейфами в/в ввода КТП-8.	11.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	12.10.13г.	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	МТЗ. РПВ-успешно	12.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	14.10.13г.	ДГЭС	яч.15 ПС Лынокомбинат	Падение дерева в пролете опор №21-22 от ТП-107 яч.10 РП-5. Порвало 1 провод, вывернуло укосину.	14.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

5	14.10.13г.	Барышский р-он	яч.10 ПС Измайлово	МТЗ. РПВ-успешно	14.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	14.10.13г.	Ст.Кулатка	яч.19 ПС Ст.Кулатка	Повреждение изолятора ВЛ-10кВ на опоре №25	14.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	17.10.2013	Сенгилеевский	яч.10 ПС Сенгилей-Цемзавод	РПВ успешно	17.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	17.10.2013	Б.Сызганский	яч.14 ПС б. Сызган, яч.9 ПС Должниково	Повреждение в сетях 110 кВ МРСК	17.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	20.10.2013	Вешкайма	яч.17 ПС Вешкайма	включена после осмотра	20.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	22.10.2013	ДГЭС	яч.16 ПС Черемшанская	повреждение КЛ-10кВ от яч.12 РП-2 доТП-140 при ведении земляных работ сторонней организацией (Акт составлен)	22.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	23.10.13 г.	Павловский	яч.5 ПС "Павловка"	РПВ	23.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	24.10.13 г.	Вешкаймского р-на	яч7. ПС"Вешкайма"	РПВ-успешно	24.10.13 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	24.10.13 г.	Вешкаймского р-на	яч7. ПС"Вешкайма"	На ВЛ-10кВ: схлест проводов в пролете опор №28-29; срыв изолятора на опоре №137	24.10.13 г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	24.10.13г.	Ульяновского р-на	яч.14 ПС "Б.Ключищи"(МРСК). На балансе УСК ТП-1381,1848	МТЗ	24.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	28.10.13г.	Барыш	ВЛ-10 кВ №8 яч.18 ТПС "Барыш"	09-35 А. транспортом сбита опора №24\2 ВЛ-10 кВ №8. Акт составлен. ВЛ не отключалась.	28.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	28.10.13г.	Ульяновского р-на	ф-6(0,4кВ) от ЗТП-11	схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в пролете опор №6/06-6/07	28.10.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	30.10.13г	Барышского р-на	яч.13 РП-2	РПВ-успешно	30.10.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	30.10.13г	Барышского р-на	яч.13 РП-2	Повреждение каб. разделки ВЛ-10 кВ №4 РП-2	30.10.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	30.10.13г	Новомалыклинского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-42 Н.Черемшанск	Обрыв провода при падении шифера с крыши дома №17 ул.Колхозная	30.10.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

20	30.10.13г	Майнского р-на	яч.4 ПС Майна	РПВ	30.10.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в
21	30.10.13г	Сенгилеевского р-на	яч.14 ПС Сенгилей-город	Обрыв провода при демонтаже Б/У опоры-10кВ	30.10.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
НОЯБРЬ						
1	09.11.2013	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	Повреждение трансформатора на ТП-5 (потреб.).	09.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	09.11.13г.	Базарносызганский р-он	ВЛ-0.4кВ №2 ГКТП№2 яч.14 ПС "Б.Сызган"	Падение опоры ВЛ-0.4кВ №11/1/10 из-за сильного ветра.	09-11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	10.11.13г.	Барышского р-на	яч.10,16 ПС "Измайлово"	Повреждение в сетях МРСК	10.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	11.11.2013	ДГЭС	ТП-170(потреб.) ВЛ-0,4 кВ киоски	Сбита ж/б опора №17, повреждены провода в пролёте опор №31-47. Акт составлен.	12.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	11.11.2013	ДГЭС	ТП-88 ВЛ-0,4 кВ У.О.	Сбита ж/б опора №4. Акт составлен.	12.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	14.11.2013	ДГЭС	ТП-40, ВЛ-0,4 кВ "Посёлок"	Повреждение КЛ-0,4 кВ в разделке на опоре №1	14.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	15.11.2013	СУ Чуфаровский Вешкаймского р-на	яч.4, яч11 ПС "Чуфарово"	Произведен осмотр ВЛ-10кВ повреждение не обнаружено	15.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	15.11.2013	СУ Чуфаровский Вешкаймского р-на	яч11 ПС "Чуфарово"	Повреждение на КТП-17	15.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	15.11.2013	Сурского р-на	яч.3 ПС "Сурское"	Повреждение изолятора на РК-8	15.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	15.11.13г.	ДГЭС	Вл-0.4кВ №1 ТП-21	Кабель на повреждении. Пропала фаза на выходе из ТП-21 до опоры №1.	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	15.11.13г.	СУ Чуфаровский Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	При включении КТП№17 откл яч.11 Т.О.	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	15.11.13г.	Радищевский р-он	Отключили яч.12 ПС Радищево	Обрыв фазного провода ВЛ-10кВ в пролёте опор №59-60	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	15.11.13г.	Барышский р-он	Вл-10кВ №8 ТПС "Барыш"	Т.О. При осмотре линии причина отключения не обнаружена.	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	15.11.13г.	Барышский р-он	яч.10 ПС Измайлово	РПВ-успешно	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

15	15.11.13г.	Барышский р-он	яч.10 ПС Измайлово	Линию осмотрели. РПВ-успешно	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	15.11.13г.	ДГЭС	ВЛ-0.4кВ №5 ТП-76	КЗ на линии. Упала ветка дерева в пролёте опор №19-20	15.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	17.11.13г.	Ульяновский р-н	ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1587	После осмотра ВЛ причина отключения не обнаружена. Сильный ветер	18.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	18.11.13г.	Барышский р-он	Вл-10кВ №8 ТПС "Барыш"	Токовая отсечка. После осмотра ВЛ причина отключения не обнаружена.	18.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	18.11.13г.	Барышский р-он	Вл-10кВ №9 ТПС "Барыш"	Токовая отсечка. После осмотра ВЛ	18.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	18.11.2013	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-9	Сорвало провод с опоры №25. Сильный ветер.	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	18.11.2013	Барышского р-на	яч.10 ПС Измайлово	РПВ успешно	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	18.11.2013	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	Схлест проводов от опоры №41/1 до КТП потребительская ж/д.	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	18.11.2013	ДГЭС	яч.19 ПС Береговая	Обрывы проводов в пролётах между опорами №36,37,38.	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	18.11.2013	ДГЭС	яч.2 ПС Мясокомбинат	Упало дерево в пролёте опор №37-38 на участке от РП-9 яч.3 до РП-10 яч.5	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	18.11.2013	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	РПВ успешно	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	18.11.2013	РЭС Кузоватовского р-на	яч.8 ПС Коромысловка	Земля в сети 10 кВ. Повреждение изолятора фазы В опоры № 71	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	18.11.2013	ДГЭС	яч.7 РП-5	Обрыв провода опоры № 43	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	18.11.2013	Барышского р-на	яч.10 ПС Измайлово	при обходе повреждение не обнаружено	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	18.11.2013	Барышского р-на	яч.10 ПС Измайлово	РПВ успешно	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
30	18.11.2013	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирный	повреждение шлейфа на опоре №5 ВЛ-10 кВ	18.11.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

31	19.11.13г.	Карсунский р-он	яч.15 ПС Карсун	На опоре №88 ВЛ-10 кВ сорвало изолятор со штыря	19.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
32	24.11.13г.	ДГЭС	яч.50 ПС "МГ"	Повреждение КЛ-10 кВ от яч.50 ПС "МГ" до яч.8 РП-1	24.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
33	24.11.13г.	ДГЭС	яч.10 РП-1	Повреждение КЛ-10 кВ от яч.10 РП-1 до ТП-1	24.11.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
ДЕКАБРЬ						
1	01.12.2013	Барыш	ВЛ-10 №9 ТПС Барыш, яч.6 РП-2	ТО. Повреждений при обходе не обнаружено.	01.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	02.12.2013	Барыш	яч.9 РП-2 ВЛ-10 кВ №2	ТО. РПВ успешно	02.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	02.12.2013	Базарносызганского р-она	яч.9 ПС Глотовка	При обходе причина отключения не найдена. РПВ -	02.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	02.12.2013	Барышского р-она	яч.9 РП-2 ВЛ-10 кВ №2	повреждение на ЗТП №106 (ведомств) РПВ-успешно.	02.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	03.12.2013	Барышского р-она	яч.10 ПС Измайлово	РПВ-успешно	03.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	03.12.2013	Барышского р-она	яч.9 РП-2 ВЛ-10 кВ №2	отгорание шлейфа ф."А" на РС-11	03.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	05.12.2013	Б.Сызганский	яч.9 ПС Должниково	МТЗ. РПВ не успешно. Повреждение изолятора на ВЛ-10 кВ опора №137 (фаза б)	05.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	06.12.2013	Сенгилеевский	яч.10 ПС "Сенгилей-Ц. завод"	Токовая отсечка. РПВ	06.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	09.12.2013	Новоспасское	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-24	автокран задел за опору №61 при погрузке БС-77	09.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	09.12.2013	ДГЭС	ВЛ-0,4кВ "част. сектор" от ТП-31А	автомобилем сбита опора по ул. Куйбышева д.4	09.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	09.12.2013	Н.Малыклинского района	яч.3 и 9 ПС Н.Черемшанская	Повреждение в сети 110 кВ МРСК	09.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	10.12.13г.	ДГЭС	яч.8 ПС "Черемшанская"	Повреждение КЛ-10 кВ от яч.8 ПС "Черемшанская" до яч.6 РП-7	10.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

13	11.12.13г.	ДГЭС	яч.29а ПС "МГ"	Повреждение КЛ-10кВ от ТП-103 до ТП-126 в рез-те земельных работ проводимых "ЭнергоСпецМонтаж"	11.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	11.12.13г.	Сурский	яч.3 ПС "Сурская"	Повреждение в электросетях 110 кВ	11.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	13.12.2013	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	МТЗ. РПВ-успешно	13.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	13.12.2013	Ишеевка	яч.17 ПС Ишеевка	повреждение в сетях МРСК	13.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	13.12.2013	Чуфарово	яч.11 ПС Чуфарово	попадание вороны на ВЛ-10кВ опора№5	13.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	14.12.13г.	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ от ТП-137	А/транспортом подбита опора №2/7 У.О. по улице Куйбышева. Акт составлен. Линия не отключалась.	15.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	14.12.13г.	РЭС Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Цемзавод	не обнаружена	14.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
20	15.12.13г	РЭС Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Цемзавод	повреждение изолятора и обрыв провода на оп.№84	15.12.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
21	15.12.13г.	Ульяновского р-на	яч.11 ПС"Ишеевка"	МТЗ. После совершения обхода ВЛ-10кВ причина отключения не обнаружена	15.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
22	15.12.13г.	Ульяновского р-на	яч.19 ПС"Ишеевка"	повреждение вводного кабеля АСБ3х150	15.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	16.12.13г.	Сенгилеевского р-на	яч.18 ПС "Сенгилей город"	АПВ	16.12.13г.	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	17.12.13г.	Чердаклинский	яч.5 ПС Бряндино	повреждение в сетях РЖД.	17.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
25	17.12.13г.	ДГЭС	КЛ-0,4кВ ТП-164 до д.128 ул.Черемшанская	повреждение КЛ-0,4кВ	17.10.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
26	20.12.2013	Карсунского р-на	яч.4 ПС Карсун	РПВ успешно	20.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
27	24.12.2013	ДГЭС	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-4	Обрыв фазного провода. Подбита опора неизвестным а/транспортом	24.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

28	24.12.2013	ДГЭС	яч.10 ПС Береговая	причина отключения при обходе ВЛ-10кВ не обнаружена	24.12.2013	после осмотра и устранения повреждения включена в работу
29	29.12.13г	Барыш	яч.9 ПС Редуктор	повреждение КЛ-10кВ от яч.9 до РС-13	29.12.13г	после осмотра и устранения повреждения включена в работу

Согласовано:

Главный инженер ОАО "УСК"

ДД ОДС МРЭС-1

Мизонин С.С.

Павлов И.В.