

**Сводные данные о технологических нарушениях**

**по АО "УСК" за 1 квартал 2017 года**

№	Дата отключения	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Принятые меры
<b>ЯНВАРЬ</b>						
1	04.01.2017	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	Искрение шлейфа РЛНД-10кВ ф.А на оп.188 в ст. ЗТП-58.	04.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	05.01.2017	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК).УС К ТП-1220.	МТЗ.РПВ успешно.	05.01.2017	После осмотра включена в работу
3	15.01.2017	Сенгилеевского р-на	яч.402 ПС ЗСК.УСК ТП-10.	РПВ поле осмотра ВЛ.	15.01.2017	После осмотра включена в работу
4	16.01.2017	Карсунского р-на	яч.16,4 ПС Карсун	Откл.вводной яч.10кВ 2СШ Т-2 ПС Карсун.	16.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	17.01.2017	Ульяновского р-на	КЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-18.	Повреждение ф.А КЛ-0,4кВ на хирургический корпус.	17.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	19.01.2017	Вешкаймского р-на	яч.22 ПС Вешкайма	ТО.РПВ успешно.Повреждений не обнаружено.	19.01.2017	После осмотра включена в работу
7	21.01.2017	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№6 РП-2	В пролёте оп.47-48 из-за воздушных шаров произошло К.З. и повреждение на КВЛ-10№6 на РК-38.	21.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

8	21.01.2017	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ№8 ПС Нaleyка	Повреждение концевой кабельной муфты на опоре №6	21.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	23.01.2017	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ№3 от ТП-30.	Обрыв провода в пролёте оп.5-6.	23.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	25.01.2017	Вешкаймского р-на	яч.17 ПС Вешкайма	МТЗ.РПВ успешно. Повреждений не обнаружено.	25.01.2017	После осмотра включена в работу
11	28.01.2017	Б.Сызганского р-на	яч.9 ПС Должниково	Аварийное откл. на ПС Должниково.	28.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	29.01.2017	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-20.	Замыкание и возгорание проводки ул. Солнечная-44.	29.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	30.01.2017	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-20.	Сработал ПН-2 250А Ф"С". Причина не обнаружена.	30.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	31.01.2017	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-20.	Сработал ПН-2 250А Ф"С". Причина не обнаружена.	31.01.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

**ФЕВРАЛЬ**

1	07.02.2017	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ№3 от ЗТП-40	Окисление контакта Ф.А на оп.13.	07.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	07.02.2017	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	ТО.Замыкание по 0,4кВ на ЗТП-22.Сгорели ПК-10/на балансе потребителя/.	07.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	07.02.2017	ДГЭС	УО от ТП-124	Автомобилем сбита ж/б опора №55 уличного освещения. Акт составлен.	07.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
4	11.02.2017	Базарносызганского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП №4/160 ВЛ-10 кВ №8 ПС Глотовка	В результате пожара ул. Ленина д. 2 поврежден СИП ввода в дом	11.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
5	15.02.2017	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-38	Трактором задета опора №45, что привело к схлесту проводов в пролете оп. №45-46. Вызвали ГАИ.	15.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	15.02.2017	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ №8 ТПС Нaleyка	Аварийная ситуация в контактных сетях(ЖД) ТПС	15.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	21.02.2017	Майнского р-на	яч.7 ПС Игнатовка	ТО.РПВ успешно.	21.02.2017	После осмотра включена в работу

8	21.02.2017	Майнского р-на	яч.7 ПС Игнатовка	ТО.Схлёт проводов на ВЛ-10кВ от оп.14 к КТП-3.	21.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	22.02.2017	Майнского р-на	яч.15 ПС Тагай	Обрыв вязки на ВЛ-10кВ оп.39 в сетях МРСК.	22.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	22.02.2017	Чердаклинского р-на	яч.24 ПС Чердаклы	Сработали 2 ПК-10 на ТП-11.	22.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	22.02.2017	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-25	Сход снега с крыши ул. Молчанова д.7.	22.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	23.02.2017	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-2	Сход снега с крыши ул.Квартал Советский д.8.	23.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
13	25.02.2017	Чердаклинского р-на	яч.11 ПС Чердаклы(Авиастар-ОПЭ), ТП-30(УСК)	к.з.на секционном разъединителе (Авиастар-ОПЭ)	25.02.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
<b>МАРТ</b>						
1	01.03.2017	Майнского р-на	яч.23 ПС Майна	Повреждение МВ и опорных изоляторов в яч.23 ПС Майна.	01.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
2	05.03.2017	Мелекесского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от КТП-1319.	Замыкание проводов и срабатывание ПК-10.	05.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
3	07.03.2017	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№6 РП-2	МТЗ. На ВЛ-10кВ откл.РВП-10 оп.45,47.	07.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

4	09.03.2017	Вешкаймского р-на	КВЛ-10кВ яч.15 ПС Чуфарово	МТЗ. Повреждение не обнаружено	09.03.2017	После осмотра включена в работу
5	11.03.2017	Радищевского р-на	яч.8,11,12 ПС Радищево	Отключение ВЛ-110кВ	11.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
6	12.03.2017	Ульяновского р-на	яч.8 РП-310(УльГЭС), ТП-3848(УСК).	Пореждение КЛ-10кВ в сетях УльГЭС.	12.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
7	14.03.2017	Мелекесского р-на	яч.8 ПС Р.Мелекес(УСК ТП-1309), яч.9 ПС Тиинск(УСК ТП-1319).	Повреждение в сетях 110кВ МРСК.	14.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
8	19.03.2017	Ульяновского р-на	яч.19 ПС Ишеевка.	Повреждение КЛ-10кВ от яч.19 ПС Ишеевка до ЗТП-35.	19.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
9	21.03.2017	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	КИ. Разрушение разрядника ф."В" ГКТП-14(250 кВА)	21.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
10	21.03.2017	Барышского р-на	яч.6 РП-2	КИ. Разрушение разрядника на опоре №6.	22.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
11	22.03.2017	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ№4 от ЗТП-2.	Автомобилем сбита оп.№4/2/2. ГАИ вызвано.	22.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
12	22.03.2016	Вешкаймского р-на	яч.13 ПС Каргино(МРСК). УС К 4 ТП.	Повреждение КЛ-10кВ под ж/д(МРСК).	22.03.2016	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

13	23.03.2017	Сенгилеевского р-на	яч.10 ПС Сенгилей-Цем.завод.	КИ.Отгорание и обрыв фазы"В"в пролёте оп.76-76а.Попадание птицы.	23.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
14	25.03.2017	Барышского р-на	Ф№9 ТПС Барыш(ввод на РП-2,Ф№6,Ф№7)	КИ.Повреждение проходного изолятора на ГКТП-135(потр.)	25.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
15	25.03.2017	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Майна(МРСК).УСК ТП-1002.	КИ.Повреждение в сетях МРСК.	25.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
16	25.03.2017	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	МТЗ.Отгорели 2 шлейфа от РЛНД-10кВ в сторону ЗТП-2(потр.)	25.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
17	25.03.2017	Чердаклинского р-на	яч.37 ПС Чердаклы	МТЗ.КТП-1 сработали 3хПК-10кВ из-за попадания влаги.	25.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
18	25.03.2017	ДГЭС	яч.4 ПС Береговая ТП-274	Повреждение в сетях Энергомодуля.	25.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
19	28.03.2017	Мелекесского р-на	яч.27 ПС Н.Майна(МРСК).УСК ТП-1078.	РПВ успешно после осмотра.	28.03.2017	После осмотра включена в работу
20	29.03.2017	Карсунского р-на	яч.16 ПС Карсун	Т.О.Причина не обнаружена.	29.03.2017	После осмотра включена в работу
21	29.03.2017	Новоспасского р-на	яч.7 ПС Новоспасская	Т.О.Пробой из-ра на оп.23 ф"В" ВЛ-10кВ	29.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу

22	29.03.2017	Новоспасского р-на	яч.11 ПС Новоспасская	Т.О. Повреждение в сетях МРСК	29.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
23	29.03.2017	Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	Т.О. Попадание кошки на проходные изоляторы.	29.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
24	29.03.2017	Николаевского р-на	яч.7 ПС Ключики	МТЗ. Причина не обнаружена.	29.03.2017	После осмотра включена в работу
25	29.03.2017	Новоспасского р-на	яч.13 ПС Нагорная	МТЗ. Причина не обнаружена.	29.03.2017	После осмотра включена в работу
26	30.03.2017	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая(МРСК). УС К ТП-1220.	МТЗ. Вкл. после осмотра.	30.03.2017	После осмотра включена в работу
27	30.03.2017	Барышского р-на	КВЛ №8 ТПС Барыш	КИ. Откл-ли ТП-139 /ЭПГ/.	30.03.2017	После осмотра и устранения повреждения включена в работу
28	30.03.2017	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи(МРСК). УСК ТП-1848.	МТЗ. Вкл. после осмотра.	30.03.2017	После осмотра включена в работу