

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

по АО "УСК" за 2021 г.

№	Дата отключения	Время отключения	Наименован МРЭС	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Время включения	Время простоя	Потребители
ЯНВАРЬ										
1	31.12.20г.	23-05	3	Новомалыклинского района	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-4122	Падение дерева в пролете опор №4-5	01.01.21г.	1-35	2ч.30мин.	Население
2	01.01.2021	22-15	5	Барышского р-на	ГКТП-41	Сработали 2 ПК-10 ф."В"и"С".	01.01.2021	22-58	43 мин	население
3	05.01.2021	09-20	5	Барышского р-на	ЗТП-54	Сработал ПК-10 ф."А"	05.01.2021	09-37	17 мин	Население
4	05.01.2021	11-20		Сурского района	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2	Обрыв провода по ул. Энгельса д.32 в пролете опор №138-49 ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-2 в рез-те перевозки камазом негабаритного груза. Акт составлен.	05.01.2021	12-17	53 мин	Население
5	14.01.2021	15-23	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысловка	М.Т.О. РПВ успешно	14.01.2021	16-21	58 мин.	население, водозабор, котельная
6	20.01.21г.	6-24 не отключали, 7-23 отключили	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №27 ПС Барыш-220	(контроль изоляции), обрыв провода ВЛ-10 кВ фаза А пролет опор №15-16.	20.01.21г.	08-15 восстановлено 08-46 вкл	1ч 23 мин	КНС, население
7	24.01.2021	2-22	5	Барышского р-на	яч. 9 ПС Редуктор	(т.о) РПВ	24.01.2021	2-25	3 мин.	КНС, население
8	24.01.2021	15-00	3	Новомалыклинского района	яч.12 ПС Н.Малыкла, яч.3,9 ПС Н.Черемшанск.	повреждение вводной ячейки на ПС 110/35/10 ПС Н.Малыкла.	24.01.2021	15-26 яч.12 ПС Н.Малыкла. 15-55 яч.3,9 ПС Н.Черемшанск	26 мин 55 мин	Школа, дет сад, население
9	24.01.2021	16-00	3	Мелекесского района	яч.2 ПС Рязаново. На балансе УСК ТП-1413	(МТЗ) РПВ - успешно	24.01.2021	16-17	17 мин	Население
10	29.01.2021	23-41 отключили	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысовка (К.И.)	не обнаружена	30.01.2021	1-04 яч.18 ПС Коромысловка, 1-31 вкл. полностью	23 мин.	водозабор, котельная, население.
11	30.01.2021	17-03	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-3	Сработал автомат 100А	30.01.2021	17-30	27 мин	население.
12	30.01.2021	18-00		Майнского района	яч.8 ПС Уржумское. На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11.	К.И. Повреждение в сетях Россети.	30.01.2021	18-25	25 мин	Скважина, администрация, население
13	30.01.2021	21-25, 23-53, 0-06, 0-32, 3-47, 4-42. кратковременно		Майнского района	яч.8 ПС Уржумское. На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11.	К.И. Повреждение в сетях Россети.	31.01.2021	21-33 0-02 0-13 0-39 3-54 4-50	8 мин. 9 мин. 7 мин. 7 мин. 8 мин.	Скважина, администрация, население
14	31.01.2021	19-56	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №1 ПС Бекшанка(Россети) ЗТП-1, КТП-2(УСК)	РПВ, сильный ветер, снег	31.01.2021	20-12	16 мин.	психоневрологическая больница, население
15	31.01.2021	21-14	1	Цильнинского района	яч.16 ПС Нагаткино, яч.14 ПС Нагаткино(Россети) КТП-2263(УСК)	РПВ, сильный ветер, снег	31.01.2021	21-35	21 мин.	котельная, артскважина, администрация
16	31.01.2021	22-02	1	Цильнинского района	яч.16 ПС Нагаткино, яч.14 ПС Нагаткино(Россети) КТП-2263(УСК)	РПВ, сильный ветер, снег	31.01.2021	22-10	8 мин.	котельная, артскважина, администрация
17	31.01.2021	22-35 отключили	1	Цильнинского района	КТП-2263	сработал ПК-10 (16 А) фаза В	31.01.2021	22-55	20 мин.	котельная
ФЕВРАЛЬ										
1	01.02.2021	10-40 откл-и		Майнского района	ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-40	обрыв провода в пролете опор №5-6 ВЛ-0,4кВ №2 в рез-те уборки снега погрузчиком. Акт составлен.	01.02.2021	11-05	25 мин	Население
2	02.02.2021	1-30	5	Барышского р-на	ГКТП-41	При осмотре обнаружено: сработали ПК-10 ф. "В" и "С", заменили	02.02.2021	2-18	48 мин.	Население
3	05.02.2021	12-34	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	Причина не обнаружена	05.02.2021	14-23 без ТП-25,32,3 14-35 всё вкл	1ч 49 мин 2ч 1 мин	водозабор, котельная, население.
4	05.02.2021	15-20	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма.	ТО. РПВ-успешно.	05.02.2021	15-37	17 мин	Население
5	05.02.2021	15-34 откл-и	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма.	КИ. Причина откл не обнаружена	05.02.2021	15-48	14 мин	Котельная-2, больница, дет сад, школа, население

6	05.02.2021	16-30	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма.	ТО. Обрыв провода на РТП оп. №59 в сторону ТП-17. Сработали 2 шт ПК-10 , на ТП-17 заменили 3шт-проходных, 2шт-	05.02.2021	18-48 без ТП-17 01-55 вкл. ТП-17	2ч. 18 мин	Население, котельная-1
7	05.02.2021	16-31	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма.	Повреждение изолятора ВЛ-10кВ оп.№36 ф.А	05.02.2021	23-22	6ч.51мин.	Котельная-2, дет сад, школа, население
8	05.02.2021	19-15	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма.	Обрыв провода на РТП в сторону ТП-44(потребительская).	05.02.2021	19-40 до РО-22-01 20-59 все вкл без КТП-44(потребительская)	25 мин. 1ч.44мин.	Население, котельная-1
9	05.02.2021	19-50	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4кВ №5 от ТП-48(п. Бряндино)	Сработал автомат ф.5(0,4кВ) -160А на ТП-48	05.02.2021	21-35	1ч.45мин.	Население
10	08.02.2021	11-30		Майнского района	ВЛ-0,4кВ №5 от КТП-26	Обрыв проводов в пролете оп.№11-12	08.02.2021	12-33	1ч.3мин.	население
11	08.02.2021	12-36 откл-и	2	Николаевского района	ВЛ-10кВ №5 ПС Ключики	(к.и.) повреждений не обнаружено	08.02.2021	13-45 вкл-и до РО-9 14-45 все вкл.	1ч.9мин. 2ч.9мин.	водозабор, население
12	09.02.2021	20-05	1	Ульяновского района	КТП-1220	Сработал вводной АВ - 400 А	09.02.2021	20-23	18 мин.	население с. Луговое
13	12.02.2021	21-45	3	Чердаклинского района	яч.27 ПС Чердаклы	АПВ. МТЗ.	12.02.2021	21-45	0 мин.	котельная, артскважина, население
14	12.02.2021	22-00 отключили	3	Чердаклинского района	яч.27 ПС Чердаклы	обрыв шлейфа РЛНД-10 на опоре №47	12.02.2021	22-32 до ЗТП-21, 23-23 вкл.полностью	32 мин. 1ч.23 мин.	котельная, артскважина, население
15	13.02.2021	11-45	3	Чердаклинского района	яч.27 ПС Чердаклы	МТЗ. АПВ - не успешно. Разрушение изолятора ф.А на опоре №74	13.02.2021	12-40 по ЗТП-21 13-20 всё вкл	55 мин 1ч 35 мин	котельная, артскважина, население
16	15.02.2021	22-33	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №14 яч.9 ПС Редуктор	Т.О. РПВ-успешно	15.02.2021	22-41	8 мин.	Скважина, КНС, население
17	18.02.2021	7-25	2	Новоспасского района	ВЛ-10кВ № 17 ПС Новоспасское №17(Россети) УСК КТП-51,62.	Т.О. Повреждение в сетях Россети.	18.02.2021	9-01	1ч.36 мин.	АЗС, население.
18	18.02.2021	13-40 откл-и по запросу МЧС		Майнского района	ВЛ 0,4 кВ №2 от КТП-11	Для откл.дома по ул. Пролетарская 40, пожар	18.02.2021	13-50	10 мин.	население.
19	20.02.21г.	18-10	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-39	сработал автомат (250А)Ф-3(0,4кВ) на ТП-39	20.02.21г.	18-25	15мин.	население
20	22.02.2021	4-15	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-40	схлест проводов оп.№3-4	22.02.2021	4-35	20 мин.	население
21	23.02.2021	5-00		Ульяновского района	ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-9	обрыв провода	23.02.2021	5-30	30 мин.	население
22	23.02.2021	10-00 отключили	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 №2 от ТП-30	обрыв провода фаза С опора 14	23.02.2021	10-24	24 мин.	население
23	23.02.2021	9-51	2	Новоспасского района	ВЛ-10 кв №1 ПС Самайкино (россети) ТП-40217 (УСК)	РПВ	23.02.2021	10-06	15 мин.	население
24	23.02.2021	12-40 отключили	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 №13 от ЗТП-19	схлест проводов опора №4, заменен ПН-2 фаза С	23.02.2021	13-00	20 мин.	население
25	23.02.2021	13-00		Карсунского района	ВЛ-10кВ № 4,16 ПС Карсун	аварийное отключение 2 СШ-10 кВ ПС Карсун (россети)	23.02.2021	13-40 ВЛ-10 №16 от ВЛ-10 №3, 13-53 ВЛ-10 №4 от ВЛ-10 №15	40 мин. 53 мин.	водозабор, д/с, с/ш, население
26	23.02.2021	14-35	2	Николаевского района	ВЛ-0,4 №2 от КТП-2	обрыв провода опора 7	23.02.2021	15-05	30 мин.	частный сектор
27	24.02.2021	6-57	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	24.02.2021	7-00	3мин.	Котельная-2, дет сад, школа, население
28	25.02.2021	4:15 сообщ-ли	1	Сенгилеевского района	ЗТП-16	Обгорание нулевой шины на заземляющий контур	25.02.2021	6:20	2ч 5 мин	население
29	25.02.2021	20-55		Сурского района	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-19	Сработал автомат (250А) При осмотре линии видимых повреждений не обнаружено.	25.02.2021	21-15	20мин.	население
30	26.02.2021	21-32 сообщ-ли	1	Сенгилеевского района	ВЛ 6 кв №6 ПС 110/6 кв Сенгилей-цементзавод	Аварийное отключение. РПВ успешное.	26.02.2021	22-15	43 мин	население, котельная, больница, детсад
31	26.02.2021	23-20	1	Сенгилеевского района	ВЛ 6 кв №6 ПС 110/6 кв Сенгилей-цементзавод	Аварийное отключение. РПВ повреждений не обнаружено.	27.02.2021	0-30	1ч 10 мин	население, котельная, больница, детсад

1	27.02.2021	6-19	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Мирная	МТЗ. Повреждение в сетях Россети.	27.02.2021	07-34 до РС-2050 09-47 всё вкл	1ч 15 мин	КНС
МАРТ										
2	01.03.2021	17:00	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Бряндино (Россети, на балансе УСК - 3 ТП)	МТЗ. Повреждение электрооборудования потребителя подключенного к сетям Россети	01.03.2021	19:07	2ч. 7мин.	население
3	02.03.2021	09-30	5	Вешкаймского района	КВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(Россети). На балансе УСК 6 ТП.	РПВ-успешно	02.03.2021	10-29	59 мин	детсад, школа, водонасосная, население
4	02.03.2021	11-00	5	Вешкаймского района	КВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(Россети). На балансе УСК 6 ТП.	Схлест проводов в рез-те срыва изолятора на оп.145 в сетях Россети	02.03.2021	13-33	2ч 33 мин	детсад, школа, водонасосная, население
5	05.03.2021	17-15	3	Чердаклинского района	яч.5 ПС Бряндино(Россети). На балансе УСК ТП-48,49,50.	МТЗ. Повреждение в сетях Россети.	05.03.2021	18-33	1ч 18 мин	Население
6	07.03.2021	10-00		Карсунского района	яч.15 ПС Карсун	РПВ	07.03.2021	10-03	03 мин.	с/ш, котельная, население
7	07.03.2021	10--48	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-3	отсутствие фазы А на рубильнике на опоре№2	07.03.2021	12-15	1ч.27мин.	м-н Зеленый население
8	11.03.2021	19:40	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Никольская-1	Перекас фаз. Повреждение в сетях Россети.	11.03.2021	20:00	20 мин	скважина, школа, администрация, детский сад, население
9	11.03.2021	19:40	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС 35/10 кВ Никольская-1	Перекас фаз. Повреждение в сетях Россети.	11.03.2021	20:00	20 мин	скважина, школа, администрация, детский сад, население
10	13.03.2021	5-50	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск (Россети) ГКТП-1319 (УСК)	пожар турбаза Бережок абонент Россети	13.03.2021	6-28	38 мин.	п.Курлан население
11	14.03.2021	13-40	5	Кузоватовского района	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-26	Схлест проводов в пролете опор №1-2-3 в рез-те обрыва провода ВЛ-10кВ №1 ПС Кузоватово(Россети).	14.03.2021	13-55	15 мин	Население, пекарня.
12	14.03.2021	13-40	5	Кузоватовского района	ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-26	Обгорание СИП - 0,4 кВ в пролете опор №1-2-3 в рез-те обрыва провода ВЛ-10кВ №1 ПС Кузоватово(Россети).	14.03.2021	19-45	6ч 5 мин	Стройка
13	15.03.2021	3-14	5	Базарносызганского района	ВЛ-0,4кВ №2 от ТП-9	Касание ветки дерева проводов ВЛ в пролете опор 2.14-2.15	15.03.2021	4-30	1ч 16 мин	население
14	16.03.21г.	11-57	5	Барышского р-на	яч.1 ПС Бекшанка (Россети) на бал. УСК ТП-1,2	Аварийное отключение в сетях 110кВ	16.03.21г.	12-21	24мин.	п. Приозерный
15	19.03.2021	10-21	3	Чердаклинского района	яч.27 ПС Чердаклы	АПВ,попадание птицы на спуске от РТП-15 до КТП-15, сработали 3 ПК-10.	19.03.2021	10-21, в 10-55 вкл. КТП-15	0 мин. 34 мин.	артскважина, котельная
16	20.03.2021	6-48	5	Базарносызганского района	ВЛ 10 кВ №9 ПС 110/10 кВ Глотовка	Аварийное отключение, сработали ПК-10 ф."А", "В" на ТП-103 (на бал. ПАО "РЖД")	20.03.2021	7-16	28мин	скважина, население
17	23.03.2021	05-16 откл-и по запросу МЧС		Майнского района	ВЛ-0,4кВ №1 от КТП-11	Пожар на ул. 2-я Советская д.1	23.03.2021	05-32	16 мин	Наслеение
18	24.03.21г.	10-30		Майнского района	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-32	Сработал АВ-250А, схлест проводов от оп.№1/4 до ввода в здание Дома Пионеров. (сход снега с крыши здания)	24.03.21г.	11-15	45 мин.	население
19	25.03.21г.	10-35	2	Радищевского района	ВЛ-10кВ №11 ПС Радищево	Повреждение разрядника ф.А на КТП 17	25.03.21г.	12-47 до РС-1 13-06 всё вкл	2ч 12 мин 2ч 31 мин	Школа, техникум, котельная, население.
20	27.03.2021	06-00	3	Мелекесского района	яч.10 ПС Береговая(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-225,236,260,288.	(М.Т.З.)при осмотре обнаружено на ТП-236 сработал ПК-10 фаза А	27.03.2021	07-43	1ч 43 мин	Население
21	27.03.2021	13-10 откл-и		Карсунского района	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	(К.И.) Повреждение проходных изоляторов ф. В и ф. С на КТП-30	27.03.2021	13-27 без КТП-30 14-00 вкл КТП-30	17 мин 50 мин	Водозабор, скважина, котельная, школа, дет сад, население.
22	27.03.2021	16-05 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ №2 от ЗТП-5	обрыв 2-ух вводов по адресу переулок Пушкина д.17 в рез-те схода снега с крыши	27.03.2021	17-25	1ч 20 мин	Население
23	29.03.21г.	21-05	5	Барышского р-на	ГКТП-57	Сработал ПК-10 ф."А", заменили	29.03.21г.	21-45	40 мин.	население
24	31.03.2021	13-27	5	Базарносызганского района	яч.9 ПС Глотовка (т.о.)	АПВ, повреждение на КТП-103(РЖД)	31.03.2021	13-27	0	д/с,артскважина
25	31.03.2021	14-55	5	Базарносызганского района	яч.9 ПС Глотовка (т.о.)	АПВ, включение без уведомления персоналом РЖД КТП-103(РЖД)	31.03.2021	14-55	0	д/с,артскважина

АПРЕЛЬ										
1	03.04.21г.	06-27	1	Ульяновского района	ВЛ-10кВ №11 ПС Ишеевка	На ТП-30 сработали ПК-10, 2 шт.	03.04.21г.	6-54 вкл. без ТП-30 7-10 вкл. ТП-30	27 мин. 43	котельная, насосная, население
2	04.04.2021	13-38 отключили	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1,2 от ТП-18	возгорание д.1 по ул.Неверова	04.04.2021	14-23	45 мин.	население
3	05.04.21г.	7-50	1	Ульяновского района	КЛ-0,4 кВ №3 от ТП-1683	Повреждение КЛ-0,4кВ	05.04.21г.	12-40	4ч.50 мин.	с.Салмановка население
4	06.04.21г.	16-50	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск(Россети). На балансе УСК ГКП-1319	Повреждение в сетях Россети	06.04.21г.	18-45	1ч 55 мин	Население.
5	07.04.2021	10:32	2	Павловского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС 110/35/10 кВ Павловка	МТЗ. Причина отключения не обнаружена	07.04.2021	11:32 до РС-4 14:36 всё вкл	1ч 4ч 4мин	скважина, КНС, население
6	07.04.2021	10:33	3	Мелекесского района	яч.23 ПС Лынокомбинат (на балансе УСК - ТП-276)	Повреждение в сетях Энергопром ГРУПП	07.04.2021	13:31	2ч 58 мин	население
7	09.04.21г.	17-35	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино УСК ТП-46, ТП-3353	РПВ успешно	09.04.21г.	17-50	15 мин.	Турбаза, население
8	09.04.21г.	20-32	3	Чердаклинского района	ТП-46	повреждение основного кабеля 10 кВ от ТП-3353 до ТП-46	09.04.21г.	0-15 вкл. по резервному кабелю	3ч.43 мин.	Турбаза
9	10.04.2021	0-20	2	Новоспасского района	ПС 110/10 Репьевка (Россети)	повреждение в сетях Россети	10.04.2021	1-25	1ч.05 мин.	ТП-42518,42540, 42547(УСК) население
10	10.04.21г.	10-10	1	Сенгилеевского района	ВЛ-6кВ №10 ПС Сенгилей Цем. Завод.	РПВ успешно	10.04.21г.	10-16	6 мин.	Школа, котельная, население.
11	10.04.21г.	16-54	3	Новомалыклинского района	яч.3 ПС Н.Черемшанск	МТЗ. РПВ - успешно.	10.04.21г.	17-02	8 мин	Население
12	12.04.2021	04-30 откл-и		Карсунского района	КТП-8	Повреждение опорного изолятора ф.С.	12.04.2021	04-46	16 мин	Население
13	13.04.21г.	12-20		Майнского района	ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская(Россети) на бал. УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13	Повреждение в сетях Россети	13.04.21г.	13-03	43 мин.	администрация, школа-интернат, скважина, котельная население
14	15.04.2021	16:05	3	Мелекесского района	яч.33 ПС Мелекес-городская (на балансе УСК - ТП 265)	Повреждение в сетях ООО "Парк"	15.04.2021	17:00	55 мин	население
15	18.04.21г.	15-00	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино УСК ТП-46, ТП-3353	Аварийное отключение в сетях 110кВ Россети	18.04.21г.	15-15	15 мин.	Турбаза, население
16	19.04.2021	16-50 откл-и по запросу ЕДДС	2	Новоспасского района	КТП-12	Для безопасного тушения пожара ул.Мира д.14	19.04.2021	17-07 без ВЛ-0,4 кВ №3 17-22 полн.	17 мин 32 мин	население
17	20.04.2021	10-00	3	Чердаклинского района	яч.2 ПС Мирная	(МТЗ) падение веток тополя опоры №2-3	20.04.2021	11-43	1ч.43 мин.	д/с, артскважина, население
18	20.04.2021	11-47 отключили	5	Вешкаймского района	яч.15 ПС Чуфарово	КИ, на опоре № 17 повреждение изолятора	20.04.2021	14-07	2ч.20 мин.	население
19	20.04.2021	16-07	2	Николаевского района	яч.8 ПС Ключики	МТЗ, включена после осмотра	20.04.2021	16-35	28 мин.	д/с, котельная, во дозабор, население
20	20.04.2021	17-35	5	Вешкаймского района	яч.13 ПС Каргино(Россети) (6 ТП-УСК)	РПВ успешное	20.04.2021	19-34	1ч.59 мин.	д/с, с/ш, насосная, население
21	21.04.2021	2-44	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кузоватово	РПВ успешное	21.04.2021	3-02	18 мин	Котельная, скважина, население
22	21.04.2021	3-37	5	Вешкаймского района	яч.13 ПС Каргино(Россети) (6 ТП-УСК)	Ветка дерева на спуске к ТП -13-10 (УСК)	21.04.2021	6-48 без ТП-13-10 7-20 вкл.полн.	3 ч 11 мин 3ч 43 мин	д/с, с/ш, насосная, население
23	21.04.2021	5-05	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС 35/10 кВ Кузоватово	РПВ успешное	21.04.2021	5-17	12 мин	Котельная, скважина, население
24	21.04.2021	5-16	2	Новоспасского района	ВЛ 10 кВ №13 ПС 110/35/10 кВ Нагорная	РПВ успешное	21.04.2021	5-50	34 мин	дет.сад, больница, котельная, водокачка, население
25	21.04.2021	7-43 откл-и	5	Вешкаймского района	яч.13 ПС Каргино(Россети) (6 ТП-УСК)	Отгорание шлейфа на оп. №353(Россети)	21.04.2021	8-37	55мин.	д/с, с/ш, насосная, население
26	21.04.2021	11-40 откл-и	3	Чердаклинского района	ВЛ-10кВ №27 ПС Чердаклы	Повреждение прибора учета ф-4(0,4кВ) на ТП-14	21.04.2021	11-47 без ТП-14 14-30 вкл. ТП-14	7мин. 2ч.50мин.	население
27	21.04.2021	17-25 откл-и	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино УСК ТП-46, ТП-3353	Обрыв фазного провода в пролете опор №3-4	21.04.2021	17-55 вкл до РС-3066, в 20-00 вкл.в работу	30мин. 2ч.35мин.	Турбаза
28	22.04.2021	5-08	5	Кузоватовского района	яч.8 ПС Коромысловка	т.о. РПВ успешно	22.04.2021	5-12	4 мин.	водозабор, котельная, с/ш, д/с
29	22.04.2021	6-30	5	Кузоватовского района	яч.8 ПС Коромысловка	т.о. падение ветки тополя на спусках ВЛ-10 кВ от оп.288 до ЗТП-12	22.04.2021	07-49	1ч 19 мин	водозабор, котельная, с/ш, д/с, население
30	22.04.2021	09-15	3	Чердаклинского района	ТП-46	Сработал ПК-10 ф.В	22.04.2021	11-20	2ч 5 мин	Турбаза

31	22.04.2021	17-16	5	Базарносызганского района	ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-5	Обрыв проводов в пролете опор №3/3/3-3/3/6 в рез-те падения дерева.	22.04.2021	18-53	1ч 37 мин	Население
32	23.04.2021	08-20 откл-и	2	Николаевского района	ВЛ-0,4кВ №1 ГКТП-30	А/м сбита опора №6	23.04.2021	11-15	2ч 55 мин	население
33	24.04.2021	12-50	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №7 от ЗТП-11	обрыв провода в пролете опор 7/4-7/5 в результате падения ветки дерева при несанкционированном спиле тополя.	24.04.2021	14-30	1ч 40 мин	население
34	26.04.2021	11-04	5	Базарносызганского района	яч.9 ПС Глотовка	ТО. Береза легла на провода в пролёте опор №111-112	26.04.2021	12-00 вкл до РС-23 12:44 всё вкл	56 мин. 1ч. 40 мин.	Скважина, население.
35	27.04.2021	14-33		Майнского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Майна	Повреждение разрядника ф.В на ГКТП-28	27.04.2021	14-50 без ГКТП-28 15-45 всё вкл	17 мин. 1ч. 12 мин.	население
36	27.04.2021	18-00	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №7 ГКТП-1	Падение дерева в пролете опор 7/4/7-7/4/8	27.04.2021	19-06	1ч 6 мин	население
МАЙ										
1	30.04.2021	10-26	1	Ульяновского района	КЛ-10кВ №19 ПС Ишеевка	МТЗ, Повреждение концевой муфты на опоре №1	30.04.2021	10-57 по резерву 17-00 по норм схеме.	31 мин	Население
2	01.05.2021	4-25 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2	Возгорание по адресу ул. Средняя д.20, повреждение проводов в пр. оп.№ 15-17	01.05.2021	7-12 вкл. до оп.№15 9-40 вкл. полн.	2ч.47мин. 5ч 15мин	Население
3	01.05.2021	11-27 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №1 РП №2	Обгорание шлейфа на оп.40	01.05.2021	12-08	41 мин	ПТУ,артскважина,население
4	01.05.2021	11-45 сооб-ли	3	Новомалыклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-4276	Попадание рубероида с крыши на провода в пролете опор 10-11	01.05.2021	13-30	1ч 45 мин	население, дорожный отдел
5	01.05.2021	15-40 сооб-ли	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ГКТП-40	Столкновение а/м с опорой №19, обрыв проводов в пролете опор 18-20	01.05.2021	17-10	1ч 30 мин	население, АТС
6	02.05.2021	8-43	3	Мелекесского района	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-1310 (п.Русский Мелекесс)	сработал ПН-2 (250 А) фаза В повреждение ввода от оп.№2 до д.№4 ул.Строителей	02.05.2021	13-08	4ч.25 мин.	население
7	02.05.2021	21-45 откл-и	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-10 (ст.Кучуры)	Повреждение прокалывающего зажима на опоре 12	03.05.2021	0-50	3ч 5мин	население
8	04.05.2021	10-28	3	Новомалыклинского района	яч.3,9 ПС Н.Черемшанск.	Обгорание провода ВЛ-10 кВ №3 ПС Н.Черемшанск в пролете оп. №56-57	04.05.2021	яч.9 вкл 10-50 яч.3 вкл 14-13	22 мин 3ч 45 мин	Котельная, школа, дет сад, население.
9	04.05.2021	12-29	3	Мелекесского района	яч.19 ПС Береговая (Энергомодуль). На балансе УСК РП-13	Падение дерева в сетях Энергомодуля	04.05.2021	13-27	58 мин	Водозабор
10	04.05.2021	13-46	5	Барышского р-на	КЛ-10кВ №11 ТПС Барыш	ТО. Сработал разрядник ф.В на РК-2 КВЛ-10кВ №1 РП-2. Сильный дождь, ветер.	04.05.2021	13-58	14 мин	Скважина, котельная, школа, население.
11	04.05.2021	13-50	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №2 ТПС Барыш	ТО. Сработал разрядник ф.В на РК-2 КВЛ-10кВ №1 РП-2. Сильный дождь, ветер.	04.05.2021	13-58	8 мин	Больница, скважина, население.
12	04.05.2021	14-56	5	Барышского р-на	КЛ-10кВ №11 ТПС Барыш	Повреждение на КВЛ-10кВ №4 яч.11 РП-2 (связь между РП-1 и РП-2)	04.05.2021	15-30	34 мин	Скважина, котельная, школа, население.
13	04.05.2021	16-25		Майнского района	ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-11	Обрыв провода в рез-те падения дерева в пролете оп. №11-11.1	04.05.2021	16-53	28 мин	Население
14	04.05.2021	16-48	1	Цильнинского района	ВЛ-10кВ №3 ПС Б.Нагаткино	Отключение 1 СШ ПС 110/35/10 Нагаткино в сетях Россети.	04.05.2021	16-54	6 мин	Население
15	05.05.2021	10-20 сооб-ли	5	Вешкаймского района	КВЛ-10кВ №13 ПС Каргино(Россети). На балансе УСК 6 ТП.	РПВ успешное	05.05.2021	12-00	1ч 40мин	детсад, школа, водонасосная, население
16	06.05.2021	06-51	5	Кузоватовского района	КВЛ-10кВ №8 ПС Налейка.	ТО. Повреждение КЛ-10кВ от оп.5 до оп.6	06.05.2021	9-56 без ТП-1,3,4 16-26 вкл.полностью	3ч.05мин.	Скважина, население.
17	08.05.2021	17-08	5	Вешкаймского района	яч.13 ПС Каргино(Россети) (6 ТП-УСК)	Повреждение в сетях Россети	08.05.2021	21-15	4ч.7мин.	д/с, с/ш, насосная, население
18	10.05.2021	05-10	3	Чердаклинского района	ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-15	Сработал ПН-400А ф.В и выгорел контакт ф.В на автоматическом выключателе	10.05.2021	06-15	1ч 5 мин	Население
19	10.05.2021	21-45 сооб-ли	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-1220	Неисправность автоматического выключателя	10.05.2021	23-40	1ч 55мин	население

20	11.05.2021	6-20	3	Новомалыклинского района	ВЛ 10 кВ №12 ПС Новая Малыкла	РПВ успешное	11.05.2021	6-31	11 мин	котельная, школа, скважина, д/с, администрация, население
21	12.05.2021	10-25	3	Мелекесского района	яч.5 ПС Лынокомбинат(Энергомодуль), на балансе УСК ТП-265	Повреждение в сетях Энергомодуля	12.05.2021	11-10	45 мин	Население
22	12.05.2021	10-30	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино (Россети) УСК ТП-46, ТП-3353	Повреждение в сетях Россети	12.05.2021	13-10	2ч 40 мин	Турбаза, население
23	12.05.2021	11-12 откл-и		Сурского района	ВЛ-10кВ №6 ПС Сурское	Падение ветки дерева в пролете оп. 158-159	12.05.2021	11-24	12 мин	Школа, население.
24	12.05.2021	17-15	5	Барышского р-на	ВЛ-10кВ №6,7 РП-2	Повреждение шинного разъединителя(ножа ф.А) на РП-2.	12.05.2021	18-06 яч.7 РП-2 18-15 яч.6 РП-2 по резерву	51 мин 1 час	Школа, техникум, центр реабилитации, население.
25	13.05.2021	16-55	5	Барышского р-на	КВЛ 10кВ № 8 ТПС Барыш	РПВ успешно	13.05.2021	17-00	5 мин	скважина, котельная, больница, население
26	13.05.2021	16-57 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №13 РП №1	Падение ветки дерева в пролете опор 21/6-26	13.05.2021	17-40	43 мин	скважина, население
27	13.05.2021	18-50 откл-и	3	Новомалыклинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Новочеремшанск	Лопнул штыревой изолятор ф.А на опоре №67	13.05.2021	19-18 до РС-1 20-58 всё вкл	28 мин 2ч 8 мин	водонапорная башня, котельная, население
28	13.05.2021	18-45 откл-и	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-17	Возгорание школы	13.05.2021	20-10	1ч 25 мин	Население
29	14.05.2021	01-30 откл-и	5	Базарносызганского района	яч.14 ПС Б.Сызган	КИ. РПВ- успешно	14.05.2021	01-44	14 мин	Дет сад, водозабор, больница, население.
30	14.05.2021	04-57 откл-и	5	Базарносызганского района	яч.14 ПС Б.Сызган	КИ. Пробой опорного изолятора ф.А на ГКТП-17	14.05.2021	05-50 до РВ-5 06-57 без ГКТП-17, 7-50 ГКТП-17 вкл	53 мин 2 часа 2ч. 53 мин	Дет сад, водозабор, больница, население.
31	14.05.2021	9-02	3	Мелекесского района	яч.5 ПС Лынокомбинат(Энергомодуль) ТП-265(УСК)	повреждение в сетях Энергомодуль	14.05.2021	9-20	18 мин.	население
32	14.05.2021	10-30	3	Мелекесского района	яч.5 ПС Лынокомбинат(Энергомодуль) ТП-265(УСК)	повреждение в сетях Энергомодуль	14.05.2021	10-45	15 мин.	население
33	14.05.2021	13-50 отключили	3	Мелекесского района	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-4105	обрыв провода оп.21-22	14.05.2021	14-30	40 мин.	население
34	14.05.2021	15-03	1	Ульяновского района	яч.14 ПС Луговая(Россети) ТП-1318(УСК)	повреждение в сетях Россети	14.05.2021	16-10	1ч.07мин.	население
35	14.05.2021	20-05 откл-и	5	Барышского р-на	КВЛ 10 кВ №8 ТПС Барыш	Поиск КИ	14.05.2021	20-06	1 мин	скважина, котельная, больница, население
36	14.05.2021	20-07	5	Барышского р-на	КЛ 10 кВ №11 ТПС Барыш	Повреждение на КВЛ-10кВ №4 яч.11 РП-2 (связь между РП-1 и РП-2)	14.05.2021	20-22	15 мин	Скважина, котельная, школа, население.
37	14.05.2021	20-32	5	Базарносызганского района	яч.9 ПС Глотовка (т.о.)	АПВ успешное	14.05.2021	20-32	0	д/с,артскважина
38	15.05.21г.	16-00 откл-и	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-16	Пожар по ул. Красноармейская д.9 повреждены провода ВЛ-0,4кВ в пролете опор№ 14-15	15.05.21г.	21-30	5ч.30мин.	население
39	15.05.21г.	20-33	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино (Россети) ТП-46, ТП-3353 (УСК)	РПВ успешно	15.05.21г.	20-43	10 мин.	турбаза
40	16.05.21г.	13-12 откл-и		Майнского района	ВЛ-10кВ №7 ПС Майна	Пожар на лесокомбинате запитанного от ЗТП-43(СПСК).	16.05.21г.	14-30 до оп.33	1ч 18 мин	Население
41	17.05.2021	9:50	1	Ульяновского района	СШ-10 кВ ПС Б.Ключищи (на балансе УСК - ВЛ 10 кВ №1 ПС Б.Ключищи, КТП - 1576)	Неисправность секционного выключателя 10 кВ	17.05.2021	10:24	34 мин	Население
42	17.05.2021	13:30	3	Новомалыклинского района	СШ-10 кВ ПС Новочеремшанск (на балансе УСК - ВЛ 10 кВ №3 и №9 ПС Новочеремшанск)	Отключение вводного выключателя 10 кВ	17.05.2021	14:24	54 мин	Администрация, котельная, водонапорная башня, население
43	17.05.2021	21:00	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ ПС Майна (Россети). На балансе УСК ТП-44 (водозабор).	Повреждение в сетях Россетей	17.05.2021	21:53	53 мин	водозабор
44	17.05.2021	21:34 отключили	5	Базарносызганского района	ВЛ-10 кВ №14 ПС Базарный Сызган	Повреждение проходного изолятора ф.С ТП-8	17.05.2021	21:43 без ТП-8, 22:58 вкл. ТП-8	9 мин 1ч24мин	котельная, водозабор, школа, детский сад, больница, население
45	17.05.2021	21:52 отключили	5	Базарносызганского района	ВЛ-10 кВ №14 ПС Базарный Сызган	КИ. Повреждение РВО-10 кВ ф.А ТП-14	17.05.2021	22:01 без ТП-14, 22:31 вкл. ТП-14	9 мин 39 мин	котельная, водозабор, школа, детский сад, больница, население
46	18.05.2021	18-00 отключили	2	Новоспасского района	КТП-35	повреждение трансформатора	18.05.2021	22-23	4ч 23мин	Водонасосная станция, население
47	19.05.2021	22-11 отключили	5	Вешкаймского района	яч.13 ПС Каргино(Россети) ТП-1,2,3,4,5,6(УСК)	К.И. падение дерева на ВЛ в сетях Россетей	19.05.2021	23-11	1 час.	население с.Шарлово
48	20.05.2021	13-35	4	Майнского района	ВЛ-0,4 кВ №3 от ТП-9	Ураган. В пролёте оп. №18-19 упало дерево, росшее вне охранной зоны.	20.05.2021	13-55	20 мин	население

49	20.05.2021	13-57	4	Карсунского района	ВЛ-10 кВ №15 ПС Карсун	Дождь, ветер, гроза. На оп.49 наброс ветвей дерева, находящегося вне охранной зоны, слетели опорные изоляторы ф.А В С	20.05.2021	14-39 вкл. от РК-3 до РС-12, 14-55 потребители запитаны полностью	42 мин 58 мин	Население
50	20.05.2021	17-30	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №17 ПС Ишеевка (Россети). На балансе УСК ТП-44	Повреждение в сетях Россетей.	20.05.2021	18-05	35 мин	Население
51	20.05.2021	18-10 отключили	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №17 ПС Ишеевка (Россети). На балансе УСК ТП-44	Повреждение в сетях Россетей.	20.05.2021	19-15	14.5мин.	Население
52	21.05.2021	10-50	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-18	возгорание д.9 ул.Колхозная	21.05.2021	11-20	30 мин.	население
53	22.05.2021	9-49	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-23	обрыв провода в пролете опор №11-12 в результате падения дерева	22.05.2021	13-40	3ч.51мин.	население
54	22.05.2021	16-38 отключили	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-1381	повреждение ввода д.12 ул.Фабричная	22.05.2021	18-15	1ч.37 мин.	население
55	22.05.2021	16-45	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10 кВ №18 ПС Сенгилей гор.	М.Т.3.включена после осмотра	22.05.2021	19-58 до РС-12, 21-23 вкл.полностью	3ч.13мин.	МЧС,население
56	24.05.2021	7-35 отключили	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №15 ПС Кузоватово	опора №1 отгорел шлейф фаза С	24.05.2021	8-31	56 мин	население, водозабор
57	24.05.2021	12-30	1	Цильнинского района	ВЛ-10 кВ №3 ПС Цильна	РПВ успешно.	24.05.2021	12-33	3 мин	население
58	26.05.2021	7:27	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №1 ПС Большие Ключищи	РПВ успешно.	26.05.2021	7:40	13 мин	население
59	26.05.2021	10-16 отключили	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №1 ПС Большие Ключищи	повреждение разрядника фаза В РС-1, опора №1	26.05.2021	11-49	1ч.33мин.	население
60	28.05.2021	5-40 отключили по запросу МЧС	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП-50	отгорел СИП от опоры № 2/17 на артскважину,СИП на балансе Барышской водной компании	28.05.2021	6-35	55 мин.	артскважина, частный сектор
61	28.05.2021	12-06	4	Сурского района	ВЛ-10 кВ №6 ПС Сурская	ТО. РПВ успешно.	28.05.2021	12-09	3 мин.	котельная, школа, детсад, больница, население
62	29.05.2021	7-50	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Б.Нагаткино	Повреждение в сетях Россети	29.05.2021	9-15	1ч 25 мин.	котельная, администрация, прокуратура, очистные, население
63	30.05.2021	16-01	1	Ульяновского района	яч.14 ПС Б.Ключищи(Россети) ТП-1848,ТП-1381	повреждение в сетях Россети	30.05.2021	17-35 ТП-1848, 17-58 ТП-1381	1ч.34мин. 1ч.57 мин.	население
64	30.05.2021	18-15	2	Николаевского района	яч.5 ПС Ключики	Т.О.включена после осмотра	30.05.2021	19-25	1ч.10мин.	водозабор, население
65	30.05.2021	18-25	5	Барышского р-на	яч.1 ПС Бекшанка(Россети) ТП-1,2(УСК)	прохождение грозового фронта	30.05.2021	18-50	25 мин.	психоневрологическая больница,население
66	30.05.2021	18-50 отключили	1	Сенгилеевского района	яч.402 ПС ЗСК(Энергопромгрупп) ТП-10(УСК)	"земля"повреждение изолятора в сетях Энергомодуль	30.05.2021	19-47	57 мин.	население
67	30.05.2021	19-23 отключили		Майнского района	яч.7 ПС Игнатовка	"земля" повреждение РВО-10 фаза В КТП-3	30.05.2021	19-50	27 мин.	скважина, школа, котельная, население
68	30.05.2021	19-25	2	Новоспасского района	яч.13 ПС Нагорная	прохождение грозового фронта	30.05.2021	20-22	57 мин	детсад, больница, котельная, водокачка, население
69	31.05.2021	1-00	2	Новоспасского района	яч.13 ПС Нагорная	Аварийное отключение	31.05.2021	3-00 до РС-3 4-19 вкл. полн.	2ч 00 мин 3ч 19 мин	детсад, больница, котельная, водокачка, население
ИЮНЬ										
1	01.06.2021	8-37	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Уржумская (Россети). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11	РПВ-успешно	01.06.2021	8-42	5 мин	Скважина, администрация, население
2	01.06.2021	8-47	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Уржумская (Россети). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11	РПВ-успешно	01.06.2021	9-02	5 мин	Скважина, администрация, население
3	01.06.2021	9-49	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Уржумская (Россети). На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11	Повреждение на КТП - 5278 в сетях Россети	01.06.2021	10-07	18 мин	Скважина, администрация, население
4	03.06.2021	11-10	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-43	обрыв проводов опоры 2/8-2/9 в результате падения дерева	03.06.2021	12-10	1 час.	население
5	03.06.2021	11-10	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП-36	повреждение деревянной опоры 4/6 в результате падения дерева	03.06.2021	15-50	4ч.40 мин.	население
6	03.06.2021	11-53	5	Вешкаймского района	ВЛ-0,4кВ №1 от ГКТП-9	обрыв проводов опоры 38-39 в результате падения ветки дерева	03.06.2021	14-00	2ч.07мин.	население
7	03.06.2021	13-10	5	Барышского р-на	КЛ-10 №9 ТПС Барыш,ВЛ-10 №2,6,7 РП-2	отгорел шлейф на ТП-137 на балансе Энерготранссеть	03.06.2021	14-17	1ч.07мин.	ЦРБ,

8	03.06.2021	17-15 отключили	5	Барышского р-на	ГКТП-36	перекрыло рубильник ВЛ-0,4 кв №4 опора 4/7 вылетел крюк, слхст фазных проводов	03.06.2021	18-40	1ч.25мин.	население
9	04.06.2021	13-05 откл-и	1	Тереньгульского района	ВЛ-10кВ №19 ПС Тереньга	КИ. Повреждение проходного изолятора ф.В КТП-6	04.06.2021	13-55 до РС- 12 14-50 без КТП-6 16-05 всё вкл	50 мин 1ч 45 мин 3ч	Водозабор, КНС, население.
10	04.06.2021	14-15	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №13 ПС Каргино. На балансе УСК ТП- 1,2,3,4,5,6	ТО. РПВ - успешно	04.06.2021	15-23	1ч 7 мин	с. Шарлово
11	06.06.2021	19-50 отключили	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 кв №8 от ЗТП-9	пожар ул.Большинная д.39	06.06.2021	20-05	15 мин	население
12	07.06.2021	19-34 сообщили	3	Новомалыклин ского района	ТП 4022	Сработали ПК-10 кв ф.А,С	07.06.2021	21:36	2ч 2 мин	суд, население
13	08.06.2021	13-15	3	Чердаклинского района	ТП-47	Повреждение разрядника ф.А и ф.В в рез-те удара молнии	08.06.2021	18-05	4ч 50 мин	Конный двор
14	08.06.2021	21-07	5	Базарносызганского района	яч.14 ПС Б.Сызган(М.Т.З.)	РПВ успешно прохождение грозового фронта	08.06.2021	21-16	9 мин	больница,арт скважина, население
15	09.06.2021	16-24 отключили	4	Майнского района	ВЛ-10 кв №7 ПС Игнатовка	КИ. На КТП-3 повреждение разрядников ф.А, ф.С	09.06.2021	16-53	29 мин	Котельная, водозабор, школа, детсад, больница, население
16	10.06.2021	03-50	3	Мелекесского района	яч.15 ПС Береговая(Энергомодуль). На балансе УСК ТП- 270,275.	МТЗ. Повреждение в сетях Энергомодуля	10.06.2021	04-50 вкл ТП-275 05-09 вкл ТП-270	1ч 1ч 19 мин	Население
17	10.06.2021	12-09	2	Николаевского района	ВЛ 10 кв №5 ТПС 110/35/10 кв Ключики	КИ, прохождение грозового фронта	10.06.2021	18-29 до РО-8 19-40 вкл.полн.	6 ч 20 мин 7ч 31 мин	водокачка, население
18	10.06.2021	14-07	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №1 ПС Бекшанка (Россети) (на балансе УСК - ТП-1, ТП-2)	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	14-20	13 мин	больница, скважина, население
19	10.06.2021	14-45	5	Барышского р-на	яч.13 РП-2 (ввод 1 СШ-10 кВ)	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	14-53	8 мин	скважина, котельная, детсад, население
20	10.06.2021	14-45	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №7 РП-2	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	14-47	2 мин	больница, скважина, население
21	10.06.2021	16-40 отключили		Сурского района	ВЛ 10 кв №3 ПС 110/35/10 кВ Сурская	КИ, прохождение грозового фронта	10.06.2021	20-15	3ч 35мин	МЧС, администрация, МВД, население
22	10.06.2021	18-57	2	Николаевского района	ВЛ 10 кв №7 ТПС 110/35/10 кв Ключики	Прохождение грозового фронта	10.06.2021	19-36	39 мин	водокачка, население
23	10.06.2021	19-50	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №1 ПС Бекшанка (Россети) (на балансе УСК - ТП-1, ТП-2)	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	21-50	1 час	больница, скважина, население
24	10.06.2021	20-20	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кв №8 ПС Налейка.	Удар молнии между опорами 32-33. Отгорел провод оп.31 ф.В	10.06.2021	22-00	1ч 40мин	водокачка, население
25	10.06.2021	20-25 отключили		Сурского района	ВЛ 10 кв №3 ПС 110/35/10 кВ Сурская	КИ. Повреждение в Россетях.	10.06.2021	20-59	34 мин	МЧС, администрация, МВД, население
26	10.06.2021	20-57	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №1 РП-2	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	21-58	1ч 1мин	скважина, котельная, детсад, население
27	10.06.2021	20-57	5	Барышского р-на	яч.13 РП-2 (ввод 1 СШ-10 кВ)	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	21-08	11 мин	скважина, котельная, детсад, население
28	10.06.2021	21-30	5	Базарносызганского района	ВЛ-10 кв №9 ПС Должникovo.	Прохождение грозового фронта	10.06.2021	23-26	1ч 56мин	водокачка, население
29	10.06.2021	23-35	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №1 РП-2	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	23-47	12 мин	скважина, котельная, детсад, население
30	10.06.2021	23-35	5	Барышского р-на	яч.13 РП-2 (ввод 1 СШ-10 кВ)	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	23-44	9 мин	скважина, котельная, детсад, население
31	10.06.2021	23-39	5	Барышского р-на	ф.27 ПС 220 кв Барыш	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	10.06.2021	23-59	20 мин	скважина, население
32	11.06.2021	0-17	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №1 РП-2	Прохождение грозового фронта На оп.40/5 повреждение изолятора и провода ф.В.	11.06.2021	1-56	1ч 39мин	скважина, котельная, детсад, население
33	11.06.2021	0-17	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №6 РП-2	РПВ успешное. Прохождение грозового фронта	11.06.2021	0-30	13 мин	водокачка, население
34	11.06.2021	0-37	5	Барышского р-на	яч.13 РП-2 (ввод 1 СШ-10 кВ)	На оп.40/5 ВЛ 10 кв №1 РП-2 повреждение изолятора и провода ф.В.	11.06.2021	0-39	2 мин	скважина, котельная, детсад, население
35	11.06.2021	0-37	5	Барышского р-на	яч.10 РП-2 (ввод 2 СШ-10 кВ)	На оп.40/5 ВЛ 10 кв №1 РП-2 повреждение изолятора и провода ф.В.	11.06.2021	0-40	3 мин	водокачка, население
36	11.06.2021	3-24	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кв №6 РП-2	ТО. РПВ успешное.	11.06.2021	3-41	17 мин	водокачка, население

37	11.06.2021	3-40	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №1 РП-2	ТО. РПВ успешное.	11.06.2021	3-42	2 мин	скважина, котельная, детсад, население
38	11.06.2021	3-47	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №6 РП-2	ТО.повреждение на потребительской ТП	11.06.2021	4-28 вкл. до РС-44 7-30 вкл.	41 мин	водокачка, население
39	11.06.2021	7-54	2	Новоспасского района	яч.11 ПС Новоспасская	РПВ после прохождения грозового фронта Повреждение в Россетях.	11.06.2021	8-12	18 мин.	с/ш,д/с,водокачка,население
40	11.06.2021	9-40	5	Барышского р-на	КТП-35	разрушение изолятора неподвижного ножа РЛНД-10 фаза В	11.06.2021	11-40	2ч.	население
41	11.06.2021	18-17	1	Сенгилеевского района	яч.402 ПС ЗСК(энергопромгруп) ТП-10(УСК)	РПВ после прохождения грозового фронта	11.06.2021	21-39	3ч 22мин	население
42	11.06.2021	19-25 сооб-ли	3	Новомалыклинского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-4209	РПВ успешное	11.06.2021	20-20	55 мин	население
43	11.06.2021	21-05	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №2 РП №2	РПВ после прохождения грозового фронта	11.06.2021	21-07	2мин	население
44	11.06.2021	21-05	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №6 РП №2	РПВ после прохождения грозового фронта	11.06.2021	21-08	3мин	водокачка, население
45	11.06.2021	20-00	1	Кузоватовского района	КВЛ-10 кВ №8 ПС Налейка	Повреждение разрядников на КТП-5	11.06.2021	21-19	1ч 19мин	школа, население
46	11.06.2021	21-35 сооб-ли	5	Вешкаймского района	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-4	Падение дерева в пролете опор 21-22	11.06.2021	0-00	2ч 25 мин	население
47	12.06.2021	0-30	5	Вешкаймского района	КВЛ 10 кВ №11 ПС Чуфарово	Падение дерева в пролете опор 23-24, разрушение изолятора ф.А на оп.24	12.06.2021	5-30	5ч	Больница, водозабор, КНС, школа, детсад, население
48	12.06.2021	4-42 откл-ли	5	Барышского р-на	КВЛ 10 кВ №8 ТПС Барыш	Сбита опора №24	12.06.2021	7-20	2ч 38 мин	скважина, котельная, больница, население
49	12.06.2021	17-38	2	Радищевского района	яч.8,11,12 ПС Радищево	Отключение в сетях 110 кВ Россети	12.06.2021	18-29	51 мин	РДК, школа, водозабор, администрация, д/с, ЦРБ, население.
50	12.06.2021	17-38	2	Старокулатинского района	яч.2,3,19 ПС Ст. Кулатка	Отключение в сетях 110 кВ Россети	12.06.2021	17-45	7 мин	Администрация, д/с, школа, маслозавод, артскважина, население
51	13.06.2021	14-02	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 от ТПС 110/10кВ Коромысловка	ТО. Гроза.	13.06.2021	15-59	1ч 57мин	водозабор,коте льяная, с/ш, д/с, население
52	13.06.2021	15-34	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ №5 ПС 110/10 кВ Майна.	МТЗ. Порывы сильного ветра. Ветвь дерева на оп.61	13.06.2021	15-36	2 мин	водозабор,коте льяная, с/ш, д/с, ЦРБ, население
53	13.06.2021	15-53	2	Николаевского района	ВЛ-10 кВ №7 от ТПС 110/35/10 кВ Ключики	Прохождение грозового фронта.	13.06.2021	18-08 вкл. до РС-11; 19-10 вкл. полностью	2ч 15мин 3ч 17мин	Водозабор, население, с /ш.
54	13.06.2021	15-53	2	Николаевского района	ВЛ-10 кВ №8 от ТПС 110/35/10 кВ Ключики	Прохождение грозового фронта.	13.06.2021	17-53	2 часа	д/с,котельная, во дозабор, населе ние
55	13.06.2021	16-20 отключили	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 от ТПС 110/10кВ Коромысловка	Переос по ф.А на ТПС 110/10кВ Коромысловка. Отгорел шлейф ф.А на оп.33	13.06.2021	20-34 без ГКТП-112 (ИнзаСервис)	4ч 14 мин	водозабор,коте льяная, с/ш, д/с, население
56	13.06.2021	17-34	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №7 ТП-8.	В пролёте оп. 7/13/2-7/13/3 упала берёза.	13.06.2021	18-46	1ч 12мин	население
57	13.06.2021	21-03	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №8 от ТПС 110/10кВ Коромысловка	При включении ВЛ-10 кВ №7 ПС Коромысловка (МРСК)	13.06.2021	21-05	2 мин	водозабор,коте льяная, с/ш, д/с, население
58	15.06.21г	18-38		Майнского района	ВЛ-10кВ №7 ПС Игнатовка	Повреждение трансформатора на КТП-6	15.06.21г	18-46 без КТП-6 0-05 полн.	8мин. 5ч 27мин	население
59	16.06.21г	16-51	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №7,15 ПС Кузоватово	Повреждение в сетях 35кВ Россети	16.06.21г	16-57	6 мин	Скважина, школа, дет сад, население
60	18.06.2021	14-12		Сурского района	ВЛ-10 кВ №3 ПС Сурская	Отключение 1 СШ-10 кВ ПС Сурская в сетях Россети	18.06.2021	14-17	5 мин	МЧС, МВД, котельная, администрация население
61	20.06.2021	16-54	5	Базарносызганского района	ВЛ-10кВ №8 ПС Глотовка	Повреждение КЛ-10кВ от РС-4 до РС-5	20.06.2021	19-00 всё вкл	2ч 6 мин	Школа, больница, население.
62	24.06.2021	11-13	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма	ТО. Падение ветки дерева в пролёте опор №38-39	24.06.2021	12-34	1ч 21 мин	Водозабор, население
63	24.06.2021	14-46	1	Ульяновского района	ВЛ-10кВ №13,14 ПС Луговая(Россети). На баалнсе УСК ТП-1318,1220.	Повреждение в сетях Россети	24.06.2021	16-40	1ч 54 мин	Население
64	24.06.2021	15-55	5	Базарносызганского района	ВЛ-10 кВ №9 ПС Должниково	Падение дерева в пролете оп.№139/6-139/7 в рез-те прохождения грозового фронта.	24.06.2021	18-17 до РС-22 21-25 все вкл.	2ч 22 мин 5ч. 30мин.	Очистные, население.

65	25.06.2021	20-38	5	Барышского р-на	ф.8,9,11 ТПС Барыш	схлест проводов ф.8 ТПС Барыш из-за обрыва оптоволоконного кабеля Мегафон (совместная подвязка) от оп.24 до РК-5 транспортным средством	25.06.2021	20-40 вкл ф.9,11 ТПС Барыш 21-38 ф.8 ТПС Барыш	2 мин 1ч	Больница, МЧС, военкомат, школа, д/сад, население
66	26.06.2021	18-10 откл-и	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Нaleyка	КИ. На оп.24 в ст. ТП-1 обнаружен поврежденный РВО-10 кВ ф.А	26.06.2021	19-52	1ч 42мин	Котельная, школа, население
67	26.06.2021	18-56	1	Сенгилеевского района	ВЛ 10 кВ №18 ПС Сенгилей город	АПВ успешно. Дождь, гроза	26.06.2021	18-56	0 мин	МВД, котельная, МЧС, население
68	26.06.2021	19-25	1	Сенгилеевского района	ВЛ 10 кВ №18 ПС Сенгилей город	обрыв всех фазных проводов оп.145-147	26.06.2021	21-36	2ч 11мин	МВД, котельная, МЧС, население
69	26.06.2021	19-58 сообщили	5	Барышского р-на	ТП-80 (Акушат).	Повреждение в Россетях.	26.06.2021	21-22	1ч 24мин	Психоневрологический интернат
70	26.06.2021	22-00 сообщили	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ №9 ПС Тагай	Повреждение в Россетях.	26.06.2021	22-45	45 мин	Население
71	26.06.2021	22-00 сообщили	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ 8 ПС Уржумская	Повреждение в Россетях.	26.06.2021	22-45	45 мин	Скважина, администрация, население
72	27.06.2021	8-20 сообщили	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-2	Подение дерева на ВЛ-0,4кВ в пролете опор 4-5	27.06.2021	11-30	3ч.10мин.	население
73	28.06.2021	17-52 отключили	5	Вешкаймского района	яч.11 ПС Чуфарово	пролет опор №14-15 касание световой гирлянды ВЛ-10 кВ.	28.06.2021	18-31	39 мин.	население
74	29.06.2021	2-00	5	Барышского р-на	яч.9 ПС Редуктор	прохождение грозового фронта	29.06.2021	2-17	17 мин.	население
75	29.06.2021	3-30		Карсунского района	яч.3 ПС Карсун.	разрушение грозоразрядника и обрыв провода оп..11 ВЛ-10кВ при прохождении грозового фронта	29.06.2021	5-22 вкл от яч.15 до оп.53, 7-40 всё вкл.	1ч.52мин. 4ч 10мин	д.сад, население
76	29.06.2021	15-27 сообщили	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ 8 ПС Уржумская (Россети). ТП-4,5,6,7,8,11(УСК)	прохождение грозового фронта	29.06.2021	16-12	45 мин	Скважина, администрация, население
77	29.06.2021	16-25 сообщили	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ 8 ПС Уржумская (Россети). ТП-4,5,6,7,8,11(УСК)	прохождение грозового фронта	29.06.2021	16-44	19 мин	Скважина, администрация, население
78	29.06.2021	19-29	2	Новоспасского района	яч.13 ПС Нагорная	падение дерева на ВЛ пролеты опор 181-182	29.06.2021	20-34	1ч.15 мин.	д/с, ЦРБ, водокачка
79	29.06.2021	20-30	2	Новоспасского района	яч.7 ПС Новоспасская	повреждение разрядника КТП-50	29.06.2021	21-35	1ч.05мин.	сош, д/с, КНС, население
80	29.06.2021	20-30	2	Новоспасского района	яч.11 ПС Новоспасская	падение ветки дерева опоры 18-19	29.06.2021	22-31	2ч.01мин.	население
81	29.06.2021	20-30	2	Старокулаткинского района	яч.2 ПС С.Кулатка	опоры 46-47 обрыв провода в результате падения дерева	29.06.2021	23-36	3ч.06мин.	СОШ, население
82	29.06.2021	21-02	5	Барышского р-на	яч.13,10 РП-2	падение деревьев опоры 44-45	29.06.2021	21-53 вкл.яч.10.21-56 вкл.яч.13, в 21-59 вкл.яч.9, 21-58 вкл.яч.7, 22-00 вкл.яч.4, 23-26 вкл.ВЛ-10 №6	51 мин. 54мин. 57мин.	население
83	29.06.2021	21-02	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 №3 от ТП-18	обрыв провода в результате падения дерева	30.06.2021	00-18	3ч.16мин.	население
84	29.06.2021	21-02	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ 8 ТПС Барыш, яч.10,12 РП-1	прохождение грозового фронта	29.06.2021	22-19 вкл.ВЛ-10 №8, 22-20 вкл.яч.10, 23-31 вкл.яч.12	1ч.18мин. 1ч.19мин.	Скважина, население
85	29.06.2021	22-08	5	Барышского р-на	ВЛ-10 №27 ПС Барыш-220	РПВ	29.06.2021	22-26	18мин.	артскважина, население
86	29.06.2021	21-16	5	Вешкаймского района	яч.17 ПС Вешкайма	ГКТП-30(Энергопромгрупп) падение ветки дерева на шлейфа	30.06.2021	0-55	3ч.39мин.	Скважина, больница, население
87	29.06.2021	21-40		Карсунского района	ВЛ-0,4 №3 от ТП-13	обрыв провода в результате падения дерева	30.06.2021	1-20	3ч.40мин.	население
88	29.06.2021	21-40		Карсунского района	яч.3,15,16 ПС Карсун	прохождение грозового фронта	29.06.2021	в 23-05 вкл.яч.15, 23-10 вкл.яч.16, 23-15 вкл.яч.3	1ч.25мин.	Скважина, администрация, население
89	29.06.2021	21-42		Майнского района	ВЛ-10 кВ 8 ПС Уржумская (Россети). ТП-4,5,6,7,8,11(УСК)	прохождение грозового фронта	29.06.2021	22-34	52 мин.	Скважина, администрация, население
90	29.06.2021	23-40 отключили		Карсунского района	яч.16 ПС Карсун	"земля" опоры 24 повреждение изолятора	30.06.2021	1-30	1ч.50мин.	население

91	29.06.2021	20-50	5	Кузоватовского района	яч.7,14,15 ПС Кузоватово	Повреждение в Россетях, ВЛ-10 №7 ПС Кузоватово опора №1 сработали РВО фаза В,С.	29.06.2021	21-10 вкл.яч.14,15 ПС Кузоватово. 22-50 вкл.яч.7 ПС Кузоватово	20мин.	Скважина, администрация/ш,д/с, население
92	29.06.2021	21-17	5	Вешкаймского района	яч.4 ПС Чуфарово	РПВ	29.06.2021	22-07	50мин.	население
93	29.06.2021	21-30	5	Вешкаймского района	яч.15 ПС Чуфарово	прохождение грозового фронта	30.06.2021	0-34 до РС-15/1,6-23 вкл.полностью	3ч04мин.	водозабор,население
94	30.06.2021	0-46		Сурского района	яч.3 ПС Сурская	Повреждение в Россетях	30.06.2021	2-08 вкл.от яч.6 ПС Сурская	1ч.22мин.	администрация, население
95	30.06.2021	1-23 отключили	5	Вешкаймского района	яч.4 ПС Чуфарово	повреждение проходного изолятора фаза А на ГТП-1	30.06.2021	1-33 без ГТП-1, 2-30 вкл.полностью	10 мин.	МЧС,КНС,население
96	30.06.2021	2-50 откл-и	2	Новоспаского района	КТП-26	повреждение трансформатора	30.06.2021	5-35	2ч.35мин.	население
97	30.06.2021	8-00 сообщили	4	Карсунского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-16	Обрыв провода в пролете опор 8-9, наклон опоры №11	30.06.2021	14-36	6ч 36мин	население, д/с
98	30.06.2021	9-30 откл-и	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №15 ПС Чуфарово	Разрушение изолятора на оп.117	30.06.2021	10-24 до РО-15-1 12-16 вкл.полн.	54 мин 2ч 46мин	Скважина, администрация, население
99	30.06.2021	10-00 сооб-ли	5	Вешкаймского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-20	РПВ успешное	30.06.2021	11-00	1ч	население
100	30.06.2021	16-30	5	Барышского р-на	2 СШ-10 кВ РП-2	РПВ успешное, прохождение грозового фронта	30.06.2021	16-41 вкл.яч.10 16-42 вкл. яч.6 16-44 вкл. яч.4	11 мин 12 мин 14 мин	Школа, водоканал, техникум, центр реабилитации, население.
101	30.06.2021	15-51	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Р.Мелекес (Россети), на балансе УСК - ТП-1310	Повреждение в Россетях.	30.06.2021	18-20	2ч 29 мин	население
102	30.06.2021	17-12 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №7 РП-2	обгоревший шлейф на РС-20, ф.А	30.06.2021	18-20	1ч 8мин	население, водоканал
103	30.06.2021	17-55 сооб-ли	5	Барышского р-на	КТП-17	Сработали 3 ПК-10 кВ, прохождение грозового фронта	30.06.2021	18-10	15 мин	население
104	30.06.2021	18-45	4	Майнского района	ВЛ 10 кВ №23 ПС Майна	АПВ успешное	30.06.2021	18-45	0 мин	население, б/с Мегафон
105	30.06.2021	19-21	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Б.Нагаткино	РПВ успешное	30.06.2021	19-30	9 мин	детсад, население
106	30.06.2021	20-15	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка	КИ. Сильный дождь. Сильный ветер. Повреждение колачка штыревого изолятора ф.В ТП-1.	30.06.2021	20-30	15 мин	население
107	30.06.2021	22-51	4	Майнского района	ВЛ 10 кВ №23 ПС Майна	АПВ успешное	30.06.2021	22-51	0 мин	население, б/с Мегафон
ИЮЛЬ										
1	01.07.2021	4-08	3	Мелекесского района	ВЛ-10 кВ №6 ПС Мулловка (Россети). На балансе УСК ТП-1292.	Повреждение в Россетях.	01.07.2021	5-57	1ч 49мин	население
2	01.07.2021	6-38	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №2 ПС Мирная	Повреждение РВО-10 кВ ф.В ТП-2136.	01.07.2021	6-55	17 мин	население
3	01.07.2021	6-20	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №14 ПС Луговая(Россети) на бал. УСК ТП-1318	Повреждение в Россетях.	01.07.2021	7-15	55мин.	население
4	01.07.2021	9-00 откл-и	1	Сенгилеевского района	ЗТП-5 (п. Ц. завод)	повреждение шины в РУ-0,4кВ	01.07.2021	10-10	1ч. 10мин.	население
5	01.07.2021	14-07		Майнского района	яч.7 ПС Игнатовка	РПВ-успешно, дождь, гроза	01.07.2021	14-20	13мин.	скважина, школа, котельная, население
6	01.07.2021	13-47	5	Вешкаймского района	яч.6 ПС Вешкайма(Россети) на бал. УСК ТП-46	РПВ-успешно, дождь, гроза	01.07.2021	13-53	6мин.	население
7	01.07.2021	16-00	5	Барышского р-на	яч. 18 ТПС Барыш (КВЛ-10 №8)	Разрушение 3 РВО-10 на оп.№21/1	01.07.2021	17-08	1ч.08мин.	скважина, котельная, больница, население
8	01.07.2021	16-15	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №4	РПВ-успешное	01.07.2021	16-40	25мин.	скважина, население
9	01.07.2021	16-15	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №1	РПВ-успешное	01.07.2021	16-40	25мин.	скважина, котельная, детсад, население
10	01.07.2021	16-15	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №2	разрушение разрядника КТП-75	01.07.2021	17-58	1ч.43мин.	Школа, техникум, центр реабилитации, население.
11	01.07.2021	16-15	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №6	КВЛ-10кВ №6 разрушение изоляторов ф"в" оп. 55/8, ф"А" оп.55/7; перегорели 3 ПК-10 кВ на ТП-43 и ТП-26, повреждение автомата на ТП-43	01.07.2021	18-30 вкл. до РС-17 и до РС-44 21-45 вкл.полн.	25мин.	Школа, техникум, центр реабилитации, население.
12	01.07.2021	16-15	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №7	кЗ на ТП-15, сработали 2 ПК-10 кВ	01.07.2021	17-50 без ТП-15 в 20-20 вкл. ТП-15	1ч 35 мин 4ч 5 мин	скважина, население

13	01.07.2021	17-47 сооб-ли	5	Барышского р-на	ТП-74	Повреждение проходных и опорных изоляторов	01.07.2021	23-02	5ч 15 мин	ГРС, население
14	01.07.2021	20-42	5	Вешкаймского района	КВЛ-10 кВ №13 ПС Каргино (Россети), на балансе УСК - 6 ТП	Падение ветки на оп.515	01.07.2021	21-20	38 мин	детсад, школа, водонасосная, население
15	02.07.2021	13-42 отключили	5	Барышского р-на	яч.9 РП-2	повреждение 5 изоляторов опоры 40,42, опора 96 поврежден разрядник, ТП-82 сработали ОПН-0,4-3шт.	02.07.2021	17-02 вкл.без ТП-14,37,13,42,69,108,82,109. 17-32 вкл до РС-55, 18-53 без ТП-82.	3ч.20мин.	ЦРБ, с/ш, артскважина, население
16	02.07.2021	13-42 отключили	5	Барышского р-на	ТП-82	Повреждение ТМ-63 кВА	03.07.2021	18-22	28ч 40мин	телевышка (резерв)
17	04.07.2021	1-53	5	Барышского р-на	КЛ-10 кВ №9 ТПС Барыш	при отыскании К.И энергодиспетчер недовключила ВВ-10кВ	04.07.2021	2-10 вкл.КЛ-10 кВ№9 ТПС Барыш,яч.4,6 РП-2	17 мин.	население
18	04.07.2021	3-21	5	Барышского р-на	яч.10,4 РП-2	РПВ	04.07.2021	3-31	10 мин.	население
19	04.07.2021	13-30	5	Вешкаймского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-17	Сбита опора №12	04.07.2021	14-30	1ч	население
20	05.07.2021	10-00 откл-и	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-город	Искрение в РУ-10кВ КТП-36	05.07.2021	10-07 без КТП-36 11-35 вкл. КТП-36	7мин. 1ч. 35мин.	население
21	06.07.2021	9-26	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш	повреждение РВО-10 кВ ф.А, ф.В оп. 10	06.07.2021	9-36	10 мин	ЦРБ, с/ш, артскважина, население
22	06.07.2021	12-32	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Живайкино (Россети). На балансе УСК ТП-1, ТП-2 (п. Приозёрный).	Повреждение в сетях МРСК	06.07.2021	14-05	1ч 33мин	население, больница
23	07.07.2021	14-01	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино (Россети) ТП-46,3353(УСК)	повреждение на ведомственной ТП-3356(МВД)	07.07.2021	14-35	34 мин.	турбаза
24	07.07.2021	16-27	1	Сенгилеевского района	яч.10 ПС Сенгилей-ц.з.	повреждение пускателя в РУ-0,4 кВ ЗТП-7, сработали 3 ПК-6 кВ	07.07.2021	17-35	1ч.08мин.	водозабор,насе ление
25	08.07.2021	14-50 откл-и		Сурского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1	Обрыв двух фазных проводов в пролете опор 17-18 в результате падения ветки	08.07.2021	16-08	1ч 18 мин.	население
26	10.07.21г.	18-40	3	Чердаклинского района	ВЛ-10кВ №37 ПС Чердаклы	на ВЛ-10кВ в пролете опор №49-50 обнаружена ветка дерева	10.07.21г.	19-28	48 мин.	школа, д/сад, больниа, население
27	10.07.21г.	18-52	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряскино (Россети) на бал. УСК ТП-46, ТП-3353	опоры №5-6 повреждение КЛ-10кВ (ф."А", "С")	10.07.21г.	22-30 вкл.до РС-3066, в 1-00 вкл.РС-3066	3ч.38 мин.	Турбаза, население
28	12.07.2021	13-40	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №15 ПС Кузоватово	РПВ успешное. Повреждение в сетях Россети	12.07.2021	13-48	8 мин	котельная, д/с, скважина, население
29	12.07.2021	20-28 откл-и	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №9 ТПС Барыш. КВЛ-10кВ №6,7 РП-2	КИ. Повреждение проходного изолятора на потреб ГКТП-137(ЭнергоТрансСеть)	12.07.2021	20-43 вкл ВЛ-10кВ №9 20-47 вкл КВЛ-10кВ №6 22-45 вкл КВЛ-10кВ №7 без ГКТП-137	15 мин 19 мин 2ч 17 мин	Скважина, население.
30	13.07.2021	14-28 откл-и	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-город	Обнаружена ветка в пролете опор № 170-171	13.07.2021	15-40	1ч.12мин.	население
31	13.07.2021	19-10	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №1	РПВ-успешно	13.07.2021	19-16	6 мин.	скважина, котельная, детсад, население
32	14.07.2021	5-37	3	Мелекесского района	яч.10 ПС Тиинск (на балансе УСК ТП-1586)	Сработал разрядник на ТП-1586 фаза В.	14.07.2021	10-54	5ч.17мин.	Рыбный край
33	14.07.2021	17-50		Сурского района	яч.6 ПС Сурская	"земля"фаза С, дождь, сильный ветер	14.07.2021	19-23 вкл.после осмотра	1ч.33мин.	население
34	15.07.2021	18-15		Майнского района	яч.8 ПС Уржумское. На балансе УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13	Повреждение в сетях 10 кВ Россети	15.07.2021	20-40	2ч.25мин.	Население
35	16.07.2021	15-28		Сурского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС Сурская	РПВ успешное	16.07.2021	15-35	7 мин	Школа, больница, население
36	16.07.2021	16-10	5	Базарносызганского района	ЗТП-11	Сработали 3 ПК-10 кВ, сорел прибор учета и рубильник, грозовой фронт	16.07.2021	18-33	2ч 23 мин	Школа, население
37	16.07.2021	17-04	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Никольская -1	Повреждение в сетях Россети	16.07.2021	17-50	46 мин	Школа, д/с, администрация, скважина, население
38	16.07.2021	17-40 откл-и		Сурского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС Сурская	Неисправность в ячейке	16.07.2021	18-20 от ВЛ-10 кВ №3	40 мин	Школа, больница, население
39	17.07.2021	15-20	5	Кузоватовского района	яч.7 ПС Кузоватово	Повреждение КЛ-10кВ от оп. 126/1 до КТП-39	17.07.2021	17-53	2ч.33мин.	Скважина, администрация, население

40	18.07.2021	16-16	5	Вешкаймского района	яч.2 ПС Вешкайма	прохождение грозового фронта, в пролете опор 31-32 при падении дерева макушкой задело провода	18.07.2021	17-17	1ч.01мин.	ЦРБ, санаторий
41	18.07.2021	17-00		Майнского района	КТП-19 (Инза-сервис)	В РУ-0,4кВ сработал вводной автомат	18.07.2021	19-10	2ч.10мин.	5 частных домов(УСК)
42	20.07.2021	9-36	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС 110/10 кВ Чуфарово	Повреждение РВО-10 на ТП-6	20.07.2021	11-23	47 мин	Школа, больница, водозабор, д/с, 2 КНС, котельная, население
43	20.07.2021	12-00	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Чуфарово	КИ	20.07.2021	13-37 до РО-15-1	1 ч 37 мин	2 водозабора, население
44	20.07.2021	12-10	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ТПС Барыш, ВЛ 10 кВ №13, ВЛ 10 кВ №14	Падение дерева в пролете опор 3-4 ф.14, сломана опора №4, обрыв проводов	20.07.2021	13-10 вкл. ВЛ 10 кВ №8 ТПС Барыш, 13-24 вкл. ВЛ 10 кВ №13; 17-43 вкл ВЛ 10 кВ №14	1 ч 1ч 14 мин 5ч 33 мин	скважина, котельная, население
45	20.07.2021	12-29	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №27	РПВ успешное	20.07.2021	12-33	4 мин	АТС, 3 артскважины, д/с, население
46	20.07.2021	13-06	4	Майнского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Уржумская (на балансе УСК 7 ТП)	Повреждение в сетях Россети	20.07.2021	15-30	2 ч 24 мин	2 котельных, 2 скважины, администрация, д/с, школа
47	20.07.2021	12-51	5	Барышского р-на	яч.6,7,11,13 РП-2	Грозовой фронт	20.07.2021	12-56	5 мин	скважина, котельная, детсад, население
48	20.07.2021	12-51	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №2 (яч.9 РП-2)	ветка дерева в пролете опор 27/8 - 27/9	20.07.2021	13-39	48 мин	Больница, население
49	20.07.2021	13-05		Карсунского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Языково	РПВ успешное	20.07.2021	14-00	55 мин	водокачка, котельная, школа, д/с, администрация, население
50	20.07.2021	13-24	2	Николаевского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Ключики	РПВ успешное, грозовой фронт	20.07.2021	14-21	57 мин	3 водокачки, население
51	20.07.2021	14-10	5	Барышского р-на	ВЛ 10 кВ №1 ПС Бекшанка (на балансе УСК - ТП-1, ТП-2)	Повреждение в сетях Россети	20.07.2021	15-29	1ч 19 мин	Психоневрологический интернат, водокачка, население
52	20.07.2021	13-18	2	Радищевского района	ПС Радищево (на балансе УСК ВЛ 10 кВ №8,11,12 ПС Радищево)	Повреждение в сетях Россети	20.07.2021	14-01	41 мин	Прокуратура, МВД, МЧС,д/с, школа, водокачка, ЦРБ, население
53	20.07.2021	15-20	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Р.Мелекес (на балансе УСК - ТП 1310)	Повреждение в сетях Россети	20.07.2021	17-15	1 ч 55 мин	ФАП, население
54	20.07.2021	15-44 откл-и	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Чуфарово	Повреждение изолятора на опоре №121	20.07.2021	17-44	2 ч	2 водозабора, население
55	20.07.2021	16-30 сооб-ли	3	Новомалыклин ского района	ВЛ 10 кВ №9 ПС Новочеремшанск	Грозовой фронт, КИ	20.07.2021	21-13 до РС-1 22-23 без ТП-4121 23-55 всё вкл	4ч 43 мин 5ч 53 мин 7ч 25 мин	4 котельных, 2 вод.башни, школа, д/с, администрация, население
56	20.07.2021	16-30 сооб-ли	3	Новомалыклин ского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Новочеремшанск	Грозовой фронт. Обрыв 2-ух проводов ВЛ-0.4кВ №2 от ТП-4105 в пролете оп. 50-51 в рез-те падения дерева	20.07.2021	17-06 без ВЛ-0.4кВ №2 00-40 всё вкл	36 мин 8ч 10 мин	3 водонапорных башни, котельная, население
57	21.07.2021	10-11 откл-и	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4кВ № 2 от ЗТП-13	Пожар по ул. Шевченко д.22	21.07.2021	10-55	44 мин.	население
58	22.07.2021	1-50	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ТПС Барыш	РПВ успешное. Грозовой фронт	22.07.2021	2-24	34 мин	скважина, котельная, население
59	22.07.2021	2-00	5	Барышского р-на	яч.2, яч.12 РП-1	РПВ успешное. Грозовой фронт	22.07.2021	2-11	11 мин	население
60	22.07.2021	1-57	5	Барышского р-на	яч.7 РП-2	РПВ успешное. Грозовой фронт	22.07.2021	2-29	32 мин	население
61	22.07.2021	3-00 откл-и		Сурского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-43	Повреждение ввода по ул.Энгельса, 42	22.07.2021	9-00	6 ч.	население
62	22.07.2021	1-52	2	Николаевского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Ключики	РПВ успешное. Грозовой фронт	22.07.2021	3-07	1 ч 15 мин	население
63	22.07.2021	3-30	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 ГКТП-18	Падение дерева в пролете опор 2/11/1-2/11/2	22.07.2021	6-20	2ч 50 мин	население
64	22.07.2021	5-00 сооб-ли	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4кВ №3 ТП-36	Падение дерева повреждение 2 опор ул.Пугачева	22.07.2021	19-30	14ч.30мин.	население
65	22.07.2021	6-02 сооб-ли	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №5 ГКТП-40	Падение дерева повреждение 1 опоры ул.Репина	22.07.2021	18-00	11ч.58мин.	население
66	22.07.2021	6-50 откл-и	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ГКТП-40	Падение дерева повреждение 1 опоры ул.Гая	22.07.2021	19-00	12ч.10мин.	население
67	22.07.2021	5-06	3	Мелекесского района	яч.0 ПС Н.Майна (Россети), на балансе УСК - ТП-1023	Повреждение в сетях Россети	22.07.2021	7-45	2 ч 39 мин	население
68	22.07.2021	7-30 сооб-ли	3	Ульяновского района	ТП-1576 (п.Кукушка)	включена после осмотра	22.07.2021	10-05	2ч.35мин.	население
69	22.07.2021	7-40	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-19	обрыв проводов опоры 10/3-10/5 в результате падения дерева	22.07.2021	10-06	2ч.26мин.	население

70	22.07.2021	8-33	1	Сенгилеевского района	ГКТП-47	повреждение вводного рубильника	22.07.2021	17-30	8ч.57мин.	население
71	22.07.2021	7-50	3	Мелекесского района	яч.3 ПС Никольская	повреждение в сетях 35 кВ Россети	22.07.2021	8-42	52 мин.	население
72	23.07.2021	2-12	5	Вешкаймского района	яч.7 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	23.07.2021	2-23	11мин.	население
73	23.07.2021	13-17 откл-и	5	Вешкаймского района	яч.11 ПС Чуфарово	На опоре №24 слетела вязка провода ф.С и легла на траверсу	23.07.2021	14-15	58 мин	Население
74	24.07.2021	6-14	3	Новомалыклинского района	яч.3 ПС Н.Черемшанск	РПВ	24.07.2021	6-26	12 мин.	Население
75	24.07.2021	7-50 сообщ-ли	3	Новомалыклинского района	ТП-4121	Сработал ПК-10 кВ ф.В	24.07.2021	10-05	2ч 15 мин	Население
76	25.07.2021	15-43	2	Новоспасского района	яч.13 ПС Нагорная	Разрушение разрядника ф."А" на КТП-27	25.07.2021	17-01	1ч.18 мин.	Дет сад, водозабор, население.
77	27.07.2021	11-55	5	Кузоватовского района	ВЛ-10 кВ №7, №14, №15 ПС Кузоватово.	Отключение в Россетях.	27.07.2021	13-55	2 часа	население, водокачки, школы, детсады, ЦРБ
78	27.07.2021	12-05	3	Мелекесского района	2 сек.-10 кВ ПС 110/35/10 кВ Тиинск (Россети). На балансе УСК: ТП-1319, ТП-1586.	Отключение в Россетях.	27.07.2021	12-17	12 мин	население, ООО Рыбный край
79	29.07.2021	8-04	2	Радищевского района	ВЛ-10 кВ №12 ПС Радищево	МТЗ	29.07.2021	8-45	41мин.	население
80	29.07.2021	19-36	5	Базарносызганского района	ВЛ-10кВ №9 ПС Глотовка	АПВ- успешно	29.07.2021	19-36	0 мин.	скважина, население
81	29.07.2021	22-40	2	Новоспасского района	ВЛ-10 кВ №5 ПС Коптевка (на балансе УСК - ТП-40217)	Повреждение в сетях Россети	30.07.2021	2-36	3ч 56 мин	больница, водокачка, население
82	30.07.2021	9-49	5	Барышского р-на	яч.339 ПС Барыш-220(россети) ТП-55,49(УСК)	РПВ- успешно	30.07.2021	9-52	3 мин.	население
83	30.07.2021	18-08	2	Николаевского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС Ключики	РПВ сильный ветер	30.07.2021	18-52	42 мин.	д/с, водозабор, население
84	30.07.2021	19-00 отключили	2	Новоспасского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-42	сильный ветер, отклонение опоры № 13 от вертикали	31.07.2021	01-35	6ч.35мин.	население
85	30.07.2021	22-00 откл-и	2	Новоспасского района	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП-40217	искрение проводов в пролете оп. 2-3	30.07.2021	22-30	30мин.	население
86	31.07.2021	7-24	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ№6	РПВ- успешно	31.07.2021	7-30	6 мин.	население
АВГУСТ										
1	02.08.2021	15-10		Майнского района	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	Попадание голубя на шлейфа Ф "С" оп. 65/3 спуск к КТП-15	02.08.2021	15-58	48мин.	население
2	02.08.2021	16-07 откл-и	2	Новоспасского района	ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная	При осмотре обнаружено повреждение опорного изолятора на РТП-35	02.08.2021	16-43	36мин.	население
3	03.08.2021	15-16	5	Вешкаймского района	яч.4 ПС Чуфарово	(т.о.) прохождение грозового фронта	03.08.2021	15-32 РПВ	16 мин.	КНС,население
4	03.08.2021	16-30		Майнского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-32	опоры 4/1-4/2 обрыв провода в результате попадания молнии	03.08.2021	17-15	45 мин.	население
5	03.08.2021	17-01	5	Барышского р-на	яч.107 ПС Барыш-220	прохождение грозового фронта	03.08.2021	17-02 РПВ	1 мин.	население
6	03.08.2021	17-36	5	Вешкаймского района	яч.3 ПС Вешкайма	(т.о.) прохождение грозового фронта	03.08.2021	17-52 РПВ	16 мин.	птицефабрика
7	03.08.2021	18-30		Майнского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-9	опоры 2-3, 6/1-6/2 обрывы провода, прохождение грозового фронта	03.08.2021	19-20	50 мин.	население
8	03.08.2021	20-09	3	Мелекесского района	яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК РП-13	Повреждение в сетях Энергомодуля	03.08.2021	21-15	1ч.6мин.	население
9	05.08.2021	10-02 откл-и	5	Барышского р-на	КВЛ 10 кВ №13	Коронация изолятора ф.А оп.15	05.08.2021	11-25	1ч 23 мин	население
10	11.08.2021	11-53	5	Базарносызганского района	яч.14 ПС Б.Сызган	повреждение опорного изолятора фазы С, сработал разрядник на ТП-15	11.08.2021	13-41 вкл. без ТП-15,17 15-19 вкл. ТП-15	1ч.48 мин.	больница, д/с, с/ш, водозабор, население
11	11.08.2021	20-45	3	Мелекесского района	яч.1 ПС Рязаново (Россети) на бал. УСК ТП-1631	повреждение в сетях Россети	11.08.2021	23-45	2 часа	скважина
12	13.08.2021	0-30 отключили	5	Базарносызганского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от ТП-1	возгорание д.25 ул.Рабочая	13.08.2021	1-15	45 мин.	население
13	13.08.2021	14-40	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0.4кВ №2 от ГКТП-11	Обрыв провода ф.А в пролете опор №61-62	13.08.2021	16-15	1ч 35 мин	Население
14	14.08.2021	12-49 откл-и	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск (Россети) на бал. УСК ТП-1319	(ки) Повреждение в сетях Россети	14.08.2021	15-01	2ч.12мин.	п.Курлан
15	14.08.2021	14-25	3	Мелекесского района	яч.10 ПС Тиинск (Россети) на бал. УСК ТП-1586	Повреждение в сетях Россети	14.08.2021	19-15	4ч.50мин.	ООО "Рыбный край"
16	14.08.2021	22-00 отключили	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №4 от ГКТП-26	обрыв провода опоры № 3-4	15.08.2021	14-54	16ч 54 мин	12 частных домов
17	16.08.2021	8-50	2	Новоспасского района	ВЛ-10 кВ №11 ПС Новоспасское	МТЗ. На ТП-18 (техникум) разрушение разрядника ф.С	16.08.2021	9-13	23 мин.	водокачки, школа, детсад, ФОК, население
18	17.08.2021	13-20		Майнского района	яч.7 ПС Тагай(Россети). На балансе УСК ТП-3,9,10,12	Повреждение в сетях Россети	17.08.2021	15-02	1ч 42 мин	население

19	18.08.2021	14-40		Майнского района	яч.9 ПС Тагай (Россети). На баланс УСК ТП-2	Повреждение в сетях Россети	18.08.2021	16-26	1ч.46мин.	население
20	18.08.2021	14-23	2	Николаевского района	яч5 ПС Ключики	КТП-49 разрушение грозоразрядников ф"А", "В"	18.08.2021	15-05	42мин.	водозабор, население
9	19.08.2021	16-04	5	Базарносызганского района	ВЛ-10кВ №9 ПС Должниково	повреждение МВ-10 ВЛ №9 ПС Должниково	19.08.2021	17-20 вкл.от ВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Сызган до РС-20 20-20 вкл-и КТП-21	1ч.16мин.	население
10	19.08.2021	22-45 откл-и	5	Барышского р-на	КТП-2 (п.Приозерный)	пожар на сарайных постройках	20.08.2021	0-55	2ч.10мин.	население
12	20.08.2021	17-30	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №15 от ПС 35/10кВ Кузоватово	ТО. На ТП-33 повреждение РВО ф.С., опора №23 провод слетел с изолятора лег на траверсу	20.08.2021	19-24 вкл.до РС-13, 20-32 вкл.полностью	1ч.54 мин. 3ч.02 мин.	водокачки, школа, детсад, население
13	21.08.2021	3-29	5	Барышского р-на	КВЛ-10 №9 ТПС Барыш	К.И., повреждение трансформатора на ТП-11	21.08.2021	3-51 вкл.КВЛ-10 №6, 4-51 вкл.КВЛ-10№7 до РС-20, 5-45 вкл.КВЛ-10№7 без ТП-11,137, в 6-49 вкл.ТП-137 10-40 всё вкл	22 мин. 1ч.22мин. 7ч 11 мин	артскважина, население
14	21.08.2021	15-14	3	Чердаклинского района	яч.1 ПС Мирная(Россети). На баланс УСК ТП-2137	КИ. Повреждение в сетях Россети	21.08.2021	17-03	1ч 49 мин	Население
15	21.08.2021	18-55	1	Тереньгульского района	яч.19 ПС Тереньга	Повреждение в сетях 110кВ Россети	21.08.2021	19-25	30 мин	Водозабор, КНС, население.
16	23.08.2021	01-12	1	Тереньгульского района	яч.19 ПС Тереньга	при осмотре обнаружена ветка на проводах ВЛ-10кВ в пр. оп. 71-72	23.08.2021	2-59 вкл. до РС-4 4-30 все вкл.	1ч.47мин. 3ч.18мин.	Водозабор, КНС, население.
17	23.08.2021	06-55		Майнского района	яч.15 ПС Тагай (Россети) на бал. УСК КТП-1	Повреждение в сетях Россети	23.08.2021	08-55	2часа	население
18	23.08.2021	20-05		Майнского района	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-17	ВЛ-0,4кВ опора №8, обрыв фазного провода	23.08.2021	22-05	2часа	население
19	23.08.2021	23-55	5	Барышского р-на	на РП-2 КВЛ-10кВ яч.4,6,10	Проливной дождь, гроза	24.08.2021	0-06 вкл.яч.10 0-07 вкл.яч.4 0-08 вкл.яч.6	11мин. 12мин. 13мин.	с/ш, артскважина, население
20	24.08.2021	1-00	5	Барышского р-на	РП-2 КВЛ-10кВ яч.4 (ф-7)	КВЛ-10 яч.4 на оп. №4 обружен разрушенный изолятор ф"А", заменили. дождь , гроза	24.08.2021	3-45 все вкл.	2ч.45мин.	с/ш, артскважина, население
21	24.08.2021	1-00 3-45	5	Барышского р-на	РП-2 КВЛ-10кВ яч.6 (ф-6)	дождь , гроза. заменили ПК-10 по 3 шт. ТП-61, ТП-30, ТП-18 , протекают проходные изоляторы, на КТП-33 сработали разрядники	24.08.2021	2-35 вкл.яч.6 до РС-44 3-15 вкл. все без ТП-30,ТП-61 4-12 вкл. без ТП-30,ТП-61 5-20 вкл. ТП-61 6-35 вкл. ТП-30	1ч.35мин. 2ч.15мин 3ч.12мин 4ч-21мин. 5ч.35мин.	д/с, артскважина, население
22	24.08.2021	12-30 откл-и	2	Новоспасского района	КТП-42	Повреждение трансформатора	24.08.2021	14-05	1ч. 35 мин	д/с, население
23	24.08.2021	17-33		Майнского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Уржумская (на балансе УСК - 7 ТП)	Аварийное отключение	24.08.2021	18-50 от яч.5 ПС Тагай	1ч. 17 мин	2 котельных, 2 скважины, администрация, д/с, школа, население
24	27.08.2021	10-00	3	Мелекесского района	яч.19 ПС Береговая(энергомоду ль) РП-13(УСК)	повреждение КЛ-10 кВ от яч.15 РП-13 до ТП-146	27.08.2021	11-25 без ТП-146	1ч.25мин.	водоканал
25	27.08.2021	13-25	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №4 от ТП-12	обрыв провода ВЛ-0,4 кВ	27.08.2021	14-10	45 мин.	население
26	27.08.2021	13-50 откл-ли	2	Новоспасского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-59	автомобилем задета опора №13	27.08.2021	15-05	1ч.15 мин.	население
27	29.08.2021	10-35	2	Новоспасского района	ВЛ-10кВ №7 ПС Новоспасская	РПВ-успешно	29.08.2021	10-47	12 мин	Школа, дет сад, водозабор, КНС, население
28	30.08.2021	3-25 откл-и	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №2 ТП-18	Возгорание надворных построек	30.08.2021	4-40	1ч 15 мин	население
29	30.08.2021	8-57		Майнского района	яч.9 ПС Тагай (Россети) на бал. УСК КТП-2	Повреждение в сетях Россети	30.08.2021	9-54	57 мин.	население
СЕНТЯБРЬ										
1	02.09.2021	1-52	5	Вешкаймского района	яч.4 ПС Чуфарово(т.о.)	включена после осмотра	02.09.2021	3-22 вкл.до РС4/2, 5-24 вкл.полностью	1ч.30мин. 4ч.32мин.	администрация, МЧС,население
2	03.09.2021	11-08	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10кВ №7 ПС Сенгилей-город	падение ветки дерева на проводах ВЛ-10кВ в пр. оп. 20-21	03.09.2021	11-25	17мин.	население, водокачка-2шт.

3	03.09.2021	11-18	3	Мелекесского района	ПС Никольская-1 (Россети) на бал. УСК яч. 3 ПС Никольское	Повреждение в сетях 35 кВ Россети	03.09.2021	12-21	1ч.3 мин.	население
4	03.09.2021	13-56	2	Старокулаткинского района	ВЛ-10кВ №19 ПС Ст. Кулатка	РПВ-успешно	03.09.2021	14-34	38мин.	население
5	03.09.2021	20-17	2	Новоспасского района	ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная	Повреждение в сетях Россети	03.09.2021	20-40	23 мин	КНС, дет сад, водозабор, население
6	04.09.2021	09-45	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск (Россети) ТП-1319(УСК)	РПВ	04.09.2021	10-15	30мин.	население
7	04.09.2021	18-00		Майнского района	ВЛ-0,4 кВ №1 от КТП-26	обрыв фазного провода пролет опор 12-13 из-за сильного ветра	04.09.2021	18-35	35 мин.	население
8	05.09.2021	20-05	1	Ульяновского района	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-7	схлест проводов в результате обрыва провода уличного освещения	06.09.2021	00-20	4ч.15мин.	население
9	06.09.2021	23-05	2	Радищевского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС Радищево	Повреждение разрядников ф.В, С на КТП №28	06.09.2021	23-38	33 мин	котельная, школа, д/с, администрация, население
10	09.09.2021	17-26	1	Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №13 ПС Луговая (на балансе УСК - ТП 1318)	Повреждение в сетях Россети	09.09.2021	19-29	2ч.03мин.	население
11	11.09.2021	8-55	2	Радищевского района	ВЛ-10 кВ №8 ПС 110/35/10 кВ Радищево	Отключение В-10 кВ Т-1 ПС 110/35/10 кВ Радищево (Россети)	11.09.2021	9-10	15 мин	ЦРБ, население
12	11.09.2021	8-55	2	Радищевского района	ВЛ-10 кВ №11 ПС 110/35/10 кВ Радищево	Отключение В-10 кВ Т-1 ПС 110/35/10 кВ Радищево (Россети)	11.09.2021	9-10	15 мин	школы, детсады, население
13	11.09.2021	8-55	2	Радищевского района	ВЛ-10 кВ №12 ПС 110/35/10 кВ Радищево	Отключение В-10 кВ Т-1 ПС 110/35/10 кВ Радищево (Россети)	11.09.2021	9-10	15 мин	население
14	11.09.2021	9-01	4	Майнского района	ВЛ-10 кВ №7 ПС 110/10 кВ Тагай (Россети). На балансе УСК ТП-3,9,10,12.	МТЗ. Повреждение в Россетях.	11.09.2021	12-22	3ч 21мин	школа, население
15	12.09.2021	7-16	5	Барышского р-на	яч.309 ПС Барыш-220(Россети). На балансе УСК ТП-71	РПВ.Повреждение в Россетях.	12.09.2021	7-23	7 мин.	население
16	14.09.2021	14-36	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №8 ТПС Барыш	ТО. РПВ-успешно	14.09.2021	14-42	6 мин	Водозабор, больница,население
17	14.09.2021	16-05	2	Радищевского района	ВЛ-10кВ №8,11,12 ПС Радищево	Аварийное отключение в сетях 110кВ Россети	14.09.2021	17-14	1ч 9 мин	ЦРБ, школа, дет сад, население.
18	14.09.2021	16-05	2	Старокулаткинского района	ВЛ-10кВ №2,3,19 ПС Ст. Кулатка	Аварийное отключение в сетях 110кВ Россети	14.09.2021	17-14	1ч 9 мин	Администрация, д/с, школа, маслозавод, артскважина, население
19	14.09.2021	22-00	3	Новомалыкинского района	ТП 4024	Повреждение кабельной вставки	14.09.2021	23-50	1ч 50 мин	население
20	14.09.2021	21-00	5	Барышского р-на	ЗТП №66	Повреждение трансформатора	15.09.2021	0-57	3ч 57 мин	население, КНС
21	14.09.2021	23-54	5	Барышского р-на	КЛ 10 кВ №9 ТПС Барыш	КИ, повреждение на КТП-116 (Сети Барыш)	15.09.2021	0-26	32 мин	техникум, школа, скважина, население
22	20.09.2021	16-27	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10кВ №18 ПС Сенгилей-город	МТЗ. Падение сосны в пролете опор №4-5 в результате несанкционированного спила дерева неизвестными лицами	20.09.2021	18-00	1ч 33 мин	МВД, котельная, МЧС, население
23	21.09.2021	17-58	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №3 ЗТП-11	Обрыв провода краном в пролете опор 3/11-3/12	21.09.2021	18-48	50 мин	население
24	22.09.2021	10-30	2	Новоспасского района	яч.7 ПС Новоспасская	повреждение КЛ-10 кВ от опоры №33 до КТП-41 при ведении несанкционированных земляных работ персоналом "Юг-сервис"	22.09.2021	10-50 без КТП-41, в 12-49 вкл.полностью	30 мин. 2ч.19мин.	с/ш,д/с,водозабор,население
25	23.09.2021	23-40	3	Чердаклинского района	яч.7 ПС Мирная. На балансе УСК ТП-43	МТЗ. Повреждение в сетях Россети	23.09.2021	23-54	14 мин	КНС
26	24.09.2021	02-30	3	Мелекесского района	яч.3 ПС Никольская-1	Повреждение в сетях 35кВ Россети	24.09.2021	04-20	1ч 50 мин	Население
27	24.09.2021	07-33	5	Барышского р-на	яч.4, яч.7, яч.10 РП-2	Повреждение КЛ 10 кВ на ВЛ 10 кВ №1 яч.7 РП-2	24.09.2021	яч.4, яч.10 вкл в 8-01 8-32 вкл.ч/з РК-8 яч.7	28 мин 59 мин	скважина, больница, школа, население
28	24.09.2021	15-12	5	Барышского р-на	КВЛ 10 кВ №4 яч.11 РП-2	Повреждение кабеля	24.09.2021	16-18 от яч.5 РП-1	1ч 6мин	скважина, больница, школа, население
29	24.09.2021	15-12	5	Барышского р-на	КВЛ 10 кВ №7 яч.4 РП-2	Повреждение шлейфа на оп.33/1. Дождь, ветер	24.09.2021	16-19	1ч 7мин	Население
30	24.09.2021	16-15	1	Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС Б.Ключищи (на балансе УСК - ТП 1576)	РПВ успешное	24.09.2021	16-35	20 мин	Население
31	24.09.2021	17-59	5	Барышского р-на	яч.4,6,10 РП-2	РПВ успешное	24.09.2021	18-01	2 мин	Скважина, техникум, население
32	24.09.2021	19-28	5	Барышского р-на	яч.4,6,10 РП-2	РПВ успешное. Повреждение на потреб КТП-137(ЭТС)	24.09.2021	19-40	12 мин	Скважина, техникум, население
33	27.09.2021	13-40 откл-и	2	Новоспасского района	КТП-20	Неисправность тр-ра	27.09.2021	16-55	3ч 15 мин	Население

34	30.09.2021	15-43	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10кВ №5 ПС Сенгилей-город	АПВ-успешно	30.09.2021	15-43	0 мин	Население
ОКТАБРЬ										
1	05.10.2021	10-09	1	Ульяновского района	1 СШ-6 кВ ПС Южная (на балансе УСК : ТП-3609, база УСК (ТП-3236)	Повреждение в сетях РЖД	05.10.2021	10-55	46 мин	база УСК, ИП
2	05.10.2021	14-05 откл-и	3	Мелекесского района	ВЛ - 0,4 кВ №1 ТП - 8	Пожар по ул.Гоголя, 22	05.10.2021	14-25	20 мин	население
3	13.10.2021	14-20	3	Мелекесского района	яч.16 РП-3 (Энергомодуль) (на балансе УСК - ТП-211)	Повреждение кабеля в сетях Энергомодуль	13.10.2021	16-35	2ч 15 мин	население
4	13.10.2021	17-15	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №5 ТП-50	РПВ успешное	13.10.2021	18-10	55 мин	население
5	14.10.2021	12-35 откл-и	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-50	Пожар ул. Советская д.7	14.10.2021	14-15	1ч.40мин.	население
6	21.10.2021	10-16	3	Мелекесского района	яч.3 ПС Никольское-1	РПВ успешное	21.10.2021	10-18	2 мин	Население
7	21.10.2021	11-11 откл-и	1	Ульяновского района	ТП-1683 Салмановка	Обрыв шлейфа в сторону ТП-1683	21.10.2021	12-34	1ч 23мин	Население
8	21.10.2021	15-55	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Коромысловка	РПВ успешное	21.10.2021	16-35	40 мин	Население
9	21.10.2021	16-41	2	Павловского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС Павловка	РПВ успешное	21.10.2021	17-00	19 мин	Население
10	22.10.2021	20-00	1	Ульяновского района	ВЛ-10кВ №17 ПС Ишеевка(Россети) на бал. УСК ТП-44, ТП-1446	Падение дерева на ВЛ-10кВ в сетях Россети	22.10.2021	21-03	1ч.03 мин.	население
11	24.10.2021	16-45	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №7 ПС Кузоватово	Повреждение проходного изолятора ф.А на ЗТП-12	24.10.2021	17-36	51 мин	ЦРБ, котельная, школа, дет сад, население.
12	28.10.2021	08-47	1	Ульяновского района	ВЛ-10кВ №13 ПС Луговая	Повреждение в сетях Россети	28.10.2021	09-30	43 мин	Население
13	28.10.2021	22-05	2	Николаевского района	яч. 5 ПС Ключики	Разрушение штырьевой изолятора Ф"С" опора 35	28.10.2021	23-40	1ч.35мин.	Водозабор, мегафон, население.
14	28.10.2021	22-05	2	Николаевского района	яч. 7 ПС Ключики	РПВ-успешно	28.10.2021	22-23	18 мин.	Водозабор, население.
15	30.10.2021	14-32	5	Барышского р-на	яч.6 РП-2	РПВ- успешно	30.10.2021	14-40	8 мин.	население
16	31.10.2021	14-36	5	Базарносызганского района	яч.9 ПС Глотовка	пролет опор №100-102 обрыв вазок провода из-за падения дерева	30.10.2021	15-29 до РС-23, 17-16 вкл. полностью	53 мин.	д/с, артсважина

НОЯБРЬ										
1	10.11.2021	7-17	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряськино	Попадание вороны на оп.6	10.11.2021	9-23	1ч 6 мин	база отдыха
2	10.11.2021	11-57	3	Чердаклинского района	яч.3 ПС Д.Помряськино	Повреждение в сетях Россети	10.11.2021	13-39	1ч 42 мин	база отдыха
3	12.11.2021	11-00	5	Кузоватовского района	яч.7 ПС Кузоватово	(МТЗ) РПВ успешно	12.11.2021	11-05	5 мин.	население
4	14.11.2021	7-10	5	Вешкаймского района	яч.7 ПС Вешкайма	(Т.О.) РПВ успешно	14.11.2021	7-25	15 мин	артсважина,д/с, н/ш,население
5	18.11.2021	20-30	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №6 от ЗТП-11	А/м Нива сбита опора №6/5. ГАИ вызваны. Сработали две вставки на РПС-100А	18.11.2021	20-35	5 мин	Население
6	20.11.2021	17-00	5	Кузоватовского района	яч.7 ПС Кузоватово	включена после осмотра	20.11.2021	17-58	58 мин.	котельная,население
7	21.11.2021	0-50	3	Чердаклинского района	яч.13 ПС Чердаклы	РПВ-успешно	21.11.2021	1-00	10мин.	население
8	21.11.2021	2-58	1	Ульяновского района	яч.5 ПС Ишеевка	РПВ-успешно, ТП-6 сработали 3 ПК-10	21.11.2021	3-08, 5-45 ТП-6 вкл.в работу	10мин.	водозабор,коте льная, больница, население
9	21.11.2021	11-20		Майнского района	ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-11	Обрыв провода в пролете оп.6-7	21.11.2021	12-10	50 мин	Население
10	21.11.2021	21-40 отключи ли по запросу МЧС	2	Новоспасского района	ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-23	возгорание гаража ул.Тимирязева д.11	21.11.2021	22-20	40 мин.	Население
11	24.11.2021	6-02 сооб-ли	3	Чердаклинского района	ТП-2580	Сработал ПН-2 на вводном рубильнике	24.11.2021	7-25	1ч 23мин	население
12	26.11.2021	14-50	3	Чердаклинского района	ТП-43 п. Мирный	Сработал ПК-10 ф.В	26.11.2021	15-50	1ч	население
13	29.11.2021	17-55	5	Кузоватовского района	КВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	МТЗ. РПВ-успешно	29.11.2021	18-14	19 мин	Водозабор, котельная, школа, дет сад, население.
14	29.11.2021	18-17	5	Кузоватовского района	КВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	ТО. повреждение РВО-10 КТП-1,повреждение шлейфа РТП-1(фаза В)	29.11.2021	18-38 до РС-18, 21-27 вкл.в работу	21 мин. 3ч.10мин.	Водозабор, котельная, школа, дет сад, население.
15	30.11.2021	5-49	5	Кузоватовского района	КВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	Повреждение на ЗТП-108 (ИРС)	30.11.2021	8-17 на ХХ 9-50 вкл. Без ЗТП-108	4 ч 1 мин	Водозабор, котельная, школа, дет сад, население.
16	30.11.2021	6-20	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	РПВ успешно	30.11.2021	6-43	23 мин.	котельная, школа, дет сад, население.
17	30.11.2021	6-20	3	Новомалыклинского района	ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла	Схлест проводов и обгорание СИП на оп.98	30.11.2021	12-25	6 ч 5 мин	д/с,с/ш,население
18	30.11.2021	6-30	3	Мелекесского района	яч.19 ПС Береговая (энергомодуль) РП-13(УСК)	повреждение в сетях энергомодуль	30.11.2021	7-25	55 мин.	водозабор
19	30.11.2021	6-57	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ЗТП-5	опоры 7-8 обрыв проводов в результате падения ветки дерева	30.11.2021	9-31	2ч 33 мин	население

20	30.11.2021	7-30 сооб-ли	1	Сенгилеевского района	ВЛ-0,4 кВ №4 ГКТП-23	Обрыв провода в пролете опор 1-2	30.11.2021	9-55	2ч 25 мин	население
21	30.11.2021	9-30	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №4 ТП-15	Схлест проводов из-за сильного ветра	30.11.2021	10-50	1ч 20 мин	население
22	30.11.2021	9-30	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-27	Схлест проводов из-за сильного ветра	30.11.2021	10-50	1ч 20 мин	население
23	30.11.2021	10-00	5	Барышского р-на	ЗТП-51	Сработали 3 ПК-10	30.11.2021	10-30	30 мин	население
24	30.11.2021	10-42		Майнского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Уржумская (Россети), на балансе УСК - 7 ТП	РПВ успешное	30.11.2021	11-00	18 мин	население
25	30.11.2021	10-49	5	Кузоватовского района	КВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	Повреждение оборудования ССО (ИРЭС)	30.11.2021	11-42	53 мин	Водозабор, котельная, школа, дет сад, население.
26	30.11.2021	11-50	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-12	Обрыв провода на опоре 5	30.11.2021	12-30	40 мин	население
27	30.11.2021	11-58	5	Кузоватовского района	КВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	Повреждение изоляторов на оп.194 (ИРЭС)	30.11.2021	12-45	47 мин	Водозабор, котельная, школа, дет сад, население.
28	30.11.2021	13-40	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-27	Схлест проводов в пролете опор 4-5 из-за сильного ветра	30.11.2021	14-25	45 мин	население
29	30.11.2021	16-40 сооб-ли	3	Мелекеского района	ТП-1191	РПВ успешное	30.11.2021	17-50	1 ч 10 мин	вышка связи
30	30.11.2021	20-25		Сурского района	ВЛ-0.4кВ №1 от КТП-14	Повреждение оп. № 5 и 6 в рез-те падения дерева в пролете оп. №6-7	01.12.2021	00-21	3 ч 56 мин	население

ДЕКАБРЬ

1	01.12.2021	14-05	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ишеевка	повреждение КЛ-10 кВ от опоры 71(ПК-4) до ЗТП-18 при ведении земляных работ	01.12.2021	14-53 ЗТП-18, 14-58 яч.5 ПС Ишеевка	48 мин. 53 мин.	ЦРБ, д/с, КНС, котельная
2	08.12.2021	17-10	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Бряндино (Россети) - на балансе УСК ТП-48,49,50	Повреждение в сетях Россети (повреждение опоры)	08.12.2021	18-45	1ч 35 мин	Население, скважина
3	13.12.2021	21-00	3	Чердаклинского района	яч.11 ПС Зенит (Россети) на балансе УСК - ТП-2580, ТП-2581	РПВ успешное	13.12.2021	21-22	22 мин	население
4	13.12.2021	21-40 сооб-ли	3	Чердаклинского района	ТП-2581	Сработал ПК-10 ф.В	13.12.2021	22-35	55 мин	население
5	17.12.2021	06-00		Майнского района	ЗТП-21	Сработали 3 ПК-10 в рез-те попадания харька внутрь ТП	17.12.2021	07-35	1ч 35 мин	население
6	22.12.2021	17-58 отключили	5	Вешкаймского района	яч.13 ПС Каргино(Россети) ТП-1,2,3,4,5,6(УСК)	"земля"обрыв провода фаза С, опора №253 на балансе Россети	22.12.2021	19-49	1ч.51мин.	водоносная д/с,с/ш, население
7	23.12.2021	21-40 сообщили	3	Чердаклинского района	ТП-2581 (с. Архангельское)	ВЛИ -0,4кВ №4 отсутствие контакта в прокалывающим зажиме оп. 3	23.12.2021	1-20	3ч.40мин.	население
8	23.12.2021	23-24	5	Вешкаймского района	яч.15 ПС Чуфарово	обрыв провода фаза "В" в пролете оп. 60-61	24.12.2021	0-52 вкл. до оп.36 5-39 все вкл.	1ч.28мин.	население
9	24.12.2021	5-50 сообщили	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2581 (с. Архангельское)	сработал автомат ВА-160А	24.12.2021	7-20	1ч.30мин.	население
10	24.12.2021	7- 35 сооб-ли	3	Чердаклинского района	ТП-2580 (с. Архангельское)	Сработал ПН-2 ф.В	24.12.2021	7-55	20 мин	население
11	24.12.2021	7- 35 сооб-ли	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2581 (с. Архангельское)	Замена автомата	24.12.2021	8-15	40 мин	население
12	24.12.2021	18-35 сооб-ли	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №3 ТП-2580 (с. Архангельское)	Сгорел автомат	24.12.2021	20-00	1ч 25 мин	население
13	25.12.2021	11-22	5	Вешкаймского района	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	РПВ-успешно	25.12.2021	11-35	13мин.	Котельная, школа, дет сад, население.
14	25.12.2021	11-59		Майнского района	ВЛ-10кВ № 4 ПС Майна	АПВ-успешно	25.12.2021	11-59	0мин.	котельная, население.
15	25.12.2021	12-44 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ-10кВ№1 ПС Безводовка (Россети) на бал. УСК ТП-35	Повреждение в сетях Россети	25.12.2021	13-22	38мин.	школа
16	25.12.2021	11-59		Майнского района	ВЛ-10кВ № 4 ПС Майна	АПВ-успешно	25.12.2021	11-59	0мин.	котельная, население.
17	25.12.2021	16-42	1	Ульяновского района	ВЛ-10кВ №1 ПС Б.Ключищи	РПВ-успешно	25.12.2021	17-12	30мин.	население
18	25.12.2021	18-25	1	Ульяновского района	ТП-3236 (база УСК)	Отключение на ПС Южная	25.12.2021	18-38	13мин.	база УСК
19	25.12.2021	18-35	1	Сенгилеевского района	ВЛ-10кВ № 5 ПС Сенгилей-город	РПВ-успешно	25.12.2021	18-38	3мин.	население
20	25.12.2021	19-06	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	РПВ-успешно	25.12.2021	19-49 без 4 ТП 20-23 полн.	43 мин	население
21	25.12.2021	19-10	2	Старокулаткинского района	ВЛ-10кВ №3 ПС Ст.Кулатка	РПВ-успешно	25.12.2021	19-26	16 мин	население
22	25.12.2021	19-12	2	Павловского района	ВЛ-10кВ №11 ПС Павловка	РПВ-успешно	25.12.2021	21-16 без ТП-31	2ч 4 мин	население
23	25.12.2021	20-25	1	Ульяновского района	ТП-3236 (база УСК)	Отключение на ПС Южная	25.12.2021	20-25	0 мин	база УСК
24	25.12.2021	20-25	1	Ульяновского района	ПС Б.Ключищи 110/10 кВ (АО УСК - 5 ТП, ВЛ-10 кВ №1 ПС Б.Ключищи)	Повреждение в сетях Россети	26.12.2021	0-48 все кроме яч.1 4-23 вкл.яч.1	4ч 23 мин 7ч 58 мин	администрация МУ с. Б.Ключищи, скважина, население
25	25.12.2021	19-35	2	Старокулаткинского района	ВЛ-10кВ №2 ПС Ст.Кулатка	РПВ-успешно	25.12.2021	19-54	19 мин	население

26	25.12.2021	20-39	3	Чердаклинского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-2	Повреждение автомата, 2 склеста проводов, повреждение изолятора	26.12.2021	2-55	6ч 16 мин	население
27	25.12.2021	20-21	2	Новоспасского района	ВЛ 10кВ №7 ПС Новоспасская	РПВ-успешно	26.12.2021	0-08	3ч 47 мин	4 котельных, 1 водокачка, 2 КНС, население
28	25.12.2021	20-23	2	Новоспасского района	ВЛ 10кВ №11 ПС Новоспасская	РПВ-успешно	25.12.2021	20-44	21 мин	население
29	25.12.2021	19-30	2	Новоспасского района	ВЛ 10кВ №13 ПС Нагорная	РПВ-успешно	25.12.2021	21-31 до РС-1 0-35 полн.	5ч 7мин	4 котельных, 3 водокачка, 1 КНС, население
30	25.12.2021	21-37	1	Ульяновского района	ТП-1770	Оборван шлейф ф.В	26.12.2021	0-48	3ч 11 мин	население
31	25.12.2021	21-40	1	Сенгилеевского района	ТП-47	Сработали 3 ПК-10, Повреждение трансформатора, повреждение проходного изолятора	26.12.2021	5-20	7ч 40 мин	население
32	25.12.2021	22-15	1	Сенгилеевского района	ВЛ 10 кВ №14 ПС Сенгилей-город	Повреждение трансформатора на ТП-47	25.12.2021	22-18	3 мин	население
33	25.12.2021	21-45 сооб-ли	3	Новомалыклинского района	ВЛ 10 кВ №9 ПС Новочеремшанск	РПВ-успешно	25.12.2021	22-03	18 мин	население
34	25.12.2021	23-01	5	Барышского р-на	яч.6 РП-2	РПВ-успешно	25.12.2021	23-21	20 мин	население
35	25.12.2021	22-52	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск (УСК - ТП-1319)	РПВ-успешно	25.12.2021	23-01	9 мин	население
36	25.12.2021	22-22	2	Радищевского района	ВЛ 10кВ №11 ПС Радищево	РПВ-успешно	25.12.2021	22-25	3 мин	население
37	26.12.2021	0-00	2	Старокулаткинского района	ВЛ 10кВ №2 ПС Ст.Кулатка	РПВ-успешно	26.12.2021	1-17	1ч 17 мин	население
38	26.12.2021	0-17	2	Старокулаткинского района	ВЛ 10кВ №19 ПС Ст.Кулатка	РПВ-успешно	26.12.2021	1-17	1 час	население
39	26.12.2021	0-04	2	Радищевского района	ВЛ 10кВ №11 ПС Радищево	РПВ-успешно	26.12.2021	0-43	39 мин	население
40	26.12.2021	1-20		Майнского района	ВЛ 10кВ №8 ПС Уржумская	РПВ-успешно	26.12.2021	1-56	36 мин	население
41	26.12.2021	3-02	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС Чердаклы (АО УСК - ЗТП-30)	РПВ-успешно	26.12.2021	5-15	2ч 13мин	население
42	26.12.2021	4-00	3	Мелекесского района	яч.0 ПС Н.Майна (УСК - ТП-1023)	РПВ-успешно	26.12.2021	5-41	1ч 41 мин	население
43	26.12.2021	5-49 сооб-ли	1	Ульяновского района	ТП-1381	Повреждение в сетях Россети	26.12.2021	10-25	4ч 36 мин	население
44	26.12.2021	6-03	3	Новомалыклинского района	ВЛ 10 кВ №9 ПС Новочеремшанск	РПВ-успешно	26.12.2021	6-06	3 мин	население
45	26.12.2021	6-10	3	Новомалыклинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Новочеремшанск	РПВ-успешно	26.12.2021	6-14	4 мин	население
46	30.12.2021	12-25		Сурского района	ВЛ-0,4 кВ №1 ТП-1	Наезд трактора на опору	30.12.2021	12-50	25 мин	население