

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

по АО "УСК" за 2022 г.

№	Дата отключения	Время отключения	Наименован МРЭС	Наименование РЭС	Наименование электроустановки	Причина, характер повреждения	Дата включения	Время включения	Время простоя
ЯНВАРЬ									
1	06.01.2021	11-05	2	Павловского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Павловка	РПВ-успешно	06.01.2021	11-31	26 мин
2	06.01.2021	21-20	2	Николаевского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Канадей (Россети), УСК - 2 ТП	РПВ-успешно	06.01.2021	21-33	13 мин
3	08.01.2022	06-35	5	СУ Чуфарово	ВЛ-0.4кВ №3 от КТП-13	схлест проводов в пролете опор 15-16 из-за падения ветки дерева.	08.01.2022	07-44	1ч 9 мин
4	13.01.2022	14-45	1	Тереньгульского р-на	яч.16 ПС Тереньга	повреждение Т.Т.-10 кВ на КТП-27	13.01.2022	14-50	5 мин.
5	13.01.2022	15-54 отключи ли	1	Тереньгульского р-на	яч.16 ПС Тереньга	устранение обрыва провода ВЛ-10 кВ опоры 57-58	13.01.2022	16-45	51 мин.
6	13.01.2022	16-00 отключили		Карсунского р-на	яч.8 ПС Языково	отыскание к.и. на ПС Языково (Россети)	13.01.2022	16-23	23 мин.
7	15.01.2022	16-19	5	Барышского р-на	КЛ-0.4кВ №7 от ЗТП-34	Повреждение КЛ-0.4кВ в рез-те проведения земляных работ	15.01.2022	20-08	3ч 49 мин
8	16.01.2022	13-30	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-30	Повреждение автомата ВА-100А	16.01.2022	14-40	1ч.10мин.
9	19.01.2022	10-32 откл-и	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск (на баланс УСК - ТП-1319 Курлан)	Поиск КИ	19.01.2022	10-42	10 мин

10	19.01.2022	15-40	1	Сенгилеевского района	ВЛ 10 кВ №14 ПС Сенгилей - город	Обрыв провода в пролете опор 13-14 из-за несанкционированного спила дерева	19.01.2022	17-10	1ч 30 мин	
11	23.01.2022	23-40 откл-и по запросу ЕДДС	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №2,3 ПС Славкино(Россети). На балансе УСК ТП-44,47,48.	Пожар в многоквартирном бараке по ул.Советская д.31 (с.Славкино)	24.01.2022	00-16	36 мин	
12	25.01.2022	16-30	3	Мелекесского р-на	яч.4 ПС Береговая (энергомодуль) ТП-208,274 (УСК)	повреждение в сетях энергомодуль	25.01.2022	16-55	25 мин.	
13	27.01.2022	9:50	3	Чердаклинского района	ВЛ 10 кВ №13 ПС Чердаклы	Аварийное отключение	27.01.2022	11-10	1ч 20 мин	
14	29.01.2022	0-00 отключили	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-3 опора № 9	отсоединили шлейфа на Б/С Теле-2 из-за возгорания ВПУ-0,4 кВ	29.01.2022	11-10	11ч.10мин.	
ФЕВРАЛЬ										
1	02.02.2022	23-24	5	Базарносызганского района	КВЛ-10кВ №8,9 ПС Глотовка	Повреждение в сетях Россети на ПС Глотовка	03.02.2022	1-15 вкл. по рез.сх.	11ч.10мин.	
2	04.02.2022	5:33	2	Николаевского р-на	яч.8 ТПС Ключики	Падение ветки дерева в пролете опор 138-139	04.02.2022	9:03	3ч.30мин.	
3	04.02.2022	5-45	5	Кузоватовского р-на	яч.7,14,15 ПС Кузоватово	Аварийное отключение	04.02.2022	5-53	8 мин.	
4	04.02.2022	6-00	3	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Мулловка	РПВ успешно	04.02.2022	6-10	10 мин.	

5	04.02.2022	5:30	3	Мелекесского р-на	яч.9 ПС Тиинск(Россети) ТП-1319(УСК)	Повреждение в сетях Россети	04.02.2022	10:02	4ч.32мин.
6	04.02.2022	7:45	1	Ульяновского района	яч.10 ПС Ишеевка	Повреждение изолятора на ГКТП №1	04.02.2022	8:55	1ч.10мин.
7	04.02.2022	16:45	3	Мелекесского района	ТП-1618	Сработали 3 ПК-10	04.02.2022	18:30	1ч.45мин.
8	08.02.2022	9-12	3	Мелекесского района	ВЛ 10 кВ №12 ПС Мулловка (Россети), на балансе УСК - ТП-1618, ТП-1539	РПВ успешное	08.02.2022	9-24	12 мин
9	09.02.2022	06-10		СУ Игнатовка	ВЛ-10кВ №7 ПС Игнатовка	МТЗ. Повреждение разрядника на ВЛ-10кВ опора №2	09.02.2022	9-06	2ч.56мин.
10	11.02.2022	10-03	3	Мелекесского р-на	яч.3 ПС Мулловка(Россети). На балансу УСК ЗТП-3,4	МТЗ. РПВ-успешно.	11.02.2022	10-19	16 мин
11	11.02.2022	21-47	3	Мелекесского р-на	яч.2 ПС Рязаново(Россети) ТП- 1413(УСК)	повреждение в сетях Россети	11.02.2022	23-56	2ч.13мин.
12	19.02.2022	6-19	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики	РПВ успешно	19.02.2022	6-51	32мин.
13	21.02.2022	04-50	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0.4кВ №4 от ГКТП-23	Обрыв провода в пролете опор №26-27	21.02.2022	06-10	1ч 20 мин
14	21.02.2022	8-20 откл-и		Майнского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ЗТП-22	обрыв ввода в многоквартирный дом ул. Полбина 2	21.02.2022	9-00	40мин.
15	22.02.2022	4-16	3	СУ Димитровград	ТП-272, ТП-277	Отключение в сетях Россети	22.02.2022	4-25	9 мин

16	22.02.2022	15-55 откл-и		Сурского р-на	ВЛ- 0,4 кВ №2 от КТП №27	сход снега с крыши. ул .Советская д.48	22.02.2022	17-00	1ч.55мин.
17	22.02.2022	18-40 откл-и	5	СУ. г.Барыш	ВЛ -0,4 кВ №3 от ГКТП №24	сход снега с крыши. ул .Колхозная д.26	22.02.2022	19-00	20мин.
18	22.02.2022	18-50	5	СУ. г.Барыш	ВЛ -0,4 кВ №4 от ЗТП №68	сход снега с крыши. ул .Степная д.59	22.02.2022	21-20	2ч.30мин.
19	22.02.2022	21-10		Майнского р-на	ВЛ -0,4 кВ №1 от КТП №32	схлест проводов на ВЛ- 0,4кВ в пролете опор №4/2/4-4/2/5	22.02.2022	21-37	27мин.
20	23.02.2022	08-42		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №6 ПС Сурская	МТЗ. РПВ-успешно	23.02.2022	08-50	8 мин
21	26.02.2022	16-05	5	СУ. г.Барыш	ВЛ -0,4 кВ №2 от ЗТП №5	сход снега с крыши. Переул.Пушкина 17	26.02.2022	17-10	1ч.5мин.
22	27.02.2022	13-45	1	Цильнинского р-на	ВЛ-10кВ №16 ПС Нагаткино	Отключение 2 СШ ПС Нагаткино в сетях Россети	27.02.2022	14-25	40 мин
23	27.02.2022	18-46	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №37 ПС Чердаклы	МТЗ. АПВ-успешно	27.02.2022	18-46	0 мин

МАРТ

1	01.03.2022	00-05	3	Чердаклинского р-на	яч.3 ПС Д.Помряскино (Россети) на бал. УСК ТП-46, ТП-3353	МТЗ. Повреждение в сетях Россети.	01.03.2022	01-45	1ч 40 мин
2	02.03.2022	10-05	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Ишеевка (Адм. Ульян. р-на) на бал. УСК ТП-46/160кВА	обрыв шлейфа от муфты КЛ-10кВ	02.03.2022	19-15	9ч. 5 мин.
3	05.03.2022	07-25 откл-и	2	Ст. Кулаткинского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС Ст. Кулатка	Обрыв шлейфа ф.А на опоре №148 в сторону ГКТП-10	05.03.2022	7-59	34 мин.
4	05.03.2022	7-43	5	Базарносызганского района	ВЛ-10кВ № 14 ПС Б.Сызган	РПВ-успешно	05.03.2022	7-52	9 мин.
5	05.03.2022	8-10	2	Ст. Кулаткинского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС Ст. Кулатка	РПВ-успешно	05.03.2022	8-43	34 мин.
6	05.03.2022	21:10	1	Ульяновского района	ВЛ 0,4 кВ №13 ТП №19	Схлест проводов в пролете опор 4-5	05.03.2022	21:41	31 мин
7	05.03.2022	21:16	5	Базарносызганского района	ВЛ 0,4 кВ №2 ТП №11	Схлест проводов	06.03.2022	1:15	3ч 59 мин
8	05.03.2022	21:32	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС Кузоватово	РПВ-успешно	05.03.2022	22:02	30 мин
9	06.03.2022	1:30	2	Новоспаского района	ВЛ 10 кВ №13 ПС Нагорная	Повреждение разрядников на ТП-7 ф.А,В,С, на оп.116, ф.А,В, обрыв вязки провода опоры 47 ф.В	06.03.2022	9-33 от яч.7 ПС Новоспаская до РС-1, в 9-52 от яч.11 ПС Новоспаская до РС-3, в 11-20 вкл.яч.13 ПС Новоспаская	8ч.03мин. 8ч.52мин. 9ч.50мин.

10	14.03.2022	13-33	2	Николаевского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Ключики	(Т.О.) Повреждение изолятора ф С РТП-7 оп. 120	14.03.2022	13-54 до РС-24, 14-45 вкл. РС-24	21 мин. 1ч. 12 мин.
11	15.03.2022	16-10	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №1 ПС Самайкино(россети) ТП-40217(УСК)	Повреждение в сетях Россети	15.03.2022	16-52	42 мин
12	17.03.2022	13-25	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ №3 ПС Никольская 1	(МТЗ) Повреждение разрядника ф"В" на ТП-6	17.03.2022	16-55	3ч.20мин.
13	18.03.2022	14-55	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1 от ГКТП №41	Обрыв провода ввиду наклона деревянной опоры №1/14	18.03.2022	15-35	40 мин.
14	21.03.2022	14-00		Майнского р-на СУ Тагай	ВЛ-10 кВ №7 ПС Тагай (Россети) на балансе УСК ТП 4 шт.	РПВ успешное	21.03.2022	16-16	2ч.16мин.
15	21.03.2022	14-07	3	РЭС Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №37 ПС Чердаклы	РПВ успешное	21.03.2022	14-12	5 мин.
16	21.03.2022	17-50	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №17 ПС Вешкайма	(т.о.) РПВ-успешно	21.03.2022	18-02	12мин.
17	22.03.2022	11:54 откл-и		Сурского р-на	ВЛ-0,4 кВ №4 от КТП №7/250 кВа	Падение ветки дерева на ВЛ-0,4 кВ в пролете оп. № 26-27	22.03.2022	13:50	1ч. 56 мин.
18	26.03.2022	17-45 отключили	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №3 от ЗТП-2	обрыв ввода(оп.№3/2) в д.9 квартал "советский" из-за схода снега с крыши	26.03.2022	18-15	30 мин.
19	27.03.2022	6-55	5	Кузоватовского р-на	ПС Кузоватово (полностью) на бал. УСК потреб. на ВЛ-10кВ №7,14,15	Повреждение в сетях Россети	27.03.2022	7-30	35 мин.
20	29.03.2022	04-00 откл-и	1	Сенгилеевского р-на	КТП-36	Схлест проводов в пролете оп. №14-15 на ВЛ-0.4кВ №2	29.03.2022	ф-1,3 вкл в 6-21 ф-2 вкл в 07-10	2ч 21 мин 3ч 10 мин

Апрель

1	01.04.2022	12-00 откл-и		Сурского района	КТП-№3	Повреждение трансформатора ТМ - 250 кВА	01.04.2022	14-22	2ч 22 мин.
2	01.04.2022	22-00	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №24 ПС Ишеевка(Россети). На балансе УСК ТП-1683	Повреждение в сетях Россети	02.04.2022	01-55	3ч 55 мин.
3	02.04.2022	07-00	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №24 ПС Ишеевка(Россети). На балансе УСК ТП-1683	МТЗ. Повреждение в сетях Россети	02.04.2022	07-32	32 мин.
4	03.04.2022	1-10	1	Ульяновского района	ВЛ-10 кВ№11 ПС Ишеевка	РПВ успешное	03.04.2022	1-15	5 мин.
5	03.04.2022	4-01	1	Цильнинского района	ВЛ-10 кВ №16 ПС Нагаткино	РПВ успешное (повреждение в сетях Россети)	03.04.2022	4-11	10 мин.
6	04.04.2022	6-12 откл-и	3	Чердаклинского р-на	ВЛ -0,4 кВ №2 от ЗТП-12	пожар ул. Колхозная д.49	04.04.2022	7-40	1ч 28мин.
7	08.04.2022	13-35 отключили	2	РЭС Новоспасского района	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП №15	Обрыв провода в пр. опор №1-2 с последующим хлестом проводов в пр. опор № 10-11 в результате наезда неизвестным транспортным средством, автомобиль скрылся. ГАИ вызваны.	08.04.2022	15-20	1ч 45 мин
8	09.04.2022	10:13	3	СУ Димитровград	яч. 28 ПС Мелекесс-город (на балансе УСК - ТП 271, 210)	Повреждение в сетях Энергомодуль	09.04.2022	11:55	1 ч 42 мин
9	09.04.2022	17:01 сооб-ли		Карсунского района	1 СШ-10 кВ ПС Карсун (на балансе УСК - ВЛ 10 кВ №3,15 ПС Карсун)	"Земля" в сетях Россети	09.04.2022	17:41	40 мин
10	10.04.2022	22-10	3	Мелекесского р-на	яч.2 ПС Рязаново (Россети) на бал. УСК ТП-1413	Повреждение в сетях Россети	10.04.2022	23-50	1ч.40 мин.

11	11.04.2022	5:15	2	Николаевского района	ВЛ 10 кВ №5 ПС Ключики	повреждение разрядника НА ТП-43 фаза В	11.04.2022	8-37 без ТП-15,43 10-15 вкл.ТП-15,в 11-15 вкл.КТП-43	3ч.22мин.
12	11.04.2022	16-33	5	Вешкаймского р-на	яч.13 ПС Каргино(Россети) ТП-1,2,3,4,5,6(УСК)	(м.т.з.) повреждение в сетях Россети	11.04.2022	18-45	2ч.12мин.
13	14.04.2022	04-14 откл-и		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №15 ПС Карсун	Повреждение изолятора ф.С на опоре №201	14.04.2022	04-39	25 мин
14	14.04.2022	14:05	5	Кузоватовского р-на	КВЛ-10кВ №8 ПС Коромысловка	Отключение в сетях 110кВ	14.04.2022	14:37	32мин.
15	15.04.2022	07:26	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №13 ПС Нагорная	РПВ успешное	15.04.2022	07:50	24мин.
16	15.04.2022	12-57	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №1	(М.Т.З.)повреждение опорных изоляторов на ЗТП-104(энерготрансеть)	15.04.2022	14-10 до ЗТП-21, 14-42 вкл. полностью	1ч 13 мин. 1ч 45 мин.
17	15.04.2022	13-53 отключи ли РС-11	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №2	повреждение двух изоляторов на опоре 107/1	15.04.2022	14-33 вкл. РС-11	40 мин.
18	18.04.2022	23-15	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Сенгилей - Город	М.Т.З. Повреждение трех ВВ вставок ф. А; В; С на ТП-№5	19.04.2022	01-08	1ч. 53 мин.
19	19.04.2022	01-45 откл-ли	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Сенгилей - Город	Протяжка контактных, болтовых соединений в РУ-10/0,4 кВ ТП-№5	19.04.2022	02-12	27 мин.
20	21.04.2022	18:40 откл-и	5	Базарносызганского района	ВЛ-10 кВ №9 ПС Глотовка	КИ. Слетела вязка провода ф.В на опоре №106	21.04.2022	19-37 до РС-23 20:56 всё вкл	57 мин 2ч 16 мин

21	26.04.2022	11-35	3	Новомалыклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-4209	схлест проводов на ВЛ-0,4кВ в результате разрушения крепления и падения изолятора ф"В" оп.№1	26.04.2022	13-15	1ч.40мин.
22	27.04.2022	16-01	1	Ульяновского р-на	яч.13 ПС Луговая (Россети) КТП-1220 (УСК)	повреждение в сетях Россетей	27.04.2022	18-55	2ч.54мин.
23	28.04.2022	11-40 откл-и	3	Чердаклинского р-на	ТП-30	Повреждение трансформатора 630кВА	28.04.2022	18-23	6ч 43 мин
24	28.04.2022	12-50	5	Барышского р-на	яч.13 РП-2	РПВ-успешно. Гроза	28.04.2022	13-19	29 мин
25	29.04.2022	9-35	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Налейка	Аварийное отключение	29.04.2022	10:32 без ТП-1,2 11:09 полн	57 мин 1ч 34 мин
26	30.04.2022	02-40		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	КИ. Повреждение проходных изоляторов на КТП-14	30.04.2022	03-10 вкл до РС-6 04-11 всё вкл	30 мин 1ч 31 мин
27	30.04.2022	05-48	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Ключищи (Россети). На балансе УСК ТП-1381,1848	Повреждение в сетях Россети	30.04.2022	8-19	3ч.31мин.
28	30.04.2022	15-18	2	Радищевского р-на	ВЛ-10кВ №12 ПС Радищево	(мтз) РПВ-успешно	30.04.2022	15-25	7мин.
МАЙ									
1	02.05.2022	0-25	2	Старокулаткинского района	ЗТП №5	Повреждение трансформатора на ЗТП-5	02.05.2022	10-30	10ч 5 мин
2	02.05.2022	23-10	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №6	Р.П.В.	02.05.2022	23-18	8 мин.
3	02.05.2022	23-10	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №7	опора №14 фаза С вылетел крюк	03.05.2022	2-01	2ч.51 мин.
4	03.05.2022	15-00	3	Чердаклинского района	ЗТП-30	Сработали ПК-10 кВ ф.В и ф.С	03.05.2022	15-40	40 мин
5	03.05.2022	16-40	3	Павловского района	ВЛ 10 кВ №6 ПС Павловка	Повреждение изолятора на РТП-27	03.05.2022	17-41	1ч 01 мин

6	03.05.2022	19-29 откл-и	5	СУ Глотовка	ВЛ 10 кВ № 8 ПС Глотовка	Для безопасного тушения пожара	03.05.2022	19-08	39 мин
7	04.05.2022	15-40	5	г. Барыш	яч. 10 кВ №-9 РП-2 г. Барыш отх. ВЛ-№2 (Т.О.)	РПВ - успешно	04.05.2022	15-48	8 минут
8	05.05.2022	10-04	3	С.У.Димитровград	яч.4,10 ПС Береговая(энергомодуль) ТП-260,274(УСК)	повреждение в сетях энергомодуля	05.05.2022	10--15	11 мин.
9	05.05.2022	14-00 отключи ли		Сурского р-на	яч.6 ПС Сурская	"земля" фаза С опоры № 116 слетел изолятор	05.05.2022	15-17	1ч.17мин.
10	07.05.2022	19-50	5	Кузоватовского района	ВЛ 10 кВ №8 ТПС Коромысловка	РПВ успешное	07.05.2022	20-14	24 мин
11	11.05.2022	10-40	3	СУ Димитровград	КЛ-0,4 кВ №1 ТП-133	Повреждение кабеля	11.05.2022	11-20	40 мин
12	12.05.2022	10-11	3	Чердаклинского р-на	Яч. №27 ПС Чердаклы	РПВ успешное	12.05.2022	10-29	18 мин.
13	13.05.2022	17-05	3	С.У.Димитровград	яч.10 ПС Береговая(энергомодуль) ТП-236,225,260 УСК	повреждение в сетях энергомодуля	13.05.2022	18-05	1 час
14	15.05.2022	18-39	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №7 от ПС 35/10кВ Кузоватово	Поврежден разрядник ф.А КТП-17	15.05.2022	19-23 до РС-19 20-04 всё вкл	44 мин 1ч 25 мин
15	16.05.2022	11-18	5	Базарносызганского района	КВЛ - 10 кВ №9 ТПС Должниково	Неисправность в выключателе 10 кВ.	16.05.2022	12-25	1ч. 07 мин.
16	17.05.2022	17-06	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС Чуфарово	(т.о.) РПВ- успешно	17.05.2022	17-22	16 мин.
17	17.05.2022	20-40	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка	Повреждение на потребительской ТП-48 (МТС)	17.05.2022	21-08 без ТП-48	28мин.
18	17.05.2022	23-36	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Сенгилей-город	Попадание kota в РУ-10кВ КТП-39, заменили ПК-10-3шт.	18.05.2022	01-00	1ч.24мин.
19	24.05.2022	23-40 откл-и		Сурского района	ВЛ-0,4кВ №2 ТП-12	Пожар. Отключили по запросу МЧС	25.05.2022	3-10	3ч 30 мин

20	25.05.2022	13-47	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ТПС Ключики	включена после осмотра	25.05.2022	15-10 вкл. до РС-11, 15-50 вкл.до РС-13, 16-20 вкл.полность ю	1ч.23мин.
21	27.05.2022	12-30	1	Ульяновского района	ВЛ 10 кВ №14 ПС Б.Ключицы (УСК - ТП- 1848. ТП-1381)	Повреждение в сетях Россети	27.05.2022	13-13	43 мин
22	27.05.2022	16-17	2	Николаевского района	ВЛ 10 кВ №7 ПС Ключики	РПВ- успешное. Грозовой фронт	27.05.2022	16-33	16 мин
23	27.05.2022	16-49	2	Радищевского района	ВЛ 10 кВ №8,11,12 ПС Радищево	Отключение в сети 110 кВ	27.05.2022	17-13	24 мин
24	27.05.2022	16-49	2	Старокулаткинского района	ВЛ 10 кВ №2,3,19 ПС Ст.Кулатка	Отключение в сети 110 кВ	27.05.2022	17-13	24 мин
25	29.05.2022	16-10	3	Н.Малыклинского р- на	яч.9 ПС Новочеремшанск	РПВ- успешное	29.05.2022	16-24	14 мин.
26	30.05.2022	13-37	3	Мелекесского р-на	Яч. №28 ПС Мелекесс - Городская (УСК ТП-210, ТП-271)	МТЗ. Повреждение в сетях Энергомодуль.	30.05.2022	15-37	60 мин.
27	30.05.2022	18-12	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Налейка	(Т.О.) повреждение концевой муфты опоры № 6, кабеля АСБ 3*70	30.05.2022	23-35	5ч.23мин.

ИЮНЬ

1	02.06.2022	7-45 отключили	1	Ульяновского р-на	яч.10 ПС Ишеевка	"земля"	02.06.2022	10-13 с землей фазы В	2ч.28мин.
2	02.06.2022	11-55 отключили	1	Ульяновского р-на	яч.10 ПС Ишеевка	"земля"повреждение КЛ- 10 кВ от РС-8 до ЗТП-18	02.06.2022	13-10	1ч.15мин.
3	04.06.2022	17:57	2	Старокулаткинского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Старая кулатка	ЗТП №21/250 внутреннее повреждение ТМ, разрушен изолятор ф. С.	04.06.2022	19:56 вкл. без ТП №21 01:15 вкл. ТП №21	1ч. 59 мин. 7ч 18 мин

4	07.06.2022	17-57 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №5 от ГТП-15	Обрыв двух проводов в пролете оп. 5/9-5/10 в рез-те падения ветки дерева.	07.06.2022	18-24	27 мин.
5	08.06.2022	11:54	2	Радищевского района	ВЛ 10 кВ №11 ПС Радищево	РПВ успешное	08.06.2022	12:18	24 мин
6	15.06.2022	08-09	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-6кВ №6 ПС Сенгилей Цем. Завод	Сработали 3 ПК-10 на ЗТП-3. При осмотре обнаружено повреждение опорного изолятора ф.В на вводном рубильнике РУ-0.4кВ.	15.06.2022	09-20 вкл без ЗТП-3 11-45 всё вкл	1ч 11 мин 3ч 36 мин
7	20.06.2022	05-41	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ №11 ПС Мулловка	Повреждение кабеля КЛ-10кВ на ЗТП-2	20.06.2022	10-20 вкл. от д/г КНС 20-19 вкл. яч.11	4ч 39 мин
8	22.06.2022	3:45	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Вешкайма	Обгорание шлейфа на РС 3-01 оп.18	22.06.2022	6:06	2ч 21 мин
9	22.06.2022	22-10		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №15 ПС Карсун	РПВ- успешно после прохождения грозового фронта	22.06.2022	22-45	35мин.
10	23.06.2022	0-13		Цильнинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Нагаткино	Разрушение разрядника РВО-10 на КТП-2368	23.06.2022	0-55	42мин.
11	23.06.2022	10-30 откл-и		СУ Языково	КТП-6	Повреждение трансформатора	22.06.2022	17-15	6ч 45 мин
12	23.06.2022	15-45	3	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	МТЗ. РПВ-успешно.	23.06.2022	15-55	10 мин
13	25.06.2022	13-16	2	Радищевского р-на	ВЛ-10кВ №11 ПС Радищево	Повреждение грозоразрядника ф.С на КТП-34	25.06.2022	14-20	1ч 4 мин
14	27.06.2022	19-04	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №17 ПС Ишеевка(Россети). На балансе УСК КТП-№44, №1446.	Грозовой фронт. Повреждение в сетях Россети - падение дерева на ВЛ-10 кВ.	27.06.2022 28.06.2022	КТП №1446 - 19-43 КТП №44- 00-45	КТП №1446 - 39 мин. КТП №44- 5ч. 41мин.

15	27.06.2022	19-34		СУ Тагай	ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская (Россети) на балансе УСК ТП-7 шт.	Грозовой фронт. РПВ - успешное.	27.06.2022	20-00	26 мин.
16	27.06.2022	19-50	5	РЭС Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №11, №15 ПС Чуфарово.	Грозовой фронт. ВЛ-10 кВ №15 РПВ успешное. ВЛ-10 кВ №11 падение дерева на ВЛ в пр. опор №10-11.	27.06.2022	ВЛ-10 кВ №15 20-48 ВЛ-10 кВ №11 22-10	ВЛ-10 кВ №15 - 58 мин. ВЛ-10 кВ №11 - 2 ч. 20 мин.
17	27.06.2022	20-20	5	РЭС Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4 кВ №1, №2 от КТП №2 ВЛ-10 кВ №4 ПС Чуфарово.	Грозовой фронт. Падение дерева на ВЛ-0,4 кВ №2 - обрыв проводов в пролете опор №20-22 ВЛ-0,4 кВ №1 падение дер. опоры №18	27.06.2022	23-15	2 ч. 55 мин.
18	27.06.2022	20-52 отключили	5	РЭС Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 Тяг. ПС Коромысловка (Земля)	Грозовой фронт. ЗТП-№12 (больница), ЗТП-№14 запитаны от ВЛ-10 кВ №7 ПС Кузоватово. Повреждений не обнаружено.	27.06.2022	21-55	1 ч. 03 мин.
19	29.06.2022	13-00		Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Чуфарово	При осмотре на ВЛ-10кВ в пролете опор №65-66 обнаружена ветка дерева	29.06.2022	13-45	45мин.
20	29.06.2022	23-42	3	СУ Димитровград	яч.45 ПС Мелекес-город (Энергомодуль) на балансе УСК - 2 СШ 10 кВ РП-12	Повреждение в сетях Энергомодуль	30.06.2022	0-55	1ч 13 мин

21	30.06.2022	14-43	5	г. Барыш	КВЛ-10 кВ №6 яч. №6 РП-2 (МТЗ) в кольце с КВЛ-10 кВ №1 яч. №7 РП-2	РПВ успешное. Восстановлена нормальная схема.	30.06.2022	15-03 - КВЛ-10 кВ №6 яч. №6 РП-2 15-11 - КВЛ-10 кВ №1 яч. №7 РП-2	20 мин. 28 мин.
ИЮЛЬ									
1	01.07.2022	10-37 откл-и	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Сенгилей-город	Повреждение опорного изолятора ф.А на ГКТП-14. Сработал ПК-10 ф.А на ГКТП-48	01.07.2022	12-20	1ч 43 мин
2	01.07.2022	13-20	1	Ульяновского р-на	КТП-22	Сработали ПК-10 ф.В и ф.С	01.07.2022	14-10	50 мин
3	01.07.2022	20-05	3	Мелекесского р-на	Яч. №12 ПС Мулловка	М.Т.З. повреждение в сетях Россети	01.07.2022	20-35	30 мин.
4	01.07.2022	23-44	2	Павловского р-на	ВЛ-10 кВ №6 ПС Павловка	Грозовой фронт. РПВ успешное.	01.07.2022	23-54	10 мин.
5	01.07.2022	21-57	1	СУ Игнатовка	ВЛ-10 кВ №7 ПС Игнатовка	Грозовой фронт. РПВ успешное.	01.07.2022	21-59	2 мин.
6	02.07.2022	18-50	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №18 ПС Сенгилей-город	Падение ветки дерева в пролете опор 10-11	02.07.2022	20-34	1ч 44 мин
7	05.07.2022	20-00	5	Вешкаймского р-на	яч.22 ПС Вешкайма	РПВ	05.07.2022	20-14	14 мин.
8	06.07.2022	11-05	3	СУ Димитровград	яч.41 ПС Мелекесс-город (на балансе УСК - 1 СШ 10 кВ РП-12)	Повреждение КЛ-10 кВ в сетях Энергомодуль	06.07.2022	11-35	30 мин
9	07.07.2022	09-40		Майнского района	яч.№-12 ПС Майна	АПВ успешное	07.07.2022	09-40	0
10	07.07.2022	10-15	3	СУ Димитровград	яч.№-4 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-208; ТП-274.	Нарушение в сетях Энергомодуль на ТП №-90 (кабельная воронка)	07.07.2022	12-28	2 ч. 13 мин.
11	07.07.2022	15-38	2	РЭС Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ-№7 ПС Ключики	Т.О. На КТП №37 разрушение разрядника ф-С	07.07.2022	16-03	25 мин.
12	07.07.2022	16-16 отключили	2	РЭС Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ-№7 ПС Ключики	На РС-12 ф-С отгорел шлейф	07.07.2022	17-10	54 мин.
13	07.07.2022	18-06	3	Чердаклинского р-на	яч. № 37 ПС Чердаклы	АПВ успешное. Разрушение разрядника на ЗТП-18	07.07.2022	18-10	0 мин.
14	08.07.2022	14-52	2	Павловского района	ВЛ-10кВ № 6 ПС Павловка	РПВ-успешно	08.07.2022	15-02	10 мин.
15	10.07.2022	6-20	1	Ульяновского района	ЗТП-19	Повреждение кабеля	10.07.2022	8-30	2ч 10 мин

16	10.07.2022	7-25	1	Цильнинского района	ВЛ 10 кВ №16 ПС Б.Нагаткино	РПВ успешное	10.07.2022	7-33	8 мин
17	10.07.2022	23-14	5	Вешкаймского р-на	ГКТП №9/250 от ВЛ-10кВ №4 ПС Чуфарово	Выход из строя ТМ 250 кВа - замыкание на корпус обмотки высокого напряжения	11.07.2022	05-49	6ч. 35 мин.
18	11.07.2022	16-57	3	СУ Димитровград	яч.15 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал.УСК ТП-270,ТП-275	Повреждение в сетях Энергомодуль	11.07.2022	18-50 вкл. ТП-270 20-30 вкл. ТП-275	1ч 53 мин 3ч 33мин
19	11.07.2022	18-01	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Кузоватово	разрушение разрядника РВО-10 ф. "В" на КТП-17	11.07.2022	18-47	46мин.
20	13.07.2022	23-00 появилась "земля" 0- 14 отключили РС-4	1	Тереньгульского р-на	ВЛ-10 кВ №19 ПС Тереньга	"земля" повреждение на потребительской КТП-28П пилонарама	14.07.2022	1-15 вкл.РС-4 в 1-55 вкл.КТП-18, ЗТП-19	1ч.01мин. 1ч.41мин.
21	14.07.2022	14-30	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №13 ПС Чердаклы	РПВ успешное. Дождь, гроза	14.07.2022	16-39	2ч 9 мин
22	14.07.2022	21-19 отключили	5	РЭС г. Барыш	КЛ-10 кВ №11 ТПС Барыш РП-2	(Земля) Дождь, гроза. Повреждений не обнаружено	14.07.2022	21-22	3 мин.
23	14.07.2022	21-34 отключили	5	РЭС г. Барыш	ВЛ-10 кВ №2 ТПС Барыш РП-2	(Земля) Дождь, гроза. Повреждений не обнаружено	14.07.2022	22-07	33 мин.
24	14.07.2022	22-38		РЭС Майнского р-на СУ Игнатовка	ВЛ-10 кВ №7 ПС Игнатовка	РПВ успешное (МТЗ) Дождь, гроза	14.07.2022	22-40	2 мин.
25	14.07.2022	22-40	3	РЭС Чердаклинского р-на	ПС Дмитриево - Помряскино. (ВЛ-10 кВ №3 на бал. УСК 5 шт. ТП)	Повреждение концевой разделки на КЛ-10кВ на опоре№ 5, на опоре №6 разрушение разрядников	15.07.2022	17-05 вкл.на х.х.	18ч.25мин.
26	14.07.2022	23-07 отключили		РЭС Тереньгульского р-на	ВЛ-10 кВ №19 ПС Тереньга	(Земля) Дождь, гроза. Отключили ТП № 861 Энергопромгрупп - заливает водой.	15.07.2022	00-45	1ч. 38 мин.
27	15.07.2022	00-35	5	РЭС г. Барыш	яч №6 РП-2 Барыш	МТЗ. Дождь, гроза РПВ неуспешное. На КТП №61 сгорели ВВ вставки 10 кВ, отгорел шлейф на РТП 61 ф-А. ТП-№17 сгорели ВВ вставки.	15.07.2022	01-10	35 мин.

28	15.07.2022	00-35 отключили	5	РЭС г. Барыш	Яч. №9 РП-2 Барыш	(Земля) Дождь, гроза. Разрушение штыревого изолятора ф-А; ф-В на оп. №11	15.07.2022	2-38	2 ч. 03 мин.
29	15.07.2022	02-31	2	РЭС Новоспасского р- на	ВЛ-10 кВ №11 ПС Новоспаская	МТЗ. Дождь, гроза РПВ неуспешное. Нарушение в оборуд. Потребительской КТП-№18 техникум - залило водой оборуд. КТП- 30 ф-А разр. разрядника.	15.07.2022	04-33	2 ч. 02 мин.
30	15.07.2022	04-50	3	РЭС Чердаклинского р- на	Яч. №13 ПС Чердаклы	МТЗ. Дождь, гроза РПВ неуспешное. На ВЛ-10 кВ №11 оп. № 104 обнаружено касание ветки дерева.	15.07.2022	06-32	1 ч. 42 мин.
31	15.07.2022	05-09	5	РЭС Вешкаймского р- на	яч. №11 ПС Чуфарово.	Т.О. Опора 7-7/1 упало сухое дерево на ВЛ-10 кВ ф-В, ф-С	15.07.2022	8-20	3ч.11мин.
32	15.07.2022	05-51	5	РЭС г. Барыш	КВЛ-10 кВ №6 РП-2 Барыш	При включении КТП №30 произошло отключение КВЛ. КВЛ в работе, отключены КТП№ 61; №17; №30	15.07.2022	06-15 8- 45 вкл. ТП-17 ; 8-47 ТП-61 ; 9-45 вкл. ТП-30	24 мин.
33	15.07.2022	19-05 откл-и	5	г.Барыш	ВЛ-0,4кВ №4 от ЗТП-6	искрение соединения СИП4*25 с АС-4*25 опора 4/7	15.07.2022	21-47	2ч 42 мин
34	16.07.2022	6-42	5	Базарносызганского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Глотовка	АПВ успешное	16.07.2022	6-42	0 мин
35	16.07.2022	6-42 откл-и	5	Базарносызганского района	ВЛ 10 кВ №8 ПС Глотовка	Выброс масла выключателя	16.07.2022	6-57	15 мин
36	17.07.2022	2-02		СУ Тагай Майнского р- на	ВЛ-10кВ №8 ПС Уржумская (Россети) на бал. УСК ТП- 7шт.	Повреждение в сетях Россети	17.07.2022	4-37 вкл. от яч.5 ПС Тагай	2ч.45мин.
37	17.07.2022	14-20 отключили	3	РЭС Чердаклинского р- на	ВЛ-10 кВ №3 ПС Дм. Помряскино	(Земля) Разрушение штыревого изолятора ф-А опора №2	17.07.2022	16-38	2ч.18мин.

38	17.07.2022	16-40 19-37 отключили для БЗПР	5	РЭС Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ПС Налейка	(Т.О. с контролем изоляции) Грозовой фронт. Оп. №17 ф-А разрушение штыревого изолятора	17.07.2022	18-18 откл.КТП №3; №1; ЗТП №4 20-08 без КТП-1,4 20-23 вкл. КТП-1,4	1 ч. 38 мин. 3ч.46мин.
39	17.07.2022	19-23		РЭС Сурского р-на	ВЛ-10 кВ №3 ПС Сурская	Падение сухого дерева на ВЛ-10 кВ вне охранной зоны оп. №78-79	17.07.2022	19-54	31 мин.
40	18.07.2022	15-20		Карсунского района	ВЛ 10 кВ №16 ПС Карсун	РПВ успешное. Дождь, гроза	18.07.2022	15-45	25 мин
41	18.07.2022	15-24		Карсунского района	ВЛ 10 кВ №3 ПС Карсун	Падение дерева в пролете опор 53-54	18.07.2022	17-52	2ч 28 мин
42	18.07.2022	15-43 сооб-ли	5	Вешкаймского района	ВЛ 10 кВ №13 ПС Каргино (Россети) на балансе УСК - 6 ТП	Повреждение в сетях Россети	18.07.2022	18-11	2ч 28 мин
43	18.07.2022	19-40	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Р. Мелекес(Россети). На балансе УСК ТП-1310)	Повреждение в сетях Россети	18.07.2022	02-53 без ТП-1310 05-40 всё вкл	6 ч 13 мин 10 ч
44	18.07.2022	20-00	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС Рязаново(Россети). На балансе УСК ТП-1413	Повреждение в сетях Россети	18.07.2022	21-40	1ч 40 мин
45	18.07.2022	20-00	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Дм. Помряскино(Россети). На балансе УСК ТП-46	Повреждение в сетях Россети	18.07.2022	22-26 без ТП-46 01-45 всё вкл	2ч 26 мин 5ч 45 мин
46	18.07.2022	21-20	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла	Падение дерева в полёте оп. №44-45	19.07.2022	01-00	3ч 40 мин
47	19.07.2022	13-44	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №12 ПС Н.Малыкла	разрушение опорного изолятора оп.№41	19.07.2022	16-18	2ч.34мин.
48	19.07.2022	13-55	3	Мелекесского р-на	яч.8 ПС Мулловка	При осмотре видимых повреждений не обнаружено	19.07.2022	15-48	1ч.53мин.
49	20.07.2022	19-06	3	Н.Малыклинского р-на	яч.3 ПС Н.Черемшанск	РПВ успешно	20.07.2022	19-16	10 мин.
50	21.07.2022	16-52	5	Кузоватовского р-на	ПС 35/10 кВ Кузоватово (Россети). На балансе УСК ВЛ-10 кВ №7, №14, №15 ПС Кузоватово.	Повреждение в Россетях.	21.07.2022	16-57	5 мин.
51	21.07.2022	18-01	5	Вешкаймского района СУ Чуфарово	ВЛ-10 кВ №4 ПС Чуфарово	ТО. Гроза. РПВ успешно.	21.07.2022	18-21	20 мин.

52	21.07.2022	18-30	4	Майнского района СУ Тагай	ВЛ-10 кВ №8 ПС Уржумская (Россети). На бал. УСК ТП-4,5,6,7,8,11,13	Гроза. Повреждение в Россетях.	21.07.2022	20-55	2ч.25мин.
53	21.07.2022	18-45	1	РЭС Сенгилеевского р-на п.Цемзавод	ВЛ-0,4 №2 от ЗТП-3	падение ветки дерева пролет опор 2-3	21.07.2022	21-50	3ч.5мин.
54	21.07.2022	19-58	1	РЭС Сенгилеевского	ВЛ-0,4 №2 от КТП-47	сработал ПН-2	21.07.2022	22-40	2ч.42мин.
55	22.07.2022	8-57	3	Новомалыклинский РЭС	яч. №9 ПС Н.Черемшанская	МТЗ. КТП №4143 (Ср. школа) разрушение разрядника ф-В. Заменяли ПК 10-кВ ф-А, ф-В.	22.07.2022	яч. №9 10-35 КТП №4143 11-30	1ч. 38 мин. 2 ч. 33 мин.
56	22.07.2022	12-15		РЭС Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №17 ПС Ишеевка (Россети) на балансе УСК ТП-№44, ТП-№1446	Повреждение в сетях Россети. Падение дерева на ВЛ-10 кВ	22.07.2022	15-40	3 ч. 25мин.
57	22.07.2022	16-52	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Канадей (Россети) на балансе УСК ТП №27, №46. Повреждение в сетях Россети	Грозовой фронт	22.07.2022	18-02	1 ч. 10 мин.
58	22.07.2022	16-45	3	СУ Димитровград	яч. №18 ПС Черемшанская (Энергомодуль) на бал. УСК ТП №211	Повреждение в сетях Энергомодуль	18.08.2022	18-08	1 ч. 23 мин.
59	22.07.2022	17-15	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №7, №9 ПС Ключики	Грозовой фронт. ВЛ- 10 кВ №9 РПВ успешное. ВЛ-10 кВ №7 в пр. опор №28-29 сорвало провод с изолятора ф-В	22.07.2022	ВЛ-10 кВ №9 17-46 ВЛ-10 кВ №7 19-50	31 мин. 2ч 35 мин
60	22.07.2022	17-54	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ключики	Грозовой фронт. РПВ успешное.	22.07.2022	18-09	15 мин.
61	23.07.2022	13-58	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ключики	РПВ успешное.	23.07.2022	14-10	12 мин.
62	23.07.2022	14-27 откл-и	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ключики	при осмотре обнаружен отгоревший шлейф на РС-16 оп. №2 ф"В"	23.07.2022	16-52	2ч.25мин.
63	24.07.2022	21-35	2	Ст.Кулаткинского р-на	Вл-10кВ №3 ПС Ст.Кулатка	РПВ-успешно, дождь гроза	24.07.2022	22-03	28мин.
64	25.07.2022	16-05	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №3 ПС Дм. Помряскино	Ветка дерева на оп.5, дождь гроза	25.07.2022	18-17	2ч. 12мин.
65	25.07.2022	16-10	3	Чердаклинского района	ВЛ-10 кВ №13 ПС Чердаклы	РПВ-успешно, дождь гроза	25.07.2022	16-40	30 мин.
66	25.07.2022	18-00	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №8 Коромысловка	ТО. РПВ-успешно, дождь гроза	25.07.2022	18-20	20 мин.

67	25.07.2022	18-16	1	Ульяновского района	ГКТП-1	Гроза. Повреждены ПК-10 кВ ф.А, ф.В, ф.С, разрядник ф.В	25.07.2022	19-25	1ч. 9мин.
68	25.07.2022	18-20 отключили	5	Кузоватовского района	ВЛ-10кВ №8 Коромысловка	КИ.КТП-24 повреждение разрядников	25.07.2022	21-35	3ч.15мин.
69	25.07.2022	18-34	5	г.Барыш	КВЛ-10 кВ №6 РП-2	дождь гроза	25.07.2022	19-16	42 мин.
70	25.07.2022	19-05	2	Старокулаткинского района	ВЛ-10 кВ №3 Старая Кулатка	МТЗ. дождь гроза	25.07.2022	21-00 без КТП-18, в 21-08 КТП-18 вкл.	1ч.55мин.
71	29.07.2022	12-31	2	РЭС Николаевского р-на	яч.9 ПС Ключики	ТО. Повреждение КЛ-10кВ	29.07.2022	15-39	3ч 8 мин
72	29.07.2022	12-32	2	РЭС Николаевского р-на	яч.5 ПС Ключики	Повреждение разрядника ф.В на КТП-15	29.07.2022	14-59	2ч 27 мин
73	30.07.2022	9-24		Ульяновского р-на	ВЛ 10 кВ №13 ПС Луговая (Россети) на балансе УСК - ТП-1220	Повреждение в сетях Россети	30.07.2022	9-58	34 мин
74	31.07.2022	08-50	3	Н.Малыклинского р-на	ТП-4171	Повреждение тр-ра	31.07.2022	19-50	11 ч
АВГУСТ									
1	02.08.2022	6-27	5	Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово	РПВ- успешно	02.08.2022	6-37	10мин.
2	03.08.2022	20-07		Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №17,22 ПС Вешкайма.	Повреждение в сетях 110кВ Россети	03.08.2022	20-52	45 мин
3	04.08.2022	14-24		Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) на бал. УСК ТП-1848	РПВ-успешно	04.08.2022	14-29	5мин.
4	09.08.2022	10-58	5	Вешкаймского р-на	яч.15 ПС Чуфарово	т.о. РПВ-успешно	09.08.2022	11-11	13 мин.
5	09.08.2022	14-30		г.Ульяновск	ТП-3236 (Ульгэс)	повреждение в сетях Ульгэс	09.08.2022	15-33	1ч.03мин.
6	09.08.2022	14-50 отключили	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №12 от ЗТП-28	возгорание ВПУ-0,4 кВ на опоре № 12/3	09.08.2022	16-10	1ч.20мин.
7	10.08.2022	15-50	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №17 ПС Ишеевка(Россети). На балансе УСК КТП-1446,44.	Повреждение в сетях Россети	10.08.2022	16-19	29 мин
8	10.08.2022	17-27	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №5 от ТП-15	Обрыв трёх проводов в пролёте опор №5/1-5/2 в рез-те падения ветки дерева. Сильный ветер, гроза.	10.08.2022	19-22	1ч 55 мин

9	10.08.2022	18-25 откл-и	5	Барышского р-на	ВЛ-0.4кВ №4 от ТП-15	Для распиловки упавшего дерева и перетяжки СИПа в пролёте опор №4/9-4/10 в рез-те сильного ветра во время грозы.	10.08.2022	19-27	1ч 2 мин
10	11.08.2022	6-33	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №6 РП-2	повреждение разрядника фаза С опоры № 48 РК-53	11.08.2022	6-55 вкл.без КТП-18 7-30 вкл. КТП-18	22 мин.
11	11.08.2022	7-05	2	Ст.Кулаткинского р-на	яч.19 ПС Ст.Кулатка	включена после осмотра	11.08.2022	7-35	30 мин.
12	13.08.2022	10-25	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) ТП-1381,1848(УСК)	повреждение в сетях Россети	13.08.2022	11-51 КТП-1848, 13-55 КТП-1381	1ч.26мин. 3ч.30мин.
13	14.08.2022	7-17	5	Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово	(т.о.) РПВ-успешно	14.08.2022	7-28	11мин.
14	14.08.2022	09-02	2	Старокулаткинского р-на	ВЛ-10кВ №2 ПС Ст. Кулатка	МТЗ. Обрыв проводов в пролёте оп.№19-20 в рез-те падения дерева	14.08.2022	12-08	3ч.06 мин.
15	14.08.2022	10-00 откл-и по запросу ЕДДС	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №10 ПС Нагорная(Россети). На балансе УСК 5 ТП	Пожар по ул. Колхозная д.55 с. Малая Андреевка	14.08.2022	10-12	12 мин.
16	14.08.2022	17-00 откл-и	3	Н.Малыклинского р-на	ТП-4101	Повреждение тр-ра	14.08.2022	20-10	3ч.10 мин.
17	17.08.2022	11-08 отключили	2	Ст.Кулаткинского р-на	яч.2 ПС Ст.Кулатка	по запросу МЧС пожар ул.Кирова д.90б	17.08.2022	12-08	1ч.
18	17.08.2022	18-50	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) ТП-1318, 1848 (УСК)	РПВ- успешно	17.08.2022	18-53	3 мин.
19	19.08.2022	13-57	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-5	Падение дерева на ВЛ-0,4кВ, произвели распиловку дерева и перетяжку СИПа	19.08.2022	17-30	3ч.33мин.
20	24.08.2022	06-44	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Ключищи(Россети). На балансе УСК ТП-1576	Повреждение в сетях Россети	24.08.2022	07-13	29 мин
21	24.08.2022	06-44	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Б.Ключищи(Россети). На балансе УСК ТП-1848,1381.	Повреждение в сетях Россети	24.08.2022	10-04	3ч.20мин.
22	24.08.2022	08-45 откл-и	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Ключищи(Россети). На балансе УСК ТП-1576	для устранения повреждение в сетях Россети	24.08.2022	9-36	51мин.

23	25.08.2022	17-50	1	Сенгилеевского р-на	яч.18 ПС Сенгилей-город	АПВ-успешно	25.08.2022	17-50	0:00:00
24	27.08.2022	2-39	2	Радищевского р-на	яч.8,11,12 ПС Радищево	Повреждение в сетях Россети	27.08.2022	3-35	1ч. 06 мин
25	28.08.2022	23-45	3	Мелекесского района	яч.9 ПС Тиинск (на балансе УСК - ТП-1319 Курлан)	Повреждение в сетях Россети	29.08.2022	01-48	2ч. 03 мин
26	30.08.2022	3-50	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №10 ПС Ишеевка	Повреждение на КТП- 59п(Энергопромгрупп)	30.08.2022	5-47 без КТП- 59п, 12-33 вкл. КТП- 59п(Энергопро мгрупп)	1ч. 57мин.
27	30.08.2022	15-00 отключили	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Б.Ключищи(Россети).УСК ТП-1576п (УСК)	Обрыв шлейфа 10кВ в сетях Россети.	30.08.2022	15-35	35 мин.
28	31.08.2022	6-23	3	Мелекесского р-на	яч.0 ПС Майна (Россети) ТП- 1023 (УСК)	Повреждение в Россетях.	31.08.2022	7-11	48 мин.
29	31.08.2022	22-30	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0.4кВ №4 от ЗТП-7	водителем тр.средством при разгрузке оборвал ввод в дом от опоры№ 14. И оборван провод в пролете опор №14-15 ВЛ-0,4 кВ №4 от ЗТП-7.	01.09.2022	00-50	2ч. 20 мин
СЕНТЯБРЬ									
1	02.09.2022	0-00	2	Радищевского р-на	ВЛ-10 кВ №12 ПС Радищево	(МТЗ) РПВ успешное	02.09.2022	0-27	27 мин.
2	02.09.2022	01-57	3	Чердаклинского р-на	Яч. №13 ПС Чердаклы	(МТЗ) РПВ успешное	02.09.2022	02-11	14 мин.
3	02.09.2022	06-05 отключили	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ТПС Коромысловка	Возгорание деревянной оп. №306(УСК) от КТП № 113(РТРС)	02.09.2022	7-31 без КТП №113 (РТРС), 15-02 КТП-113 (РТРС) вкл.в работу	1ч. 21 мин. 8ч.57 мин.
4	02.09.2022	17-22	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-3353 откл., ТП-46 "Лесная быль")	При осмотре ВЛ-10кВ видимых повреждений не обнаружено	02.09.2022	19-32	2ч.10мин.

5	02.09.2022	22-34	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №3 яч.№4 ПС Дм. Помряскино (Россети). На балансе УСК отпайка от РС-3066 (ТП-3353 откл., ТП-46 "Лесная быль")	Самовольное включение потребителем отпайки от ВЛ-10кВ за РС-3095	02.09.2022	23-08	34мин.
6	04.09.2022	12-45	5	г. Барыш	яч. №9 ПС Редуктор	(т.о.) РПВ успешное	04.09.2022	12-55	10 мин.
7	04.09.2022	13-50	5	г. Барыш	ВЛ-10 кВ №323 ПС Барыш-220. На балансе УСК ТП-№49, №55	Земля ф-А. Нарушение в сетях Россети.	04.09.2022	17-05	3 ч. 15 мин.
8	09.09.2022	10-40	5	Вешкаймского р-на	яч.13 ПС Каргино (Россети)ТП-1,2,3,4,5,6 (УСК)	повреждение в Россетях	09.09.2022	11-45	1ч.05мин.
9	11.09.2022	15-25	3	Мелекесского р-на	ТП-1310	Сработали 2 ПН-250А ф.А и ф.В, ПК-10 ф.А	11.09.2022	16-20	55 мин.
10	14.09.2022	4-15	5	Вешкаймского р-на СУ Чуфарово	Яч. №-4 ПС Чуфарово	(Т.О.) РПВ успешное	14.09.2022	4-26	11 мин.
11	14.09.2022	13-40	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ГКТП-23	автомобилем сбита опора № 22, ГАИ вызвали	14.09.2022	19-05	5 ч. 25 мин.
12	19.09.2022	14-54	4	РЭС Сурского р-на	ВЛ 10 кВ №3 ПС Сурская	РПВ успешное	19.09.2022	15-01	7 мин.
13	19.09.2022	14-54	5	РЭС Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №11 ПС Чуфарово	падения ветки дерева, в пролёте опор №23-24.Ветка висит на фазе А.	19.09.2022	15-48	54 мин.
14	19.09.2022	19-30	1	РЭС Сенгилеевского р-на	ГКТП-27	повреждение трансформатора	19.09.2022	23-53	4ч.23 мин.
15	22.09.2022	14-00	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС Чуфарово	РПВ успешно	22.09.2022	14-09	9 мин.
16	23.09.2022	08-00	1	Ульяновского р-на	КТП-2	сработали ПК-10 3 шт.	23.09.2022	08-15	15 мин.
17	23.09.2022	20-35 отключили	2	Радищевского р-на	ВЛ-10 кВ №12ПС Радищево	опора №22 повреждение штыревого изолятора	23.09.2022	23-00	2ч. 25мин.

18	25.09.2022	22-00	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ПС Р. Мелекес (Россети). На балансе УСК ТП-№1310	Повреждение в сетях Энергомодуль	25.09.2022	23-35	1ч. 35 мин.
19	26.09.2022	1-35	3	СУ Димитровград	яч. №19 ПС Береговая на бал. УСК РП-№13 водозабор "Горка"	Повреждение в сетях Энергомодуль отключена яч. №16 от РП-13	26.09.2022	3-55	2ч. 20 мин.
20	28.09.2022	7-35	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ПС Коромысловка	РПВ успешно	28.09.2022	7-59	24 мин.
21	28.09.2022	9-27		Майнского р-на СУ Тагай	ВЛ-10 кВ №7 ПС Тагай (Россети) на балансе УСК ТП -3, 9, 10, 12	РПВ успешно	28.09.2022	10-15	48 мин.
22	28.09.2022	19-40	1	Ульяновского р-на	ТП-3236	АПВ-успешно	28.09.2022	19-40	0 мин
ОКТАБРЬ									
1	01.10.2022	07-48	5	РЭС г.Барыш	яч.9 РП-2	ТО. РПВ-успешно	01.10.2022	07-54	6 мин
2	01.10.2022	08-41	5	РЭС Б.Сызганского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Глотовка	ТО. РПВ-успешно	01.10.2022	09-10	29 мин.
3	02.10.2022	0-45 отключили	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) ТП-1381,1848(УСК)	"земля" падение дерева в сетях Россети	02.10.2022	5-22	4ч. 37мин.
4	02.10.2022	5-41	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) ТП-1381,1848(УСК)	повреждение в сетях Россети	02.10.2022	6-43	1 ч.02 мин.
5	02.10.2022	8-20	1	Ульяновского р-на	яч.14 ПС Б.Ключищи (Россети) ТП-1381,1848(УСК)	Повреждение в сетях Россети	02.10.2022	11-58	3ч. 38 мин.
6	02.10.2022	10-28	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Б. Ключищи (Россети). На балансе УСК ТП-1576	Повреждение в сетях Россети	02.10.2022	11-00	32 мин.
7	02.10.2022	11-50	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №14 ПС Луговая (Россети). На балансе УСК КТП-1318	РПВ успешное	02.10.2022	12-12	22 мин.

8	03.10.2022	10-10	5	г. Барыш	ВЛ-0,4кВ №12 от ЗТП-28	Падение дерева, обрыв проводов в пролете опор 6/1/1-6/1/2.	03.10.2022	12-05	1ч 55 мин
9	04.10.2022	15-40	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-6 кВ №6 ПС Сенгилей Цемзавод	обрыв провода фазы В на опоре № 45	04.10.2022	18-50	3ч.10мин.
10	05.10.2022	07-27	5	РЭС Б.Сызганского р-на	ВЛ-10кВ №8;№9 ПС Глотовка	Повреждение в сетях 110кВ Россети	05.10.2022	07-40	13 мин.
11	08.10.2022	11-23	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10 кВ №13 ПС Нагорная	разрушение разрядника фазы В на КТП-35	08.10.2022	12-18	55 мин.
12	10.10.2022	19-18 откл-и	1	Тереньгульского р-на	яч. №19 ПС Тереньга	КИ. Повреждение оборудования у потребителя	10.10.2022	20-18 без КТП-27 04-50 всё вкл	1ч 9ч 32 мин
13	11.10.2022	04-57	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №9 ПС Лебяжье (Россети) На балансе УСК ТП-1554	МТЗ	11.10.2022	09-50	4ч53мин
14	11.10.2022 отключили	14-45	1	Тереньгульского р-на	яч. №19 ПС Тереньга	Опора №14 Фаза "С" слетел изолятор	11.10.2022	16-05	1ч 20мин
15	12.10.2022	11-45	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 ПС Налейка	повреждение КЛ-10 кВ опоры 5-6	12.10.2022	18-05	6ч.20мин.
16	12.10.2022	23-11	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-6 кВ №6 и ВЛ-6 кВ №10 ПС Сенгилей- Цем.завод	повреждение в сетях Россети	13.10.2022	2 -38	3ч 29мин.
17	13.10.2022	08-40	3	Мелекесского р-на	ПС 110/10 Рязаново(Россети). На балансе УСК ТП-1522, 1631,1413.	Повреждение в сетях 110кВ Россети	13.10.2022	09-20	40 мин

18	13.10.2022	22-24	1	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	М.Т.З. включена после осмотра	13.10.2022	23-40 вкл. до РС-2 0-46 вкл.в работу	1ч.16 мин. 2ч.22мин.
19	14.10.2022	04-39	3	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	М.Т.З., ТП-№32 повреждение опорного изолятора	14.10.2022	9-15 вкл. до РС-1 на Х.Х., 10-20 вкл. без ТП №32 12-00 вкл. полностью	4 ч. 36 мин. 5ч. 41 мин. 7 ч. 21 мин.
20	14.10.2022	04-39	3	Чердаклинского р-на	яч.13 ПС Чердаклы	М.Т.З., ТП-№32 повреждение опорного изолятора	14.10.2022	9-15 вкл. до РС-1 на Х.Х., 10-20 вкл. без ТП №32 12-00 вкл. полностью	4 ч. 36 мин. 5ч. 41 мин. 7 ч. 21 мин.
21	18.10.2022	15-16	1	Ульяновский РЭС	І-СШ 6 кВ ПС Южная (Россети) На бал. УСК ТП №3609	Повреждение в сетях Россети	18.10.2022	19-14	3ч 58мин
22	18.10.2022	16-39	База АО "УСК"	Ульяновский РЭС	ТП №3236	АПВ успешное	18.10.2022	16-39	2 сек.
23	18.10.2022	21-51	5	Б.Сызганского р-на	КВЛ-10кВ №14 ПС Б.Сызган	МТЗ. КИ ф.А. Повреждение проходных изоляторов на КТП-2 и изолятора на оп.34/31	18.10.2022	22-33 до ЗТП-5 23-57 без РС-3 06-53 всё вкл	42 мин 2ч 6 мин 8ч 2 мин
24	19.10.2022	03-00	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгилей-город	МТЗ. АПВ-не успешно	19.10.2022	07-27 до РС-25 9-45 все вкл-и	4ч 27 мин
25	19.10.2022	04-30	3	Мелекесского р-на	яч.10 ПС Береговая. На балансе УСК ТП-225, 236, 266,288.	Повреждение в сетях Энергомодуля	19.10.2022	07-05	2ч 35 мин

26	19.10.2022	10-00 откл-и	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Сенгилей-город	повреждение трансформатора на КТП- 31	19.10.2022	10-05 вкл-и без КТП-31 16-29 вкл-и КТП-31	5мин. 6ч.29мин.
27	19.10.2022	22-53	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №8 яч.№18 ТПС 110/10 кВ Коромысловка	Т.О. Повреждение в сетях РЖД.	20.10.2022	0-19	1ч. 26 мин.
28	24.10.2022	17-28	5	Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово	(т.о.) РПВ-успешно	24.10.2022	17-42	14 мин.
29	25.10.2022	13-22	3	Мелекесского р-на	яч.29 ПС Мелекес- Город(Энергомодуль). На балансе УСК ТП-103	ТО. Повреждение в сетях Энергомодуля	25.10.2022	14-25	1ч 3 мин
30	26.10.2022	11-26	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №15 ПС 110/10 кВ Чуфарово	Т.О. РПВ успешно.	26.10.2022	11-39	13 мин.
31	28.10.2022	07-02 отключили	1	Цильнинского р-на	ТП-2371/160 кВа Б.Нагаткино	Повреждение трансформатора 160 кВа	28.10.2022	12-05	7ч.03мин.
32	29.10.2022	5-37	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Чердаклы	(мтз) поподание птицы на шлейфа на ТП-41	29.10.2022	7-44	2ч.7мин.
33	30.10.2022	1-25	3	Мелекесского р-на п.Курлан	ВЛ-0,4 кВ №1от ТП-1319	включена после осмотра	30.10.2022	2-05	40 мин.
34	30.10.2022	19-42	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №10 ПС Ишеевка	РПВ-успешно	30.10.2022	19-52	10 мин
35	31.10.2022	05-30 откл-и	3	Н.Малыклинского р- на	яч.12 ПС Н.Малыкла	К.И. Повреждение проходного изолятора ф"С" на ТП-4223	31.10.2022	06-40 без ТП- 4223 10-30 вкл-и ТП-4223	1ч 10 мин. 5ч.
НОЯБРЬ									
1	01.11.2022	21-57	3	СУ Димитровград	яч.10 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-4шт.	Повреждение в сетях Энергомодуль.	01.11.2022	00-46	2ч.49мин.

2	02.11.2022	09-43	5	Барышского р-на	КВЛ-10кВ №2 РП-2	падение ветки дерева на ВЛ-10 кВ оп.27/16 (РТП в сторону КТП-75)	02.11.2022	10-18 вкл до РС-54, 11-06 вкл. все потребители	35 мин 1ч 23 мин
3	03.11.2022	19-58	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №8 ПС Налейка	ТО. РПВ-успешно.	03.11.2022	20-05	7 мин
4	04.11.2022	9-53		Карсунского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Карсун	(мтз) РПВ-успешно.	04.11.2022	9-58	5 мин
5	04.11.2022	16-26		Сурского р-на	ВЛ-0,4кВ №2 от КТП-23	В результате ДТП произошел обрыв проводов ВЛ-0,4кВ (оп.163-164)	04.11.2022	18-55	2ч.29мин.
6	06.11.2022	20-50	2	Новоспасского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от КТП-61	В результате ДТП автомобилем подбита опора №27	06.11.2022	22-10	1ч.20мин.
7	11.11.2022	5-14	5	Б.Сызганского р-на	яч.14 ПС Б.Сызган	РПВ	11.11.2022	5-25	11 мин.
8	11.11.2022	21-25	3	Мелекесского р-на	Яч. №2 ПС Мясокомбинат (Россети). На бал. УСК ТП №1310	(М.Т.З) Повреждение в сетях Россети.	11.11.2022	23-41	2 ч. 16 мин.
9	12.11.2022	13-25	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4кВ№1 от ГКТП-4	обрыв проводов ВЛ-0,4кВ в пр. оп.№1-2 строителями, виновники на месте	12.11.2022	14-30	1ч.5мин.
10	12.11.2022	21-19 откл-и	1	Ульяновского р-на	КЛ-10 кВ №19 ПС 110/35/10 кВ Ишеевка	Протекание крыши в РУ-10 кВ ЗТП-№19. Откл. ЗТП-№19	12.11.2022	21-30 21-45	11 мин. 26 мин.

11	12.11.2022	22-30	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №5; №11; КЛ-10 кВ №19 ПС Ишеевка	повреждение в сетях Россети.	12.11.2022	ВЛ-10 кВ №5; №11 ПС Ишеевка 22-55 КЛ-10 кВ №19 ПС Ишеевка 00-10	25 мин. 1ч. 40 мин.
12	13.11.2022	1-36	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №17; №22 ПС Вешкайма	(Т.О.) РПВ успешно	13.11.2022	1-55	19 мин.
13	13.11.2022	1-40	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка	повреждение в сетях Россети.	13.11.2022	2-20	40 мин.
14	13.11.2022	1-59		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС Майна	АПВ успешно.	13.11.2022	1-59	0 мин.
15	13.11.2022	3-00	5	г. Барыш	КВЛ-10 кВ №1 РП-2 КВЛ-10 кВ № 7 РП-2	(Т.О.) РПВ успешно (М.Т.3) РПВ успешно	13.11.2022	3-05	5 мин.
16	13.11.2022	4-22	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка	МТЗ. Повреждение шлейфа на РЛНД-10кВ №29	13.11.2022	11-03 на х.х. 12-21 все потребители вкл.	6ч.41мин.
17	13.11.2022	4-25	3	Мелекесского р-на	Яч. №3 ПС Никольская 1	повреждение в сетях Россети.	13.11.2022	6-05	1 ч. 40 мин.
18	13.11.2022	5-45		Майнского р-на	ВЛ-10 кВ №4 ПС Майна	(М.Т.3) РПВ успешно.	13.11.2022	5-46	1 мин.
19	13.11.2022	6-33	5	Кузоватовского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ПС Налейка	(М.Т.3) РПВ неуспешно. КТП №1 схлест проводов ВЛ-0,4 кВ оп. №1-2	13.11.2022	6-55 вкл. без КТП-№1, 11-15 вкл. КТП-1 в работу	22 мин.
20	13.11.2022	8-46	5	Вешкаймского р-на	яч.4 ПС Чуфарово	РПВ	13.11.2022	9-21	35 мин.
21	13.11.2022	8-15	2	Николаевского р-на	яч.2 ПС Славкино (Россети) ТП-44(УСК)	повреждение в Россетях	13.11.2022	12-29	4ч.14мин.
22	13.11.2022	12-21 обнаружили	1	Ульяновского р-на	КТП-17	повреждение проходных изоляторов	13.11.2022	16-16	3ч.55мин.

23	13.11.2022	12-28	2	Николаевского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Ключики	РПВ	13.11.2022	12-51	23мин.
24	13.11.2022	12-17	2	Новоспасского р-на	ВЛ-10кВ №10 ПС Нагорная(Россети) ТП- 121,122,123,124,125(УСК)	повреждение в Россетях	13.11.2022	12-52	35мин.
25	13.11.2022	12-05	1	С У Цильна	ВЛИ-0,4 кВ №2 от КТП- 2393	падение дерева на ВЛИ- 0,4кВ	13.11.2022	17-45	5ч.40мин.
26	13.11.2022	12-50	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10 кВ №7 ПС Сенгилей-гор.	опоры 29-30 падение дерева на ВЛ-10 кВ	13.11.2022	13-44	54мин.
27	13.11.2022	12-25	3	Димитровград	КТП-236	повреждение в сетях Энергомодуля	13.11.2022	13-50	1ч.25мин.
28	13.11.2022	14-10	2	Радищевского р-на	ВЛ-10 кВ №11 ПС Радищево	опоры 125-126 падение дерева на ВЛ-10 кВ	13.11.2022	14-40	30мин.
29	13.11.2022	15-00	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-6 кВ №6 ПС Сенгилей цементзавод.	нет дежурного на ПС Сенгилей ц.з., включена после осмотра	13.11.2022	19-23	4ч.23мин.
30	13.11.2022	16-25	5	Барышского р-на	КВЛ-10 кВ №6	ГКТП-20 повреждение проходного изолятора фаза С	13.11.2022	в 17-05 без ГКТП-20, в 18-00 вкл. ГКТП-20	40 мин. 1ч.35мин.
31	13.11.2022	16-25	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №7	опора№ 18 падение ветки дерева, повреждение изолятора	13.11.2022	17-55	1ч.30мин.
32	13.11.2022	16-25	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10 кВ №6 ПС Вешкайма (Россети) ТП-1 " Ульянка"(УСК)	повреждение в сетях Россети	13.11.2022	18-15	1ч.45мин

33	14.11.2022	5-35	2	Нлвоспасского р-на	ВЛ-10кВ №11 ПС Новоспасское	При осмотре видимых повреждений не обнаружено, (к.и.) в сетях Россети	14.11.2022	5-54	19мин.
34	14.11.2022	6-05 откл-и	2	Нлвоспасского р-на	(к.и.) ВЛ-10кВ №16 ПС Новоспасское (Россети) на бал. УСК ЗТП-32	Повреждение в сетях Россети	14.11.2022	09-18	3ч 13 мин
35	14.11.2022	10-58	1	Ульяновского р-на	ТП-3236	Аварийное отключение яч.373 ПС Южная в сетях УльГЭС	14.11.2022	11-28	30 мин
36	14.11.2022	11-15 откл-и	1	Ульяновского р-на	ВЛ-0.4кВ №3 от ТП-5	Обрыв фазного провода в пролете оп.331-332	14.11.2022	12-03	48 мин
37	14.11.2022	13-03	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №24 ПС Ишеевка(Россети). На балансе УСК ТП-1683	Падение дерева в сетях Россети	14.11.2022	14-30	1ч 27 мин
38	14.11.2022	13-35 откл-и	3	Н.Малыклинского р-на	ТП-4104	Повреждение силового провода от тр-ра до шинного моста 0.4кВ	14.11.2022	16-45	3ч 10 мин
39	14.11.2022	14-00	1	Цильнинского р-на	КТП-2341	аварийное отключение	14.11.2022	14-40	40 мин
40	14.11.2022	17-35	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-6кВ №6 ПС Сенгилей Цем Завод	включена после осмотра, нет дежурного на подстанции	14.11.2022	20-15	2ч.40мин.
41	17.11.2022	18-01	2	Николаевского р-на	яч.5 ПС Ключики	т.о. РПВ успешно	17.11.2022	18-36	35 мин.
42	17.11.2022	19-55	2	Радищевского р-на	яч.11 ПС Радищево	(мтз) РПВ-успешно	17.11.2022	20-01	6 мин.

43	17.11.2022	20-01	2	Радищевского р-на	яч.12 ПС Радищево	(МТЗ) РПВ-успешно	17.11.2022	20-11	10 мин.
44	17.11.2022	23-07	1	Ульяновского р-на	ТП-1683 (с.Салмановка)	отгорел шлейф на ТП-1683, сработали ПК-10	18.11.2022	1-48	2ч.21мин.
45	18.11.2022	2-09	1	Ульяновского р-на	яч.5 ПС Ишеевка	РПВ-успешно	18.11.2022	2-11	3мин.
46	18.11.2022	3-15	1	Цильнинского р-на	яч.16 ПС Нагаткино	Разрушение опорных изоляторов ф."А" на КТП-2384	18.11.2022	5-00 вкл уч. до РС-111, РО-141 6-54 все вкл. Без КТП-2384	1ч.45мин. 3ч.39мин
47	18.11.2022	4-20	3	Мелекесского р-на	яч.0 ПС Н.Майна (Россети) на бал. УСК ТП-1023	Повреждение в сетях Россети	18.11.2022	7-06	2ч.46мин.
48	18.11.2022	16-43	3	Н.Малыклинского р-на	яч.3 ПС Н.Черемшанская	(МТЗ) РПВ-успешно.	18.11.2022	17-00	17 мин.
49	18.11.2022	17-25	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №17 ПС Ишеевка(Россети). На балансе УСК ТП-44,1446.	Повреждение в сетях Россети.	18.11.2022	21-44	4ч. 19 мин.
50	18.11.2022	18-05	3	Чердаклинского р-на	яч.7 ПС Мирная(Россети). На балансе УСК ТП-43	Повреждение в сетях Россети.	18.11.2022	21-11	3ч.06 мин.
51	18.11.2022	19-05	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Ишеевка	РПВ-успешно.	18.11.2022	19-18	13 мин.
52	19.11.2022	1-20	5	Барышского р-на	ВЛ-0,4 кВ №7 от ГКТП-1	опоры 7/4/7-7/4/8 обрыв фазного провода.	19.11.2022	2-15	55 мин.
53	19.11.2022	10-00	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС Ишеевка (Россети). На балансе УСК ТП-1683 (с. Салмановка)	(МТЗ) Повреждение в сетях Россети.	19.11.2022	13-03	3ч. 3мин.

54	19.11.2022	10-05	3	Мелекесского р-на	Яч. №16 ПС Черемшанская (Энергомодуль) РП-3. На бал. УСК ТП №211	Повреждение в сетях Энергомодуль.	19.11.2022	11-10	1ч. 5мин.
55	20.11.2022	10-47	1	Сенгилеевского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Сенгилей-город	АПВ-успешно	20.11.2022	10-47	0 мин.
56	22.11.2022	15-25	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10кВ №7,14,15 ПС Кузоватово	Повреждение в сетях 35кВ Россети.	22.11.2022	15-37	12 мин.
57	23.11.2022	00-14	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №8 ПС Р. Мелекес (Россети). На балансе УСК ТП-1310	Повреждение в сетях Россети	23.11.2022	05-24	5ч. 10мин.
58	23.11.2022	8-20	1	Цильнинского р-на	ВЛ-10 кВ №14 ПС Б.Нагаткино (Россети). На бал. УСК ТП-2263	Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	9-55	1ч. 35мин.
59	23.11.2022	10-57	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС Ишеевка (Россети). На бал. УСК ТП-1683	Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	23-02	12ч. 5мин.
60	23.11.2022	11-10	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-10 кВ №5 ПС Бряндино (Россети) На балансе УСК ТП-48,49,50.	Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	04-45	17ч. 35мин.
61	23.11.2022	11-44		Майнского р-на	ВЛ-0,4 кВ №3 от КТП №2	Падение дерева в пр. оп. ВЛ-0,4 кВ № 16/3-16/4, срыв изоляторов с опоры 16/4.	23.11.2022	13-03	1ч. 19мин.
62	23.11.2022	11-51	5	Вешкамского р-на	ВЛ 10 кВ №6 ПС Вешкайма (Россети). На бал. УСК ГКТП №1 ООО "КрасноБорское"	РПВ-успешно.	23.11.2022	11-56	5мин.

63	23.11.2022	12-05	3	Мелекесского р-на	ВЛ-110 кВ ПС Мелекесс Городская-Тиинск на бал. УСК ЗТП-1310 (ФАП); КТП-1586 (здание мастерской); ЗТП 1570 (водозабор), КТП-1547 (КНС)	Нарушение в сетях Россети.	23.11.2022	16-35	4ч. 30мин.
64	23.11.2022	12-50	3	Чердаклинского р-на	ВЛ 10 кВ №37 ПС 110/35/10 кВ Чердаклы	АПВ-успешно.	23.11.2022	12-50	0 мин.
65	23.11.2022	14-11	3	Мелекесского р-на	Яч. №16 ПС Черемшанская (Энергомодуль) РП-3. На бал. УСК ТП №211	Повреждение в сетях Энергомодуль.	23.11.2022	15-15	1ч. 4мин.
66	23.11.2022	14-50		Ульяновского р-на	ЗТП №29 от ВЛ-10 кВ №10 ПС Ишеевка	Перегорание ВВ вставок 10 кВ ф А.В.С.	23.11.2022	15-45	55 мин.
67	23.11.2022	15-00	3	Чердаклинского р-на	ВЛ 10 кВ №37 ПС 110/35/10 кВ Чердаклы	(МТЗ) Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	17-10	2ч. 10мин.
68	23.11.2022	16-45	3	Мелекесского р-на	ВЛ-110 кВ ПС Мелекесс Городская-Тиинск на бал. УСК ЗТП-1310 (ФАП); КТП-1586; ЗТП 1570; КТП-1547	Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	17-15	30 мин.
69	23.11.2022	17-10	5	Барышского р-на	ВЛ-10 кВ №1 ПС Бекшанка. На балансе УСК ТП-1 (больница, котельная), ТП-2 (скважина, население)	Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	18-18	1ч. 8 мин.
70	23.11.2022 отключили	19-35	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №30 ПС Ишеевка (Россети). На балансе УСК - ТП- 27,33,22	Повреждение в сетях Россети.	23.11.2022	20-15	40 мин.

71	24.11.2022 отключили	03-10	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №30 ПС Ишеевка (Россети). На балансе УСК ТП-27,33,22	Повреждение в сетях Россети.	24.11.2022	04-10	1ч.
72	24.11.2022	03-35	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС Ишеевка (Россети). На бал. УСК ТП-1683	Повреждение в сетях Россети.	24.11.2022	05-30	1ч 55мин.
73	24.11.2022	06-17	1	Майнского р-на	ВЛ-0.4кВ №2 ЗТП-16	Обрыв проводов в пролёте оп. №5-6 в рез- те падения ветки дерева.	24.11.2022	8-45	2ч. 28мин.
74	24.11.2022	8-50 сообщили	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10кВ №14 ПС Ишеевка (Админ. Ульян. р- на) на бал УСК ТП-46	Ветки на проводах ВЛ- 10кВ	24.11.2022	11-40	2ч. 50мин.
75	24.11.2022	9-28 обнаружали		Майнского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП -22	Обрыв фазного провода в пролете опор №14-15	24.11.2022	10-40	1ч. 12мин.
76	24.11.2022	13-30	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС Ишеевка (Россети). На бал. УСК ТП-1683	Повреждение в сетях Россети.	24.11.2022	16-53	3ч. 23мин.
77	24.11.2022	15-08	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-0,4кВ №3 от ЗТП-23	Падение ветки дерева в пролете оп. №15-16, обрыв проводов.	24.11.2022	16-30	1ч. 22мин.
78	24.11.2022	16-36		Майнского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ЗТП -16	Срыв фазного провада с изолятора оп.№5 в результате падения ветки.	24.11.2022	17-05	29 мин.
79	25.11.2022	15-47 откл-и	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №30 ПС Ишеевка (Россети). На бал. УСК ТП-27,33,22.	Повреждение в сетях Россети.(падение дерево на линию)	25.11.2022	17-28	1ч. 41мин.
80	25.11.2022	16:30	1	Цильнинского р-на	откл.2СШ-10кВ ПС Б.Нагаткино (Россети) На балансе УСК яч.16 ПС Б.Нагаткино и ТП 2263 яч.N14	Повреждение в сетях Россети.	25.11.2022	16:45	15мин.

81	25.11.2022	22-35	1	Ульяновского р-на	ВЛ-10 кВ №24 ПС Ишеевка (Россети). На бал. УСК ТП-1683	Повреждение в сетях Россети.	26.11.2022	0-35	2 часа
82	26.11.2022	11-06	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма	ТО. РПВ-успешно.	26.11.2022	11-18	12 мин
83	26.11.2022	12-45	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Вешкайма	МТЗ. РПВ-успешно	26.11.2022	13-05	20 мин
84	26.11.2022	14-38		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №5 ПС Майна	обрыв проводов в пролёте оп.73-74 в рез-те падения ветки дерева	26.11.2022	17-50	3ч 12 мин
85	26.11.2022	15-40	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ЗТП-2	обрыв проводов в пролётах оп. 10-12,13-15,22-24 в рез-те падения веток деревьев из-за обледенения.	26.11.2022	17-25	1ч 45 мин
86	26.11.2022	16-10	3	Мелекесского р-на	ВЛ-0.4кВ №1 от ТП-1319	Обрыв провода в пролёте опор 1-2	26.11.2022	19-15	3ч 5 мин
87	26.11.2022	20-26	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-0.4кВ №3 от ЗТП-3	Обрыв провода в пролёте опор 2-3 падения дерева из-за обледенения.	26.11.2022	22-15	1ч 49 мин
88	26.11.2022	21-43		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №7 ПС Майна	отгорел шлейф на разъединители фаза "В" на опоре N1 и обрыв проводов в пролёте оп. 3.2-3.3 падение дерева	27.11.2022	1-05	3ч 22 мин
ДЕКАБРЬ									
1	01.12.2022	1-03	5	Вешкаймского р-на	яч.6 ПС Вешкайма (Россети) КТП-1(УСК)	повреждение в сетях Россетей	01.12.2022	2-15	1ч.12мин.
2	01.12.2022	2-53	3	С.У. Димитровград	яч.21 ПС Береговая (Энергомодуль) ТП-272,277,278,279 (УСК)	повреждение в сетях Энергомодуля	01.12.2022	4-15	1ч.22мин.

3	02.12.2022	22-36	5	Кузоватовского р-на	ВЛ-10 кВ №7; №14; №15 ПС Кузоватово	Аварийное откл. ВЛ-110 кВ на ПС Налейка. Нарушение в сетях Россети	02.12.2022	23-36	1 час
4	03.12.2022	19-00	3	Мелкесского р-на	ВЛ-0,4кВ №1 от ТП-1319	Обрыв провода на ВЛ- 0,4кВ в пр. оп.№ 2-3	03.12.2022	22-08	3ч.08мин.
5	06.12.2022	10-45		Сурского р-на	ВЛ-10кВ №3,6 ПС Сурская	Просадка "U" на линии ВЛ-110кВ	06.12.2022	10-45	1сек.
6	06.12.2022	10-54	3	СУ Димитровград	яч.15 ПС Береговая (Энергомодуль) на бал. УСК ТП-270; 275	Повреждение в сетях Энергомодуля	06.12.2022	11-45 вкл. ТП- 275 12-35 вкл. ТП- 270	51мин. 1ч.41мин.
7	08.12.2022	05-28		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №4 ПС Майна	Падение дерева на ВЛ- 10кВ, повреждение опор и обрыв проводов в пр.№ 65-66-67	08.12.2022	5-51 без ТП- 15, ТП-16 13-30 всё вкл	23мин. 8ч 2 мин
8	09.12.2022	17-33	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №17 ПС кВ Вешкайма	(Т.О.) РПВ успешно	09.12.2022	17-39	6 мин.
9	09.12.2022	17-40	5	Вешкаймского р-на	ВЛ 10 кВ №17 ПС кВ Вешкайма	РПВ-успешно после осмотра.	09.12.2022	18-40 до оп. №58 20-00 всё вкл	1 час 2ч 20 мин
10	10.12.2022	15-40	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма	(т.о.) РПВ-успешно	10.12.2022	15-58	18мин.
11	10.12.2022	16-40	5	Вешкаймского р-на	ВЛ-10кВ №22 ПС Вешкайма	(т.о.) РПВ-успешно	10.12.2022	16-52	12мин.
12	10.12.2022	23-30		Сенгилеевског р-на	ВЛ-6 кВ №6 ПС Сенгилей- цементзавод	(М.Т.З) РПВ-успешно	11.12.2022	1-23	1ч. 53 мин.
13	11.12.2022	7-45		Сенгилеевског р-на	ВЛ-10 кВ №18 ПС Сенгилей-Город	(М.Т.З) РПВ-успешно	11.12.2022	7-47	2 мин.
14	11.12.2022	14-20	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4 кВ №2 от ТП-20	заменен ПН-2 фазы В	11.12.2022	15-30	10 мин.

15	12.12.2022	08-48 отк-ли	3	Чердаклинского р-на	ТП-20	заменен ПН-2 фазы В	12.12.2022	09-30	42 мин.
16	12.12.2022	10-00 отк-ли	3	Чердаклинского р-на	ТП-20	заменен ПН-2 фазы В	12.12.2022	10-35	35 мин.
17	13.12.2022	14-09	3	Мелекесского р-на	ВЛ 10 кВ №4 ПС Береговая (энергомодуль). На балансе УСК ТП-208, 274.	(К.И.) Повреждение в сетях Энергомодуля	13.12.2022	16-20 вкл ТП-274 05-50 вкл ТП-208	2ч 11 мин 15ч 41 мин
18	16.12.22	19-40	5	Вешкаймского р-на	яч.7 ПС Вешкайма	обрыв фазного провода фазы В опоры 16-17	16.12.22	22-11	2ч.31 мин.
19	17.12.2022	22-22		Майнского р-на	ВЛ-10кВ №19 ПС Майна(Россети). На балансе УСК ТП-44	МТЗ. АПВ-успешно	17.12.2022	22-22	0 мин
20	18.12.2022	7-45	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10кВ №9 ПС Тиинск (Россети). На бал. УСК ТП-1319	Повреждение в сетях Россети	18.12.2022	13-12	5ч.27мин.
21	18.12.2022	10-30 сообщили	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10кВ №10 ПС Тиинск (Россети). На бал. УСК ТП-1586	Повреждение в сетях Россети	18.12.2022	14-34 до РС-1238	4ч. 04мин.
22	18.12.2022	11-40	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №3 ПС Н.Черемшанск	Разрушение разрядника на ТП-4104	18.12.2022	13-02	1ч.22мин
23	18.12.2022	11-40	3	Н.Малыклинского р-на	ВЛ-10кВ №9 ПС Н.Черемшанск	При осмотре видимых повреждений не обнаружено	18.12.2022	12-33	53мин.
24	18.12.2022	10-20	3	Чердаклинского р-на	ВЛ-0,4кВ №3 от ТП-39	разрушение вязки провода на изоляторе	18.12.2022	12-35	2ч.15мин.
25	18.12.2022	14-41 откл-и	3	Чердаклинского р-на	яч.4 ПС Д.Помряскино (Россети) на бал. УСК ТП-46, ТП-3353	Обрыв провода на ВЛ-10-кВ оп.№7	18.12.2022	15-15	34мин.
26	18.12.2022	19-10 откл-и	3	Мелекесского р-на	ВЛ-10 кВ №28 ПС Мелекесс-город (Энергомодуль) На бал. УСК ТП-271, 210	Повреждение в сетях Энергомодуль	18.12.2022	ТП-271 21-50 ТП-210 3-20	2 ч. 40мин. 8 ч. 10 мин.

27	18.12.2022	23-43	1	Сенгилеевског р-на	ВЛ 6 кВ №10 ПС Сенгилей-цемзавод	МТЗ. РПВ-неуспешно. В пр. оп. №11-12 падение дерева на ВЛ. Разрушение изоляторов на оп. №2 ф В, С. РЛНД- 6 кв №10	19.12.2022	в 10-00 вкл. ТП-5,7 от ВЛ- 6№6 ПС Сенгилей ц.з, в 11-40 вкл.в работу.	10ч.17мин.
28	19.12.2022	12-41	5	Кузоватовского р-на	яч.15 ПС Кузоватово	ТП-20 повреждение разрядника фаза А	19.12.2022	13-13 без ТП- 20, 13-19 ТП- 20 вкл.в работу	32 мин.
29	19.12.2022	22-24		Ульяновского р-на	ТП-3236	АПВ-успешно	19.12.2022	22-24	0 мин
30	22.12.2022	16-50	3	Мелекесского р-на	яч.9 ПС Тиинск (Россети) на бал. УСК ТП-1319	Повреждение в сетях Россети	22.12.2022	20-09	3ч. 19мин.
31	23.12.2022	13-44	5	Вешкаймского р-на	яч.11 ПС Чуфарово	Т.О. РПВ-успешно	23.12.2022	13-52	8 мин.
32	24.12.2022	10-50	1	Ульяновского р-на	ТП-1220	повреждение кабеля от тр-ра до РУ-0.4кВ (отгорела ф.С)	24.12.2022	14-20	3ч. 30 мин.
33	28.12.2022	22-28 откл-и.	1	Сенгилеевског р-на	КТП-52	для замены ВА 100А в РУ-0.4кВ (отгорела ф.С)	28.12.2022	23-03	31 мин