

от 19.09.2025

№ МР6/120/100/2627

на

от

3
Филиал ПАО «Россети Волга» —
«Ульяновские распределительные сети»

Российская Федерация,
432042, Ульяновск, ул. Ефремова, д. 48
+7 (842-2) 69-75-59

Контакт-центр: 8 (800) 220-02-20
office@ues.rossetivolga.ru, www.rossetivolga.ru

АО "Ульяновская сетевая
компания"

Генеральному директору
С.С. Мизонину

О графиках аварийного ограничения и
противоаварийной автоматики

Уважаемый Сергей Сергеевич!

В соответствии с «Правилами разработки и применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики», утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ №290 от 06.06.2013 г. уведомляю Вас о том, что:

1. Разработанные и утвержденные Графики ограничения режима потребления электрической энергии и мощности, а также график временного отключения потребления по АО "Ульяновская сетевая компания" включены в сводный график.

2. Сводный график согласован с Филиалом АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ и Правительством Ульяновской области, утвержден Филиалом ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС».

3. По заданию Филиала АО «СО ЕЭС» Самарское РДУ разработан график размещения объема автоматической частотной разгрузки (АЧР). Согласно разработанному графику нагрузка Вашего предприятия заведена под действие устройств противоаварийной автоматики.

Обращаю Ваше внимание на то, что схема АЧР выполнена с запретом АПВ и АВР, при этом запрещается перевод питания отключенной нагрузки на связанные источники электроснабжения.

Наименования присоединений, отключаемых от действия устройств АЧР, указаны в Приложении к данному письму.

Период действия утвержденных графиков — с 01.10.2025 по 30.09.2026 гг.

Довожу до Вашего сведения выписки из согласованных и утвержденных графиков:

- ограничения режима потребления электрической энергии;
- ограничения режима потребления электрической мощности;
- временного отключения потребления.

Прошу Вас:

– направить выписки из разработанных Вами графиков в адрес смежных сетевых организаций, участвующих в графиках аварийного ограничения на 2025/2026 гг., для уведомления их потребителей об утвержденных графиках аварийного ограничения;

– довести вышеуказанные графики до потребителей, в них участвующих;

– обеспечить наличие направляемых выписок из согласованных и утвержденных графиков на рабочих местах оперативного персонала.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Директор филиала



С.Я. Анисимович



Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической энергии на 2025/2026 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, тыс. кВт·ч										Потребитель	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 3	17,248	17,248	17,248	17,248	17,248	17,248	17,248	17,248	17,248	17,248	МКП "Комбытсервис"; МО "Цильнинский район"; МОУ Большенагаткинская СОШ; МУ Администрации МО "Большенагаткинское сельское поселение"; МКП "Комбытсервис"; МО "Цильнинский район"	
2	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 7	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	16,536	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл."; ОГБУ СРЦВ и БП; МУП "Жилсервис"; МО МВД России "Майнский" Ульяновской области; Прокуратура Ульяновской области; ГКУ УО "Обеспечение судебных участков"; МДОУ "Березка"	
3	ПС 110 кВ Готовка	яч. № 8	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	7,983	МУ АМО Готовское городское поселение; АО "Почта России"; МБУДО Готовская ДШИ; ЗАО "Искатель"; ГУЗ "Инженская РБ"; МБОУ Готовская СПШ; ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области"; ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"; ООО "Кит-Энергия"; ПАО "Сбербанк России"; МКУ "Управление архитектуры и строительства МО Инзенский район"	
4	ПС 110 кВ Игнатовка	яч. № 7	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225	6,225	МУП "Аква"; Детский сад "Колокольчик"; ОГКП "КРКК Ульяновской области"; МУ АМО "Игнатовское городское поселение"; МОУ ДОТ ЦДТ; ГУЗ "Игнатовская ГБ"; ПАО "Сбербанк России"; МОУ Игнатовская средняя школа; ГУ МЧС по Ул. Области; МУ АМО "Игнатовское городское поселение"; ФГУП "Почта России"	
5	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 10	47,209	47,209	47,209	47,209	47,209	47,209	47,209	47,209	47,209	47,209	ГУЗ "Ульяновская ЦРБ"; ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области"; МУ "Ишеевское городское поселение"; ОГБУ "Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности и продовольствия"; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"; ОГКП "Ульяновский областной водоканал"; ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"; Прокуратура Ульяновской области; Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области; УФСИН России по Ульяновской области; Управление судебного департамента в Ульяновской области; УФССП по Ульяновской области; ЦХиСО УМВД России по Ульяновской области; ФКУ; Приход храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость	
6	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 19	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	15,254	МОУ "Ишеевский многопрофильный лицей"; ОГКП "Ульяновский областной водоканал"; ОГКУСЗН Ульяновской области; ОГУ ЦЗН Ульяновского района; ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"; Приход храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость; Управление ФНС по Ульяновской области; УПФР в Ленинском районе г. Ульяновска Ульяновской области (межрайонное); Центр Культуры и Досуга МО Ульяновский район	
7	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 16	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	2,162	ООО "ЧДФ"	
8	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 3	19,435	19,435	19,435	19,435	19,435	19,435	19,435	19,435	19,435	19,435	ООО "Карсунтехпластик"; Карсунская СОШ; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	ПС 110 кВ Мулловка	яч. № 11	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	1,032	МКОУ СОШ №2; МБОУДО Детский сад "Василек"; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
10	ПС 110 кВ Нагорная	яч. № 0	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	2,083	ДС "Олимп"
11	ПС 110 кВ Павловка	яч. № 6	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	15,967	Администрация МО Павловский район; МКП "Павловское"; ОГП "Корпорация развития коммунального комплекса"; МБОУ "Павловская средняя школа №1"; МБОУДО "Павловский детский сад №3 "Колосок"; ГУЗ "Павловская РБ имени заслуженного врача России А.И. Марына"; МБОУДО "Павловская ДШИ"; Пожарная часть ПЧ-29; ОГОУСПОТТ р.п. Павловка; ООО "Хлебокомбинат"; ОГБПОУ "Павловский технологический техникум"; ТД-Эскало
12	ПС 110 кВ Радищев	яч. № 12	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855	3,855	СПК "Нива"; ФГУП "Почта России"
13	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 18	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	1,990	ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ульяновской области"; МУ "Управление делами" АМО "Барышский район" Ульяновской области; МУП МО "Барышское городское поселение"; МУП "БарышЭнергоСервис"
14	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 9	6,899	6,899	6,899	6,899	6,899	6,899	6,899	6,899	6,899	6,899	ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ульяновской области"; МУ "Управление делами" АМО "Барышский район" Ульяновской области; МУП МО "Барышское городское поселение"; МУП "БарышЭнергоСервис"
15	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 19	10,777	10,777	10,777	10,777	10,777	10,777	10,777	10,777	10,777	10,777	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл."
16	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 3	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	9,974	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл."; ГУЗ "Старокулаткинский РБ"; ОГБУ "Новоспаский центр ветеринарии и безопасности продовольствия"; ОГКП "Ульяновский областной водоканал"; Межмуниципальный отдел МВД РФ; Служба ГЗ и ПБ ОГКУ Ульяновской области; ОГБПОУ СМТК р.п. Старая Кулатка; ПАО "Ростелеком"
17	ПС 110 кВ Сурская	яч. № 6	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	22,481	ГУЗ "Сурская РБ"; МОУ СОШ р.п. Сурское; МБУ Детский сад "Белоснежный мишка"; ОГКП "Ульяновский областной водоканал"; Сурский маслозавод
18	ПС 110 кВ Тереньга	яч. № 19	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	21,400	АО "Тереньгульское АТП"; УФССП по Ульяновской области; Военный комиссариат Сенгилеевского и Тереньгульского районов; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ОГКП "Ульяновский областной водоканал"; Главное управление МЧС по Ульяновской области; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"; ГУЗ Тереньгульская районная больница
19	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 13	11,805	11,805	11,805	11,805	11,805	11,805	11,805	11,805	11,805	11,805	МКУ ЦОСО; МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"; МУП "Чердаклизнерго"; ОГБУ "Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г. Дырченкова"; ООО "Сити проект; ООО "Северное"
20	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 27	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	17,975	МБОУ Чердаклинская СШ №2; МКУ ЦОСО; МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения"; МУ "Техническое обслуживание"; МБУ МО Чердаклинский р-н; Многофункциональная Чердаклинская спортивная школа; Обеспечение судебных участков ГКУУО; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"; ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области"; ООО "Газпром Газораспределение Ульяновск"; ООО "Московская улыбка"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	ПС 110 кВ Чуфарово	яч. № 11	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	8,538	ГУЗ "Вешкаймская ЦРБ", МДОУ Чуфаровский детский сад "Сказка", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", МКП "Комхоз"
22	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 15	23,649	23,649	23,649	23,649	23,649	23,649	23,649	23,649	23,649	23,649	ООО "ВитаСервис", МБОУ "Средняя школа №3, МОУ детский сад №6 "Аленушка", МУП "Кузоватовское коммунальное хозяйство", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области", ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", МУП "Тепловодсервис", АО "ПАТП-1"
23	ПС 35 кВ Никольская-1	яч. № 3	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	12,833	МБОУ Средняя школа с. Никольское-на-Черемшане, ООО "Родник", Администрация сельского поселения: Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области; ОАО "Вымпел-Коммуникации", ООО "Т2 Мобайл", АО "Почта России", ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ"
24	ПС 35 кВ Новоспаская	яч. № 7	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	29,940	ГУЗ "Вешкаймская ЦРБ", МДОУ Чуфаровский детский сад "Сказка", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", МКП "Комхоз"
Итого:			333,250	333,250	333,250	333,250	333,250	333,250	333,250	333,250	333,250	333,250	

Выписка из сводного графика
ограничения режима потребления электрической мощности на 2025/2026 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, МВт										Потребитель
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 7	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	0,689	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", ОГБУ СРГВ и БП; МУП "Жилсервис", МО МВД России "Майнский" Ульяновской области; Прокуратура Ульяновской области; ГКУ УО "Обеспечение судебных участков", МДОУ "Бережка"
2	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 17	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	0,432	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", ГУЗ "Вешкаймская ЦРБ", МУП "Жилсервис", ОГАУСО "Сосновый Бор", Управление Судебного Департамента при Верховном Суде РФ в Ульяновской области; МДОУ Вешкаймский детский сад "Рябинка", МБОУ Вешкаймский лицей им. Б.П. Зинovieva при УЛПТУ
3	ПС 110 кВ Готовка	яч. № 8	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	0,367	МУ АМО "Готовское городское поселение", АО "Почта России", МБУ ДО "Готовская ДШИ", ЗАО "Искатель", ГУЗ Инзенская РБ, МБОУ Готовская СШ, ОГКУ "Служба ГЗ и ПБ Ульяновской области", ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", ООО "Кит-Энергия", ПАО "Сбербанк России", МКУ "Управление архитектуры и строительства МО Инзенский район"
4	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 9	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	0,300	ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ульяновской области", МУ "Управление делами" АМО "Барышский район" Ульяновской области, МУП МО "Барышское городское поселение", МУП "БарышЭнергоСервис"
5	ПС 110 кВ Редуктор	яч. № 18	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	0,077	ФКУ "ЦХиСО УМВД России по Ульяновской области", МУ "Управление делами" АМО "Барышский район" Ульяновской области; МУП МО "Барышское городское поселение", МУП "БарышЭнергоСервис"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	ПС 110 кВ Чуфарово	яч. № 11	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	0,356	ГУЗ "Вешайская ЦРБ", МДОУ Чуфаровский детский сад "Сказка", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", МКП "Комхоз"
7	ПС 110 кВ Чуфарово	яч. № 15	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	0,036	МКП "Комхоз", МУП "Жилсервис"
8	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 7	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	0,761	ГУЗ "Вешайская ЦРБ", МДОУ Чуфаровский детский сад "Сказка", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", МКП "Комхоз"
9	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 14	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	0,093	МКП "Комхоз", МУП "Жилсервис"
10	ПС 110 кВ Восточная	яч. № 202	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	0,640	АО "Комета", ГКУЗ ОКПТД им. С.Д.Грязнова, ГУЗ УОДКБ имени политического и общественного деятеля Ю.Ф.Горячева, МБДОУ Детский сад № 210, УМУП "Ульяновскводоканал", ЗАО "Вене", ОАО "Санаторий "ИТИЛЬ", ООО "Альфа-Универсал", ООО "ПрофПласт", ООО "Аврора", ООО "АЛЬФОРС ГРУПП", ООО "АРТА", ООО "Волга-Вендинг", ООО "Итиль", ООО "Мир ДПК", ООО "Пластпром", ООО "РЖС", ООО "УлПроф73", ООО "ЮниКорм", ООО "ЮНИКС+", ООО "АВТО-ПЛЮС и КОМПАНИЯ", ООО "АМТО", ООО "Апогей", ООО "АРТ-СТРОЙ", ООО "ВЕЛЕС", ООО "ИНТЕКПЛУС", ООО "Константа", ООО "Марсенап Юнайтед", ООО "Монолит+", ООО "НИИ "Митом", ООО "НПО "ПасКом", ООО "ПластПром", ООО "ПромОсиастка", ООО "Санаторий "Радон", ООО "Союзтехнология", ООО "Строительный двор", ООО "ТЕКСДАР+", ООО "Теренгульский квас", ООО "Технопарк", ООО "УКЗ", ООО "УльяновскДетальСнаб", ПАО "МТС", ОСФР по Ульяновской области, ФГБОУ ВО "Ульяновский государственный университет"
11	ПС 110 кВ Мулловка	яч. № 3	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	ООО "УК ЖХХ Мулловка", ООО "ЖХХ-Сервис"
12	ПС 110 кВ Мулловка	яч. № 11	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	МКОУ СОШ №2, МБДОУ Детский сад Василек", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"
13	ПС 110 кВ Новая Малыкла	яч. № 12	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	0,524	АО "Почта России", ГКУУО "Обеспечение судебных участков", Главное Управление МЧС России по Ульяновской области, МБУ ДО "Новомалыклинская детская школа искусств", МДОУ Новомалыклинский детский сад "Сказка", МОУ "Новомалыклинская НОШ", МОУ Новомалыклинская СОШ им. Героя Советского Союза М.С. Чернова, ОГАО "Управление спортивными сооружениями", ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", ООО "Коммунальное хозяйство село Новая Малыкла", ООО "Малыкла ЖгутКомплект", ООО "Хлеб", Управление Судебного Департамента в Ульяновской области
14	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 27	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	0,749	МБОУ Чердаклинская СПШ № 2, МКУ ЦОСО, МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения", МУ "Техническое обслуживание", МБУ МО Чердаклинский р-н, Многофункциональная Чердаклинская спортивная школа, Обеспечение судебных участков ГКУУО, ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области", ОГКУ "Департамент автомобильных дорог Ульяновской области", ООО "Газпром Газораспределение Ульяновск", ООО "Московская ульябка"
15	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 3	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	0,719	МКП "Комбытервис", МО "Цильнинский район", МОУ Большенагаткинская СОШ, МУ Администрации МО "Большенагаткинское сельское поселение", МКП "Комбытервис", МО "Цильнинский район"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 5	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	1,291	МОУ "Ишеевский многопрофильный лицей", ГУЗ "Ульяновская ЦРБ", Главное Управление МЧС по Ульяновской области; МУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа", МДОУ "Ишеевский детский сад "Родничок", МУ "Ишеевское городское поселение", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области", ОГКП "Ульяновский областной водоканал", ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"
17	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 11	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	0,654	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области; ОГКП "Ульяновский областной водоканал"
18	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 19	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	0,636	МОУ "Ишеевский многопрофильный лицей", ОГКП "Ульяновский областной водоканал", ОГКУСЗН Ульяновской области; ОГУ ЦЗН Ульяновского района; ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", Приход храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радости, Управление ФНС по Ульяновской области; УПФР в Ленинском районе г. Ульяновска Ульяновской области (межрайонное); Центр Культуры и Досуга МО Ульяновский район
19	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 3	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	0,810	ООО "Карсунтехпластик", Карсунская СОШ; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса"
20	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 4	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	0,851	Кадетский корпус; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса", Пожарная часть №32 р.п. Карсун по Ульяновской области; ООО "Карсунская швей", ООО "Меланж", ООО "Искра"
21	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 16	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	0,090	ООО "ЧНФ"
22	ПС 110 кВ Сенгилей город	яч. № 7	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	0,198	МУ АМО "Сенгилеевский район" Ульяновской области; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" г. Сенгилей, ОГОУ СПО "Сенгилеевский технологический техникум", Управление федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области; ФГКУ УВО ВНГ РФ Ульяновской области
23	ПС 110 кВ Сенгилей цемзавод	яч. № 10	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	0,065	ОГКП "Ульяновский областной водоканал", ГУЗ "Сенгилеевская РБ", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области" г. Сенгилей
24	ПС 110 кВ Сурская	яч. № 6	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	0,937	ГУЗ "Сурская РБ", МОУ СОШ р.п. Сурское; МБУ Детский сад "Белоснежный мишка", ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Сурский маслозавод
25	ПС 110 кВ Тереньга	яч. № 19	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	0,892	АО "Тереньгульское АТП", УФССП по Ульяновской области; Военный комиссариат Сенгилеевского и Тереньгульского районов; Управление Судебного департамента в Ульяновской области; ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Главное управление МЧС по Ульяновской области; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области", ГУЗ Тереньгульская районная больница
26	ПС 110 кВ Павловка	яч. № 6	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	0,594	АМО Павловский район; МКП "Павловское", ОГП "Корпорация развития коммунального комплекса", МБОУ "Павловская средняя школа №1", МБДОУ "Павловский детский сад №3 "Колосок", ГУЗ "Павловская РБ имени заслуженного врача России А.И. Марьяна", МБУДО Павловская ДШИ; Пожарная часть ПЧ-29; ОГОУСПОТТ р.п. Павловка; ООО "Хлебкомбинат", ОГБПОУ "Павловский технологический техникум", ТД-

Эскадо

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	ПС 110 кВ Радищев	яч. № 11	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	0,796	МАУ "Центр обслуживания образовательных учреждений", ООО "Комстройсервис", МАУ "Центр обслуживания образовательных учреждений", ГУЗ "Радищевская РБ", ФГУП "Государственная корпорация по организации воздушного движения в РФ", Прокуратура Радищевского района Ульяновской области, ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ", ГУ МЧС по Ульяновской области, МУ "Сервис" Администрация МО "Радищевский район", МБОУ "Радищевская сш №1 имени Героя Советского Союза Д.П. Полякина", ОГБПОУ РТТ, ОГКП "Корпорация развития коммунального хозяйства", МБОУ "Радищевская СШ №2 имени А.Н. Радищева", МДОУ "Радищевский д/сад №1", ООО "Газпромгазраспределение Ульяновск" СПК "Нива", ФГУП "Почта России"
28	ПС 110 кВ Радищев	яч. № 12	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	0,161	СПК "Нива", ФГУП "Почта России"
29	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 3	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	0,416	Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области, ГУЗ "Старокулаткинский РБ", ОГБУ "Новоспаский центр ветеринарии и безопасности продовольствия", ОГКП "Ульяновский областной водоканал", Межмуниципальный отдел МВД РФ, Служба ГЗ и ПБ ОГКУ Ульяновской области, ОГБПОУ СМТК р.п. Старая Кулатка, ПАО "Ростелеком"
30	ПС 35 кВ Новоспасская	яч. № 7	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	0,914	ГУЗ "Вешкаймская ЦРБ", МДОУ Чуфаровский детский сад "Сказка", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", МКП "Комхоз"
Итого:			15,124	15,124	15,124	15,124	15,124	15,124	15,124	15,124	15,124	15,124	

Выписка из сводного графика
временного отключения потребления на 2025/2026 гг.
по АО "Ульяновская сетевая компания"

№ п/п	Наименование подстанции	Наименование фидера	Номер очереди ограничения, МВт										Полное или сокращенное (при наличии) наименование потребителя	Время отключения	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	ПС 110 кВ Базарный Сызган	яч. № 14			0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	0,708	АО "Ульяновскнефтепродукт", ГУЗ "Базарносызганская РБ", ГКУ Ульяновской области Базарносызганское лесничество; Гос.уч.-Управление ПФР РФ в Инзенском районе Уль. обл. ОП-Клиентская служба в рп. Базарный Сызган; МКДОУ детский сад № 2 "Сосенка" р.п. Базарный Сызган; МКОУ Базарносызганская СОШ №2; МКОУ ДОД ДЮСШ рп. Базарный Сызган Ульяновской области; МУП "Водоканал"		до 20 минут
2	ПС 110 кВ Большое Нагаткино	яч. № 16					0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	0,608	МКП "Комбытсервис" МО "Цильнинский район", ОГБОУ СПО Технологический техникум Б. Нагаткино, ГУЗ "Большенагаткинская ЦРБ", МУ АМО "Большенагаткинское сельское поселение"		до 60 минут
3	ПС 110 кВ Вешкайма	яч. № 22				0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	ОАО "Вешкаймский элеватор", ООО "Вешкаймский кирпичный завод", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской обл.", МЧС; Администрация района		до 20 минут
4	ПС 110 кВ Игнатовка	яч. № 9										0,696	ООО "Химтекс-РТИ"		до 60 минут

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	ПС 110 кВ Ишеевка	яч. № 10					1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	1,998	ГУЗ "Ульяновская ЦРБ", ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ульяновской области", МУ "Ишеевское городское поселение", ОГБУ "Симбирский референтный центр ветеринарии и безопасности и продовольствия", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области, ОГКП "Ульяновский областной волоканал", ООО "Газпром газораспределение Ульяновск", Прокуратура Ульяновской области, Управление Роспотребнадзора по Ульяновской области, УФСиН России по Ульяновской области, Управление судебного департамента в Ульяновской области, УФССП по Ульяновской области, ЦХиСО УМВД России по Ульяновской области, ФКУ, Приход храма в честь иконы Божией Матери Всех скорбящих радость	до 60 минут
6	ПС 110 кВ Карсун	яч. № 15				0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	0,968	Карсунская СОШ; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса", ООО "КФ Семеновна", ООО "Вика Прогресс"	до 20 минут
7	ПС 110 кВ Нагорная	яч. № 13					1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	1,487	МО МБУ "Юг-Сервис", МДОУ общеобразовательного вида II категории детский сад №7, ООО "Комстройсервис", ГУЗ "Новоспасская РБ", ООО "Аникс-Фарм", ООО "Доктор Вирагов", ООО "ФРЕЗИНИУС НЕФРОКЕА", ООО "Комстройсервис", МБУ "Юг-Сервис" МО, ООО "Комстройсервис", МБУ КДК МО Новоспасское городское поселение, АО "Русские Башни", МКУ "Сервис-Н", ООО "Комстройсервис", МУ ДО Новоспасский центр детского творчества, МДОУ детский сад №1, МУ "Спортивная школа по хоккею и тхэквандо" Олимп"	до 60 минут
8	ПС 110 кВ Новая Майна	яч. № 25	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"	до 5 минут
9	ПС 110 кВ Старая Кулатка	яч. № 19				0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	0,449	ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области", прочее	до 20 минут
10	ПС 110 кВ Сурская	яч. № 3					0,962	0,962	0,962	0,962	0,962	0,962	ОАО "Содружество", ЗАО "Прогресс - Стратегия", ООО "Мордовзерноресурс", ООО "Черемушки", МБДОУ Детский сад "Солнышко", Сурский центр ветеринарии, Пожарная часть №45, МО МВД России "Карсунский", ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области", ПАО "Ростелеком", Военный комиссариат Сурского и Карсунского Районов Ульяновской области, АМО "Сурский район"	до 60 минут
11	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 13	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	0,470	МКУ ЦОСО, МКУ "Благоустройство и обслуживание населения Чердаклинского городского поселения", МУП "Чердаклинэнерго", ОГБУ "Мелекесский центр ветеринарии и безопасности продовольствия имени С.Г. Дырченкова", ООО "Сити проект, ООО "Северное"	до 5 минут

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ПС 110 кВ Чердаклы	яч. № 37	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	0,750	АО "Ульяновское областное бюро технической инвентаризации; ГУ МЧС России по Ульяновской области; ГУЗ "Чердаклинская РБ"; МБОУ Чердаклинская средняя школа №1 имени доктора Л.И. Рошала; МБУ ДО "Чердаклинский Центр дополнительного образования"; Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ульяновской области; Управление "Росреестра по Ульяновской области"; УФССП по Ульяновской области (приставы); ФКУ УИИ УФСИН России ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса ООО "БЕЛЛА ПОРТА"; ООО "Альфалекс"	до 5 минут
13	ПС 35 кВ Кузоватово	яч. № 15					0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	0,985	ООО "ВитаСервис"; МБОУ "Средняя школа №3"; МОУ детский сад №6 "Аленушка"; МУП "Кузоватовское коммунальное хозяйство"; ОГКП "Корпорация развития коммунального комплекса Ульяновской области"; ООО "Газпром газораспределение Ульяновск"; МУП "Теплодосервис; АО "ПАТП-1"	до 60 минут
14	ПС 35 кВ Новоспасская	яч. № 11						0,953	0,953	0,953	0,953	0,953	МБУ "Юг-Сервис" МО, МОУ Новоспасская средняя школа №2; УФССБ РФ по Ульяновской обл.; МБУДО Новоспасская ДШИ Ульяновской обл.; МКУ "Сервис-Н"; Прокуратура Ульяновской области; Управление судебного департамента при Верховном Суде РФ в Ульяновской обл.; МДОУ детский сад №5; ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны РФ; ФГКУ УВО ВНИГ РФ по Ульяновской области; ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ"; Главное управление МЧС России по Ульяновской области; МУ "Спортивная школа по хоккею и тхэквандо" Олимп"; ОГБПОУ "Новоспасский следственного комитета РФ по Ульяновской обл.; ФКУ УИИ УФСИН России по Ульяновской обл.; ООО "Комстройсервис"; ГКУО "Обеспечение судебных участков"; УФС судебных приставов по Ульяновской области; ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД РФ"; ООО "Комстройсервис"; ОГБУ "Новоспасский ЦВБП"; МУДО Новоспасская детско-юношеская спортивная школа	до 60 минут
Итого:			1,570	1,570	2,278	4,047	10,087	11,040	11,040	11,040	11,040	11,736		

И.о. заместителя директора - главного инженера,
заместитель главного инженера по ОТУ и СУ, начальник ЦУС
филиала ПАО «Россети Волга» - «Ульяновские РС»

Михайлов

Т.А. Кофман

УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместителя директора - главного инженера,
заместитель главного инженера
по производственной деятельности
Филиала ПАО "Россети Волга" -
"Ульяновские распределительные сети"

А.И. Куличков

"30" 06 2025 г.

План-график перенастройки и размещения устройств АЧР (ЧАПВ)
на объектах филиала ПАО "Россети Волга" - "Ульяновские РС" и смежных субъектов электроэнергетики на период 2025-2028 гг.

Объект	Присоединение	АЧР 1			АЧР 2			ЧАПВ			Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки			
			с	Гц		с	Гц		с	Гц		
ПС 110 кВ Восточная	2 сш-10 кВ	СО	0,3	49,2	-	-	-	-	-	-	5,90	не требуется
ПС 110 кВ Восточная	3 сш-10 кВ	СО	0,3	49,2	-	-	-	-	-	-	6,10	не требуется
ПС 110 кВ Восточная	4 сш-10 кВ	СО	0,3	49,2	-	-	-	-	-	-	5,10	не требуется
ПС 110 кВ Южная	1 сш-6 кВ	СО	0,3	49,2	-	-	-	-	-	-	9,20	не требуется
ПС 110 кВ Восточная	ВЛ 110 кВ Восточная — Заволжская I цепь (ВЛ 110 кВ Заволжская-1)	1-1	0,3	48,8	2-2	5	49,1	-	-	-	9,00	11-15.08.2025
ПС 110 кВ Восточная	ВЛ 110 кВ Восточная — Заволжская II цепь (ВЛ 110 кВ Заволжская-2)	1-1	0,3	48,8	2-2	5	49,1	-	-	-	7,30	11-15.08.2025
ПС 110 кВ Майна	1 сш 10 кВ	1-1	0,3	48,8	2-2	5	49,1	-	-	-	2,30	26-30.05.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Майна	2 сш 10 кВ	1-1	0,3	48,8	2-2	5	49,1	-	-	-	2,30	26-30.05.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Луговая	1 сш 10 кВ	1-1	0,3	48,8	2-2	5	49,1	-	-	-	1,50	17.04.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Луговая	2 сш 10 кВ	1-1	0,3	48,8	2-2	5	49,1	-	-	-	2,70	17.04.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Озёрки	ВЛ 35 кВ Озёрки-Суходол с отпайками (ВЛ 35 кВ Озёрки- Суходол)	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	2,00	21-25.07.2025
ПС 110 кВ Чердаклы	2 сш 35 кВ	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	3,10	21-25.07.2025
ПС 110 кВ Мулловка	1 сш 10 кВ	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	3,90	28-31.07.2025

Объект	Присоединение	АЧР 1				АЧР 2				ЧАПВ			Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки					
			с	Гц		с	Гц		с	Гц				
	ПС 110 кВ Мулловка	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	2,30	28-31.07.2025	
	ПС 110 кВ Мелекес-Городская	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	10,20	28-31.07.2025	
	ПС 110 кВ Лесная	1-5	0,3	48,2	2-5	20	49,1	-	-	-	-	2,20	18-22.08.2025	
	ПС 110 кВ Лесная	1-5	0,3	48,2	2-5	20	49,1	-	-	-	-	4,50	18-22.08.2025	
	ПС 110 кВ Лесная	1-5	0,3	48,2	2-5	20	49,1	-	-	-	-	5,00	18-22.08.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	9,70	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	2,00	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	2,00	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	2,80	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,00	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	1,30	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,60	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,80	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,00	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	2,70	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,70	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,00	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Ишеевка	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	0,50	30.06-04.07.2025	
	ПС 110 кВ Северная	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	1,80	21-25.07.2025	
	ПС 110 кВ Северная	1-6	0,3	48	2-6	25	49,1	-	-	-	-	1,80	21-25.07.2025	
	ПС 110 кВ Карсун	1-7	0,3	47,9	2-7	30	49,1	-	-	-	-	2,20	26-30.05.2025 (Выполнено)	
	ПС 110 кВ Карсун	1-7	0,3	47,9	2-7	30	49,1	-	-	-	-	2,20	26-30.05.2025 (Выполнено)	

Объект	Присоединение	АЧР 1				АЧР 2				ЧАПВ			Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки					
			с	Гц		с	Гц		с	Гц				
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	ВЛ 35 кВ Мелекесс-Городская — Льнокомбинат I цепь (ВЛ 35 кВ Льнокомбинат-1)	1-7	0,3	47,9	2-7	30	49,1	-	-	-	-	6,60	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	ВЛ 35 кВ Мелекесс-Городская — Льнокомбинат II цепь (ВЛ 35 кВ Льнокомбинат-2)	1-7	0,3	47,9	2-7	30	49,1	-	-	-	-	7,30	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Клин	ВЛ 110 кВ Клин — Старая Кулатка	1-7	0,3	47,9	2-7	30	49,1	-	-	-	-	2,70	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Языково	ВЛ 110 кВ Языково – Сурская с отпайками (ВЛ 110 кВ Сурская-1)	1-8	0,3	47,7	2-8	35	49,1	-	-	-	-	4,40	26-30.05.2025 (Выполнено)	
ПС 110 кВ Карсун	ВЛ 110 кВ Карсун — Сурская с отпайкой на ПС Горенки (ВЛ 110 кВ Сурская-2)	1-8	0,3	47,7	2-8	35	49,1	-	-	-	-	2,70	26-30.05.2025 (Выполнено)	
ПС 110 кВ Карсун	ВЛ 110 кВ Карсун — Сосновка	1-8	0,3	47,7	2-8	35	49,1	-	-	-	-	1,60	26-30.05.2025 (Выполнено)	
ПС 110 кВ Северная	1 сш 6 кВ	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,00	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	2 сш 6 кВ	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,20	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №38	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	2,90	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №39	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	2,30	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №40	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,60	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №41	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,60	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №42	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,10	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №43	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,50	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №44	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	2,40	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №49	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,30	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №50	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,20	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №51	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,80	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №52	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,70	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №53	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,10	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №54	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,90	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №55	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	2,20	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №56	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,60	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №57	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	3,20	21-25.07.2025	

Объект	Присоединение	АЧР 1				АЧР 2				ЧАПВ			Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки					
			с	Гц		с	Гц		с	Гц				
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №58	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	2,20	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №59	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,30	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №60	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	2,40	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №61	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	3,40	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №62	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,90	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №63	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,00	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №64	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,50	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №65	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,10	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №66	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,40	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №67	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	3,10	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №68	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	1,40	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Северная	яч.10 кВ №69	1-9	0,3	47,6	2-9	40	49,1	-	-	-	-	0,20	21-25.07.2025	
ПС 110 кВ Южная	2 сш-6 кВ	1-10	0,3	47,5	2-10	45	49,1	-	-	-	-	9,10	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Южная	3 сш-6 кВ	1-10	0,3	47,5	2-10	45	49,1	-	-	-	-	6,90	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Южная	4 сш-6 кВ	1-10	0,3	47,5	2-10	45	49,1	-	-	-	-	10,70	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Тепличная	1 сш 10 кВ	1-10	0,3	47,5	2-10	45	49,1	-	-	-	-	2,90	23-27.06.2025 (Выполнено)	
ПС 110 кВ Тепличная	2 сш 10 кВ	1-10	0,3	47,5	2-10	45	49,1	-	-	-	-	1,50	23-27.06.2025 (Выполнено)	
ПС 110 кВ Центральная	2 сш 10 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	3,90	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Центральная	3 сш 10 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	6,90	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Центральная	4 сш 10 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	10,00	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Центральная	5 сш 6 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	3,40	30.06-04.07.2025	
ПС 110 кВ Клин	1 сш 6 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	4,90	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Клин	2 сш 6 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	4,90	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Клин	3 сш 6 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	4,90	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Клин	4 сш 6 кВ	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	4,90	18-22.08.2025	
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	ВЛ 35 кВ Мелекесс-Городская — Мясокомбинат I цепь (ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-1)	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	1,00	28-31.07.2025	
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	ВЛ 35 кВ Мелекесс-Городская — Мясокомбинат II цепь (ВЛ 35 кВ Мясокомбинат-2)	1-11	0,3	47,4	2-11	50	49,1	-	-	-	-	1,00	28-31.07.2025	

Объект	Присоединение	АЧР 1			АЧР 2			ЧАПВ			Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки			
			с	Гц		с	Гц		с	Гц		
ПС 110 кВ Свяга	1 сш-6 кВ	1-13	0,3	47,2	2-13	60	49,1	-	-	-	8,40	23-27.06.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Свяга	2 сш-6 кВ	1-13	0,3	47,2	2-13	60	49,1	-	-	-	7,80	23-27.06.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Свяга	3 сш-6 кВ	1-13	0,3	47,2	2-13	60	49,1	-	-	-	7,80	23-27.06.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Свяга	4 сш-6 кВ	1-13	0,3	47,2	2-13	60	49,1	-	-	-	8,30	23-27.06.2025 (Выполнено)
ПС 110 кВ Редуктор	1 сш 10 кВ	1-13	0,3	47,2	2-13	60	49,1	-	-	-	0,50	18-22.08.2025
ПС 110 кВ Редуктор	2 сш 10 кВ	1-13	0,3	47,2	2-13	60	49,1	-	-	-	0,80	18-22.08.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №45	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,50	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №48	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,50	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №50	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	1,90	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №51	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,20	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №53	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,40	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №54	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,20	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №55	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,60	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Мелекесс-Городская	яч.10 кВ №56	1-15	0,3	47	2-15	70	49,1	-	-	-	0,40	28-31.07.2025
ПС 110 кВ Ишеевка	ВЛ 35 кВ Ишеевка — Ундоры	-	-	-	2-2	5	49,1	-	-	-	2,70	не требуется
ПС 110 кВ АЗЧ	1 сш 6 кВ	-	-	-	2-2	5	49,1	-	-	-	3,70	не требуется
ПС 110 кВ АЗЧ	2 сш 6 кВ	-	-	-	2-2	5	49,1	-	-	-	1,00	не требуется
ПС 110 кВ АЗЧ	3 сш 6 кВ	-	-	-	2-2	5	49,1	-	-	-	2,40	не требуется
ПС 110 кВ АЗЧ	4 сш 6 кВ	-	-	-	2-2	5	49,1	-	-	-	3,30	не требуется
ПС 110 кВ Озёрки	ВЛ 110 кВ Озёрки - Старое Матюшкино	-	-	-	2-3	15	49,1	-	-	-	6,80	не требуется
ПС 110 кВ Озёрки	1 сш 10 кВ	-	-	-	2-3	15	49,1	-	-	-	1,00	не требуется
ПС 110 кВ Озёрки	2 сш 10 кВ	-	-	-	2-3	15	49,1	-	-	-	1,00	не требуется
ПС 110 кВ Мирная	1 сш 10 кВ	-	-	-	2-5	20	49,1	-	-	-	4,00	не требуется
ПС 110 кВ Мирная	2 сш 10 кВ	-	-	-	2-5	20	49,1	-	-	-	2,40	не требуется
ПС 110 кВ Большие Ключищи	1 сш-10 кВ	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	2,00	не требуется
ПС 110 кВ ПОШ	1 сш 10 кВ	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	2,90	не требуется
ПС 110 кВ ПОШ	2 сш 10 кВ	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	2,90	не требуется
ПС 110 кВ Чердаклы	ВЛ 110 кВ Чердаклы — Дмитриево Помряскино	-	-	-	2-8	35	49,1	-	-	-	5,10	не требуется
ПС 110 кВ Чердаклы	1 сш 10 кВ	-	-	-	2-8	35	49,1	-	-	-	4,10	не требуется
ПС 110 кВ Чердаклы	2 сш 10 кВ	-	-	-	2-8	35	49,1	-	-	-	8,80	не требуется

Объект	Присоединение	АЧР 1				АЧР 2				ЧАПВ				Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		с	Гц				
		с	Гц		с	Гц									
Смежные субъекты электроэнергетики															
АО "ГНЦ НИИАР"															
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 3 "3-119"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	0,10	не позднее 20 августа 2025 года
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 18 "3-202"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	0,40	
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 19 "3-49А"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	1,00	
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 20 "3-49Б"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	0,60	
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 21 "3-ДПЗ"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	0,10	
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 23 "3-59"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	1,20	
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 25 "3-100А"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	0,20	
ПС 110 кВ 3М	яч. 6 кВ № 26 "3-100Б"	1-2	0,3	48,7	2-2	5	49,1	-	-	-	-	-	-	0,70	
Филиал "Ульяновский" ПАО "Т плюс"															
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ НГ-1 с отпайкой на ПС Станкозавод	1-12	0,3	47,3	2-12	55	49,1	-	-	-	-	-	-	20,30	не позднее 25 августа 2025 года
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ НГ-2 с отпайкой на ПС Станкозавод	1-12	0,3	47,3	2-12	55	49,1	-	-	-	-	-	-	17,60	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ ВЗ-1 с отпайками	1-12	0,3	47,3	2-12	55	49,1	-	-	-	-	-	-	6,90	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ ВЗ-2 с отпайками	1-12	0,3	47,3	2-12	55	49,1	-	-	-	-	-	-	6,90	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ СБ-1	1-14	0,3	47,1	2-14	65	49,1	-	-	-	-	-	-	5,90	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ СБ-2	1-14	0,3	47,1	2-14	65	49,1	-	-	-	-	-	-	5,90	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ НГ-3	1-14	0,3	47,1	2-14	65	49,1	-	-	-	-	-	-	9,80	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ НГ-4	1-14	0,3	47,1	2-14	65	49,1	-	-	-	-	-	-	7,90	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ ПП-1	1-14	0,3	47,1	2-14	65	49,1	-	-	-	-	-	-	13,70	
Ульяновская ТЭЦ-2	ВЛ 110 кВ ПП-2	1-14	0,3	47,1	2-14	65	49,1	-	-	-	-	-	-	12,70	
ООО "Энергопромгрупп"															
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 5	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,30	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 6	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	1,50	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 7	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,60	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 9	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,70	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 16	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,30	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 18	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,00	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 20	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,00	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 21	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,00	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 22	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	2,00	не требуется
ПС 110 кВ УМЗ	яч. 6 кВ № 30	-	-	-	2-6	25	49,1	-	-	-	-	-	-	0,50	не требуется

Объект	Присоединение	АЧР 1			АЧР 2			ЧАПВ			Нагрузка, МВт	Сроки перенастройки и размещения устройств мм.гггг
		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки		№ оче- реди	уставки			
			с	Гц		с	Гц		с	Гц		
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №103	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,80	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №105	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,30	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №107	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,00	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №208	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	1,70	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №308	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	2,10	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №403	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,10	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №407	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,80	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №207	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,50	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №307	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,30	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №108	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	1,60	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №408	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	2,10	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №106	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,20	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №406	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,10	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №104	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,30	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №404	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,20	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №206	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,20	не требуется
ПС 110 кВ УРЛЗ	яч. 6 кВ №306	-	-	-	2-7	30	49,1	-	-	-	0,30	не требуется

И.о. заместителя главного инженера по ОТУиСУ -
начальника ЦУС, начальник ЦДС

Д.В. Кузнецов

Ведущий инженер ГЭР

А.В. Усольская

Начальник ОРЗАиАСУТП

А.А. Кожаев